

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 1 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 1 Ιανουάριος 2023	00:00	5,50	5,36	0,14		1			1					1,19	1,18	
	01:00	5,12	4,89	0,22					1					1,19	1,29	
	02:00	4,87	4,72	0,16					1					1,62	1,61	
	03:00	4,62	4,45	0,17					1					1,38	1,37	
	04:00	4,48	4,19	0,29					1					1,23	1,23	
	05:00	4,54	4,25	0,30					1					1,28	1,29	
	06:00	4,84	4,49	0,35					1					1,56	1,57	
	07:00	5,25	5,00	0,25					1					1,54	1,49	
	08:00	5,56	5,37	0,19		1			1					1,20	1,21	
	09:00	5,90	5,79	0,11		1			1					1,55	1,55	
	10:00	5,92	5,87	0,04		1			1					1,58	1,57	
	11:00	6,06	5,97	0,08		1			1					1,72	1,72	
	12:00	5,73	5,32	0,41		1			1					1,42	1,40	
	13:00	4,99	4,57	0,42		1			1					0,79	0,83	
	14:00	4,41	3,81	0,60					1					1,16	1,16	
	15:00	4,62	4,01	0,61					1					1,33	1,35	
	16:00	5,32	4,88	0,44					1					1,77	1,79	
	17:00	6,56	6,33	0,22		1	1		1					1,92	1,95	
	18:00	7,22	6,77	0,46		1	1		1					1,80	1,81	
	19:00	7,21	6,49	0,71		1	1		1					1,80	1,80	
	20:00	6,96	5,96	1,00		1			1					1,99	2,03	
	21:00	6,53	5,69	0,84		1			1					1,94	1,78	
	22:00	5,96	5,45	0,52		1		1						1,65	1,64	
	23:00	5,61	5,28	0,33		1		1						1,30	1,19	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 2 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 2 Ιανουάριος 2023	00:00	5,10	4,79	0,31				1						1,18	1,32	
	01:00	4,67	4,15	0,53				1						1,41	1,41	
	02:00	4,57	3,85	0,72				1						1,31	1,31	
	03:00	4,41	4,03	0,38				1						1,15	1,15	
	04:00	4,38	4,01	0,37				1						1,13	1,13	
	05:00	4,45	4,05	0,40				1						1,18	1,19	
	06:00	4,95	4,58	0,37				1						1,64	1,64	
	07:00	5,53	5,40	0,13		1		1						1,60	1,56	
	08:00	5,88	5,81	0,07		1		1						1,53	1,54	
	09:00	5,92	5,88	0,04		1		1						1,59	1,59	
	10:00	5,68	5,66	0,02		1		1						1,36	1,35	
	11:00	5,39	5,39	0,00		1		1						1,05	1,05	
	12:00	5,35	5,34	0,01		1		1						0,97	0,91	
	13:00	5,34	5,28	0,06		1			1					1,19	1,30	
	14:00	5,04	4,86	0,18					1					1,75	1,74	
	15:00	5,24	5,08	0,16					1					1,81	1,80	
	16:00	5,90	5,82	0,08		1			1					1,55	1,55	
	17:00	7,21	7,19	0,02		1	1		1					2,22	2,22	
	18:00	7,88	7,88	0,01		1	1		1					2,47	2,46	
	19:00	7,78	7,77	0,01		1	1		1					2,36	2,36	
	20:00	7,40	7,39	0,01		1	1		1					1,99	1,99	
	21:00	6,93	6,92	0,01		1	1		1					1,53	1,53	
	22:00	6,36	6,36	0,00		1			1					1,83	1,91	
	23:00	5,79	5,78	0,00		1			1					1,47	1,46	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 3 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 3 Ιανουάριος 2023	00:00	5,16	5,16	0,00		1			1					1,11	1,20	
	01:00	4,71	4,72	0,00					1					1,46	1,45	
	02:00	4,61	4,61	0,00					1					1,35	1,36	
	03:00	4,48	4,48	0,00					1					1,22	1,22	
	04:00	4,43	4,44	0,00					1					1,18	1,18	
	05:00	4,67	4,67	0,00					1					1,39	1,40	
	06:00	5,24	5,25	0,00					1					1,65	1,66	
	07:00	5,89	5,90	0,00		1			1					1,60	1,59	
	08:00	6,59	6,60	0,00		1			1					2,15	2,16	
	09:00	7,31	7,32	0,00		1	1		1					2,07	2,04	
	10:00	7,40	7,40	0,00		1	1		1					1,92	1,85	
	11:00	7,22	7,22	0,00		1	1	1						1,12	1,15	
	12:00	6,98	6,98	0,00		1	1	1						1,57	1,57	
	13:00	6,48	6,47	0,01		1	1		1					1,04	0,94	
	14:00	5,92	5,87	0,05		1			1					1,17	1,23	
	15:00	5,66	5,63	0,04		1			1					1,34	1,33	
	16:00	6,25	6,24	0,01		1			1					1,86	1,88	
	17:00	7,55	7,56	0,00				1	1					1,35	1,15	
	18:00	8,35	8,36	0,00				1	1					1,84	1,84	
	19:00	8,35	8,35	0,00				1	1					1,84	1,82	
	20:00	7,87	7,88	0,00				1	1					1,38	1,36	
	21:00	7,27	7,28	0,00				1	1					0,78	0,76	
	22:00	6,52	6,52	0,00				1	1					0,32	0,43	
	23:00	5,85	5,86	0,00		1				1				1,30	1,31	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 4 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Ιανουάριος 2023	00:00	5,16	5,17	0,00		1			1					0,90	0,89
	01:00	4,71	4,72	0,00					1					1,00	1,00
	02:00	4,57	4,57	0,00					1					1,04	1,05
	03:00	4,47	4,48	0,00					1					1,05	1,05
	04:00	4,46	4,46	0,00					1					0,97	0,97
	05:00	4,64	4,64	0,00					1					1,24	1,24
	06:00	5,28	5,29	0,00					1					1,77	1,78
	07:00	6,01	6,01	0,00		1			1					1,45	1,41
	08:00	6,67	6,68	0,00		1		1						2,20	2,25
	09:00	6,94	6,82	0,12		1		1						2,38	2,41
	10:00	6,50	6,19	0,31		1		1						2,15	2,14
	11:00	6,10	5,73	0,37		1		1						1,78	1,76
	12:00	6,00	5,81	0,18		1		1						1,66	1,66
	13:00	6,03	5,89	0,14		1		1						1,70	1,69
	14:00	5,69	5,38	0,30		1		1						1,35	1,34
	15:00	5,78	5,39	0,39		1		1						1,42	1,43
	16:00	6,34	5,68	0,67		1		1						1,94	1,97
	17:00	7,68	6,46	1,22	1	1		1						2,55	2,55
	18:00	8,57	6,23	2,35	1	1		1						2,62	2,64
	19:00	8,48	6,00	2,47	1	1		1						2,56	2,55
	20:00	8,07	5,61	2,46		1		1						2,47	2,48
	21:00	7,35	5,12	2,22		1		1						2,23	2,23
	22:00	6,57	4,60	1,96		1		1						1,99	1,98
	23:00	5,91	4,31	1,60		1		1						1,78	1,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 5 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 5 Ιανουάριος 2023	00:00	5,30	3,83	1,47				1						1,62	1,62	
	01:00	4,80	3,43	1,36				1						1,48	1,46	
	02:00	4,68	3,48	1,20				1						1,41	1,41	
	03:00	4,50	3,53	0,97				1						1,25	1,24	
	04:00	4,52	3,92	0,59				1						1,26	1,26	
	05:00	4,73	3,83	0,90				1						1,41	1,42	
	06:00	5,39	4,92	0,46		1		1						1,69	1,67	
	07:00	6,09	5,37	0,72		1		1						1,73	1,75	
	08:00	6,61	6,26	0,35		1		1						2,20	2,24	
	09:00	6,51	6,42	0,09		1		1						2,18	2,17	
	10:00	6,28	6,28	0,00		1		1						1,95	1,94	
	11:00	5,91	5,90	0,01		1		1						1,58	1,57	
	12:00	5,78	5,77	0,01		1		1						1,46	1,45	
	13:00	5,72	5,72	0,00		1		1						1,38	1,39	
	14:00	5,90	5,90	0,00		1		1						1,55	1,55	
	15:00	5,93	5,92	0,01		1		1						1,45	1,46	
	16:00	6,20	6,14	0,05		1		1						1,59	1,61	
	17:00	7,74	7,57	0,16	1	1		1						2,43	2,44	
	18:00	8,61	8,42	0,19	1	1		1						2,75	2,71	
	19:00	8,49	8,19	0,30	1	1		1						2,51	2,52	
	20:00	8,02	7,71	0,32	1	1		1						2,53	2,52	
	21:00	7,36	7,13	0,23	1	1		1						1,97	1,96	
	22:00	6,65	6,51	0,14		1		1						1,77	1,83	
	23:00	5,98	5,71	0,28		1		1						1,60	1,58	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 6 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Ιανουάριος 2023	00:00	5,33	4,95	0,39		1		1						1,05	1,09
	01:00	4,86	4,60	0,26				1						1,50	1,54
	02:00	4,64	4,57	0,07				1						1,38	1,39
	03:00	4,49	4,35	0,14				1						1,25	1,24
	04:00	4,44	4,33	0,11				1						1,18	1,18
	05:00	4,56	4,50	0,06				1						1,29	1,29
	06:00	4,98	4,95	0,03				1						1,46	1,34
	07:00	5,43	5,40	0,03		1		1						1,09	1,09
	08:00	5,68	5,68	0,00		1			1					1,03	1,00
	09:00	5,76	5,76	0,00		1			1					1,42	1,40
	10:00	5,37	5,38	0,00		1			1					1,04	1,03
	11:00	5,19	5,19	0,00		1			1					0,84	0,85
	12:00	5,52	5,52	0,00		1			1					1,15	1,16
	13:00	5,55	5,54	0,02		1			1					1,24	1,23
	14:00	4,94	4,93	0,00		1			1					0,61	0,60
	15:00	5,00	5,01	0,00		1			1					0,66	0,67
	16:00	5,51	5,51	0,00		1			1					1,11	1,12
	17:00	6,97	6,98	0,00		1			1					1,72	1,74
	18:00	7,77	7,78	0,00	1	1			1					2,00	2,02
	19:00	7,72	7,72	0,00	1	1			1					2,30	2,30
	20:00	7,53	7,51	0,02	1	1			1					2,12	2,12
	21:00	7,00	6,94	0,05	1	1			1					1,61	1,60
	22:00	6,29	6,28	0,01		1			1					1,08	1,17
	23:00	5,77	5,76	0,01		1			1					1,45	1,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 7 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 7 Ιανουάριος 2023	00:00	5,28	5,24	0,04		1			1					0,98	1,00	
	01:00	4,80	4,77	0,03					1					1,49	1,54	
	02:00	4,66	4,21	0,45					1					1,40	1,40	
	03:00	4,46	3,90	0,55					1					1,21	1,20	
	04:00	4,47	4,11	0,36					1					1,21	1,21	
	05:00	4,55	4,29	0,26					1					1,28	1,28	
	06:00	5,10	4,96	0,14					1					1,75	1,76	
	07:00	5,50	5,32	0,19		1			1					1,41	1,37	
	08:00	5,90	5,77	0,13		1			1					1,54	1,56	
	09:00	6,08	5,99	0,09		1			1					1,75	1,75	
	10:00	5,71	5,62	0,09		1			1					1,40	1,39	
	11:00	5,50	5,44	0,06		1			1					1,16	1,16	
	12:00	5,62	5,57	0,06					1				1	1,90	1,95	
	13:00	5,82	5,81	0,01					1				1	1,90	1,89	
	14:00	5,80	5,79	0,01		1			1					1,48	1,47	
	15:00	5,80	5,80	0,00		1			1					1,46	1,46	
	16:00	6,32	6,30	0,01		1			1					1,96	1,98	
	17:00	7,57	7,52	0,05		1	1		1					2,45	2,46	
	18:00	8,37	8,34	0,03		1	1		1					2,92	2,92	
	19:00	8,04	7,99	0,05		1	1		1					2,63	2,63	
	20:00	7,81	7,71	0,09		1	1		1					2,42	2,40	
	21:00	7,09	7,00	0,09		1	1		1					1,71	1,69	
	22:00	6,40	6,26	0,14		1			1					1,78	1,86	
	23:00	5,84	5,70	0,14		1				1					1,52	1,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 8 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ ο ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 8 Ιανουάριος 2023	00:00	5,18	5,07	0,11		1			1					1,13	1,18	
	01:00	4,73	4,67	0,06					1					1,49	1,47	
	02:00	4,56	4,51	0,05					1					1,32	1,30	
	03:00	4,44	4,40	0,04					1					1,18	1,18	
	04:00	4,38	4,38	0,00					1					1,12	1,12	
	05:00	4,51	4,39	0,12					1					1,25	1,25	
	06:00	4,82	4,61	0,21					1					1,54	1,54	
	07:00	5,41	5,35	0,06			1		1					1,41	1,37	
	08:00	5,57	5,37	0,20			1		1					1,14	1,04	
	09:00	5,66	5,39	0,27			1	1						1,18	1,25	
	10:00	5,49	4,91	0,57			1	1						1,14	1,15	
	11:00	5,62	5,06	0,56				1						1,58	1,62	
	12:00	5,63	5,25	0,38				1		1				1,92	1,93	
	13:00	5,58	5,34	0,23				1		1				1,96	1,95	
	14:00	5,09	4,93	0,16				1						1,77	1,77	
	15:00	5,32	5,10	0,22				1						1,84	1,84	
	16:00	5,99	5,68	0,31			1	1						1,66	1,66	
	17:00	7,47	6,96	0,51		1	1	1						2,41	2,44	
	18:00	8,44	7,83	0,61		1	1	1						2,90	2,91	
	19:00	8,26	7,53	0,73		1	1	1						2,73	2,75	
	20:00	8,03	6,99	1,04		1	1	1						2,51	2,52	
	21:00	7,60	6,50	1,10		1	1	1						2,19	2,18	
	22:00	6,79	6,04	0,74		1	1	1						1,48	1,54	
	23:00	5,99	5,29	0,70		1		1						1,66	1,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 9 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 9 Ιανουάριος 2023	00:00	5,27	4,69	0,57				1						1,47	1,51	
	01:00	4,72	4,31	0,40				1						1,46	1,45	
	02:00	4,65	4,23	0,42				1						1,39	1,39	
	03:00	4,53	4,25	0,28				1						1,28	1,27	
	04:00	4,49	4,25	0,24				1						1,23	1,23	
	05:00	4,73	4,57	0,15				1						1,46	1,47	
	06:00	5,50	5,35	0,15	1			1						1,65	1,62	
	07:00	6,86	6,84	0,01	1			1						2,15	2,13	
	08:00	7,28	7,29	0,00	1	1		1						1,85	1,86	
	09:00	7,27	7,27	0,00	1	1		1						1,46	1,35	
	10:00	6,68	6,69	0,00	1	1			1					1,30	1,32	
	11:00	6,38	6,39	0,00	1				1					1,96	2,05	
	12:00	6,20	6,21	0,00	1				1					1,69	1,52	
	13:00	6,05	6,04	0,00	1				1					1,61	1,61	
	14:00	5,75	5,72	0,04	1				1					1,43	1,42	
	15:00	5,79	5,78	0,01	1				1					1,38	1,38	
	16:00	6,32	6,31	0,01	1				1					1,55	1,57	
	17:00	7,73	7,71	0,01	1	1			1					1,98	1,98	
	18:00	8,51	8,45	0,06	1	1			1					1,95	1,96	
	19:00	8,66	7,78	0,88	1	1			1					1,86	1,87	
	20:00	8,39	6,70	1,69	1	1			1					2,06	2,02	
	21:00	7,58	5,81	1,77	1	1			1					1,78	1,76	
	22:00	6,65	5,16	1,49		1			1					1,49	1,51	
	23:00	5,87	4,56	1,30		1			1					1,31	1,31	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 10 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 10 Ιανουάριος 2023	00:00	5,20	4,06	1,14					1					1,15	1,15	
	01:00	4,70	3,68	1,02					1					1,03	1,03	
	02:00	4,58	3,60	0,99					1					0,99	0,99	
	03:00	4,48	3,56	0,92					1					0,93	0,92	
	04:00	4,46	3,58	0,89					1					0,89	0,89	
	05:00	4,60	3,81	0,79				1						0,80	0,77	
	06:00	5,28	4,17	1,11				1						1,12	1,13	
	07:00	6,29	5,00	1,29	1			1						1,31	1,32	
	08:00	7,00	5,59	1,41	1			1						1,43	1,44	
	09:00	7,98	6,40	1,58	1			1						1,61	1,61	
	10:00	8,69	7,10	1,59	1	1		1						1,74	1,75	
	11:00	8,84	7,70	1,15	1	1		1						1,67	1,76	
	12:00	9,24	8,13	1,10	1	1		1						1,52	1,85	
	13:00	8,68	7,45	1,24	1	1		1						1,87	2,04	
	14:00	7,80	6,16	1,64	1	1		1						1,71	1,70	
	15:00	7,15	5,57	1,58	1	1		1						1,58	1,60	
	16:00	6,75	5,37	1,38	1	1		1						1,41	1,29	
	17:00	6,95	5,69	1,26	1	1		1						1,25	1,29	
	18:00	8,61	6,72	1,88	1	1		1						2,04	2,06	
	19:00	8,82	7,38	1,44	1	1		1						2,12	2,12	
	20:00	8,44	6,72	1,72	1	1		1						2,05	1,99	
	21:00	7,68	6,06	1,62	1	1		1						1,74	1,70	
	22:00	6,66	5,42	1,24	1	1		1						1,44	1,45	
	23:00	5,80	4,55	1,25		1		1						1,27	1,25	

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2023	00:00	5,06	4,08	0,97				1						1,01	1,01
	01:00	4,69	4,04	0,65				1						1,20	1,21
	02:00	4,49	4,47	0,02				1						1,22	1,22
	03:00	4,39	4,39	0,00				1						1,12	1,12
	04:00	4,36	4,37	0,00				1						1,09	1,09
	05:00	4,68	4,68	0,00				1						1,39	1,41
	06:00	5,36	5,26	0,10	1			1						1,29	1,29
	07:00	6,49	6,41	0,08	1			1						1,79	1,78
	08:00	6,92	6,20	0,72	1	1		1						1,52	1,57
	09:00	7,13	6,35	0,78	1			1						2,38	2,38
	10:00	7,20	6,83	0,37	1			1						2,22	2,21
	11:00	6,95	6,10	0,85	1	1		1						1,57	1,53
	12:00	6,84	6,18	0,66	1	1		1						1,75	1,84
	13:00	7,69	7,37	0,32	1	1		1						2,36	2,37
	14:00	8,00	7,86	0,14	1	1		1						2,52	2,51
	15:00	7,34	7,11	0,22	1	1		1						1,95	1,92
	16:00	7,02	6,42	0,60	1	1		1						1,60	1,60
	17:00	8,05	6,65	1,40	1	1		1						2,45	2,45
	18:00	8,88	7,54	1,35	1	1		1						2,87	2,86
	19:00	8,89	7,25	1,65	1	1		1						2,84	2,79
	20:00	8,63	7,02	1,61	1	1		1						2,75	2,74
	21:00	7,85	6,13	1,73	1	1		1						2,34	2,34
	22:00	6,84	5,48	1,37	1	1		1						1,46	1,44
	23:00	6,04	4,62	1,42		1		1						1,59	1,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 12 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 12 Ιανουάριος 2023	00:00	5,32	4,09	1,22				1						1,41	1,46	
	01:00	4,79	3,50	1,29				1						1,50	1,48	
	02:00	4,61	3,37	1,24				1						1,36	1,35	
	03:00	4,54	3,44	1,10				1						1,29	1,28	
	04:00	4,49	3,50	0,99				1						1,23	1,23	
	05:00	4,73	3,72	1,00				1						1,41	1,41	
	06:00	5,51	4,03	1,48				1						1,74	1,75	
	07:00	6,61	4,82	1,79				1						2,05	2,10	
	08:00	7,01	5,53	1,48		1		1						1,81	1,74	
	09:00	7,60	6,37	1,22		1			1					2,44	2,47	
	10:00	7,80	6,85	0,95		1			1					2,53	2,50	
	11:00	7,49	6,68	0,81		1	1		1					2,08	2,08	
	12:00	7,23	6,77	0,46		1	1		1					1,84	1,82	
	13:00	7,15	6,29	0,86		1	1		1					1,74	1,77	
	14:00	7,11	6,10	1,00		1			1					2,27	2,33	
	15:00	7,16	6,03	1,14		1			1					2,34	2,31	
	16:00	7,26	6,43	0,82		1			1					2,37	2,36	
	17:00	8,29	7,35	0,95	1	1			1					2,60	2,61	
	18:00	8,92	7,93	0,99	1	1			1					2,91	2,87	
	19:00	8,89	7,91	0,98	1	1			1					2,97	2,92	
	20:00	8,62	7,44	1,18	1	1			1					2,91	2,86	
	21:00	7,93	6,67	1,27	1	1			1					2,51	2,45	
	22:00	6,86	5,63	1,23		1			1					1,81	1,87	
	23:00	6,00	4,54	1,46		1			1					1,67	1,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2023	00:00	5,26	4,21	1,05					1					1,33	1,36	
	01:00	4,76	3,56	1,20					1					1,45	1,46	
	02:00	4,68	3,33	1,35					1					1,41	1,41	
	03:00	4,61	3,28	1,33					1					1,35	1,35	
	04:00	4,52	3,26	1,26					1					1,26	1,25	
	05:00	4,77	3,33	1,44					1					1,44	1,45	
	06:00	5,62	3,89	1,72					1					1,72	1,72	
	07:00	6,76	4,69	2,07					1					2,06	2,07	
	08:00	7,51	5,25	2,26		1			1					2,31	2,35	
	09:00	7,47	5,12	2,35		1			1					2,41	2,37	
	10:00	7,51	5,19	2,33		1			1					2,36	2,35	
	11:00	7,26	5,26	2,01		1			1					2,30	2,28	
	12:00	7,29	5,29	2,00		1			1					2,30	2,34	
	13:00	7,86	5,76	2,10		1			1					2,47	2,51	
	14:00	7,46	5,47	1,99		1			1					2,29	2,30	
	15:00	7,24	5,39	1,85		1			1					2,32	2,29	
	16:00	7,46	5,60	1,86		1			1					2,38	2,33	
	17:00	8,40	6,61	1,79		1			1					2,65	2,66	
	18:00	9,11	7,14	1,97		1	1		1					2,79	2,80	
	19:00	9,06	7,19	1,86		1	1		1					2,78	2,81	
	20:00	8,65	7,19	1,47		1	1		1					2,87	2,83	
	21:00	7,85	6,84	1,01		1	1		1					2,38	2,37	
	22:00	6,91	5,87	1,04		1			1					1,80	1,82	
	23:00	6,17	5,12	1,05		1				1				1,81	1,79	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 14 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 14 Ιανουάριος 2023	00:00	5,42	4,60	0,82					1					1,24	1,30	
	01:00	4,87	4,28	0,59					1					1,61	1,59	
	02:00	4,77	4,20	0,57					1					1,52	1,51	
	03:00	4,61	3,85	0,76					1					1,36	1,35	
	04:00	4,63	3,63	1,00					1					1,37	1,37	
	05:00	4,76	3,65	1,11					1					1,44	1,45	
	06:00	5,25	4,04	1,21					1					1,65	1,70	
	07:00	5,74	4,69	1,05					1					1,86	1,82	
	08:00	6,42	5,12	1,30		1			1					1,95	1,98	
	09:00	7,22	5,74	1,49		1			1					2,34	2,35	
	10:00	7,65	6,10	1,55		1			1					2,41	2,43	
	11:00	7,93	6,79	1,13		1			1					2,54	2,59	
	12:00	8,10	7,21	0,88		1			1				1	2,65	2,67	
	13:00	8,11	7,31	0,80		1			1				1	2,67	2,65	
	14:00	7,62	6,95	0,67		1	1		1					2,28	2,28	
	15:00	7,43	6,47	0,96		1	1		1					2,03	2,02	
	16:00	7,53	6,80	0,74		1	1		1					2,10	2,11	
	17:00	8,57	7,74	0,82		1	1		1					2,75	2,80	
	18:00	9,20	7,86	1,34		1	1		1					2,91	2,90	
	19:00	8,98	7,22	1,76		1	1		1					2,78	2,80	
	20:00	8,54	6,52	2,02		1	1		1					2,72	2,68	
	21:00	7,68	5,72	1,96		1			1					2,35	2,36	
	22:00	6,88	5,00	1,89		1			1					2,14	2,14	
	23:00	6,25	4,47	1,78		1			1					1,88	1,86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 15 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 15 Ιανουάριος 2023	00:00	5,51	4,00	1,51					1					1,51	1,52	
	01:00	4,96	3,50	1,47					1					1,52	1,53	
	02:00	4,75	3,33	1,42					1					1,45	1,44	
	03:00	4,56	3,28	1,28					1					1,30	1,29	
	04:00	4,48	3,26	1,22					1					1,22	1,22	
	05:00	4,56	3,27	1,30					1					1,30	1,30	
	06:00	4,92	3,41	1,51					1					1,51	1,50	
	07:00	5,37	3,75	1,62					1					1,62	1,63	
	08:00	6,09	4,26	1,83					1					1,82	1,84	
	09:00	7,11	5,00	2,11					1					2,13	2,14	
	10:00	7,89	5,53	2,36		1			1					2,37	2,38	
	11:00	8,40	5,94	2,46		1			1					2,54	2,55	
	12:00	8,39	6,18	2,22		1			1					2,56	2,60	
	13:00	8,13	6,03	2,10		1			1					2,61	2,59	
	14:00	7,24	5,23	2,01		1			1					2,27	2,28	
	15:00	6,88	5,37	1,50		1			1					2,18	2,15	
	16:00	7,11	5,95	1,16		1			1					2,28	2,26	
	17:00	8,02	6,96	1,05		1			1					2,50	2,51	
	18:00	8,85	7,94	0,91		1	1		1					2,84	2,89	
	19:00	8,71	8,02	0,69		1	1		1					2,96	2,94	
	20:00	8,33	7,69	0,63		1	1		1					2,82	2,80	
	21:00	7,85	7,24	0,61		1	1		1					2,43	2,41	
	22:00	6,98	6,63	0,36		1			1					2,10	2,14	
	23:00	6,16	5,87	0,29		1				1				1,85	1,83	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 16 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Ιανουάριος 2023	00:00	5,36	4,95	0,41		1			1					1,08	1,06
	01:00	4,84	4,56	0,29					1					1,41	1,51
	02:00	4,70	4,55	0,14					1					1,45	1,45
	03:00	4,54	4,51	0,03					1					1,29	1,28
	04:00	4,48	4,46	0,03					1					1,23	1,22
	05:00	4,75	4,75	0,00					1					1,46	1,47
	06:00	5,60	5,61	0,00		1			1					1,57	1,57
	07:00	6,91	6,91	0,00		1			1					2,23	2,22
	08:00	7,42	7,43	0,00	1	1			1					1,99	1,99
	09:00	7,46	7,46	0,00	1	1			1					2,05	2,03
	10:00	7,01	7,00	0,00	1	1			1					1,54	1,53
	11:00	6,77	6,69	0,07	1	1			1					1,35	1,36
	12:00	6,78	6,64	0,14	1	1			1					1,41	1,45
	13:00	6,86	6,53	0,33	1				1					1,83	1,82
	14:00	6,87	6,36	0,50	1				1					1,84	1,82
	15:00	6,78	6,16	0,62	1				1					1,75	1,76
	16:00	7,01	5,98	1,03	1				1					1,74	1,76
	17:00	7,95	6,21	1,74	1				1					1,85	1,90
	18:00	8,90	6,88	2,02	1	1			1					2,03	2,05
	19:00	8,97	6,99	1,98	1	1			1					1,99	2,06
	20:00	8,73	6,66	2,08	1	1			1					2,08	2,07
	21:00	7,84	6,00	1,84	1				1					1,85	1,84
	22:00	6,93	5,31	1,62	1				1					1,62	1,59
	23:00	6,13	4,76	1,37	1				1					1,39	1,37

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 17 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Ιανουάριος 2023	00:00	5,30	4,15	1,15					1					1,15	1,15
	01:00	4,77	3,72	1,06					1					1,06	1,06
	02:00	4,59	3,57	1,02					1					1,02	1,04
	03:00	4,49	3,46	1,03					1					1,03	1,04
	04:00	4,43	3,43	0,99					1					1,00	0,99
	05:00	4,63	3,62	1,01					1					1,01	1,02
	06:00	5,41	4,23	1,18					1					1,18	1,19
	07:00	6,50	5,07	1,43		1			1					1,43	1,44
	08:00	6,88	5,42	1,46		1			1					1,46	1,46
	09:00	7,26	5,81	1,45		1			1					1,47	1,47
	10:00	7,16	5,74	1,43		1			1					1,44	1,44
	11:00	6,60	5,23	1,37		1			1					1,38	1,38
	12:00	6,73	5,27	1,45		1			1					1,46	1,47
	13:00	7,03	5,50	1,53		1			1					1,54	1,53
	14:00	7,02	5,55	1,48		1			1					1,48	1,49
	15:00	6,91	5,39	1,52		1			1					1,52	1,52
	16:00	6,93	5,41	1,51		1			1					1,52	1,52
	17:00	7,79	6,09	1,71		1			1					1,71	1,71
	18:00	8,54	6,67	1,88	1	1			1					1,88	1,88
	19:00	8,55	6,66	1,88	1	1			1					1,89	1,89
	20:00	8,24	6,43	1,81	1	1			1					1,81	1,81
	21:00	7,45	5,88	1,57	1				1					1,58	1,58
	22:00	6,63	5,17	1,46	1				1					1,46	1,46
	23:00	5,89	4,61	1,28	1				1					1,30	1,30

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2023	00:00	5,15	4,03	1,12					1					1,14	1,14	
	01:00	4,66	3,65	1,01					1					1,03	1,02	
	02:00	4,51	3,53	0,98					1					0,99	0,99	
	03:00	4,41	3,46	0,96					1					0,97	0,97	
	04:00	4,39	3,44	0,95					1					0,97	0,96	
	05:00	4,55	3,57	0,98					1					1,00	1,00	
	06:00	5,35	4,20	1,15					1					1,17	1,17	
	07:00	6,29	4,95	1,34	1				1					1,37	1,38	
	08:00	6,82	5,35	1,47	1				1					1,49	1,50	
	09:00	7,00	5,48	1,51	1				1					1,54	1,53	
	10:00	6,73	5,30	1,43	1				1					1,45	1,47	
	11:00	6,71	5,25	1,46	1				1					1,48	1,48	
	12:00	6,59	5,29	1,30	1			1						1,31	1,26	
	13:00	6,71	5,25	1,45	1			1						1,47	1,47	
	14:00	6,66	5,21	1,45	1			1						1,47	1,47	
	15:00	6,52	5,11	1,41	1			1						1,43	1,42	
	16:00	6,53	5,13	1,40	1			1						1,42	1,41	
	17:00	7,26	5,75	1,51	1			1						1,53	1,53	
	18:00	8,34	6,54	1,80	1	1		1						1,81	1,82	
	19:00	8,56	6,72	1,84	1	1		1						1,85	1,85	
	20:00	8,28	6,50	1,78	1	1		1						1,80	1,80	
	21:00	7,48	5,85	1,63	1	1		1						1,65	1,64	
	22:00	6,55	5,13	1,42	1			1						1,44	1,44	
	23:00	5,79	4,55	1,24	1			1						1,27	1,27	

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 19 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 19 Ιανουάριος 2023	00:00	5,09	3,98	1,11				1						1,13	1,12	
	01:00	4,57	3,59	0,97				1						0,99	0,98	
	02:00	4,46	3,49	0,97				1						0,98	0,98	
	03:00	4,35	3,41	0,94				1						0,96	0,96	
	04:00	4,31	3,43	0,88				1						0,89	0,89	
	05:00	4,48	3,55	0,93				1						0,94	0,94	
	06:00	5,12	4,08	1,03				1						1,05	1,05	
	07:00	6,25	5,01	1,23	1			1						1,25	1,25	
	08:00	6,57	5,28	1,30	1			1						1,32	1,32	
	09:00	6,60	5,24	1,36	1			1						1,38	1,37	
	10:00	6,36	5,07	1,29	1			1						1,30	1,30	
	11:00	6,18	4,93	1,26	1			1						1,27	1,27	
	12:00	6,05	4,86	1,20	1			1						1,21	1,21	
	13:00	5,95	4,77	1,18				1						1,20	1,20	
	14:00	5,65	4,54	1,11				1						1,13	1,13	
	15:00	5,72	4,59	1,12				1						1,15	1,15	
	16:00	5,78	4,61	1,17				1						1,19	1,20	
	17:00	7,04	5,65	1,40		1		1						1,41	1,42	
	18:00	8,13	6,51	1,62		1	1	1						1,63	1,64	
	19:00	8,31	6,63	1,68		1	1	1						1,69	1,69	
	20:00	8,01	6,42	1,59		1	1	1						1,61	1,60	
	21:00	7,32	5,86	1,45		1		1						1,47	1,47	
	22:00	6,40	5,13	1,27		1		1						1,29	1,29	
	23:00	5,58	4,50	1,08		1		1						1,11	1,10	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 20 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 20 Ιανουάριος 2023	00:00	4,95	3,98	0,98				1						1,00	0,99	
	01:00	3,96	3,66	0,30				1						1,03	1,04	
	02:00	3,82	3,58	0,24	1	1	1	1	1					1,06	0,53	
	03:00	4,48	3,57	0,91					1					0,91	0,92	
	04:00	4,39	3,52	0,87					1					0,88	0,88	
	05:00	4,54	3,60	0,94					1					0,95	0,96	
	06:00	5,13	4,08	1,04					1					1,06	1,06	
	07:00	6,11	4,68	1,43					1					1,44	1,24	
	08:00	6,59	5,08	1,50					1				1	1,52	1,43	
	09:00	7,26	5,76	1,50	1				1				1	1,52	1,55	
	10:00	7,97	6,64	1,33	1				1				1	1,34	1,67	
	11:00	8,19	6,87	1,32	1				1				1	1,32	1,76	
	12:00	7,93	6,44	1,49	1				1				1	1,49	1,69	
	13:00	7,61	6,10	1,51	1				1				1	1,52	1,57	
	14:00	6,32	4,83	1,49	1				1					1,50	1,57	
	15:00	5,58	4,34	1,24	1				1					1,25	1,24	
	16:00	6,14	4,55	1,59	1				1					1,59	1,60	
	17:00	7,19	5,42	1,77	1				1					1,77	1,81	
	18:00	8,18	5,97	2,20	1				1					2,21	2,21	
	19:00	8,37	6,10	2,27	1				1					2,28	2,28	
	20:00	8,03	6,21	1,82	1				1					1,83	1,86	
	21:00	7,32	5,44	1,88	1				1					1,89	1,89	
	22:00	6,42	5,05	1,37	1				1					1,37	1,39	
	23:00	5,77	4,59	1,19	1				1					1,20	1,22	

Παρατηρήσεις:

Στο διάστημα 01:12-02:35 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω σφάλματος μονάδας.

Στο διάστημα 08:00-15:00 επικρατούσε έντονη κακοκαιρία στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 21 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 21 Ιανουάριος 2023	00:00	5,12	3,84	1,28					1					1,33	1,32	
	01:00	4,65	3,61	1,04					1					1,05	1,05	
	02:00	4,47	3,49	0,99					1					1,01	1,02	
	03:00	4,31	3,34	0,98					1					0,98	0,98	
	04:00	4,29	3,32	0,97					1					0,97	0,97	
	05:00	4,44	3,44	0,99					1					0,99	1,01	
	06:00	4,87	3,78	1,09					1					1,09	1,11	
	07:00	5,45	4,25	1,21					1					1,21	1,20	
	08:00	6,18	4,83	1,35					1					1,35	1,36	
	09:00	6,89	5,44	1,46	1				1					1,46	1,47	
	10:00	7,02	5,48	1,54	1				1					1,55	1,54	
	11:00	6,63	5,20	1,43	1				1					1,44	1,45	
	12:00	6,42	5,11	1,31	1				1					1,33	1,32	
	13:00	6,36	4,99	1,37	1				1					1,38	1,38	
	14:00	6,55	5,12	1,43	1				1					1,44	1,44	
	15:00	6,14	4,85	1,30	1				1					1,31	1,30	
	16:00	6,64	5,20	1,44	1				1					1,44	1,45	
	17:00	7,73	6,04	1,69	1				1					1,69	1,69	
	18:00	8,37	6,55	1,82	1		1		1					1,83	1,82	
	19:00	8,24	6,50	1,74	1		1		1					1,74	1,73	
	20:00	7,74	6,06	1,68	1		1		1					1,69	1,69	
	21:00	7,10	5,55	1,55	1		1		1					1,55	1,54	
	22:00	6,34	4,99	1,35	1				1					1,36	1,35	
	23:00	5,73	4,54	1,19					1					1,20	1,20	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 22 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Ιανουάριος 2023	00:00	5,09	3,96	1,13					1					1,14	1,14
	01:00	4,66	3,62	1,04					1					1,05	1,05
	02:00	4,41	3,44	0,97					1					0,97	0,98
	03:00	4,26	3,32	0,94					1					0,95	0,96
	04:00	4,20	3,28	0,92					1					0,92	0,92
	05:00	4,29	3,31	0,98					1					0,98	0,97
	06:00	4,60	3,64	0,95					1					1,14	1,15
	07:00	4,99	3,81	1,18					1					1,19	1,19
	08:00	5,48	4,19	1,29					1					1,30	1,31
	09:00	5,91	4,48	1,44					1					1,47	1,48
	10:00	6,25	5,01	1,24	1				1					1,47	1,50
	11:00	6,13	5,32	0,81	1				1					1,52	1,52
	12:00	6,20	5,60	0,60	1				1					1,56	1,54
	13:00	5,92	5,38	0,53	1				1					1,35	1,34
	14:00	5,90	5,70	0,20	1				1					1,41	1,43
	15:00	5,54	5,26	0,27	1				1					1,20	1,21
	16:00	5,88	4,72	1,16	1				1					1,44	1,46
	17:00	6,83	5,88	0,95	1				1					1,91	1,90
	18:00	8,02	7,52	0,50	1	1			1					2,36	2,37
	19:00	7,93	7,43	0,50	1	1			1					2,31	2,29
	20:00	7,62	7,22	0,40	1	1			1					2,17	2,16
	21:00	6,99	6,58	0,41	1	1			1					1,60	1,58
	22:00	6,21	5,70	0,51	1				1					1,82	1,86
	23:00	5,56	5,17	0,39	1					1					1,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2023	00:00	4,97	4,49	0,48	1				1					0,88	0,97
	01:00	4,44	3,76	0,68					1					1,20	1,20
	02:00	4,33	3,81	0,52					1					1,07	1,07
	03:00	4,28	3,77	0,52					1					1,03	1,03
	04:00	4,21	3,65	0,56					1					0,96	0,95
	05:00	4,42	3,81	0,61					1					1,14	1,16
	06:00	5,17	4,49	0,68					1					1,71	1,74
	07:00	6,17	5,22	0,96	1				1					1,93	1,94
	08:00	6,63	5,08	1,55	1				1					2,08	2,08
	09:00	6,55	4,64	1,92	1				1					2,00	2,01
	10:00	6,17	4,35	1,82	1				1					1,82	1,81
	11:00	5,89	4,32	1,57	1				1					1,57	1,58
	12:00	6,03	4,26	1,77					1					1,87	1,90
	13:00	6,05	4,32	1,73					1					1,94	1,91
	14:00	5,77	4,09	1,67					1					1,80	1,81
	15:00	5,74	3,92	1,82					1					1,83	1,80
	16:00	6,31	4,40	1,90					1					1,92	1,92
	17:00	7,08	5,26	1,82	1				1					2,11	2,12
	18:00	8,30	6,41	1,89	1	1			1					2,48	2,49
	19:00	8,51	6,63	1,89	1	1			1					2,28	2,55
	20:00	8,23	6,50	1,72	1	1			1					2,17	2,38
	21:00	7,45	5,62	1,83	1	1			1					2,07	2,07
	22:00	6,55	5,10	1,45	1				1					1,96	1,97
	23:00	5,79	4,70	1,09	1				1					1,55	1,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023	00:00	5,13	4,02	1,11					1					1,57	1,56	
	01:00	4,62	3,66	0,96					1					1,35	1,35	
	02:00	4,45	3,60	0,85					1					1,20	1,20	
	03:00	4,38	3,57	0,81					1					1,13	1,12	
	04:00	4,38	3,58	0,80					1					1,11	1,12	
	05:00	4,61	3,68	0,93					1					1,31	1,31	
	06:00	5,38	4,24	1,14					1					1,60	1,61	
	07:00	6,53	5,14	1,39	1				1					1,94	1,95	
	08:00	7,25	5,71	1,54	1				1					2,17	2,17	
	09:00	7,90	6,27	1,62	1	1			1					2,14	2,37	
	10:00	7,81	6,10	1,71	1	1			1					2,17	2,13	
	11:00	7,79	6,51	1,28	1	1		1						1,76	1,64	
	12:00	7,66	6,00	1,66	1	1		1						2,21	2,19	
	13:00	7,33	5,77	1,56	1	1		1						2,05	2,06	
	14:00	6,98	5,39	1,59	1			1						2,11	2,11	
	15:00	6,71	5,18	1,53	1			1						2,01	2,01	
	16:00	7,09	5,49	1,61	1			1						2,12	2,12	
	17:00	7,99	6,20	1,80	1			1						2,38	2,39	
	18:00	9,13	7,08	2,04	1	1		1						2,73	2,74	
	19:00	9,12	7,07	2,04	1	1		1						2,74	2,74	
	20:00	8,84	6,85	1,99	1	1		1						2,66	2,65	
	21:00	8,03	6,23	1,81	1	1		1						2,40	2,40	
	22:00	7,12	5,50	1,62	1			1						2,15	2,14	
	23:00	6,28	4,88	1,40	1			1						1,84	1,83	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 25 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Ιανουάριος 2023	00:00	5,37	4,26	1,10				1						1,41	1,44
	01:00	4,88	3,74	1,14				1						1,47	1,47
	02:00	4,76	3,64	1,12				1						1,43	1,43
	03:00	4,66	3,58	1,09				1						1,39	1,39
	04:00	4,69	3,60	1,10				1						1,41	1,41
	05:00	4,88	3,74	1,14				1						1,46	1,47
	06:00	5,67	4,36	1,31				1						1,70	1,70
	07:00	7,00	5,41	1,59		1		1						2,09	2,10
	08:00	7,86	6,08	1,78		1		1						2,36	2,38
	09:00	8,61	6,67	1,93		1		1						2,58	2,58
	10:00	8,45	6,54	1,91		1	1	1						2,55	2,54
	11:00	8,08	6,26	1,83		1	1	1						2,43	2,43
	12:00	7,78	6,02	1,75		1	1	1						2,32	2,32
	13:00	7,61	5,88	1,72		1		1						2,29	2,29
	14:00	7,48	5,79	1,69		1		1						2,24	2,25
	15:00	7,62	5,89	1,72		1		1						2,28	2,28
	16:00	7,83	6,06	1,76		1		1						2,34	2,35
	17:00	8,42	6,53	1,88	1	1		1						2,51	2,52
	18:00	9,54	7,41	2,13	1	1		1						2,86	2,86
	19:00	9,50	7,38	2,12	1	1		1						2,85	2,86
	20:00	9,19	7,13	2,06	1	1		1						2,77	2,76
	21:00	8,33	6,45	1,88	1	1		1						2,51	2,50
	22:00	7,28	5,75	1,52	1	1		1						2,06	2,06
	23:00	6,44	4,99	1,46		1		1						1,94	1,91



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2023	00:00	5,57	4,39	1,18		1		1						1,52	1,51
	01:00	5,03	3,85	1,18				1						1,52	1,52
	02:00	4,88	3,73	1,15				1						1,47	1,47
	03:00	4,76	3,64	1,12				1						1,43	1,43
	04:00	4,72	3,62	1,09				1						1,41	1,42
	05:00	4,95	3,79	1,16				1						1,49	1,49
	06:00	5,83	4,48	1,35				1						1,76	1,76
	07:00	7,18	5,54	1,63			1	1						2,16	2,17
	08:00	8,01	6,20	1,81			1	1						2,43	2,45
	09:00	8,60	6,64	1,96			1	1						2,63	2,64
	10:00	8,95	7,06	1,89	1		1	1						2,74	2,77
	11:00	8,51	6,95	1,57	1		1	1						2,61	2,70
	12:00	8,88	7,64	1,24	1		1	1						2,76	2,83
	13:00	8,90	7,38	1,52	1		1	1						2,82	2,84
	14:00	8,53	6,59	1,94	1		1	1						2,62	2,64
	15:00	8,53	6,77	1,76	1		1	1						2,57	2,57
	16:00	8,15	7,28	0,88	1		1	1	1					1,57	1,35
	17:00	8,52	7,67	0,86				1	1					1,52	2,01
	18:00	9,14	8,97	0,17				1	1					1,52	2,58
	19:00	9,17	8,91	0,26				1	1					1,52	2,34
	20:00	8,92	7,89	1,03				1	1					1,78	2,21
	21:00	8,08	7,78	0,30				1	1					1,58	1,54
	22:00	7,02	6,70	0,32				1	1					0,55	0,53
	23:00	6,15	5,92	0,24	1			1	1					0,25	0,41

Σημειώνεται ότι το χρονικό διάστημα 16:00 - 19:00 λόγω έντονης κακοκαιρίας τα Α/Π τέθηκαν σε χειροκίνητη διαχείριση στο 50% της ονομαστικής τους ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 27 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Ιανουάριος 2023	00:00	5,39	4,63	0,76	1			1						1,05	1,05
	01:00	4,91	4,28	0,62	1			1						0,98	1,03
	02:00	4,75	4,15	0,60				1						1,43	1,45
	03:00	4,66	3,92	0,74				1						1,36	1,36
	04:00	4,58	3,88	0,70				1						1,28	1,29
	05:00	4,86	4,35	0,51				1						1,50	1,51
	06:00	5,59	5,07	0,52		1		1						1,69	1,68
	07:00	6,78	6,62	0,17	1	1		1						2,04	2,02
	08:00	7,56	7,56	0,00	1	1		1						2,11	2,13
	09:00	8,18	8,17	0,01	1	1		1						2,26	2,28
	10:00	8,70	8,68	0,02	1	1	1	1						2,32	2,32
	11:00	9,24	9,06	0,17	1	1	1	1						2,66	2,67
	12:00	9,35	9,35	0,00	1	1	1	1						2,75	2,74
	13:00	9,11	8,98	0,13	1	1	1	1						2,36	2,24
	14:00	8,71	8,33	0,38				1	1					1,22	1,12
	15:00	8,33	7,68	0,65				1	1					1,84	1,82
	16:00	7,92	7,78	0,15				1	1					1,41	1,42
	17:00	8,36	8,37	0,00				1	1					1,76	1,78
	18:00	9,21	9,11	0,09				1	1					2,52	2,53
	19:00	9,18	8,94	0,24				1	1					2,67	2,67
	20:00	8,84	8,59	0,26				1	1					2,35	2,33
	21:00	8,04	7,81	0,23				1	1					1,57	1,54
	22:00	7,14	6,94	0,19				1	1					0,64	0,64
	23:00	6,50	6,45	0,04				1	1					1,15	1,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 28 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 28 Ιανουάριος 2023	00:00	5,64	5,49	0,15	1				1					1,33	1,32	
	01:00	5,07	5,05	0,03	1				1					0,75	0,78	
	02:00	4,95	4,96	0,00					1					1,60	1,70	
	03:00	4,73	4,73	0,00					1					1,48	1,48	
	04:00	4,70	4,68	0,02					1					1,44	1,45	
	05:00	4,88	4,85	0,03					1					1,62	1,62	
	06:00	5,28	5,13	0,15	1				1					1,41	1,38	
	07:00	5,84	5,68	0,16	1				1					1,48	1,49	
	08:00	6,64	5,65	1,00	1				1					2,09	2,06	
	09:00	7,58	6,47	1,11	1	1			1					2,29	2,30	
	10:00	8,16	7,12	1,04	1	1			1					2,56	2,60	
	11:00	8,29	7,47	0,82	1	1			1					2,57	2,58	
	12:00	7,91	7,14	0,77	1	1			1					2,43	2,43	
	13:00	8,28	7,59	0,70	1	1			1					2,58	2,56	
	14:00	8,16	7,66	0,51	1	1			1					2,72	2,65	
	15:00	7,58	7,29	0,28	1	1			1					2,17	2,15	
	16:00	7,72	7,41	0,31	1	1			1					2,29	2,29	
	17:00	8,44	8,11	0,32	1	1			1					2,16	1,71	
	18:00	9,13	8,51	0,63				1	1					2,17	2,37	
	19:00	8,98	7,53	1,45				1	1					2,46	2,46	
	20:00	8,56	7,02	1,54				1	1					2,08	2,06	
	21:00	7,85	6,33	1,52		1			1					2,00	2,03	
	22:00	7,06	5,50	1,56		1			1					2,15	2,16	
	23:00	6,49	5,13	1,36		1			1					1,96	1,96	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 29 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 29 Ιανουάριος 2023	00:00	5,80	4,65	1,15					1					1,53	1,51	
	01:00	5,25	4,02	1,23					1					1,59	1,59	
	02:00	4,98	3,81	1,16					1					1,50	1,49	
	03:00	4,76	3,63	1,13					1					1,45	1,45	
	04:00	4,63	3,55	1,07					1					1,37	1,37	
	05:00	4,83	3,69	1,13					1					1,45	1,45	
	06:00	5,15	3,93	1,22					1					1,59	1,60	
	07:00	5,63	4,34	1,29					1					1,70	1,72	
	08:00	6,34	4,89	1,44		1			1					1,90	1,91	
	09:00	6,63	5,11	1,52		1			1					2,00	1,99	
	10:00	7,17	5,53	1,63		1			1					2,16	2,17	
	11:00	7,15	5,52	1,63		1			1					2,16	2,16	
	12:00	7,18	5,56	1,62		1			1					2,16	2,16	
	13:00	7,35	5,70	1,65		1			1					2,20	2,20	
	14:00	6,85	5,29	1,57		1			1					2,08	2,08	
	15:00	6,97	5,38	1,59		1			1					2,12	2,13	
	16:00	7,52	5,89	1,63		1			1					2,27	2,29	
	17:00	8,21	6,45	1,77		1			1					2,47	2,48	
	18:00	9,15	7,27	1,88	1	1			1					2,77	2,78	
	19:00	9,07	7,04	2,04	1	1			1					2,74	2,74	
	20:00	8,77	6,78	1,99	1	1			1					2,67	2,67	
	21:00	8,17	6,32	1,85	1	1			1					2,46	2,47	
	22:00	7,28	5,60	1,67		1			1					2,22	2,22	
	23:00	6,48	5,00	1,47		1			1					1,95	1,95	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2023	00:00	5,56	4,33	1,23					1					1,59	1,59	
	01:00	5,08	3,86	1,22					1					1,58	1,58	
	02:00	4,89	3,73	1,16					1					1,49	1,49	
	03:00	4,71	3,60	1,10					1					1,41	1,41	
	04:00	4,67	3,58	1,09					1					1,39	1,39	
	05:00	4,97	3,80	1,17					1					1,50	1,50	
	06:00	5,92	4,55	1,36					1					1,77	1,78	
	07:00	7,37	5,74	1,63		1			1					2,22	2,28	
	08:00	8,19	6,60	1,59		1	1		1					2,51	2,54	
	09:00	8,67	7,44	1,23		1	1		1					2,70	2,69	
	10:00	8,76	7,88	0,88		1	1		1					2,85	2,80	
	11:00	8,57	7,51	1,06		1	1		1					2,71	2,72	
	12:00	8,97	8,23	0,75		1	1		1					2,81	2,85	
	13:00	9,00	8,34	0,66		1	1		1					2,91	2,87	
	14:00	8,59	7,95	0,64		1	1		1					2,76	2,79	
	15:00	8,44	8,01	0,42		1	1		1					2,84	2,85	
	16:00	8,49	8,24	0,25				1	1					2,30	1,96	
	17:00	8,85	8,64	0,21				1	1					2,17	2,25	
	18:00	9,68	9,48	0,20				1	1					3,01	3,02	
	19:00	9,63	9,50	0,13				1	1					3,00	3,00	
	20:00	9,18	9,17	0,01				1	1					2,68	2,67	
	21:00	8,34	8,33	0,01				1	1					1,86	1,84	
	22:00	7,38	7,38	0,00				1	1					0,90	0,88	
	23:00	6,68	6,69	0,00				1	1					0,28	0,42	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2023	00:00	5,74	5,74	0,00			1		1					1,25	1,41	
	01:00	5,21	5,20	0,02			1		1					0,89	0,88	
	02:00	4,99	4,95	0,04			1		1					0,65	0,65	
	03:00	4,90	4,79	0,11			1		1					0,57	0,56	
	04:00	4,87	4,78	0,08			1		1					0,53	0,53	
	05:00	5,10	5,10	0,00			1		1					0,74	0,75	
	06:00	5,99	5,94	0,04			1		1					1,60	1,63	
	07:00	7,39	7,24	0,15	1		1		1					2,30	2,28	
	08:00	8,33	8,11	0,22	1	1	1		1					2,50	2,48	
	09:00	8,87	8,55	0,32	1	1	1		1					2,39	2,40	
	10:00	8,77	8,44	0,32	1	1	1		1					2,27	2,27	
	11:00	8,60	8,33	0,26	1	1	1		1					2,08	2,08	
	12:00	9,32	8,91	0,41	1	1	1		1					2,77	2,80	
	13:00	9,55	9,00	0,55	1	1	1		1					2,97	2,96	
	14:00	8,69	8,60	0,09				1	1					1,81	1,43	
	15:00	8,30	8,29	0,01				1	1					1,33	1,57	
	16:00	8,29	8,24	0,05				1	1					1,76	1,77	
	17:00	8,92	8,87	0,04				1	1					2,34	2,36	
	18:00	9,95	9,81	0,13				1	1					3,04	3,04	
	19:00	9,81	9,59	0,23				1	1					3,03	3,03	
	20:00	9,55	8,99	0,56				1	1					2,93	2,93	
	21:00	8,71	8,46	0,25				1	1					2,25	2,21	
	22:00	7,71	7,30	0,42				1	1					1,22	1,20	
	23:00	6,76	6,22	0,55				1	1					0,69	1,00	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,84	4,68	1,16		1		1						1,51	1,52
	01:00	5,26	4,50	0,76		1		1						0,94	0,93
	02:00	5,06	4,10	0,96		1		1						1,20	1,24
	03:00	4,97	3,79	1,18				1						1,51	1,52
	04:00	4,95	3,80	1,14				1						1,55	1,55
	05:00	5,23	4,04	1,18				1						1,61	1,61
	06:00	6,19	5,02	1,17		1		1						1,90	1,94
	07:00	7,55	6,57	0,98	1	1		1						2,35	2,40
	08:00	8,32	7,42	0,90	1	1		1						2,59	2,64
	09:00	8,09	7,44	0,65	1	1		1						2,58	2,58
	10:00	7,80	7,41	0,39	1	1		1						2,40	2,38
	11:00	7,36	7,18	0,18	1	1		1						1,97	1,95
	12:00	7,47	7,28	0,19	1	1		1						2,07	2,04
	13:00	7,24	7,08	0,16	1	1		1						1,83	1,83
	14:00	6,82	6,69	0,13	1	1		1						1,42	1,42
	15:00	6,65	6,34	0,31	1	1		1						1,23	1,24
	16:00	6,95	6,64	0,31	1	1		1						1,50	1,53
	17:00	8,05	7,85	0,20				1	1					2,11	1,94
	18:00	9,48	9,32	0,15				1	1					2,90	2,91
	19:00	9,60	9,53	0,07				1	1					3,02	3,02
	20:00	9,32	9,31	0,02				1	1					2,82	2,81
	21:00	8,51	8,43	0,08				1	1					2,03	2,01
	22:00	7,53	7,50	0,02				1	1					1,05	1,04
	23:00	6,65	6,63	0,01				1	1					0,41	0,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 2 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,74	5,71	0,03		1		1						1,37	1,43
	01:00	5,12	5,11	0,00		1		1						0,83	0,79
	02:00	4,98	4,97	0,01		1		1						0,65	0,65
	03:00	4,86	4,85	0,01		1		1						0,53	0,52
	04:00	4,86	4,86	0,00		1		1						0,52	0,52
	05:00	5,20	5,20	0,00		1		1						0,84	0,85
	06:00	6,05	6,01	0,04		1		1						1,66	1,69
	07:00	7,26	7,19	0,07		1	1	1						2,06	2,03
	08:00	7,72	7,61	0,11		1	1	1						2,30	2,30
	09:00	7,58	7,33	0,25		1	1	1						2,16	2,16
	10:00	7,30	6,97	0,33		1	1	1						1,90	1,88
	11:00	6,90	6,52	0,38		1	1	1						1,51	1,50
	12:00	6,57	6,15	0,42		1	1	1						1,72	1,75
	13:00	6,47	6,08	0,39		1		1						2,11	2,12
	14:00	6,20	5,74	0,46		1		1						1,87	1,85
	15:00	6,12	5,81	0,31		1		1						1,76	1,78
	16:00	6,66	6,47	0,18				1	1					1,39	1,16
	17:00	7,72	7,33	0,39				1	1					1,13	1,18
	18:00	9,15	8,44	0,71				1	1					2,53	2,56
	19:00	9,21	8,21	1,00				1	1					2,63	2,58
	20:00	8,88	7,45	1,43				1	1					2,35	2,34
	21:00	8,20	7,12	1,08				1	1					1,72	1,69
	22:00	7,19	6,63	0,56				1	1					0,72	0,70
	23:00	6,34	5,68	0,66				1	1					0,95	1,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 3 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 3 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,46	4,86	0,60		1		1						1,17	1,21	
	01:00	4,98	3,88	1,09				1						1,55	1,59	
	02:00	4,77	3,81	0,96				1						1,50	1,48	
	03:00	4,70	4,32	0,37				1						1,44	1,44	
	04:00	4,67	4,57	0,09				1						1,41	1,41	
	05:00	4,90	4,72	0,18				1						1,28	1,26	
	06:00	5,78	5,43	0,35		1		1						1,41	1,43	
	07:00	6,96	6,19	0,78		1		1						2,21	2,21	
	08:00	8,32	6,71	1,60		1	1	1						2,51	2,53	
	09:00	9,25	8,96	0,30		1	1	1						1,92	1,70	
	10:00	9,59	9,34	0,25				1	1					2,85	2,92	
	11:00	9,36	8,88	0,48				1	1					2,83	2,82	
	12:00	8,71	7,62	1,09				1	1					2,25	2,21	
	13:00	7,47	7,36	0,11				1	1					1,01	0,98	
	14:00	6,68	6,68	0,01				1	1					0,22	0,20	
	15:00	6,48	6,48	0,00				1	1					0,04	0,04	
	16:00	6,76	6,77	0,00				1	1					0,24	0,26	
	17:00	7,94	7,95	0,00				1	1					1,35	1,41	
	18:00	9,50	9,51	0,00				1	1					2,92	2,94	
	19:00	9,50	9,51	0,00				1	1					2,97	2,97	
	20:00	9,15	9,15	0,00				1	1					2,37	2,33	
	21:00	8,37	8,35	0,02				1	1					1,88	1,85	
	22:00	7,55	7,47	0,07				1	1					1,06	1,04	
	23:00	6,77	6,61	0,16				1	1					0,32	0,31	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 4 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 4 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,90	5,37	0,53		1		1						1,25	1,44	
	01:00	5,32	4,63	0,70		1		1						1,00	0,99	
	02:00	5,16	4,34	0,82				1						1,42	1,47	
	03:00	4,92	4,30	0,62				1						1,59	1,59	
	04:00	4,88	4,57	0,31				1						1,60	1,60	
	05:00	5,05	4,61	0,44				1						1,56	1,55	
	06:00	5,49	4,81	0,68		1		1						1,17	1,15	
	07:00	6,13	5,71	0,42		1		1						1,54	1,56	
	08:00	7,05	5,98	1,07		1		1						1,65	1,66	
	09:00	7,63	6,72	0,90		1	1	1						2,19	2,20	
	10:00	6,98	6,45	0,53		1	1	1						1,58	1,57	
	11:00	6,78	6,17	0,61		1		1						1,82	1,92	
	12:00	6,99	6,40	0,59		1		1						2,25	2,26	
	13:00	7,03	6,18	0,85		1		1						2,20	2,23	
	14:00	7,00	5,83	1,17		1		1						2,13	2,14	
	15:00	6,87	6,08	0,79		1		1						2,21	2,22	
	16:00	7,21	6,35	0,86		1		1						1,96	1,81	
	17:00	8,12	7,48	0,64				1	1					1,55	1,57	
	18:00	9,12	8,35	0,77				1	1					2,58	2,60	
	19:00	9,12	8,80	0,32				1	1					2,61	2,61	
	20:00	8,70	8,51	0,20				1	1					2,22	2,20	
	21:00	7,95	7,50	0,45				1	1					1,46	1,44	
	22:00	7,08	6,53	0,55				1	1					1,03	1,41	
	23:00	6,47	5,12	1,34		1		1						2,01	2,01	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 5 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,81	4,65	1,16		1		1						1,50	1,49
	01:00	5,34	4,60	0,74			1	1						0,91	0,89
	02:00	5,06	4,41	0,64			1	1						0,75	0,80
	03:00	4,88	3,76	1,13				1						1,44	1,47
	04:00	4,83	3,70	1,13				1						1,45	1,45
	05:00	4,95	3,80	1,15				1						1,48	1,48
	06:00	5,33	4,10	1,22				1						1,59	1,60
	07:00	5,91	4,57	1,35				1						1,76	1,77
	08:00	6,79	5,26	1,53			1	1						2,03	2,03
	09:00	7,81	6,14	1,67			1	1						2,25	2,29
	10:00	8,50	7,63	0,88	1		1	1						1,64	2,47
	11:00	8,99	8,59	0,41	1		1	1						1,52	2,14
	12:00	9,14	8,79	0,35				1	1					1,52	2,56
	13:00	8,76	8,21	0,55				1	1					1,52	2,26
	14:00	7,63	7,36	0,28				1	1					1,52	1,15
	15:00	7,13	6,75	0,39				1	1					1,52	0,62
	16:00	7,79	7,52	0,27				1	1					1,52	1,27
	17:00	8,55	8,27	0,28				1	1					1,52	2,01
	18:00	9,57	9,16	0,41				1	1					1,52	2,78
	19:00	9,65	9,29	0,37				1	1					1,52	2,84
	20:00	9,18	8,72	0,46				1	1					1,52	2,61
	21:00	8,41	7,78	0,63				1	1					1,52	1,92
	22:00	7,59	6,96	0,63				1	1					1,52	1,09
	23:00	7,03	6,39	0,63		1			1					1,52	1,50

Παρατηρήσεις:

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 6 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,13	5,49	0,64		1			1					1,52	1,75
	01:00	5,61	4,83	0,78		1			1					1,52	1,33
	02:00	5,41	4,23	1,18					1					1,52	1,62
	03:00	5,24	4,06	1,18					1					1,52	1,57
	04:00	5,20	4,02	1,18					1					1,52	1,57
	05:00	5,53	4,35	1,18					1					1,52	1,67
	06:00	6,34	5,16	1,18		1			1					1,52	1,92
	07:00	7,62	5,91	1,70		1			1					2,24	2,28
	08:00	8,82	6,88	1,94		1	1		1					2,63	2,64
	09:00	9,89	7,79	2,10		1	1		1					2,90	2,88
	10:00	10,43	8,42	2,00		1	1		1					2,76	2,73
	11:00	10,72	8,54	2,18				1	1					3,04	3,04
	12:00	10,68	8,53	2,15				1	1					3,04	3,04
	13:00	10,51	8,27	2,24				1	1					3,04	3,04
	14:00	9,44	7,37	2,07				1	1					2,78	2,77
	15:00	8,62	7,01	1,60				1	1					2,12	2,12
	16:00	8,41	6,97	1,45				1	1					1,90	1,90
	17:00	9,04	7,18	1,87				1	1					2,48	2,50
	18:00	10,22	8,08	2,14				1	1					3,02	3,03
	19:00	10,18	8,22	1,97				1	1					3,04	3,04
	20:00	9,94	8,30	1,64				1	1					2,38	2,17
	21:00	8,98	7,50	1,48				1	1					2,13	2,13
	22:00	7,97	6,71	1,26				1	1					1,49	1,46
	23:00	7,09	5,82	1,27		1		1	1					1,45	1,68

1) Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε κακοκαιρία.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 7 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,22	4,72	1,50		1			1					1,83	1,82
	01:00	5,64	4,86	0,79		1			1					1,32	1,30
	02:00	5,47	4,68	0,79		1			1					1,14	1,14
	03:00	5,39	4,61	0,77		1			1					1,05	1,06
	04:00	5,29	4,65	0,64		1			1					0,95	0,95
	05:00	5,62	4,83	0,78		1			1					1,25	1,27
	06:00	6,51	5,18	1,33		1			1					1,92	1,93
	07:00	7,93	6,44	1,49	1	1			1					2,17	2,17
	08:00	9,11	7,56	1,54	1	1			1					2,17	2,17
	09:00	9,82	8,01	1,81				1	1					2,16	2,17
	10:00	10,05	8,23	1,81				1	1					2,17	2,16
	11:00	9,98	8,38	1,60				1	1					1,97	1,95
	12:00	10,27	8,79	1,48				1	1					1,82	1,82
	13:00	10,31	8,83	1,48				1	1					1,82	1,82
	14:00	9,79	8,31	1,48				1	1					1,82	1,82
	15:00	9,28	7,80	1,48				1	1					1,82	1,82
	16:00	9,30	7,40	1,90				1	1					2,45	2,49
	17:00	9,89	7,68	2,21				1	1					2,97	2,98
	18:00	10,84	8,59	2,25				1	1					3,04	3,04
	19:00	10,75	8,50	2,26				1	1					3,04	3,04
	20:00	10,38	8,13	2,25				1	1					3,04	3,04
	21:00	9,41	7,32	2,09				1	1					2,81	2,79
	22:00	8,31	6,92	1,39				1	1					1,84	1,80
	23:00	7,37	6,61	0,77	1			1	1					0,91	0,99



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 8 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,44	5,04	1,39	1			1						1,75	1,98
	01:00	5,80	4,65	1,16	1			1						1,49	1,51
	02:00	5,64	4,27	1,38				1						1,78	1,82
	03:00	5,57	4,17	1,40				1						1,85	1,82
	04:00	5,58	4,22	1,36				1						1,77	1,77
	05:00	5,86	4,45	1,41				1						1,84	1,84
	06:00	6,85	5,25	1,60			1	1						2,10	2,18
	07:00	8,55	6,50	2,05	1		1	1						2,72	2,77
	08:00	9,83	7,62	2,21	1		1	1						2,97	2,97
	09:00	10,54	8,48	2,06	1		1	1						2,77	2,77
	10:00	10,64	8,39	2,25				1	1					3,04	3,04
	11:00	10,99	8,77	2,22				1	1					3,04	3,04
	12:00	10,87	8,69	2,18				1	1					3,04	3,04
	13:00	10,26	8,05	2,21				1	1					3,04	3,04
	14:00	9,44	7,36	2,08				1	1					2,87	2,86
	15:00	9,01	7,12	1,89				1	1					2,53	2,50
	16:00	9,04	7,15	1,89				1	1					2,51	2,52
	17:00	9,74	7,56	2,18				1	1					2,95	2,96
	18:00	10,74	8,52	2,22				1	1					3,04	3,04
	19:00	10,76	8,51	2,25				1	1					3,04	3,04
	20:00	10,43	8,18	2,25				1	1					3,04	3,04
	21:00	9,56	7,41	2,15				1	1					2,90	2,89
	22:00	8,40	6,95	1,45				1	1					1,92	1,90
	23:00	7,41	6,70	0,72				1	1					0,89	1,04



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,48	5,07	1,41			1		1					1,77	2,04
	01:00	5,87	4,64	1,23					1					1,59	1,60
	02:00	5,67	4,34	1,33					1					1,74	1,74
	03:00	5,54	4,24	1,31					1					1,71	1,72
	04:00	5,53	4,21	1,33					1					1,72	1,73
	05:00	5,80	4,44	1,36					1					1,77	1,78
	06:00	6,79	5,18	1,60			1		1					2,10	2,13
	07:00	8,19	6,24	1,95			1		1					2,59	2,60
	08:00	9,16	7,03	2,13		1	1		1					2,86	2,86
	09:00	9,79	7,59	2,20	1		1		1					2,97	2,95
	10:00	9,98	8,03	1,95	1		1		1					2,62	2,59
	11:00	9,36	7,29	2,07				1	1					2,77	2,79
	12:00	9,47	7,36	2,10				1	1					2,82	2,83
	13:00	9,56	7,41	2,15				1	1					2,90	2,90
	14:00	9,06	7,12	1,93				1	1					2,59	2,54
	15:00	8,79	7,06	1,73				1	1					2,30	2,29
	16:00	8,83	7,08	1,74				1	1					2,31	2,32
	17:00	9,57	7,43	2,14				1	1					2,86	2,86
	18:00	10,86	8,60	2,26				1	1					3,04	3,04
	19:00	10,86	8,61	2,25				1	1					3,04	3,04
	20:00	10,50	8,24	2,25				1	1					3,04	3,04
	21:00	9,31	7,27	2,04				1	1					2,75	2,73
	22:00	8,27	6,91	1,36				1	1					1,79	1,77
	23:00	7,45	6,64	0,81				1	1					0,99	1,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,47	4,98	1,49			1		1					1,91	2,03	
	01:00	5,84	4,62	1,21			1		1					1,56	1,57	
	02:00	5,59	4,15	1,44					1					1,87	1,83	
	03:00	5,41	4,08	1,33					1					1,72	1,76	
	04:00	5,37	4,03	1,35					1					1,76	1,74	
	05:00	5,68	4,25	1,42					1					1,85	1,85	
	06:00	6,70	5,06	1,64			1		1					2,16	2,14	
	07:00	8,20	6,19	2,01			1		1					2,68	2,71	
	08:00	9,11	7,01	2,10	1		1		1					2,90	2,90	
	09:00	9,82	7,77	2,04	1		1		1					2,98	2,97	
	10:00	10,19	8,25	1,94				1	1					2,73	2,78	
	11:00	10,04	8,08	1,96				1	1					3,03	3,03	
	12:00	10,04	8,01	2,03				1	1					3,03	3,04	
	13:00	9,15	7,24	1,91				1	1					2,64	2,62	
	14:00	8,38	6,95	1,44				1	1					1,90	1,88	
	15:00	8,52	7,01	1,51				1	1					1,99	2,00	
	16:00	8,84	7,10	1,73				1	1					2,31	2,32	
	17:00	9,42	7,44	1,98				1	1					2,79	2,81	
	18:00	10,70	8,64	2,07				1	1					3,04	3,04	
	19:00	10,58	8,43	2,15				1	1					3,04	3,04	
	20:00	10,14	8,00	2,14				1	1					3,03	3,04	
	21:00	9,04	7,26	1,78				1	1					2,56	2,53	
	22:00	8,04	6,88	1,15				1	1					1,55	1,53	
	23:00	7,33	6,47	0,86			1	1	1					0,99	1,23	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 11 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 11 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,53	4,98	1,55			1	1						2,01	2,14	
	01:00	5,90	4,68	1,22			1	1						1,59	1,57	
	02:00	5,68	4,48	1,20			1	1						1,53	1,58	
	03:00	5,47	4,07	1,41				1						1,84	1,84	
	04:00	5,43	4,05	1,38				1						1,80	1,81	
	05:00	5,65	4,21	1,45				1						1,89	1,88	
	06:00	6,17	4,59	1,58				1						2,08	2,10	
	07:00	6,69	5,03	1,66			1	1						2,20	2,22	
	08:00	7,63	5,77	1,86			1	1						2,59	2,58	
	09:00	8,18	6,45	1,74	1		1	1						2,82	2,80	
	10:00	8,17	6,41	1,76	1		1	1						2,70	2,69	
	11:00	8,01	6,48	1,53	1		1	1						2,56	2,56	
	12:00	7,93	6,57	1,36	1		1	1						2,49	2,52	
	13:00	7,86	6,44	1,42	1		1	1						2,46	2,44	
	14:00	7,43	6,14	1,29	1		1	1						2,09	2,11	
	15:00	7,21	6,14	1,07			1	1						2,52	2,53	
	16:00	7,54	6,64	0,90				1	1					1,70	1,54	
	17:00	8,61	7,58	1,03				1	1					2,04	2,08	
	18:00	10,11	9,38	0,74				1	1					3,02	3,04	
	19:00	10,12	9,68	0,44				1	1					3,04	3,04	
	20:00	9,68	9,34	0,34				1	1					3,02	3,01	
	21:00	8,83	8,36	0,46				1	1					2,35	2,33	
	22:00	7,93	7,46	0,47				1	1					1,45	1,43	
	23:00	7,25	7,09	0,16				1	1					0,76	0,75	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 12 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 12 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,49	6,44	0,05			1		1					0,83	1,19	
	01:00	5,79	5,77	0,02			1		1					1,47	1,46	
	02:00	5,57	5,58	0,00			1		1					1,24	1,23	
	03:00	5,37	5,37	0,00			1		1					1,04	1,04	
	04:00	5,27	5,27	0,00			1		1					0,92	0,93	
	05:00	5,40	5,41	0,00			1		1					1,05	1,06	
	06:00	5,83	5,83	0,00			1		1					1,46	1,48	
	07:00	6,25	6,25	0,00			1		1					1,88	1,90	
	08:00	6,79	6,76	0,03	1		1		1					1,63	1,59	
	09:00	7,13	7,03	0,10	1		1		1					1,69	1,71	
	10:00	7,38	7,24	0,15	1		1		1					1,96	1,97	
	11:00	7,49	7,22	0,27	1		1		1					2,09	2,08	
	12:00	7,43	7,19	0,24	1		1		1					1,99	2,01	
	13:00	7,59	7,22	0,37	1		1		1					2,21	2,17	
	14:00	7,12	6,52	0,60	1		1		1					1,96	2,02	
	15:00	7,12	6,00	1,11			1		1					2,47	2,48	
	16:00	7,48	6,00	1,48			1		1					2,61	2,61	
	17:00	8,09	6,54	1,55			1		1					2,47	2,38	
	18:00	9,44	7,65	1,80				1	1					2,80	2,81	
	19:00	9,76	7,57	2,19				1	1					3,02	3,02	
	20:00	9,45	7,30	2,15				1	1					2,90	2,89	
	21:00	8,59	7,00	1,60				1	1					2,12	2,10	
	22:00	7,80	6,77	1,02				1	1					1,32	1,30	
	23:00	6,86	6,23	0,63			1	1	1					0,69	1,03	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,04	4,75	1,28			1		1					1,66	1,68
	01:00	5,46	4,51	0,95					1					1,20	1,22
	02:00	5,30	4,06	1,23					1					1,60	1,44
	03:00	5,13	3,84	1,29					1					1,68	1,68
	04:00	5,13	3,83	1,30					1					1,69	1,67
	05:00	5,44	4,07	1,37					1					1,78	1,76
	06:00	6,43	4,86	1,56	1				1					2,05	2,05
	07:00	7,76	5,93	1,83	1				1					2,42	2,47
	08:00	8,69	6,64	2,05	1		1		1					2,73	2,77
	09:00	8,58	6,51	2,07	1		1		1					2,77	2,80
	10:00	8,38	6,33	2,06	1		1		1					2,75	2,76
	11:00	8,08	6,26	1,82	1		1		1					2,61	2,59
	12:00	8,06	6,42	1,64	1		1		1					2,63	2,61
	13:00	7,82	6,31	1,51	1		1		1					2,41	2,41
	14:00	7,22	5,71	1,51	1		1		1					2,13	2,18
	15:00	7,01	5,29	1,71			1		1					2,42	2,39
	16:00	7,36	5,60	1,76			1		1					2,51	2,49
	17:00	8,39	6,79	1,60				1	1					2,30	2,21
	18:00	9,73	7,93	1,80				1	1					2,94	2,96
	19:00	10,02	8,32	1,70				1	1					3,03	3,04
	20:00	9,82	8,39	1,44				1	1					3,02	3,03
	21:00	8,89	7,50	1,39				1	1					2,42	2,38
	22:00	7,90	6,95	0,95				1	1					1,43	1,40
	23:00	7,01	6,57	0,44			1	1	1					0,53	0,69



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 14 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,06	5,25	0,81			1		1					1,54	1,75
	01:00	5,52	4,85	0,67					1					1,27	1,31
	02:00	5,35	4,70	0,65					1					1,87	1,87
	03:00	5,14	4,47	0,67					1					1,80	1,80
	04:00	5,20	4,61	0,58					1					1,82	1,82
	05:00	5,46	4,97	0,50	1				1					1,68	1,66
	06:00	6,50	5,87	0,63	1				1					2,10	2,12
	07:00	7,58	7,24	0,34	1				1					1,45	1,09
	08:00	8,17	8,02	0,16				1	1					1,64	1,65
	09:00	8,16	8,08	0,08				1	1					1,66	1,66
	10:00	7,85	7,81	0,04				1	1					1,36	1,34
	11:00	7,29	7,22	0,07				1	1					0,81	0,78
	12:00	7,03	6,89	0,13				1	1					0,52	0,52
	13:00	7,04	6,94	0,09				1	1					0,51	0,52
	14:00	6,72	6,62	0,10				1	1					0,24	0,22
	15:00	6,75	6,66	0,08				1	1					0,22	0,23
	16:00	6,89	6,86	0,03				1	1					0,35	0,37
	17:00	7,98	7,82	0,15				1	1					1,41	1,44
	18:00	9,72	9,60	0,12				1	1					2,93	2,97
	19:00	10,00	9,94	0,06				1	1					3,04	3,04
	20:00	9,67	9,54	0,13				1	1					3,01	3,00
	21:00	8,65	8,26	0,40				1	1					2,18	2,15
	22:00	7,68	7,09	0,60				1	1					1,21	1,19
	23:00	6,82	6,51	0,31				1	1					0,36	0,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 15 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ρ μ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,88	5,06	0,82	1				1					0,98	1,23
	01:00	5,40	4,26	1,14					1					1,45	1,50
	02:00	5,12	3,79	1,33					1					1,74	1,73
	03:00	5,05	3,76	1,29					1					1,68	1,69
	04:00	5,01	3,69	1,33					1					1,73	1,72
	05:00	5,27	3,88	1,38					1					1,80	1,81
	06:00	6,11	4,54	1,57					1					2,11	2,10
	07:00	7,27	5,59	1,68	1				1					2,53	2,53
	08:00	7,90	6,41	1,49	1		1		1					2,61	2,59
	09:00	8,23	6,30	1,93	1		1		1					2,75	2,70
	10:00	8,00	6,11	1,89	1		1		1					2,54	2,54
	11:00	7,64	5,86	1,77	1		1		1					2,38	2,35
	12:00	7,63	5,80	1,83	1				1					2,65	2,64
	13:00	7,33	5,81	1,52	1				1					2,55	2,53
	14:00	6,86	5,47	1,39	1				1					2,39	2,38
	15:00	6,66	5,30	1,36	1				1					2,29	2,30
	16:00	7,12	6,21	0,91	1				1					2,48	2,49
	17:00	8,05	7,25	0,81				1	1					1,94	1,82
	18:00	9,70	8,94	0,75				1	1					2,90	2,93
	19:00	9,84	9,26	0,58				1	1					3,04	3,04
	20:00	9,46	9,14	0,32				1	1					2,94	2,93
	21:00	8,66	8,48	0,19				1	1					2,20	2,16
	22:00	7,70	7,55	0,15				1	1					1,21	1,20
	23:00	6,78	6,71	0,07				1	1					0,49	0,78



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,89	5,85	0,04	1				1					1,51	1,57
	01:00	5,38	5,37	0,01	1				1					1,07	1,05
	02:00	5,18	5,17	0,01	1				1					0,85	0,85
	03:00	5,10	5,10	0,00	1				1					0,76	0,76
	04:00	5,09	5,10	0,00	1				1					0,75	0,75
	05:00	5,35	5,36	0,00	1				1					1,00	1,02
	06:00	6,24	6,25	0,00	1				1					1,78	1,80
	07:00	7,47	7,47	0,00	1		1		1					2,17	2,16
	08:00	7,78	7,78	0,00	1		1		1					2,32	2,32
	09:00	7,84	7,84	0,00	1		1		1					2,40	2,40
	10:00	7,62	7,62	0,01	1		1		1					2,22	2,21
	11:00	7,20	7,15	0,05	1		1		1					1,78	1,78
	12:00	7,79	7,70	0,08	1		1		1					2,36	2,36
	13:00	7,91	7,83	0,08	1		1		1					2,40	2,39
	14:00	7,28	7,26	0,02	1		1		1					1,88	1,87
	15:00	6,76	6,75	0,00	1		1		1					1,37	1,35
	16:00	6,79	6,79	0,00	1		1		1					1,33	1,33
	17:00	7,93	7,93	0,00				1	1					1,06	1,10
	18:00	9,69	9,69	0,00				1	1					2,39	2,49
	19:00	9,79	9,79	0,00				1	1					2,39	2,41
	20:00	9,36	9,36	0,00				1	1					2,32	2,33
	21:00	8,55	8,55	0,00	1		1	1					1	1,86	2,01
	22:00	7,51	7,51	0,00	1		1	1						2,13	2,10
	23:00	6,82	6,82	0,00	1		1	1						1,43	1,44



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,85	5,84	0,00	1			1						1,49	1,52
	01:00	5,32	5,32	0,00	1			1						1,00	0,99
	02:00	5,13	5,13	0,00	1			1						0,80	0,80
	03:00	5,00	5,00	0,01	1			1						0,67	0,66
	04:00	4,97	4,93	0,04	1			1						0,62	0,63
	05:00	5,21	5,12	0,10	1			1						0,86	0,87
	06:00	6,09	5,95	0,14	1			1						1,58	1,60
	07:00	7,21	6,97	0,24	1		1	1						1,88	1,88
	08:00	7,57	7,21	0,36	1		1	1						1,99	2,00
	09:00	7,31	6,76	0,55	1		1	1						1,90	1,89
	10:00	7,09	6,09	1,00	1		1	1						1,67	1,66
	11:00	7,20	6,11	1,10	1		1	1						1,77	1,77
	12:00	7,02	6,00	1,01	1		1	1						1,61	1,59
	13:00	6,63	5,80	0,83	1		1	1						1,23	1,22
	14:00	6,24	5,35	0,89	1			1						1,28	1,31
	15:00	6,33	5,46	0,87	1			1						1,90	1,89
	16:00	6,66	5,88	0,78	1			1						1,59	1,62
	17:00	7,40	6,32	1,08	1			1						1,87	1,88
	18:00	9,09	8,05	1,04				1	1					2,38	2,38
	19:00	9,41	8,31	1,10				1	1					2,47	2,47
	20:00	9,08	8,13	0,95				1	1					2,21	2,22
	21:00	8,33	7,88	0,44				1	1					1,86	1,83
	22:00	7,35	6,95	0,40				1	1					0,89	0,86
	23:00	6,56	6,35	0,21	1			1						0,59	0,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 18 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 18 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,73	5,17	0,56	1			1						1,37	1,36	
	01:00	5,25	4,54	0,71				1						0,95	0,95	
	02:00	5,08	4,20	0,88				1						1,35	1,35	
	03:00	4,90	4,26	0,65				1						1,18	1,18	
	04:00	4,89	4,47	0,41				1						1,26	1,25	
	05:00	5,02	4,61	0,41				1						1,29	1,30	
	06:00	5,62	5,27	0,36	1			1						1,42	1,42	
	07:00	6,04	5,57	0,48	1			1						1,57	1,58	
	08:00	6,41	5,88	0,53	1			1						1,68	1,68	
	09:00	6,47	5,87	0,60	1			1						1,72	1,72	
	10:00	6,20	5,42	0,78	1			1						1,71	1,71	
	11:00	6,02	5,18	0,84	1			1						1,65	1,63	
	12:00	6,13	5,36	0,76	1			1						1,60	1,65	
	13:00	6,42	5,67	0,75	1			1						1,88	1,91	
	14:00	6,07	5,06	1,01	1			1						1,68	1,64	
	15:00	5,86	4,81	1,04	1			1						1,50	1,50	
	16:00	6,30	5,48	0,82	1			1						1,87	1,88	
	17:00	7,09	6,02	1,07	1			1						1,72	1,71	
	18:00	8,46	7,38	1,07				1	1					1,97	1,97	
	19:00	8,77	7,44	1,32				1	1					2,22	2,23	
	20:00	8,46	7,34	1,13				1	1					1,98	1,96	
	21:00	7,61	6,72	0,89				1	1					1,13	1,11	
	22:00	6,82	6,24	0,58			1	1						0,65	0,90	
	23:00	6,23	4,98	1,26			1	1						1,66	1,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 19 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 19 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,57	4,59	0,99			1	1						1,27	1,25	
	01:00	5,05	4,08	0,97				1						1,21	1,23	
	02:00	4,79	3,78	1,01				1						1,28	1,29	
	03:00	4,64	3,66	0,98				1						1,25	1,24	
	04:00	4,49	3,53	0,96				1						1,21	1,20	
	05:00	4,62	3,64	0,98				1						1,24	1,24	
	06:00	4,94	3,90	1,04				1						1,32	1,33	
	07:00	5,24	4,14	1,10				1						1,40	1,40	
	08:00	5,62	4,46	1,16				1						1,49	1,49	
	09:00	5,69	4,51	1,19				1						1,54	1,53	
	10:00	5,66	4,48	1,18				1						1,52	1,52	
	11:00	5,84	4,63	1,21				1						1,57	1,57	
	12:00	5,77	4,57	1,20				1						1,56	1,56	
	13:00	5,62	4,46	1,16				1						1,50	1,50	
	14:00	5,07	4,02	1,05				1						1,34	1,34	
	15:00	5,01	3,97	1,04				1						1,32	1,31	
	16:00	5,60	4,45	1,16				1						1,49	1,49	
	17:00	6,41	5,11	1,31	1			1						1,71	1,70	
	18:00	7,97	6,44	1,52	1			1						2,09	2,06	
	19:00	8,37	6,97	1,41				1	1					1,85	1,83	
	20:00	8,13	6,88	1,25				1	1					1,62	1,63	
	21:00	7,42	6,67	0,75				1	1					0,93	0,91	
	22:00	6,65	6,11	0,54	1				1					0,60	0,79	
	23:00	6,01	4,80	1,21	1				1					1,57	1,56	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,26	4,25	1,01					1					1,29	1,29	
	01:00	4,81	3,82	0,99					1					1,26	1,27	
	02:00	4,59	3,61	0,98					1					1,24	1,24	
	03:00	4,51	3,56	0,94					1					1,21	1,21	
	04:00	4,50	3,68	0,82					1					1,21	1,21	
	05:00	4,71	4,11	0,60					1					1,27	1,27	
	06:00	5,42	5,13	0,29	1				1					1,40	1,40	
	07:00	6,29	6,29	0,00	1				1					1,57	1,57	
	08:00	6,68	6,68	0,00	1		1		1					1,46	1,43	
	09:00	6,48	6,47	0,01	1		1		1					1,06	1,06	
	10:00	6,42	6,43	0,00	1		1		1					1,01	0,99	
	11:00	6,08	6,07	0,01	1		1		1					0,85	0,93	
	12:00	6,24	6,11	0,13	1				1					1,74	1,77	
	13:00	6,06	6,01	0,05	1				1					1,45	1,40	
	14:00	5,49	5,47	0,02	1	1			1					0,58	0,67	
	15:00	5,09	5,03	0,06	1				1					0,76	0,75	
	16:00	5,20	5,17	0,04	1				1					0,85	0,86	
	17:00	6,23	6,20	0,03	1				1					1,57	1,45	
	18:00	7,84	7,82	0,01				1	1					1,01	0,93	
	19:00	8,42	8,32	0,10				1	1					1,90	1,90	
	20:00	8,26	8,13	0,12				1	1					1,77	1,75	
	21:00	7,54	7,49	0,06				1	1					1,07	1,04	
	22:00	6,61	6,58	0,03				1	1					0,49	0,71	
	23:00	5,89	5,89	0,00	1					1				1,42	1,46	

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G2 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,16	5,16	0,00					1					0,89	0,89
	01:00	4,63	4,63	0,00					1					1,12	1,11
	02:00	4,45	4,41	0,04					1					1,06	1,05
	03:00	4,43	4,33	0,10					1					1,11	1,12
	04:00	4,39	4,10	0,29					1					1,12	1,12
	05:00	4,68	4,31	0,37					1					1,38	1,39
	06:00	5,48	5,21	0,27	1				1					1,52	1,50
	07:00	6,37	6,28	0,09	1				1					1,96	1,98
	08:00	6,48	6,35	0,12	1				1					2,07	2,07
	09:00	6,20	5,85	0,35	1				1					1,87	1,86
	10:00	5,90	5,48	0,41	1				1					1,59	1,59
	11:00	5,72	5,18	0,54			1		1					1,20	1,09
	12:00	5,58	4,96	0,62			1		1					0,84	0,87
	13:00	5,40	4,73	0,67	1				1					1,07	1,07
	14:00	5,08	4,53	0,55	1				1					0,77	0,76
	15:00	4,90	4,45	0,45	1				1					0,56	0,56
	16:00	5,23	4,82	0,41	1				1					0,86	0,88
	17:00	6,15	5,34	0,81	1				1					1,60	1,61
	18:00	7,74	6,72	1,02				1	1					1,75	1,18
	19:00	8,28	6,96	1,32				1	1					1,77	1,77
	20:00	8,27	7,01	1,26				1	1					1,76	1,76
	21:00	7,47	6,69	0,78				1	1					0,98	0,96
	22:00	6,65	6,13	0,52	1				1					0,63	0,99
	23:00	5,90	5,05	0,85	1				1					1,50	1,51



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η ρ μ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,09	4,25	0,84					1					1,10	1,11
	01:00	4,60	3,79	0,81					1					1,19	1,19
	02:00	4,42	3,67	0,75					1					0,97	0,97
	03:00	4,40	3,67	0,73					1					0,97	0,97
	04:00	4,41	3,62	0,78					1					0,97	0,97
	05:00	4,70	3,89	0,81					1					1,03	1,03
	06:00	5,42	4,50	0,92					1					1,43	1,44
	07:00	6,09	5,21	0,87		1			1					1,33	1,34
	08:00	6,22	5,57	0,65		1			1					1,49	1,51
	09:00	6,28	5,60	0,68		1			1					1,52	1,52
	10:00	6,19	5,46	0,73		1			1					1,47	1,46
	11:00	5,84	5,07	0,77		1			1					1,41	1,42
	12:00	5,92	5,22	0,70		1			1					1,48	1,48
	13:00	5,68	5,08	0,59		1			1					1,27	1,26
	14:00	5,58	5,12	0,46		1			1					1,26	1,25
	15:00	5,10	4,85	0,24		1			1					0,78	0,76
	16:00	5,23	4,84	0,40		1			1					0,88	0,90
	17:00	6,27	5,81	0,46		1			1					1,65	1,66
	18:00	7,74	7,44	0,30	1	1			1					2,08	2,09
	19:00	8,41	8,13	0,28	1	1			1					2,25	2,24
	20:00	8,36	8,27	0,09	1	1			1					2,25	2,25
	21:00	7,56	7,45	0,11	1	1			1					2,01	2,00
	22:00	6,65	6,52	0,13	1	1			1					1,48	1,51
	23:00	5,77	5,72	0,06	1				1					1,43	1,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,05	5,04	0,00					1					0,74	0,75
	01:00	4,60	4,59	0,01					1					1,06	1,10
	02:00	4,41	4,35	0,05					1					1,03	1,03
	03:00	4,37	4,32	0,05					1					1,12	1,11
	04:00	4,36	4,34	0,02					1					0,97	0,97
	05:00	4,66	4,66	0,00					1					1,27	1,28
	06:00	5,38	5,34	0,04					1				1	1,58	1,59
	07:00	6,17	6,12	0,05	1				1					1,76	1,77
	08:00	6,65	6,62	0,03	1				1					1,58	1,61
	09:00	6,51	6,50	0,01		1			1					1,95	1,95
	10:00	6,52	6,44	0,08		1			1					2,09	2,10
	11:00	6,03	5,91	0,12		1			1					1,72	1,69
	12:00	5,86	5,79	0,07		1			1					1,52	1,54
	13:00	5,93	5,91	0,02		1			1					1,60	1,59
	14:00	5,41	5,40	0,01		1			1					1,10	1,08
	15:00	5,20	5,18	0,01		1			1					0,86	0,86
	16:00	5,32	5,31	0,01		1			1					0,97	0,97
	17:00	6,18	6,17	0,00		1			1					1,79	1,83
	18:00	7,66	7,60	0,06				1	1					1,48	1,27
	19:00	8,31	8,30	0,01				1	1					1,79	1,80
	20:00	8,14	8,10	0,04				1	1					1,65	1,64
	21:00	7,52	7,18	0,33				1	1					1,02	1,02
	22:00	6,70	6,40	0,30	1				1					0,35	0,57
	23:00	5,86	5,13	0,73	1				1					1,45	1,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,09	4,17	0,92					1					1,37	1,45
	01:00	4,62	3,67	0,95					1					1,37	1,37
	02:00	4,45	3,57	0,89					1					1,19	1,19
	03:00	4,36	3,55	0,81					1					1,11	1,10
	04:00	4,41	3,56	0,85					1					1,14	1,16
	05:00	4,69	3,95	0,75					1					1,41	1,42
	06:00	5,42	4,74	0,68	1				1					1,76	1,76
	07:00	6,20	5,57	0,62	1				1					1,83	1,85
	08:00	6,55	6,19	0,36	1				1					2,21	2,22
	09:00	6,28	6,18	0,10	1				1					1,96	1,95
	10:00	5,85	5,79	0,06	1				1					1,53	1,51
	11:00	5,44	5,37	0,08	1				1					1,10	1,11
	12:00	5,27	5,22	0,05	1				1					0,93	0,93
	13:00	5,42	5,41	0,01	1				1					1,07	1,08
	14:00	5,51	5,51	0,00	1				1					1,18	1,18
	15:00	5,35	5,33	0,02	1				1					1,02	1,02
	16:00	5,28	5,28	0,00	1				1					0,92	0,93
	17:00	6,10	6,10	0,00	1				1					1,69	1,71
	18:00	7,68	7,69	0,00	1				1					1,26	1,14
	19:00	8,29	8,29	0,00				1	1					1,77	1,78
	20:00	8,15	8,13	0,02				1	1					1,65	1,64
	21:00	7,48	7,26	0,22				1	1					0,99	0,98
	22:00	6,66	6,51	0,15	1				1					0,28	0,39
	23:00	5,88	5,34	0,55	1				1					1,38	1,50



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 25 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ρ μ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,18	4,63	0,56					1					0,92	0,95
	01:00	4,73	3,99	0,74					1					1,28	1,28
	02:00	4,55	3,75	0,80					1					1,23	1,22
	03:00	4,41	3,53	0,88					1					1,15	1,14
	04:00	4,38	3,49	0,89					1					1,11	1,11
	05:00	4,66	3,67	0,99					1					1,25	1,26
	06:00	5,00	3,95	1,05					1					1,34	1,34
	07:00	5,25	4,15	1,10					1					1,41	1,41
	08:00	5,78	4,58	1,20					1					1,55	1,56
	09:00	5,97	4,74	1,23					1					1,60	1,58
	10:00	6,04	4,81	1,23					1					1,60	1,59
	11:00	5,84	4,66	1,18					1					1,52	1,53
	12:00	5,76	4,59	1,17					1					1,51	1,49
	13:00	5,74	4,58	1,16					1					1,50	1,51
	14:00	5,53	4,38	1,15					1					1,47	1,46
	15:00	5,34	4,24	1,09					1					1,40	1,40
	16:00	5,74	4,63	1,11					1					1,43	1,42
	17:00	6,70	5,46	1,24	1				1					1,60	1,61
	18:00	8,01	6,54	1,47	1				1					1,94	1,93
	19:00	8,35	6,81	1,54	1				1					2,02	2,02
	20:00	8,04	6,57	1,47	1				1					1,95	1,89
	21:00	7,31	6,04	1,27	1				1					1,66	1,71
	22:00	6,50	5,35	1,15	1				1					1,47	1,50
	23:00	5,95	4,88	1,07	1				1					1,38	1,36



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 26 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,26	4,33	0,92					1					1,18	1,16
	01:00	4,78	3,95	0,84					1					1,05	1,06
	02:00	4,57	3,76	0,81					1					1,01	1,00
	03:00	4,48	3,67	0,81					1					1,02	1,00
	04:00	4,39	3,57	0,82					1					1,03	1,02
	05:00	4,53	3,72	0,81					1					1,02	1,01
	06:00	4,86	4,04	0,82					1					1,03	1,02
	07:00	5,08	4,24	0,84					1					1,06	1,06
	08:00	5,55	4,68	0,87					1					1,10	1,11
	09:00	6,10	5,13	0,97		1			1					1,25	1,25
	10:00	6,28	5,29	0,99		1			1					1,27	1,27
	11:00	6,98	5,88	1,10		1			1					1,43	1,42
	12:00	7,29	6,13	1,16		1			1					1,50	1,49
	13:00	7,04	5,94	1,10		1			1					1,43	1,43
	14:00	6,02	5,05	0,97		1			1					1,25	1,24
	15:00	5,77	4,86	0,91		1			1					1,16	1,18
	16:00	5,90	4,94	0,96		1			1					1,22	1,21
	17:00	6,33	5,30	1,03		1			1					1,32	1,32
	18:00	7,43	6,23	1,20	1	1			1					1,55	1,55
	19:00	8,01	6,73	1,28	1	1			1					1,67	1,67
	20:00	7,81	6,59	1,22	1	1			1					1,59	1,59
	21:00	7,21	6,09	1,12	1	1			1					1,45	1,45
	22:00	6,47	5,54	0,93	1	1			1					1,20	1,20
	23:00	5,74	4,81	0,93		1			1					1,20	1,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 27 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,17	4,48	0,69		1			1					0,85	0,84
	01:00	4,75	4,25	0,50					1					0,56	0,60
	02:00	4,51	3,77	0,74					1					0,91	0,91
	03:00	4,45	3,70	0,75					1					0,94	0,93
	04:00	4,37	3,63	0,75					1					0,93	0,93
	05:00	4,52	3,74	0,79					1					0,98	1,00
	06:00	4,81	3,95	0,86					1					1,09	1,09
	07:00	5,06	4,18	0,88					1					1,11	1,13
	08:00	5,84	4,65	1,20					1					1,55	1,21
	09:00	6,66	5,04	1,61		1			1					2,21	1,55
	10:00	6,93	5,60	1,33		1			1					1,74	1,73
	11:00	6,65	5,41	1,24		1			1					1,63	1,64
	12:00	6,42	5,32	1,10		1			1					1,41	1,44
	13:00	5,73	4,76	0,97		1			1					1,24	1,23
	14:00	5,15	4,25	0,91		1			1					1,14	1,13
	15:00	4,91	4,04	0,87					1					1,10	1,09
	16:00	5,27	4,36	0,91					1					1,14	1,14
	17:00	5,86	5,03	0,83		1		1						1,05	1,08
	18:00	7,15	5,98	1,17		1		1						1,51	1,52
	19:00	7,82	6,53	1,29		1		1						1,68	1,67
	20:00	7,58	6,33	1,25		1		1						1,62	1,62
	21:00	7,06	5,76	1,30		1		1						1,68	1,70
	22:00	6,25	4,97	1,28		1		1						1,67	1,66
	23:00	5,54	4,51	1,04		1		1						1,33	1,32

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2023	00:00	4,90	3,86	1,04				1						1,33	1,33
	01:00	4,47	3,53	0,94				1						1,19	1,18
	02:00	4,32	3,46	0,85				1						1,06	1,05
	03:00	4,33	3,50	0,83				1						1,08	1,09
	04:00	4,27	4,09	0,18				1						0,98	0,99
	05:00	4,49	4,21	0,28				1						1,10	1,09
	06:00	5,13	4,85	0,27				1						1,51	1,49
	07:00	5,84	5,37	0,46	1			1						1,48	1,49
	08:00	6,42	6,27	0,15	1			1						2,08	2,09
	09:00	6,81	6,62	0,19	1	1		1						1,95	1,90
	10:00	6,89	6,61	0,28	1	1		1						1,51	1,50
	11:00	6,95	6,57	0,38	1	1		1						1,53	1,53
	12:00	6,88	6,50	0,38	1	1		1						1,48	1,47
	13:00	6,83	6,67	0,17	1	1		1						1,42	1,43
	14:00	6,83	6,67	0,17	1	1		1						1,43	1,43
	15:00	6,75	6,29	0,47	1	1		1						1,34	1,34
	16:00	6,71	6,01	0,70	1	1		1						1,29	1,28
	17:00	7,08	5,81	1,27	1	1		1						1,64	1,65
	18:00	8,18	6,63	1,54	1	1		1						2,68	2,71
	19:00	8,57	6,45	2,12	1	1		1						2,97	2,91
	20:00	8,47	6,44	2,03	1	1		1						2,87	2,80
	21:00	7,76	6,07	1,69	1	1		1						2,38	2,34
	22:00	6,74	5,70	1,04	1	1		1						1,78	1,85
	23:00	5,96	5,08	0,87		1		1						1,65	1,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 1 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Μάρτιος 2023	00:00	5,25	4,22	1,03		1		1						1,32	1,39
	01:00	4,80	3,72	1,08				1						1,54	1,53
	02:00	4,56	3,54	1,02				1						1,31	1,31
	03:00	4,51	3,53	0,98				1						1,25	1,25
	04:00	4,57	3,54	1,02				1						1,30	1,30
	05:00	4,81	3,64	1,17				1						1,50	1,51
	06:00	5,52	4,18	1,34				1						1,83	1,81
	07:00	6,44	4,95	1,48		1		1						2,15	2,14
	08:00	7,07	5,60	1,47		1		1						2,41	2,39
	09:00	7,31	5,81	1,50		1		1						2,53	2,52
	10:00	6,97	5,47	1,50		1		1						2,42	2,39
	11:00	6,44	5,43	1,01		1		1						2,11	2,08
	12:00	6,47	5,61	0,86		1		1						2,10	2,12
	13:00	6,69	5,64	1,05		1		1						2,31	2,29
	14:00	6,24	5,30	0,94		1	1	1						1,56	1,53
	15:00	6,13	5,18	0,94		1		1						1,79	1,77
	16:00	6,42	5,41	1,01		1		1						2,06	2,07
	17:00	6,92	5,82	1,09		1	1	1						2,28	2,31
	18:00	8,44	6,81	1,63	1	1	1	1						2,82	2,86
	19:00	8,97	7,63	1,35	1	1		1						2,22	2,22
	20:00	8,69	8,26	0,42	1	1		1						0,64	0,64
	21:00	7,90	6,98	0,92	1	1		1						1,30	1,30
	22:00	6,84	5,74	1,10	1	1		1						1,77	1,84
	23:00	5,89	4,79	1,10	1			1						1,59	1,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 2 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Μάρτιος 2023	00:00	5,21	4,18	1,03				1						1,30	1,37
	01:00	4,81	3,64	1,18				1						1,57	1,57
	02:00	4,61	3,80	0,81				1						1,36	1,36
	03:00	4,56	3,70	0,86				1						1,30	1,30
	04:00	4,61	3,55	1,06				1						1,35	1,35
	05:00	4,86	3,67	1,19				1						1,53	1,56
	06:00	5,62	4,20	1,43				1						1,86	1,84
	07:00	6,57	4,97	1,60		1		1						2,11	2,12
	08:00	7,44	5,56	1,88		1		1						2,55	2,52
	09:00	7,84	5,96	1,87		1		1						2,70	2,69
	10:00	8,01	6,08	1,92		1		1						2,73	2,69
	11:00	8,17	6,18	1,99		1		1						2,71	2,71
	12:00	8,23	6,31	1,92		1		1						2,75	2,76
	13:00	8,16	6,23	1,93		1		1						2,81	2,77
	14:00	7,39	5,55	1,85		1		1						2,48	2,46
	15:00	7,26	5,58	1,68		1		1						2,35	2,37
	16:00	7,43	5,87	1,57		1		1						2,48	2,46
	17:00	7,82	5,96	1,86		1		1						2,59	2,57
	18:00	9,03	6,94	2,09	1	1		1						2,88	2,86
	19:00	9,28	7,12	2,16	1	1		1						2,89	2,91
	20:00	9,01	6,89	2,12	1	1		1						2,85	2,82
	21:00	8,21	6,48	1,73	1	1		1						2,62	2,56
	22:00	7,14	5,65	1,50		1		1						2,30	2,37
	23:00	6,18	4,85	1,33		1		1						1,86	1,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 3 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Μάρτιος 2023	00:00	5,48	4,48	1,00		1		1						1,52	1,56
	01:00	5,03	3,73	1,30				1						1,70	1,69
	02:00	4,83	3,64	1,20				1						1,55	1,53
	03:00	4,76	3,60	1,15				1						1,49	1,48
	04:00	4,73	3,59	1,14				1						1,47	1,47
	05:00	4,96	3,74	1,22				1						1,67	1,67
	06:00	5,74	4,51	1,22				1						2,00	1,99
	07:00	6,65	5,48	1,17		1		1						2,29	2,28
	08:00	7,35	6,43	0,92		1		1						2,57	2,57
	09:00	7,81	7,41	0,40	1	1		1						2,53	2,53
	10:00	8,22	8,14	0,08	1	1		1						2,79	2,79
	11:00	8,41	8,41	0,00	1	1		1						2,92	2,91
	12:00	8,57	8,55	0,02	1	1		1					1	2,67	2,67
	13:00	7,68	7,58	0,10	1	1		1						2,32	2,29
	14:00	6,53	6,47	0,07	1	1		1						1,20	1,13
	15:00	6,09	6,07	0,02	1	1		1						1,41	1,53
	16:00	6,31	6,30	0,01		1		1						1,96	1,96
	17:00	7,02	7,02	0,00		1		1	1					0,96	0,51
	18:00	8,25	8,25	0,00				1	1					1,69	1,72
	19:00	8,61	8,61	0,00				1	1					2,11	2,10
	20:00	8,51	8,51	0,00				1	1					2,01	2,00
	21:00	8,00	8,01	0,00				1	1					1,53	1,51
	22:00	7,08	7,09	0,00				1	1					0,57	0,53
	23:00	6,41	6,42	0,00		1			1					1,45	1,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 4 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 4 Μάρτιος 2023	00:00	5,62	5,63	0,00		1			1					1,31	1,29	
	01:00	5,10	5,11	0,00		1			1					0,82	0,85	
	02:00	4,87	4,87	0,01					1					1,57	1,61	
	03:00	4,71	4,56	0,16					1					1,47	1,47	
	04:00	4,68	4,42	0,26					1					1,42	1,43	
	05:00	4,91	4,62	0,29					1					1,63	1,64	
	06:00	5,26	4,79	0,47					1					1,84	1,84	
	07:00	5,79	5,14	0,65		1			1					1,56	1,55	
	08:00	6,76	5,88	0,88		1			1					2,28	2,30	
	09:00	7,62	6,90	0,71	1	1			1				1	2,63	2,63	
	10:00	7,83	7,06	0,77	1	1			1					2,43	2,42	
	11:00	7,91	7,15	0,76	1	1			1					2,45	2,48	
	12:00	8,57	7,78	0,79	1	1			1					3,00	3,00	
	13:00	8,45	7,76	0,69	1	1			1					2,95	2,95	
	14:00	7,56	6,99	0,57	1	1			1					2,20	2,16	
	15:00	6,81	6,49	0,33	1	1			1					1,47	1,51	
	16:00	7,10	7,04	0,06				1	1				1	1,30	0,88	
	17:00	7,07	7,03	0,04				1	1					0,52	0,54	
	18:00	8,31	8,30	0,01				1	1					1,76	1,79	
	19:00	8,84	8,80	0,03				1	1					2,31	2,31	
	20:00	8,62	8,58	0,04				1	1					2,12	2,10	
	21:00	7,80	7,77	0,03				1	1					1,32	1,30	
	22:00	7,01	6,92	0,10				1	1					0,53	0,51	
	23:00	6,35	6,28	0,07	1				1	1					0,42	0,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 5 Μάρτιος 2023	00:00	5,59	5,48	0,11	1				1					1,29	1,28	
	01:00	5,01	4,97	0,04	1				1					0,78	0,79	
	02:00	4,80	4,75	0,05					1					1,45	1,54	
	03:00	4,60	4,49	0,11					1					1,32	1,32	
	04:00	4,57	4,44	0,13					1					1,31	1,31	
	05:00	4,69	4,67	0,02					1					1,42	1,42	
	06:00	4,96	4,95	0,00	1				1					1,50	1,46	
	07:00	5,31	5,27	0,04	1				1					0,95	0,96	
	08:00	5,82	5,58	0,25	1				1					1,47	1,48	
	09:00	6,44	5,98	0,45	1				1					2,07	2,09	
	10:00	6,75	6,06	0,69	1				1					2,33	2,34	
	11:00	7,31	6,41	0,90	1				1					2,55	2,55	
	12:00	7,74	6,99	0,75	1				1				1	2,71	2,71	
	13:00	7,58	7,16	0,42	1				1				1	2,65	2,64	
	14:00	6,82	6,39	0,43	1				1				1	2,33	2,32	
	15:00	6,66	6,47	0,19	1				1					2,15	2,11	
	16:00	6,57	6,54	0,04	1				1					2,08	2,09	
	17:00	6,84	6,84	0,00	1				1				1	2,26	2,25	
	18:00	8,00	7,99	0,01	1				1				1	1,29	1,06	
	19:00	8,80	8,75	0,04				1	1					2,28	2,27	
	20:00	8,55	8,49	0,06				1	1					2,06	2,04	
	21:00	7,84	7,82	0,01				1	1					1,36	1,32	
	22:00	6,92	6,84	0,08				1	1					0,44	0,42	
	23:00	6,20	6,20	0,00					1	1					0,81	0,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 6 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Μάρτιος 2023	00:00	5,35	5,35	0,00	1				1					1,04	1,03
	01:00	4,78	4,79	0,00					1					0,89	1,00
	02:00	4,60	4,61	0,00					1					1,25	1,25
	03:00	4,56	4,57	0,00					1					1,12	1,11
	04:00	4,54	4,55	0,00					1					1,09	1,09
	05:00	4,85	4,86	0,00					1					1,16	1,16
	06:00	5,59	5,60	0,00	1				1					1,30	1,30
	07:00	6,41	6,42	0,00	1				1					1,56	1,57
	08:00	6,55	6,56	0,00	1	1			1					1,34	1,31
	09:00	6,46	6,46	0,00	1	1			1					1,06	1,05
	10:00	6,28	6,19	0,08	1				1					1,56	1,61
	11:00	6,09	5,87	0,22	1				1					1,62	1,63
	12:00	6,09	5,62	0,47	1				1					1,55	1,53
	13:00	5,70	5,17	0,53	1				1					1,36	1,35
	14:00	5,45	4,95	0,50	1				1					1,14	1,14
	15:00	5,39	4,93	0,46	1				1					1,05	1,05
	16:00	5,48	4,90	0,58	1				1					1,13	1,14
	17:00	6,09	5,40	0,69	1				1					1,53	1,58
	18:00	7,75	6,97	0,78	1			1	1					1,70	1,67
	19:00	8,54	7,63	0,91				1	1					2,01	2,01
	20:00	8,48	7,19	1,29				1	1					1,98	1,97
	21:00	7,74	6,76	0,98				1	1					1,26	1,24
	22:00	6,80	6,46	0,33	1				1					0,36	0,45
	23:00	6,05	4,86	1,19	1				1					1,50	1,61



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 7 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Μάρτιος 2023	00:00	5,21	4,29	0,93					1					1,17	1,18
	01:00	4,72	3,81	0,90					1					1,13	1,13
	02:00	4,48	3,75	0,73					1					1,09	1,09
	03:00	4,43	3,60	0,83					1					1,16	1,16
	04:00	4,42	3,55	0,87					1					1,09	1,09
	05:00	4,71	3,91	0,79					1					1,13	1,13
	06:00	5,41	4,91	0,50			1		1					1,60	1,61
	07:00	6,37	5,88	0,48			1		1					1,77	1,81
	08:00	6,59	6,17	0,42			1		1					2,10	2,10
	09:00	6,84	6,06	0,78			1		1					2,17	2,17
	10:00	6,99	6,32	0,67	1				1					1,97	1,95
	11:00	6,25	5,46	0,78	1				1					1,57	1,55
	12:00	6,59	5,72	0,87	1				1					1,80	1,84
	13:00	6,27	5,69	0,59	1			1	1					1,32	1,29
	14:00	5,42	4,90	0,52	1			1						1,11	1,10
	15:00	5,64	4,83	0,80	1			1						1,23	1,27
	16:00	6,13	5,36	0,77	1			1						1,53	1,54
	17:00	6,70	6,12	0,58	1			1						1,68	1,69
	18:00	7,93	7,69	0,25	1	1		1						2,08	2,10
	19:00	8,56	8,48	0,08	1	1	1	1						2,24	2,25
	20:00	8,47	7,67	0,80	1	1		1						2,24	2,22
	21:00	7,65	6,33	1,32	1	1		1						1,99	2,00
	22:00	6,79	5,59	1,20	1	1		1						2,00	2,00
	23:00	5,94	5,10	0,83	1			1						1,61	1,59



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 8 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Μάρτιος 2023	00:00	5,11	4,53	0,58	1			1						0,88	0,89
	01:00	4,57	3,81	0,75				1						1,27	1,26
	02:00	4,40	3,91	0,49				1						1,13	1,13
	03:00	4,39	3,90	0,50				1						1,11	1,11
	04:00	4,38	4,12	0,26				1						1,13	1,12
	05:00	4,63	4,58	0,05				1						1,35	1,35
	06:00	5,31	5,19	0,12	1			1						1,39	1,37
	07:00	5,85	5,59	0,26	1			1						1,43	1,44
	08:00	5,97	5,81	0,16	1			1						1,64	1,63
	09:00	5,80	5,46	0,34	1			1						1,47	1,47
	10:00	5,53	5,16	0,38	1				1					0,77	0,75
	11:00	5,13	4,64	0,49	1				1					0,80	0,80
	12:00	4,93	4,54	0,38	1			1						0,47	0,47
	13:00	4,89	4,44	0,45	1			1						0,54	0,55
	14:00	4,64	4,37	0,27	1			1						0,32	0,31
	15:00	4,80	4,63	0,17	1			1						0,45	0,47
	16:00	4,94	4,87	0,07	1			1						0,58	0,59
	17:00	5,99	5,99	0,01	1			1						1,44	1,45
	18:00	7,41	7,40	0,02	1	1		1						1,84	1,86
	19:00	8,44	8,38	0,06	1	1	1	1						2,47	2,50
	20:00	8,20	8,09	0,11	1	1	1	1						2,24	2,18
	21:00	7,34	7,16	0,18	1	1		1						1,86	1,85
	22:00	6,44	6,13	0,32	1	1		1						1,10	1,11
	23:00	5,72	5,31	0,41	1			1						1,29	1,30



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 9 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Μάρτιος 2023	00:00	5,04	4,50	0,54	1			1						0,80	0,87
	01:00	4,58	4,01	0,57				1						1,29	1,33
	02:00	4,39	3,71	0,68				1						1,12	1,12
	03:00	4,36	3,78	0,58				1						1,10	1,10
	04:00	4,31	3,64	0,67				1						1,05	1,05
	05:00	4,58	4,17	0,41				1						1,31	1,32
	06:00	5,27	4,73	0,54				1						1,64	1,62
	07:00	5,80	5,31	0,49	1			1						1,29	1,26
	08:00	5,99	5,58	0,41	1			1						1,49	1,51
	09:00	5,80	5,25	0,55	1			1						1,46	1,46
	10:00	5,64	5,18	0,46	1			1						1,31	1,31
	11:00	5,71	5,27	0,45	1			1						1,36	1,37
	12:00	5,71	5,13	0,58	1			1						1,36	1,38
	13:00	5,33	4,67	0,66	1			1						0,99	1,00
	14:00	5,10	4,57	0,53	1			1						0,78	0,77
	15:00	4,76	4,45	0,30	1			1						0,44	0,45
	16:00	4,90	4,14	0,76				1						1,13	1,17
	17:00	5,82	4,86	0,96	1			1						1,39	1,39
	18:00	7,30	6,12	1,18	1			1						1,73	1,74
	19:00	8,20	6,96	1,24	1	1		1						1,96	1,96
	20:00	8,22	6,84	1,38	1	1		1						1,98	1,98
	21:00	7,46	6,19	1,27	1	1		1						1,79	1,78
	22:00	6,55	5,55	1,01	1	1		1						1,42	1,40
	23:00	5,71	4,78	0,92	1			1						1,31	1,31



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 10 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Μάρτιος 2023	00:00	4,91	4,07	0,84				1						1,18	1,18
	01:00	4,48	3,72	0,77				1						1,08	1,07
	02:00	4,35	3,61	0,74				1						1,04	1,04
	03:00	4,35	3,61	0,74				1						1,04	1,04
	04:00	4,34	3,59	0,75				1						1,06	1,06
	05:00	4,57	3,75	0,82				1						1,17	1,17
	06:00	5,19	4,20	0,99				1						1,39	1,39
	07:00	5,89	4,77	1,12			1	1						1,58	1,58
	08:00	6,38	5,37	1,00		1		1						1,41	1,41
	09:00	6,64	5,47	1,17		1		1						1,65	1,66
	10:00	6,10	4,97	1,14		1		1						1,61	1,60
	11:00	5,65	4,72	0,94		1		1						1,32	1,32
	12:00	5,43	4,64	0,79		1		1						1,10	1,12
	13:00	5,44	4,41	1,03				1						1,45	1,46
	14:00	5,13	4,17	0,96				1						1,36	1,37
	15:00	5,29	4,31	0,99				1						1,40	1,41
	16:00	5,76	4,75	1,01				1						1,44	1,43
	17:00	6,30	5,24	1,06	1			1						1,50	1,54
	18:00	7,46	6,20	1,27	1			1						1,76	1,79
	19:00	8,00	6,48	1,52	1			1						1,90	1,89
	20:00	7,85	6,03	1,82	1			1						1,83	1,81
	21:00	7,22	5,55	1,67	1			1						1,68	1,70
	22:00	6,36	4,87	1,48	1			1						1,50	1,50
	23:00	5,68	4,44	1,24	1			1						1,26	1,26



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 11 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Μάρτιος 2023	00:00	5,08	4,32	0,77	1			1						0,78	0,78
	01:00	4,64	3,85	0,79				1						0,79	0,82
	02:00	4,43	3,46	0,98				1						0,99	0,98
	03:00	4,37	3,35	1,03				1						1,04	1,01
	04:00	4,35	3,38	0,97				1						0,99	0,98
	05:00	4,51	3,42	1,09				1						1,09	1,13
	06:00	4,96	3,55	1,40				1						1,41	1,42
	07:00	5,33	3,94	1,39				1						1,63	1,62
	08:00	5,87	4,33	1,54				1						1,57	1,56
	09:00	5,88	4,36	1,52				1						1,52	1,59
	10:00	6,33	4,36	1,97				1						1,99	1,98
	11:00	6,20	4,24	1,96				1						1,98	1,96
	12:00	5,20	3,58	1,62				1						1,63	1,62
	13:00	5,03	3,52	1,51				1						1,53	1,55
	14:00	5,04	3,44	1,61				1						1,61	1,61
	15:00	5,12	3,76	1,36				1						1,42	1,31
	16:00	5,74	4,37	1,37		1			1					1,44	1,43
	17:00	6,28	4,97	1,31		1			1					1,64	1,64
	18:00	7,27	5,53	1,74		1			1					1,93	1,92
	19:00	7,93	5,87	2,06		1			1					2,12	2,11
	20:00	7,62	5,69	1,93		1			1					2,06	2,06
	21:00	6,88	5,42	1,46		1			1					1,66	1,66
	22:00	6,09	4,64	1,45		1			1					1,50	1,50
	23:00	5,52	4,33	1,19		1			1					1,21	1,19



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 12 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Μάρτιος 2023	00:00	4,94	3,86	1,08					1					1,12	1,19
	01:00	4,59	3,26	1,33					1					1,34	1,33
	02:00	4,36	3,28	1,08					1					1,11	1,11
	03:00	4,24	3,78	0,46					1					0,98	0,98
	04:00	4,12	3,57	0,55					1					0,86	0,86
	05:00	4,29	3,27	1,02					1					1,02	1,03
	06:00	4,61	3,28	1,33					1					1,34	1,34
	07:00	4,96	3,48	1,48					1					1,48	1,49
	08:00	5,70	3,96	1,73					1					1,74	1,73
	09:00	6,37	4,44	1,93					1					1,93	1,93
	10:00	7,30	5,07	2,22	1				1					2,23	2,23
	11:00	8,11	5,64	2,47	1				1					2,48	2,51
	12:00	8,01	5,38	2,63	1				1					2,64	2,62
	13:00	7,21	4,82	2,39	1				1					2,40	2,34
	14:00	6,57	4,43	2,14	1				1					2,14	2,16
	15:00	6,50	4,43	2,07	1				1					2,12	2,12
	16:00	6,66	4,50	2,16	1				1					2,27	2,26
	17:00	6,89	5,18	1,71	1			1						1,74	1,67
	18:00	7,73	5,21	2,52	1			1						2,62	2,62
	19:00	8,38	5,65	2,73	1			1						2,87	2,83
	20:00	8,07	5,39	2,68	1			1						2,76	2,77
	21:00	7,55	5,09	2,46	1			1						2,47	2,46
	22:00	6,81	4,67	2,14	1			1						2,15	2,15
	23:00	6,05	4,24	1,81	1			1						1,82	1,82



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 13 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Μάρτιος 2023	00:00	5,20	3,48	1,72				1						1,73	1,69
	01:00	4,78	3,32	1,46				1						1,46	1,46
	02:00	4,58	3,26	1,32				1						1,33	1,32
	03:00	4,53	3,25	1,28				1						1,28	1,28
	04:00	4,50	3,26	1,24				1						1,25	1,25
	05:00	4,73	3,31	1,41				1						1,41	1,41
	06:00	5,45	3,73	1,72				1						1,72	1,72
	07:00	6,30	4,36	1,95				1						1,94	1,96
	08:00	6,53	4,49	2,04				1						2,04	2,08
	09:00	6,66	4,62	2,04				1						2,05	2,08
	10:00	6,57	4,49	2,08				1						2,08	2,13
	11:00	6,56	4,48	2,08				1						2,09	2,08
	12:00	6,13	4,17	1,96				1						1,97	2,01
	13:00	5,83	3,95	1,88				1						1,88	1,87
	14:00	5,44	3,68	1,76				1						1,76	1,75
	15:00	5,26	3,52	1,74				1						1,73	1,73
	16:00	5,73	3,83	1,90				1						1,90	1,88
	17:00	6,49	4,35	2,14				1						2,14	2,13
	18:00	7,98	5,39	2,59	1			1						2,60	2,63
	19:00	8,90	5,96	2,94	1			1						2,95	2,93
	20:00	8,79	5,98	2,80	1			1						2,82	2,77
	21:00	8,02	5,42	2,60	1			1						2,64	2,63
	22:00	7,02	4,72	2,30	1			1						2,36	2,38
	23:00	6,16	4,39	1,78	1			1						1,88	1,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 14 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Μάρτιος 2023	00:00	5,30	3,57	1,73				1						1,77	1,75
	01:00	4,85	3,26	1,58				1						1,58	1,56
	02:00	4,62	3,26	1,36				1						1,37	1,36
	03:00	4,58	3,25	1,33				1						1,32	1,32
	04:00	4,51	3,26	1,25				1						1,25	1,25
	05:00	4,84	3,29	1,55				1						1,55	1,55
	06:00	5,46	3,65	1,81				1						1,80	1,84
	07:00	6,18	4,09	2,09				1						2,09	2,14
	08:00	6,35	4,16	2,19				1						2,21	2,21
	09:00	6,39	4,49	1,91				1						2,24	2,23
	10:00	6,16	5,04	1,12	1			1						1,92	1,91
	11:00	5,94	5,04	0,91	1			1						1,62	1,61
	12:00	5,72	4,89	0,83	1			1						1,41	1,39
	13:00	5,51	4,49	1,03	1			1						1,22	1,28
	14:00	5,28	4,18	1,09				1						1,83	1,85
	15:00	5,21	4,36	0,84				1						1,82	1,82
	16:00	5,43	4,79	0,64	1			1						1,68	1,64
	17:00	6,19	5,75	0,44	1			1						1,80	1,83
	18:00	7,88	7,36	0,51	1			1	1					1,88	1,78
	19:00	8,94	8,42	0,52				1	1					2,41	2,43
	20:00	8,96	8,42	0,54				1	1					2,45	2,45
	21:00	8,13	7,73	0,40				1	1					1,65	1,63
	22:00	7,06	6,84	0,22				1	1					0,59	0,55
	23:00	6,23	6,11	0,12	1			1	1					0,62	0,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 15 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Μάρτιος 2023	00:00	5,33	5,20	0,14	1			1						1,03	1,01
	01:00	4,88	4,80	0,08				1						0,89	1,08
	02:00	4,63	4,59	0,04				1						1,38	1,37
	03:00	4,64	4,58	0,06				1						1,38	1,38
	04:00	4,63	4,56	0,08				1						1,37	1,38
	05:00	4,92	4,84	0,08				1						1,46	1,46
	06:00	5,68	5,60	0,08	1			1						1,33	1,35
	07:00	6,47	5,97	0,50	1			1						1,60	1,60
	08:00	6,58	5,90	0,68	1			1						1,73	1,73
	09:00	6,90	5,91	0,99	1			1						1,87	1,86
	10:00	6,78	5,27	1,52	1			1						1,78	1,77
	11:00	6,40	4,96	1,44	1			1						1,49	1,49
	12:00	7,11	5,65	1,46	1			1						1,65	1,68
	13:00	7,06	5,54	1,52	1			1						1,85	1,82
	14:00	7,13	5,45	1,69	1			1						1,70	1,72
	15:00	6,74	5,09	1,65	1			1						1,80	1,81
	16:00	6,40	4,80	1,60	1			1						1,72	1,72
	17:00	6,81	5,24	1,57	1			1						1,82	1,82
	18:00	8,03	7,44	0,59	1	1		1						2,00	2,02
	19:00	8,86	8,71	0,15				1	1					2,31	2,21
	20:00	8,71	8,71	0,01				1	1					2,10	2,21
	21:00	8,01	8,01	0,00				1	1					1,52	1,50
	22:00	6,99	7,00	0,00				1	1					0,51	0,48
	23:00	6,19	6,19	0,00	1			1						1,33	1,68

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 16 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Μάρτιος 2023	00:00	5,23	5,21	0,02	1			1						0,95	0,93
	01:00	4,78	4,74	0,04				1						1,11	1,21
	02:00	4,61	4,56	0,04				1						1,35	1,36
	03:00	4,57	4,34	0,23				1						1,32	1,31
	04:00	4,57	4,33	0,24				1						1,31	1,32
	05:00	4,86	4,60	0,25				1						1,57	1,58
	06:00	5,39	5,06	0,32				1						1,54	1,51
	07:00	6,16	5,92	0,24		1		1						1,79	1,81
	08:00	6,27	5,94	0,34		1		1						1,95	1,94
	09:00	6,17	5,72	0,45		1		1						1,83	1,83
	10:00	6,45	5,85	0,60		1		1						2,07	2,08
	11:00	6,92	4,92	2,00		1		1						2,40	2,41
	12:00	7,50	5,58	1,92		1		1						2,61	2,61
	13:00	6,96	5,18	1,77		1		1						2,44	2,42
	14:00	6,81	4,83	1,97		1		1						2,37	2,36
	15:00	6,12	4,47	1,65		1		1						1,80	1,78
	16:00	6,35	4,37	1,98		1		1						1,99	2,01
	17:00	6,97	4,62	2,35		1		1						2,40	2,40
	18:00	8,31	5,61	2,70		1		1						2,85	2,86
	19:00	9,27	6,28	2,99	1	1		1						3,02	3,01
	20:00	9,11	6,12	2,99	1	1		1						3,00	2,98
	21:00	8,27	5,57	2,70	1	1		1						2,71	2,66
	22:00	7,16	4,81	2,35		1		1						2,36	2,34
	23:00	6,27	4,40	1,87		1		1						1,89	1,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 17 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Μάρτιος 2023	00:00	5,37	3,72	1,66				1						1,66	1,66
	01:00	4,91	3,38	1,52				1						1,53	1,54
	02:00	4,72	3,31	1,41				1						1,42	1,42
	03:00	4,70	3,30	1,40				1						1,41	1,40
	04:00	4,71	3,30	1,41				1						1,42	1,42
	05:00	4,97	3,47	1,51				1						1,52	1,52
	06:00	5,56	4,37	1,19				1						1,68	1,70
	07:00	6,81	5,36	1,45		1		1						2,04	2,05
	08:00	7,63	6,00	1,62		1		1						2,29	2,32
	09:00	8,32	6,53	1,79	1	1		1						2,52	2,53
	10:00	8,10	6,37	1,73	1	1		1						2,45	2,44
	11:00	7,91	6,21	1,70	1	1		1						2,40	2,42
	12:00	7,79	6,08	1,70		1		1						2,38	2,42
	13:00	7,72	6,03	1,68		1		1						2,36	2,40
	14:00	7,30	5,64	1,66		1		1						2,35	2,33
	15:00	6,44	5,01	1,42		1		1						1,97	1,96
	16:00	6,82	4,68	2,14		1		1						2,14	2,17
	17:00	7,29	5,00	2,29		1		1						2,29	2,32
	18:00	8,44	5,82	2,62		1		1						2,62	2,63
	19:00	9,10	6,33	2,77	1	1		1						2,78	2,80
	20:00	8,89	6,16	2,74	1	1		1						2,74	2,78
	21:00	8,18	5,56	2,62	1	1		1						2,62	2,60
	22:00	7,10	5,15	1,95	1	1		1						1,96	1,96
	23:00	6,35	4,44	1,91		1		1						1,92	1,92



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 18 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Μάρτιος 2023	00:00	5,59	4,01	1,59		1		1						1,59	1,60
	01:00	5,10	3,41	1,69				1						1,69	1,69
	02:00	4,89	3,28	1,61				1						1,61	1,60
	03:00	4,70	3,27	1,43				1						1,43	1,43
	04:00	4,72	3,29	1,44				1						1,43	1,45
	05:00	4,94	3,33	1,61				1						1,60	1,61
	06:00	5,28	3,47	1,81				1						1,81	1,80
	07:00	5,71	3,81	1,90				1						1,89	1,86
	08:00	6,12	4,10	2,02				1						2,02	2,06
	09:00	6,51	4,38	2,13		1		1						2,20	2,23
	10:00	6,76	4,53	2,23		1		1						2,32	2,32
	11:00	6,49	4,59	1,90		1		1						2,13	2,10
	12:00	6,54	4,64	1,90		1		1						2,15	2,17
	13:00	6,43	4,44	1,99		1		1						2,18	2,17
	14:00	6,32	4,13	2,19				1						2,21	2,19
	15:00	6,02	3,94	2,07				1						2,07	2,08
	16:00	6,50	4,27	2,23				1						2,23	2,22
	17:00	6,91	4,60	2,30		1		1						2,37	2,38
	18:00	8,02	5,43	2,59		1		1						2,77	2,76
	19:00	9,10	6,32	2,78	1	1		1						3,04	3,02
	20:00	8,75	6,39	2,36	1	1		1						2,99	2,97
	21:00	8,12	5,62	2,50	1	1		1						2,70	2,70
	22:00	7,07	4,79	2,28		1		1						2,44	2,42
	23:00	6,31	4,44	1,87		1		1						2,01	1,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 19 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Μάρτιος 2023	00:00	5,50	4,12	1,38		1		1						1,39	1,45
	01:00	5,04	3,36	1,68				1						1,70	1,70
	02:00	4,74	3,26	1,47				1						1,48	1,47
	03:00	4,61	3,35	1,26				1						1,35	1,35
	04:00	4,54	3,31	1,23				1						1,28	1,29
	05:00	4,76	3,29	1,46				1						1,48	1,50
	06:00	5,03	3,42	1,61				1						1,72	1,71
	07:00	5,46	3,73	1,73				1						1,86	1,86
	08:00	5,76	3,94	1,82				1						1,98	1,96
	09:00	5,94	4,02	1,92				1						2,01	2,01
	10:00	6,67	4,47	2,20		1		1						2,24	2,26
	11:00	7,11	5,25	1,86		1		1						2,48	2,47
	12:00	6,26	4,90	1,36		1		1						1,93	1,90
	13:00	5,66	4,33	1,33		1		1						1,69	1,73
	14:00	5,08	3,87	1,21				1						1,77	1,77
	15:00	4,79	3,98	0,81				1						1,56	1,54
	16:00	4,94	4,54	0,40				1						1,64	1,64
	17:00	5,75	5,59	0,16		1		1						1,76	1,76
	18:00	7,30	7,24	0,05		1		1						1,34	1,22
	19:00	8,59	8,52	0,07				1	1					1,96	2,07
	20:00	8,46	8,35	0,12				1	1					1,97	1,97
	21:00	7,69	7,56	0,13				1	1					1,21	1,19
	22:00	6,86	6,72	0,14				1	1					0,38	0,37
	23:00	6,09	5,94	0,15	1			1	1					0,41	0,63



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 20 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 20 Μάρτιος 2023	00:00	5,23	5,03	0,20	1				1					0,95	0,95	
	01:00	4,77	4,41	0,35					1					1,42	1,50	
	02:00	4,61	4,32	0,29					1					1,36	1,35	
	03:00	4,50	4,30	0,20					1					1,26	1,26	
	04:00	4,46	4,33	0,13					1					1,19	1,20	
	05:00	4,79	4,70	0,09					1					1,34	1,39	
	06:00	5,46	5,34	0,11	1				1					1,24	1,14	
	07:00	6,22	6,12	0,10	1				1					1,84	1,88	
	08:00	6,29	6,24	0,05	1				1					1,96	1,95	
	09:00	6,09	6,03	0,06	1				1					1,76	1,76	
	10:00	5,75	5,70	0,04	1				1					1,42	1,41	
	11:00	5,51	5,49	0,02	1				1					1,17	1,18	
	12:00	5,55	5,49	0,06	1				1					1,22	1,23	
	13:00	5,61	5,50	0,11	1				1					1,30	1,27	
	14:00	5,21	5,17	0,04	1				1					0,90	0,88	
	15:00	5,06	5,06	0,00	1				1					0,72	0,71	
	16:00	5,17	5,18	0,00	1				1					0,82	0,83	
	17:00	5,60	5,61	0,00	1				1					1,22	1,23	
	18:00	7,32	7,32	0,00	1	1			1					2,02	2,02	
	19:00	8,59	8,60	0,00	1	1			1				1	2,66	2,66	
	20:00	8,61	8,61	0,00	1	1			1				1	2,69	2,68	
	21:00	7,93	7,94	0,00	1	1			1				1	2,23	2,23	
	22:00	6,84	6,83	0,01	1	1			1					1,47	1,45	
	23:00	6,00	5,94	0,06	1					1					1,63	1,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 21 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 21 Μάρτιος 2023	00:00	5,15	5,07	0,08					1					0,89	0,91	
	01:00	4,71	4,72	0,00					1					1,40	1,46	
	02:00	4,50	4,49	0,01					1					1,24	1,24	
	03:00	4,43	4,43	0,00					1					1,17	1,17	
	04:00	4,42	4,41	0,01					1					1,17	1,16	
	05:00	4,74	4,71	0,03	1				1					1,30	1,25	
	06:00	5,29	5,26	0,02	1				1					0,93	0,94	
	07:00	6,13	6,11	0,02	1				1					1,75	1,77	
	08:00	6,45	6,43	0,02	1				1					2,13	2,12	
	09:00	6,43	6,38	0,06	1				1					2,08	2,10	
	10:00	6,55	6,50	0,05	1				1					2,13	2,12	
	11:00	6,24	6,23	0,00	1				1					1,91	1,91	
	12:00	5,76	5,76	0,00	1				1					1,44	1,44	
	13:00	5,86	5,86	0,00	1				1					1,52	1,52	
	14:00	5,69	5,68	0,01	1				1					1,34	1,31	
	15:00	5,40	5,31	0,09	1				1					1,05	1,06	
	16:00	5,87	5,86	0,00	1				1					1,51	1,51	
	17:00	6,71	6,71	0,01	1	1			1					2,04	2,02	
	18:00	7,66	7,63	0,04	1	1			1					2,18	2,20	
	19:00	8,68	8,54	0,14	1	1	1		1					2,31	2,27	
	20:00	8,45	8,44	0,01	1	1	1		1					1,96	1,96	
	21:00	7,59	7,56	0,03	1	1	1		1					1,58	1,61	
	22:00	6,76	6,76	0,00	1	1			1					1,40	1,40	
	23:00	5,92	5,86	0,06	1					1					1,58	1,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2023	00:00	5,07	4,78	0,29	1				1					0,83	0,85	
	01:00	4,65	4,38	0,27					1					1,35	1,39	
	02:00	4,50	4,08	0,42					1					1,25	1,25	
	03:00	4,41	3,97	0,44					1					1,15	1,15	
	04:00	4,38	4,16	0,22					1					1,13	1,12	
	05:00	4,60	4,59	0,01					1					0,99	1,00	
	06:00	5,18	5,19	0,00				1	1					0,39	0,12	
	07:00	6,13	6,10	0,03		1		1						1,48	1,48	
	08:00	6,73	6,68	0,05		1		1					1	2,00	2,00	
	09:00	6,88	6,73	0,15			1	1					1	1,83	1,76	
	10:00	6,80	6,35	0,45			1	1					1	2,19	2,19	
	11:00	7,54	6,69	0,85		1	1	1						2,50	2,51	
	12:00	7,26	7,03	0,23		1	1	1						1,91	1,91	
	13:00	6,28	6,14	0,14		1	1	1						0,95	0,95	
	14:00	5,55	5,43	0,12		1		1						1,24	1,24	
	15:00	5,12	4,83	0,29		1		1						0,69	0,65	
	16:00	5,66	4,84	0,82		1		1						1,05	1,05	
	17:00	6,49	4,89	1,61		1		1						2,04	2,06	
	18:00	7,51	6,01	1,50	1	1		1						2,40	2,46	
	19:00	8,55	7,20	1,35	1	1		1						2,96	2,96	
	20:00	8,39	6,67	1,73	1	1		1						2,87	2,87	
	21:00	7,49	6,22	1,27	1	1		1						2,10	2,09	
	22:00	6,52	5,33	1,19	1			1						2,07	2,16	
	23:00	5,62	4,34	1,28	1			1						1,33	1,30	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2023	00:00	4,91	4,29	0,62	1			1						0,63	0,64
	01:00	4,60	3,53	1,07				1						1,21	1,21
	02:00	4,48	3,81	0,67				1						1,24	1,23
	03:00	4,40	3,73	0,67				1						1,16	1,15
	04:00	4,36	3,67	0,70				1						1,11	1,11
	05:00	4,60	4,17	0,43				1						1,33	1,34
	06:00	5,02	4,40	0,62				1						1,72	1,74
	07:00	5,66	5,15	0,51		1		1						1,72	1,69
	08:00	5,73	5,15	0,58		1		1						1,29	1,26
	09:00	5,72	5,03	0,68		1	1	1						0,89	0,89
	10:00	5,61	5,14	0,47		1	1	1						1,36	1,36
	11:00	5,62	5,34	0,28		1		1						1,26	1,27
	12:00	5,76	5,48	0,28			1	1						0,95	0,92
	13:00	5,43	5,12	0,31			1	1						1,12	1,11
	14:00	5,00	4,69	0,31			1	1						0,68	0,67
	15:00	4,92	4,68	0,23			1	1						1,27	1,27
	16:00	4,87	4,46	0,42				1						1,60	1,60
	17:00	5,72	5,23	0,50	1			1						1,75	1,74
	18:00	7,04	6,10	0,94	1			1						2,17	2,11
	19:00	8,36	7,72	0,65	1			1						1,65	1,69
	20:00	8,27	7,83	0,44				1	1					1,77	1,75
	21:00	7,53	6,86	0,67				1	1					1,06	1,03
	22:00	6,55	6,33	0,23				1	1					0,26	0,26
	23:00	5,74	4,98	0,76	1			1						1,25	1,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 24 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Μάρτιος 2023	00:00	4,85	4,21	0,64				1						0,85	0,90
	01:00	4,62	3,79	0,83				1						1,39	1,37
	02:00	4,46	3,78	0,68				1						1,22	1,20
	03:00	4,40	4,01	0,39				1						1,15	1,14
	04:00	4,35	4,03	0,32				1						1,09	1,10
	05:00	4,65	4,35	0,30				1						1,37	1,38
	06:00	5,10	4,82	0,28				1						1,76	1,77
	07:00	5,75	5,35	0,41	1			1						1,59	1,57
	08:00	5,91	5,44	0,47	1			1						1,58	1,57
	09:00	5,67	5,11	0,56	1			1						1,33	1,33
	10:00	5,31	5,00	0,31	1			1						0,82	0,81
	11:00	5,09	4,80	0,29	1			1						0,76	0,76
	12:00	5,09	4,58	0,51	1			1						1,13	1,27
	13:00	5,20	4,64	0,56				1						1,82	1,82
	14:00	4,86	4,34	0,52				1						1,61	1,60
	15:00	4,93	4,46	0,47				1						1,65	1,65
	16:00	4,96	4,70	0,26				1						1,69	1,69
	17:00	5,76	5,60	0,16	1			1						1,64	1,62
	18:00	6,90	6,71	0,19	1			1						1,93	1,62
	19:00	8,07	7,57	0,50				1	1					1,52	1,47
	20:00	8,22	7,89	0,34				1	1					1,71	1,70
	21:00	7,67	7,28	0,39				1	1					1,18	1,16
	22:00	6,81	6,64	0,17	1			1						0,33	0,38
	23:00	6,04	5,86	0,18	1			1						1,35	1,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 25 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 25 Μάρτιος 2023	00:00	5,18	5,09	0,10	1			1						0,89	0,88	
	01:00	4,71	4,68	0,03	1			1						0,99	1,12	
	02:00	4,47	4,24	0,23				1						1,22	1,22	
	03:00	4,34	3,95	0,38				1						1,08	1,08	
	04:00	4,34	4,18	0,16				1						1,08	1,07	
	05:00	4,57	4,43	0,13				1						1,29	1,30	
	06:00	4,70	4,65	0,06				1						1,46	1,44	
	07:00	5,01	4,99	0,02				1						1,68	1,67	
	08:00	5,27	5,27	0,00	1			1						1,08	1,02	
	09:00	5,32	5,32	0,00	1			1						0,98	0,98	
	10:00	4,92	4,92	0,00	1			1						0,62	0,59	
	11:00	4,49	4,49	0,00	1			1						0,18	0,17	
	12:00	4,39	4,40	0,00	1			1						0,07	0,07	
	13:00	4,27	4,27	0,00	1			1						0,06	0,04	
	14:00	3,93	3,89	0,04	1			1						0,28	0,41	
	15:00	3,75	3,67	0,08				1						0,50	0,50	
	16:00	4,10	4,00	0,10				1						0,79	0,83	
	17:00	4,86	4,80	0,06				1						1,15	1,15	
	18:00	6,28	6,26	0,02	1			1						1,50	1,54	
	19:00	7,39	7,34	0,05	1	1		1						1,91	1,93	
	20:00	7,45	7,39	0,06	1	1		1						1,94	1,95	
	21:00	6,94	6,88	0,06	1	1		1						1,55	1,53	
	22:00	6,14	6,09	0,06	1	1		1						1,08	1,14	
	23:00	5,52	5,45	0,06	1			1						1,20	1,19	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 26 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 26 Μάρτιος 2023	00:00	4,88	4,87	0,01				1						0,59	0,59	
	01:00	4,58	4,58	0,00				1						0,92	1,22	
	02:00	4,35	4,35	0,00				1						1,12	1,12	
	03:00	4,24	4,24	0,00				1						1,10	1,10	
	04:00	4,21	4,21	0,00				1						0,98	0,95	
	05:00	4,29	4,29	0,00				1						1,03	1,03	
	06:00	4,45	4,39	0,06				1						1,05	1,05	
	07:00	4,62	4,47	0,14				1						1,24	1,24	
	08:00	4,84	4,76	0,08				1						1,31	1,31	
	09:00	4,99	4,98	0,01				1						1,30	1,30	
	10:00	5,45	5,45	0,00				1					1	1,52	1,50	
	11:00	5,21	5,19	0,02				1						1,75	1,77	
	12:00	5,16	5,01	0,14				1						1,80	1,81	
	13:00	5,27	5,27	0,00				1					1	1,55	1,56	
	14:00	4,71	4,71	0,01				1					1	1,32	1,34	
	15:00	4,45	4,46	0,00				1						1,19	1,18	
	16:00	4,59	4,60	0,00				1						1,27	1,24	
	17:00	4,74	4,74	0,00				1						1,34	1,33	
	18:00	5,27	5,26	0,00	1			1						1,11	1,00	
	19:00	6,45	6,45	0,00	1	1		1						1,84	1,85	
	20:00	8,10	8,11	0,00	1	1		1						2,42	2,68	
	21:00	7,56	7,57	0,00	1	1		1						2,16	2,17	
	22:00	6,58	6,58	0,00	1	1		1						1,56	1,62	
	23:00	5,65	5,62	0,03	1			1						1,35	1,32	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 27 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 27 Μάρτιος 2023	00:00	4,94	4,87	0,06	1			1						0,77	0,85	
	01:00	4,52	4,46	0,06				1						1,21	1,21	
	02:00	4,25	4,16	0,09				1						0,99	0,99	
	03:00	4,17	4,05	0,12				1						0,92	0,92	
	04:00	4,19	4,13	0,06				1						0,93	0,93	
	05:00	4,43	4,27	0,17				1						1,10	1,09	
	06:00	4,98	4,79	0,20				1						1,41	1,41	
	07:00	5,58	4,80	0,78	1			1						1,31	1,30	
	08:00	5,81	4,53	1,28	1			1						1,31	1,34	
	09:00	5,78	4,55	1,24	1			1						1,27	1,28	
	10:00	5,63	4,36	1,27				1						1,26	1,26	
	11:00	5,27	3,86	1,41				1						1,41	1,39	
	12:00	5,16	3,84	1,32			1	1						1,32	1,29	
	13:00	4,98	3,80	1,17			1	1						1,18	1,18	
	14:00	4,62	3,55	1,07				1						1,08	1,12	
	15:00	4,45	3,35	1,10				1						1,10	1,09	
	16:00	4,27	3,33	0,94				1						0,94	0,93	
	17:00	5,19	3,93	1,27				1						1,26	1,26	
	18:00	6,03	4,54	1,49				1						1,48	1,49	
	19:00	7,11	5,40	1,70	1			1						1,70	1,72	
	20:00	7,97	5,99	1,98	1			1						2,15	2,20	
	21:00	7,41	6,73	0,67	1			1						2,14	2,22	
	22:00	6,41	6,29	0,12	1			1						2,09	2,07	
	23:00	5,53	5,48	0,05	1			1						1,24	1,25	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 28 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Μάρτιος 2023	00:00	4,81	4,72	0,10				1						1,40	1,45
	01:00	4,37	4,07	0,30				1						1,14	1,12
	02:00	4,19	4,00	0,19				1						0,95	0,94
	03:00	3,90	3,25	0,65				1						0,65	0,64
	04:00	3,87	3,26	0,61				1						0,61	0,61
	05:00	4,11	3,34	0,77				1						0,82	0,84
	06:00	4,92	4,71	0,21				1						1,58	1,60
	07:00	5,63	5,28	0,35	1			1						1,58	1,52
	08:00	6,07	4,77	1,30	1			1						1,49	1,71
	09:00	5,83	4,62	1,21	1			1						1,22	1,37
	10:00	5,68	4,47	1,22			1	1						1,22	1,78
	11:00	5,73	4,60	1,13			1	1						1,22	1,82
	12:00	5,62	4,94	0,68			1	1						1,22	1,56
	13:00	5,50	5,11	0,40			1	1						1,22	1,59
	14:00	4,88	4,32	0,56			1	1						1,06	0,72
	15:00	4,61	4,31	0,30			1	1						0,39	0,32
	16:00	4,55	4,37	0,18			1	1						0,72	0,72
	17:00	5,23	5,11	0,12	1			1						1,65	1,67
	18:00	6,28	6,15	0,13	1			1						1,86	1,91
	19:00	7,38	7,13	0,25	1		1	1						2,06	2,11
	20:00	8,36	7,89	0,47	1		1	1						2,86	2,86
	21:00	7,88	5,53	2,36	1		1	1						2,36	2,41
	22:00	6,99	5,52	1,47	1			1						2,10	2,10
	23:00	6,01	4,35	1,66	1			1						1,67	1,65

Τα ΑΠ τέθηκαν σε χειροκίνητη λειτουργία setpoint στο 50% από 09:00 έως 14:00 λόγω κακοκαιρίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2023	00:00	5,08	3,88	1,21				1						1,30	1,30
	01:00	4,45	3,25	1,20				1						1,20	1,19
	02:00	4,36	3,26	1,10				1						1,10	1,09
	03:00	4,33	3,42	0,91				1						1,08	1,07
	04:00	4,38	3,99	0,39				1						1,11	1,12
	05:00	4,65	4,60	0,05				1						1,31	1,32
	06:00	5,17	5,04	0,13	1			1						1,54	1,49
	07:00	6,09	4,92	1,17	1			1						1,68	1,74
	08:00	6,44	5,45	1,00	1			1						2,08	2,11
	09:00	6,42	4,91	1,51	1			1						2,11	2,06
	10:00	6,36	4,77	1,59	1			1						2,05	2,02
	11:00	6,19	4,89	1,30	1			1						1,86	1,86
	12:00	6,04	5,37	0,67	1			1						1,70	1,70
	13:00	5,93	5,51	0,42	1			1						1,59	1,61
	14:00	5,39	5,03	0,36	1			1						1,10	1,08
	15:00	4,97	4,72	0,25	1			1						0,67	0,61
	16:00	4,95	4,78	0,17	1			1						0,62	0,61
	17:00	5,32	5,12	0,20	1			1						0,96	0,97
	18:00	6,19	6,12	0,07	1			1						1,79	1,80
	19:00	7,40	7,34	0,07				1	1					1,27	0,89
	20:00	8,67	8,57	0,11				1	1					2,12	2,15
	21:00	8,15	8,03	0,12				1	1					1,68	1,65
	22:00	7,03	6,95	0,08				1	1					0,55	0,52
	23:00	5,86	5,43	0,42	1			1						1,03	1,03



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2023	00:00	5,13	4,67	0,46					1					1,02	1,04
	01:00	4,68	4,52	0,16					1					1,40	1,42
	02:00	4,57	4,50	0,07					1					1,31	1,31
	03:00	4,40	4,33	0,08					1					1,16	1,15
	04:00	4,39	4,38	0,00					1					1,13	1,13
	05:00	4,71	4,71	0,00					1					1,19	1,44
	06:00	5,47	5,48	0,00	1				1					1,28	1,28
	07:00	6,39	6,40	0,00	1				1					2,02	2,03
	08:00	6,77	6,77	0,00	1		1		1					1,57	1,48
	09:00	6,83	6,83	0,00	1		1		1					2,01	2,17
	10:00	6,30	6,27	0,02	1				1					1,55	1,47
	11:00	5,91	5,60	0,31		1			1					1,00	1,15
	12:00	5,67	5,33	0,34		1		1						1,02	0,79
	13:00	5,44	5,24	0,20		1		1						0,52	0,51
	14:00	5,22	5,09	0,13		1		1						0,63	0,71
	15:00	4,95	4,85	0,10		1		1						0,65	0,61
	16:00	4,65	4,61	0,04		1		1						0,31	0,31
	17:00	5,00	4,95	0,05		1		1						0,62	0,65
	18:00	6,01	5,94	0,07		1		1						1,42	1,15
	19:00	6,84	6,72	0,11				1	1					0,41	0,34
	20:00	8,38	8,24	0,14				1	1					1,70	1,84
	21:00	7,96	7,69	0,26				1	1					1,50	1,45
	22:00	6,93	6,71	0,22				1	1					0,46	0,44
	23:00	5,90	5,70	0,20		1		1						0,90	1,22



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 31 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Μάρτιος 2023	00:00	4,99	4,66	0,33		1		1						0,71	0,74
	01:00	4,46	3,83	0,63				1						1,18	1,18
	02:00	4,27	3,38	0,90				1						1,04	1,01
	03:00	4,23	3,43	0,80				1						0,98	0,97
	04:00	4,17	3,36	0,81				1						0,91	0,91
	05:00	4,43	3,47	0,95				1						1,11	1,13
	06:00	5,11	3,82	1,29				1						1,37	1,37
	07:00	5,83	4,46	1,38		1		1						1,56	1,57
	08:00	5,99	4,69	1,30		1		1						1,61	1,61
	09:00	5,99	4,46	1,53		1		1						1,59	1,59
	10:00	6,60	4,90	1,70		1		1						1,77	1,77
	11:00	5,49	4,30	1,19		1		1						1,20	1,19
	12:00	5,19	3,89	1,30				1						1,38	1,39
	13:00	5,16	3,93	1,23				1						1,40	1,39
	14:00	4,88	3,72	1,16				1						1,28	1,27
	15:00	4,30	3,27	1,03				1						1,04	1,03
	16:00	4,38	3,36	1,01				1						1,08	1,08
	17:00	5,16	4,05	1,12				1						1,37	1,38
	18:00	5,79	4,32	1,47		1		1						1,55	1,54
	19:00	6,47	4,97	1,49		1		1						1,64	1,64
	20:00	7,51	5,99	1,52		1		1						2,03	2,03
	21:00	7,23	6,22	1,01		1			1					1,77	1,67
	22:00	6,28	4,71	1,57		1			1					1,70	1,69
	23:00	5,43	4,27	1,16		1			1					1,17	1,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 1 Απρίλιος 2023	00:00	4,80	3,50	1,29					1					1,29	1,28	
	01:00	4,37	3,27	1,10					1					1,10	1,11	
	02:00	4,18	3,27	0,91					1					0,91	0,91	
	03:00	3,98	3,26	0,71					1					0,72	0,72	
	04:00	3,97	3,26	0,71					1					0,71	0,71	
	05:00	4,18	3,28	0,89					1					0,89	0,91	
	06:00	4,54	3,41	1,13					1					1,12	1,12	
	07:00	4,89	3,62	1,27					1					1,26	1,25	
	08:00	5,61	4,12	1,49					1					1,48	1,44	
	09:00	6,13	4,56	1,57					1					1,56	1,56	
	10:00	5,50	4,34	1,16					1					1,16	1,14	
	11:00	5,29	3,96	1,32					1					1,32	1,32	
	12:00	5,56	4,30	1,26					1					1,26	1,28	
	13:00	5,79	4,49	1,30					1					1,31	1,34	
	14:00	4,95	3,79	1,16					1					1,16	1,15	
	15:00	4,48	3,38	1,11					1					1,11	1,08	
	16:00	4,64	3,49	1,15					1					1,15	1,14	
	17:00	4,84	3,63	1,21					1					1,20	1,20	
	18:00	5,70	4,33	1,37					1					1,38	1,38	
	19:00	6,57	5,09	1,48		1			1					1,64	1,64	
	20:00	7,84	6,32	1,52		1			1					2,05	2,05	
	21:00	7,21	5,69	1,52		1			1					1,90	1,90	
	22:00	6,18	4,68	1,49		1			1					1,49	1,54	
	23:00	5,42	4,31	1,11		1			1					1,33	1,37	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 2 Απρίλιος 2023	00:00	4,80	4,17	0,63					1					1,50	1,48	
	01:00	4,29	3,62	0,67					1					1,05	1,04	
	02:00	4,11	3,30	0,81					1					0,85	0,85	
	03:00	3,97	3,30	0,67					1					0,71	0,72	
	04:00	4,04	3,51	0,53					1					0,78	0,79	
	05:00	4,23	3,94	0,29					1					0,98	0,98	
	06:00	4,49	4,36	0,12					1					1,21	1,23	
	07:00	4,68	4,67	0,01			1		1					0,98	0,98	
	08:00	5,26	5,26	0,00			1		1					0,92	0,97	
	09:00	5,67	5,67	0,00			1		1					1,30	1,31	
	10:00	6,00	5,97	0,03			1		1					1,54	1,56	
	11:00	6,20	6,10	0,10			1		1					1,72	1,72	
	12:00	5,90	5,57	0,33			1		1					1,52	1,54	
	13:00	6,21	5,92	0,29			1		1					1,88	1,88	
	14:00	5,83	5,48	0,35			1		1					1,51	1,50	
	15:00	5,34	4,57	0,77			1		1					1,04	1,06	
	16:00	5,34	4,65	0,69			1		1					1,42	1,44	
	17:00	5,43	4,62	0,80			1		1					1,27	1,25	
	18:00	5,77	4,89	0,88			1		1					1,40	1,41	
	19:00	6,50	5,99	0,50			1		1					1,68	1,67	
	20:00	7,60	7,16	0,44		1	1		1					1,86	1,89	
	21:00	7,50	7,01	0,49		1	1		1					1,99	1,98	
	22:00	6,52	6,31	0,21		1	1		1					1,23	1,27	
	23:00	5,63	5,36	0,27			1		1					1,29	1,31	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 3 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 3 Απρίλιος 2023	00:00	4,92	4,89	0,03					1					1,05	1,09	
	01:00	4,44	4,44	0,00					1					1,17	1,19	
	02:00	4,33	4,33	0,00					1					1,07	1,06	
	03:00	4,18	3,99	0,19					1					0,93	0,93	
	04:00	4,20	4,09	0,11					1					0,94	0,94	
	05:00	4,44	4,30	0,14					1					1,16	1,17	
	06:00	5,05	5,02	0,04			1		1					1,36	1,31	
	07:00	5,75	5,72	0,03			1		1					1,39	1,40	
	08:00	6,49	6,32	0,17			1		1					2,02	1,99	
	09:00	6,49	5,86	0,64		1	1		1					1,12	1,09	
	10:00	6,26	5,16	1,10		1	1		1					1,65	1,65	
	11:00	6,52	4,68	1,84			1		1					2,19	2,16	
	12:00	6,35	4,36	1,99			1		1					2,04	2,00	
	13:00	5,46	4,33	1,13			1		1					1,13	1,11	
	14:00	5,96	4,30	1,66			1		1					1,65	1,72	
	15:00	5,92	3,90	2,01					1					2,03	2,03	
	16:00	5,83	4,22	1,61					1					2,01	2,03	
	17:00	6,19	5,22	0,96			1		1					2,01	1,99	
	18:00	6,79	5,16	1,63			1		1					1,96	1,96	
	19:00	7,56	6,07	1,49			1		1					2,06	2,06	
	20:00	8,12	7,45	0,67		1	1		1					0,76	2,26	
	21:00	7,40	6,42	0,98		1	1		1					0,98	1,93	
	22:00	6,28	4,82	1,46			1		1					1,45	1,65	
	23:00	5,49	4,10	1,39			1		1					1,39	1,36	

Μη διαθέσιμα δεδομένα για το ΑΠ Τουρλί λόγω απώλειας επικοινωνίας. Τα υπόλοιπα ΑΠ τέθηκαν σε χειροκίνητη λειτουργία από 20:00 έως 22:00 λόγω κακοκαιρίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 4 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 4 Απρίλιος 2023	00:00	4,82	3,49	1,33					1					1,33	1,30	
	01:00	4,36	3,25	1,10					1					1,11	1,08	
	02:00	4,14	3,25	0,89					1					0,90	0,89	
	03:00	4,02	3,26	0,77					1					0,77	0,78	
	04:00	4,01	3,25	0,75					1					0,76	0,75	
	05:00	4,25	3,28	0,96					1					0,96	0,98	
	06:00	4,90	3,61	1,29					1					1,35	1,35	
	07:00	5,69	4,51	1,18					1					1,64	1,66	
	08:00	6,13	4,96	1,17			1		1					1,78	1,79	
	09:00	6,44	5,30	1,14			1		1					1,86	1,87	
	10:00	7,66	6,76	0,90		1	1		1				1	2,25	2,26	
	11:00	8,06	7,87	0,18		1	1		1					2,57	2,57	
	12:00	7,48	7,43	0,05		1	1		1					2,06	2,02	
	13:00	7,44	6,52	0,92		1	1		1					1,91	1,91	
	14:00	7,40	7,13	0,27		1	1		1					1,96	1,96	
	15:00	6,51	6,44	0,07		1	1		1					1,18	1,13	
	16:00	5,84	5,63	0,21			1		1					1,49	1,49	
	17:00	6,38	6,08	0,30			1		1					1,87	1,88	
	18:00	7,19	7,06	0,13		1	1		1					1,79	1,77	
	19:00	7,78	7,78	0,00		1	1		1					1,39	1,13	
	20:00	8,67	8,67	0,00				1	1					2,13	2,13	
	21:00	8,07	8,06	0,00				1	1					1,58	1,56	
	22:00	7,06	7,03	0,03			1	1						0,58	0,65	
	23:00	6,07	6,02	0,05			1	1						1,74	1,74	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 5 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Απρίλιος 2023	00:00	5,22	5,19	0,03			1	1						0,94	0,97
	01:00	4,78	4,78	0,00				1						1,53	1,53
	02:00	4,52	4,53	0,00				1						1,27	1,27
	03:00	4,44	4,44	0,00				1						1,17	1,18
	04:00	4,45	4,46	0,00				1						1,19	1,19
	05:00	4,58	3,63	0,94				1						1,30	1,32
	06:00	5,31	4,36	0,94				1						1,84	1,85
	07:00	6,18	5,27	0,91			1	1						1,91	1,91
	08:00	6,99	6,01	0,98			1	1						2,37	2,42
	09:00	7,88	7,17	0,71		1	1	1						2,57	2,57
	10:00	8,21	8,03	0,18		1	1	1						2,79	2,79
	11:00	7,87	7,80	0,07		1	1	1						2,40	2,47
	12:00	7,71	7,62	0,09		1	1	1						2,30	2,29
	13:00	6,88	6,63	0,25		1	1	1						1,55	1,48
	14:00	6,52	6,34	0,19		1	1	1						1,20	1,19
	15:00	5,85	5,80	0,05			1	1						1,51	1,51
	16:00	5,29	5,25	0,05			1	1						0,97	0,96
	17:00	5,48	5,48	0,00			1	1						1,12	1,14
	18:00	6,08	6,06	0,02			1	1						1,70	1,73
	19:00	7,24	7,23	0,00		1	1	1						1,95	1,99
	20:00	8,73	8,72	0,01		1	1	1	1					2,19	2,22
	21:00	8,10	8,10	0,00		1	1	1	1					1,39	1,24
	22:00	7,06	7,06	0,00				1	1					0,57	0,55
	23:00	6,16	6,17	0,00				1	1					1,11	1,11



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 6 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Απρίλιος 2023	00:00	5,28	5,29	0,00			1	1						0,96	0,96
	01:00	4,78	4,78	0,00			1	1						0,84	0,99
	02:00	4,54	4,53	0,01				1						1,30	1,29
	03:00	4,41	4,32	0,09				1						1,16	1,15
	04:00	4,41	4,16	0,25				1						1,15	1,16
	05:00	4,62	4,17	0,46				1						1,35	1,36
	06:00	5,19	4,37	0,81				1						1,79	1,80
	07:00	6,10	4,81	1,29			1	1						1,98	2,10
	08:00	7,28	6,97	0,31	1		1	1						1,25	2,23
	09:00	7,99	7,87	0,12	1		1	1						1,64	2,25
	10:00	7,80	7,70	0,10	1		1	1						2,31	2,32
	11:00	7,00	6,92	0,07	1		1	1						1,61	1,58
	12:00	6,82	6,76	0,05	1		1	1						1,40	1,40
	13:00	6,45	6,22	0,23	1		1	1						1,10	1,05
	14:00	6,01	5,93	0,08	1		1	1						1,16	1,27
	15:00	5,63	5,55	0,08			1	1						1,34	1,31
	16:00	5,70	5,65	0,05			1	1						1,34	1,35
	17:00	5,97	5,91	0,06			1	1						1,37	1,14
	18:00	6,67	6,66	0,02				1	1					0,27	0,18
	19:00	7,58	7,57	0,01				1	1					1,01	1,05
	20:00	8,68	8,65	0,03				1	1					2,15	2,17
	21:00	8,22	8,13	0,09				1	1					1,75	1,72
	22:00	7,03	6,86	0,17			1	1	1					0,57	0,72
	23:00	5,99	5,54	0,44			1	1						1,33	1,66

Τα Α/Π "Άγιος Σώζων" και "Άγιος Σώζων 2" τέθηκαν σε χειροκίνητη διαχείριση στο 50% της ονομαστικής τους ισχύος λόγω κακοκαιρίας το διάστημα 08:-10:00 π.μ.. Το ΑΠ "Τουρλί" ήταν εκτός επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 7 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Απρίλιος 2023	00:00	5,22	5,02	0,20			1	1						0,94	0,96
	01:00	4,77	4,41	0,36				1						1,44	1,52
	02:00	4,52	4,15	0,36				1						1,27	1,27
	03:00	4,40	4,28	0,12				1						1,14	1,14
	04:00	4,37	4,05	0,33				1						1,11	1,12
	05:00	4,49	3,61	0,87				1						1,23	1,23
	06:00	5,30	4,73	0,57				1						1,81	1,83
	07:00	6,40	5,96	0,45			1	1						2,08	2,08
	08:00	7,03	6,07	0,97			1	1						2,42	2,45
	09:00	6,78	6,04	0,74			1	1						2,33	2,33
	10:00	6,30	5,75	0,55			1	1						2,00	1,96
	11:00	6,27	5,98	0,29			1	1						1,93	1,94
	12:00	6,58	6,41	0,17			1	1					1	2,06	2,08
	13:00	7,15	7,08	0,07			1	1					1	2,29	2,31
	14:00	6,77	6,77	0,00			1	1					1	2,17	2,16
	15:00	5,92	5,93	0,00			1	1						1,66	1,59
	16:00	5,52	5,52	0,00			1	1						1,18	1,18
	17:00	5,49	5,49	0,00			1	1						1,13	1,15
	18:00	6,17	6,18	0,00			1	1						1,45	1,41
	19:00	7,14	7,14	0,00				1	1					0,75	0,73
	20:00	8,60	8,61	0,00				1	1					2,05	2,08
	21:00	8,21	8,22	0,00				1	1					1,74	1,71
	22:00	7,22	7,22	0,00				1	1					0,75	0,72
	23:00	6,26	6,26	0,00				1	1					1,11	1,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Απρίλιος 2023	00:00	5,42	5,40	0,03	1			1						1,19	1,17
	01:00	4,90	4,84	0,05				1						1,55	1,55
	02:00	4,68	4,61	0,07				1						1,42	1,42
	03:00	4,47	4,45	0,02				1						1,23	1,22
	04:00	4,46	4,40	0,06				1						1,20	1,20
	05:00	4,61	4,46	0,15				1						1,35	1,35
	06:00	5,00	4,74	0,26				1						1,68	1,68
	07:00	5,45	5,05	0,39	1			1						1,30	1,28
	08:00	6,24	5,87	0,36	1			1						1,87	1,88
	09:00	6,32	5,87	0,45	1			1						1,98	1,98
	10:00	6,12	5,77	0,34	1			1						1,80	1,77
	11:00	5,78	5,55	0,23	1			1						1,45	1,45
	12:00	5,60	5,41	0,19	1			1						1,27	1,26
	13:00	5,73	5,63	0,10	1			1						1,38	1,39
	14:00	5,53	5,44	0,09	1			1						1,22	1,20
	15:00	5,06	4,88	0,18	1			1						0,72	0,72
	16:00	4,75	4,53	0,22	1			1						0,40	0,42
	17:00	5,08	4,80	0,27	1			1						0,72	0,74
	18:00	5,59	5,16	0,43	1			1						1,22	1,24
	19:00	6,84	6,43	0,41	1		1	1						2,02	2,03
	20:00	8,51	8,21	0,29	1		1	1						2,93	2,93
	21:00	8,30	8,07	0,23	1		1	1						2,82	2,82
	22:00	7,21	6,97	0,24	1		1	1						1,86	1,84
	23:00	6,08	5,57	0,52	1			1						1,66	1,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 9 Απρίλιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Απρίλιος 2023	00:00	5,29	4,68	0,61	1			1						1,33	1,33
	01:00	4,71	4,09	0,62				1						1,47	1,46
	02:00	4,35	3,44	0,91				1						1,10	1,10
	03:00	4,17	3,27	0,90				1						0,92	0,92
	04:00	4,21	3,31	0,90				1						0,95	0,95
	05:00	4,26	3,35	0,91				1						1,00	1,00
	06:00	4,55	3,69	0,86				1						1,28	1,29
	07:00	4,84	3,90	0,94				1						1,57	1,58
	08:00	5,20	3,93	1,28				1						1,80	1,81
	09:00	5,39	3,58	1,81				1						1,87	1,86
	10:00	5,48	3,71	1,77				1						1,91	1,91
	11:00	5,70	4,19	1,51				1						2,00	1,99
	12:00	5,81	4,47	1,34				1						2,01	2,02
	13:00	5,50	4,01	1,48				1						1,94	1,93
	14:00	4,81	3,36	1,45				1						1,56	1,54
	15:00	4,39	3,24	1,16				1						1,16	1,16
	16:00	4,51	3,28	1,24				1						1,23	1,24
	17:00	5,04	3,38	1,66				1						1,68	1,70
	18:00	5,97	3,90	2,07				1						2,07	2,07
	19:00	6,70	4,45	2,25	1			1						2,26	2,27
	20:00	7,80	5,42	2,38	1			1						2,57	2,57
	21:00	7,67	5,28	2,39	1			1						2,58	2,58
	22:00	6,82	4,62	2,21	1			1						2,22	2,20
	23:00	5,90	4,27	1,63	1			1						1,65	1,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 10 Απρίλιος 2023	00:00	5,03	3,39	1,64				1						1,64	1,64	
	01:00	4,55	3,26	1,29				1						1,29	1,28	
	02:00	4,32	3,25	1,07				1						1,07	1,07	
	03:00	4,19	3,26	0,93				1						0,93	0,93	
	04:00	4,14	3,26	0,89				1						0,88	0,89	
	05:00	4,39	3,28	1,12				1						1,11	1,13	
	06:00	5,08	3,44	1,64				1						1,63	1,64	
	07:00	5,82	3,82	2,00				1						2,00	1,98	
	08:00	6,61	4,48	2,12				1						2,24	2,22	
	09:00	6,49	4,39	2,10	1			1						2,14	2,13	
	10:00	6,21	4,40	1,81	1			1						1,88	1,87	
	11:00	6,06	4,34	1,73	1			1						1,73	1,72	
	12:00	6,08	4,36	1,73	1			1						1,72	1,73	
	13:00	6,17	4,33	1,84	1			1						1,84	1,83	
	14:00	5,91	4,02	1,89				1						1,89	1,91	
	15:00	5,90	3,99	1,91				1						1,91	1,89	
	16:00	6,29	4,21	2,08				1						2,08	2,04	
	17:00	6,82	4,67	2,15	1			1						2,14	2,21	
	18:00	7,41	5,08	2,33	1			1						2,34	2,32	
	19:00	7,85	5,50	2,35	1			1						2,36	2,44	
	20:00	8,80	6,36	2,43	1		1	1						2,80	2,80	
	21:00	8,40	5,97	2,43	1		1	1						2,66	2,66	
	22:00	7,32	5,03	2,29	1			1						2,29	2,33	
	23:00	6,17	4,33	1,84	1			1						1,86	1,89	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα											Τρίτη, 11 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10							
					ΤΕ (MW)					1,08	1,08	1,08	3,257						3,257	0,48
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Τρίτη, 11 Απρίλιος 2023	00:00	5,32	3,50	1,82				1						3,01	1,83	1,81	54%	295		
	01:00	4,70	3,25	1,45				1						3,27	1,45	1,43	50%	276		
	02:00	4,52	3,26	1,26				1						3,26	1,26	1,26	50%	277		
	03:00	4,41	3,26	1,15				1						3,26	1,15	1,15	50%	277		
	04:00	4,41	3,26	1,15				1						3,26	1,15	1,15	50%	277		
	05:00	4,61	3,29	1,32				1						3,22	1,33	1,35	51%	280		
	06:00	5,13	3,51	1,62				1						3,00	1,76	1,78	54%	295		
	07:00	5,83	4,22	1,60				1						2,29	2,04	2,04	65%	346		
	08:00	6,36	4,76	1,60			1	1						3,96	2,13	2,15	55%	518		
	09:00	6,61	5,23	1,37			1	1						3,48	2,23	2,25	60%	440		
	10:00	6,97	5,52	1,45			1	1						3,19	2,31	2,41	63%	462		
	11:00	7,18	5,07	2,11			1	1						3,65	2,41	2,50	58%	428		
	12:00	7,24	5,54	1,71			1	1						3,18	2,44	2,52	64%	462		
	13:00	6,70	6,08	0,63			1	1						2,63	2,28	2,28	70%	502		
	14:00	5,95	5,65	0,31	1			1						3,07	1,41	1,33	65%	596		
	15:00	5,34	5,13	0,21	1			1						3,58	0,98	1,01	59%	549		
	16:00	5,20	5,19	0,01	1			1						3,52	0,71	0,86	60%	438		
	17:00	5,63	5,57	0,05	1			1						3,14	1,30	1,30	64%	465		
	18:00	6,36	6,23	0,12	1			1						2,48	1,88	1,88	72%	513		
	19:00	7,22	7,03	0,19				1	1					6,00	0,94	0,94	54%	605		
	20:00	8,31	8,09	0,22				1	1					4,94	1,90	1,90	62%	782		
	21:00	8,10	7,86	0,24				1	1					5,17	1,69	1,69	60%	651		
	22:00	7,20	6,91	0,29				1	1	1				6,12	0,81	0,81	53%	583		
	23:00	6,28	6,16	0,11			1	1	1					9,06	0,33	0,33	40%	653		
		145,57 MWh														ΑΩΛ: 12,40				10.968 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2023	00:00	5,42	4,71	0,71				1						1,07	1,15
	01:00	4,90	3,83	1,08				1						1,40	1,42
	02:00	4,64	3,62	1,02				1						1,03	1,04
	03:00	4,56	3,87	0,70				1						1,15	1,15
	04:00	4,54	4,39	0,16				1						1,26	1,26
	05:00	4,73	4,51	0,22				1						1,47	1,47
	06:00	5,23	4,94	0,29	1			1						1,63	1,62
	07:00	6,01	5,80	0,21	1			1						1,64	1,65
	08:00	6,36	6,23	0,13	1			1						2,02	2,01
	09:00	6,37	6,33	0,05	1			1						2,01	2,01
	10:00	6,08	5,98	0,10	1			1						1,76	1,76
	11:00	5,76	5,56	0,19	1			1						1,41	1,42
	12:00	5,64	5,41	0,23	1			1						1,31	1,33
	13:00	5,66	4,93	0,74	1			1						1,33	1,33
	14:00	5,73	4,91	0,82	1			1						1,40	1,40
	15:00	5,55	4,90	0,65	1			1						1,24	1,21
	16:00	5,69	5,28	0,42	1			1						1,32	1,34
	17:00	5,72	5,49	0,23	1			1						1,41	1,39
	18:00	5,81	5,80	0,01	1			1						1,40	1,46
	19:00	6,77	6,60	0,17				1	1					0,93	0,64
	20:00	8,09	8,08	0,00				1	1					1,52	1,57
	21:00	7,99	8,00	0,00				1	1					1,51	1,49
	22:00	7,08	7,07	0,01				1	1					0,61	0,58
	23:00	6,12	6,12	0,01			1	1						0,58	0,77


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 13 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Απρίλιος 2023	00:00	5,26	5,21	0,05			1		1					0,97	0,95
	01:00	4,72	4,71	0,01					1					1,32	1,40
	02:00	4,58	4,58	0,00					1					1,32	1,32
	03:00	4,34	4,34	0,00					1					1,09	1,09
	04:00	4,42	4,27	0,15					1					1,08	1,08
	05:00	4,64	4,04	0,61					1					1,02	1,02
	06:00	5,23	4,65	0,57					1					1,32	1,34
	07:00	5,85	5,12	0,73			1		1					1,35	1,34
	08:00	6,25	5,39	0,85			1		1					1,38	1,38
	09:00	6,24	5,20	1,05			1		1					1,67	1,68
	10:00	6,11	4,82	1,29			1		1					1,65	1,65
	11:00	5,77	4,45	1,32			1		1					1,44	1,43
	12:00	5,53	4,33	1,20			1		1					1,21	1,18
	13:00	5,48	4,35	1,13			1		1					1,13	1,15
	14:00	5,26	4,09	1,16					1					1,17	1,17
	15:00	4,89	3,60	1,30					1					1,32	1,32
	16:00	4,79	3,51	1,28					1					1,29	1,27
	17:00	5,14	3,94	1,20					1					1,38	1,38
	18:00	5,95	4,66	1,29			1		1					1,59	1,59
	19:00	6,76	5,02	1,74			1		1					1,81	1,81
	20:00	7,72	5,68	2,05	1		1		1					2,07	2,04
	21:00	7,50	5,59	1,91	1		1		1					1,95	1,94
	22:00	6,97	5,44	1,53			1		1					1,53	1,53
	23:00	6,30	4,65	1,65			1		1					1,66	1,66

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Άγ. Σώζων παρουσίαζε τηλεπικοινωνιακή αστάθεια κατά τη διάρκεια της ημέρας.




Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 14 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Απρίλιος 2023	00:00	5,53	4,15	1,38					1					1,39	1,38
	01:00	4,98	3,78	1,20					1					1,20	1,20
	02:00	4,70	3,49	1,22					1					1,22	1,23
	03:00	4,56	3,46	1,10					1					1,11	1,10
	04:00	4,45	3,48	0,96					1					0,97	0,97
	05:00	4,53	3,56	0,97					1					0,98	0,98
	06:00	4,72	3,73	0,99					1					0,99	1,03
	07:00	5,00	3,97	1,03					1					1,03	1,09
	08:00	5,58	4,42	1,16					1					1,17	1,22
	09:00	5,73	4,53	1,20					1					1,21	1,26
	10:00	5,91	4,71	1,20					1					1,22	1,25
	11:00	5,93	4,75	1,18			1		1					1,19	1,24
	12:00	5,78	4,65	1,14			1		1					1,16	1,21
	13:00	5,07	4,31	0,76					1					0,77	0,81
	14:00	4,75	3,81	0,95					1					0,96	1,00
	15:00	4,46	3,59	0,87					1					0,88	0,94
	16:00	4,53	3,65	0,88					1					0,89	0,94
	17:00	5,16	4,12	1,03					1					1,05	1,10
	18:00	5,86	4,73	1,13			1		1					1,14	1,20
	19:00	6,55	5,22	1,33			1		1					1,34	1,36
	20:00	6,87	5,49	1,38	1		1		1					1,40	1,40
	21:00	6,65	5,39	1,27			1		1					1,29	1,29
	22:00	6,60	5,27	1,32			1		1					1,34	1,34
	23:00	6,06	4,81	1,25			1		1					1,26	1,27

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Άγ. Σώζων παρουσίαζε τηλεπικοινωνιακή αστάθεια κατά τη διάρκεια της ημέρας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 15 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Απρίλιος 2023	00:00	5,38	4,26	1,13					1					1,14	1,14
	01:00	4,86	3,79	1,07					1					1,08	1,08
	02:00	4,65	3,71	0,94					1					0,96	0,95
	03:00	4,49	3,56	0,94					1					0,96	0,97
	04:00	4,52	3,50	1,02					1					1,03	1,04
	05:00	4,60	3,51	1,09					1					1,10	1,12
	06:00	4,82	3,64	1,18					1					1,19	1,17
	07:00	5,30	4,05	1,25					1					1,26	1,29
	08:00	5,92	4,49	1,42					1					1,43	1,43
	09:00	5,99	4,76	1,23					1					1,43	1,43
	10:00	6,22	5,48	0,74			1		1					1,53	1,53
	11:00	6,02	5,63	0,39			1		1					1,59	1,60
	12:00	5,97	5,75	0,22			1		1					1,54	1,55
	13:00	6,24	6,18	0,06			1		1					1,60	1,62
	14:00	6,05	5,98	0,07			1		1					1,59	1,59
	15:00	5,46	5,35	0,11			1		1					1,14	1,11
	16:00	5,35	5,21	0,13			1		1					1,01	1,01
	17:00	5,77	5,70	0,07			1		1					1,32	1,34
	18:00	6,93	6,76	0,17				1	1					1,38	1,31
	19:00	8,44	6,88	1,56				1	1					1,85	1,91
	20:00	9,30	6,87	2,43				1	1					2,45	2,45
	21:00	8,65	6,54	2,11				1	1					2,13	2,10
	22:00	7,36	6,47	0,89				1	1					0,91	0,86
	23:00	6,09	5,46	0,62			1		1					0,62	0,78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 16 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Απρίλιος 2023	00:00	5,61	4,39	1,21			1		1					1,24	1,23
	01:00	5,18	4,21	0,96					1					0,96	1,00
	02:00	4,86	3,56	1,30					1					1,32	1,31
	03:00	4,61	3,43	1,18					1					1,19	1,20
	04:00	4,49	3,35	1,14					1					1,16	1,15
	05:00	4,53	3,57	0,96					1					1,00	1,00
	06:00	4,76	3,95	0,81					1					1,17	1,18
	07:00	5,14	4,67	0,47					1					1,23	1,26
	08:00	6,08	5,17	0,91			1		1					1,41	1,46
	09:00	6,74	5,91	0,83			1		1					1,74	1,71
	10:00	6,99	6,00	1,00			1		1					1,78	1,74
	11:00	6,24	5,48	0,76			1		1					1,42	1,42
	12:00	5,50	4,75	0,75			1		1					1,16	1,13
	13:00	4,26	3,63	0,64					1					0,65	0,70
	14:00	3,26	3,19	0,07					1					0,08	0,07
	15:00	3,60	3,27	0,33					1					0,33	0,35
	16:00	4,10	3,31	0,79					1					0,83	0,83
	17:00	4,23	3,43	0,80					1					0,96	0,97
	18:00	4,66	4,17	0,50					1					1,24	1,24
	19:00	5,40	5,10	0,30	1				1					1,22	1,21
	20:00	6,69	6,55	0,14	1				1					1,61	1,61
	21:00	6,71	6,57	0,14	1				1					1,68	1,70
	22:00	6,11	5,78	0,33	1				1					1,41	1,41
	23:00	5,43	5,24	0,19	1				1					1,12	1,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 17 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Απρίλιος 2023	00:00	4,93	4,59	0,35					1					1,00	1,03
	01:00	4,50	4,22	0,28					1					1,06	1,06
	02:00	4,25	4,03	0,22					1					1,01	1,00
	03:00	4,15	3,86	0,29					1					0,90	0,90
	04:00	4,10	3,65	0,45					1					0,84	0,84
	05:00	4,20	3,87	0,33					1					0,94	0,94
	06:00	4,32	3,66	0,67					1					0,95	0,96
	07:00	4,46	3,45	1,00					1					1,13	1,14
	08:00	5,01	3,78	1,23					1					1,26	1,28
	09:00	5,53	4,94	0,59					1					1,75	1,80
	10:00	5,92	5,87	0,04	1				1					1,65	1,58
	11:00	5,85	5,74	0,11	1				1					1,55	1,52
	12:00	5,57	5,29	0,28	1				1					1,17	1,18
	13:00	6,20	5,45	0,74	1				1					1,54	1,55
	14:00	5,62	5,29	0,33	1				1					1,26	1,25
	15:00	4,02	3,98	0,04					1					0,34	0,36
	16:00	3,94	3,92	0,02					1					0,68	0,67
	17:00	4,88	4,88	0,00					1					1,19	1,18
	18:00	5,38	5,38	0,00	1				1					1,02	1,03
	19:00	5,93	5,87	0,05	1				1					1,56	1,58
	20:00	7,19	7,02	0,17	1				1				1	2,46	2,49
	21:00	7,24	7,04	0,20	1				1				1	2,50	2,49
	22:00	6,41	6,21	0,20	1				1					2,09	2,07
	23:00	5,62	4,95	0,67	1				1					1,33	1,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 18 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Απρίλιος 2023	00:00	4,95	4,51	0,43					1					1,35	1,47
	01:00	4,46	4,33	0,13					1					1,22	1,21
	02:00	4,30	4,19	0,11					1					1,04	1,05
	03:00	4,22	3,99	0,24					1					0,99	0,97
	04:00	4,17	3,77	0,40					1					0,93	0,92
	05:00	4,31	3,93	0,37					1					1,06	1,04
	06:00	4,69	4,35	0,34					1					1,42	1,43
	07:00	5,07	4,45	0,62					1					1,73	1,74
	08:00	5,78	4,85	0,93			1		1					1,94	1,94
	09:00	6,67	5,94	0,73			1		1					2,26	2,28
	10:00	6,55	5,68	0,87			1		1					2,14	2,15
	11:00	7,11	6,59	0,52	1		1		1					1,77	1,81
	12:00	7,25	7,14	0,11	1		1		1					1,68	1,90
	13:00	6,67	6,62	0,04	1	1	1		1					1,54	0,41
	14:00	6,18	6,19	0,00	1	1	1		1					1,46	0,39
	15:00	5,24	5,23	0,01	1		1		1					0,42	0,42
	16:00	4,89	4,82	0,08			1		1					0,59	0,57
	17:00	4,91	4,81	0,09			1		1					0,56	0,56
	18:00	5,70	5,57	0,13			1		1					1,30	1,33
	19:00	6,69	6,60	0,08			1		1					1,87	1,86
	20:00	7,89	7,86	0,02	1		1		1					2,38	2,40
	21:00	7,70	7,70	0,00	1		1		1					2,30	2,29
	22:00	6,61	6,50	0,11	1		1		1					1,25	1,25
	23:00	5,75	5,61	0,14			1		1					1,37	1,42

Παρατηρήσεις:

Στο διάστημα 11:00-15:00 επικρατούσε ισχυρή καταιγίδα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Απρίλιος 2023	00:00	4,97	4,93	0,04			1		1					0,71	0,73
	01:00	4,50	4,44	0,06					1					1,20	1,25
	02:00	4,33	4,33	0,00					1					1,08	1,08
	03:00	4,28	4,28	0,01					1					1,02	1,03
	04:00	4,29	4,24	0,04					1					1,03	1,02
	05:00	4,46	4,39	0,06					1					1,19	1,20
	06:00	4,85	4,84	0,01					1					1,43	1,39
	07:00	5,19	5,20	0,00			1		1					0,84	0,84
	08:00	6,00	6,01	0,00			1		1					1,62	1,65
	09:00	6,26	6,26	0,00			1		1					1,90	1,91
	10:00	6,98	6,96	0,02	1		1		1					1,69	1,67
	11:00	7,49	7,36	0,13	1		1		1					1,94	1,94
	12:00	7,51	7,33	0,18	1		1		1					2,04	2,04
	13:00	7,47	7,46	0,01	1		1		1					2,06	2,05
	14:00	6,78	6,77	0,02	1		1		1					1,40	1,38
	15:00	5,40	5,40	0,00			1		1					0,56	0,58
	16:00	4,68	4,68	0,00			1		1					0,34	0,34
	17:00	4,96	4,97	0,00			1		1					0,59	0,61
	18:00	5,62	5,62	0,00			1		1					1,23	1,26
	19:00	6,53	6,53	0,00			1		1					1,90	1,89
	20:00	7,90	7,91	0,00	1		1		1					2,45	2,47
	21:00	7,80	7,78	0,02	1		1		1					2,41	2,39
	22:00	6,73	6,69	0,04	1		1		1					1,37	1,37
	23:00	5,93	5,86	0,06			1		1					1,56	1,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 20 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Απρίλιος 2023	00:00	5,15	5,08	0,06			1		1					0,90	0,97
	01:00	4,65	4,59	0,06					1					1,36	1,40
	02:00	4,45	4,44	0,01					1					1,20	1,19
	03:00	4,35	4,35	0,00					1					1,10	1,09
	04:00	4,31	4,31	0,00					1					1,05	1,05
	05:00	4,45	4,44	0,00					1					1,17	1,18
	06:00	4,88	4,88	0,00					1					1,61	1,61
	07:00	5,29	5,29	0,00			1		1					1,13	1,12
	08:00	5,79	5,79	0,00			1		1					1,44	1,45
	09:00	5,90	5,91	0,00			1		1					1,56	1,57
	10:00	5,95	5,96	0,00			1		1					1,06	1,00
	11:00	6,13	6,13	0,00			1	1						1,51	1,65
	12:00	5,56	5,54	0,02			1	1						1,20	1,22
	13:00	5,95	5,76	0,19			1	1						1,42	1,43
	14:00	5,41	5,09	0,32			1	1						1,12	1,09
	15:00	4,54	4,34	0,20			1	1						0,22	0,22
	16:00	4,44	4,35	0,10			1	1						0,10	0,11
	17:00	4,89	4,47	0,42			1	1						0,53	0,55
	18:00	5,53	5,32	0,20			1	1						1,17	1,19
	19:00	6,36	6,06	0,30			1	1						1,93	1,94
	20:00	7,59	7,49	0,10	1		1	1						2,27	2,28
	21:00	7,49	7,42	0,06	1		1	1						2,11	2,08
	22:00	6,56	6,48	0,08	1		1	1						1,37	1,43
	23:00	5,63	5,63	0,00			1	1						1,32	1,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 21 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Απρίλιος 2023	00:00	4,92	4,93	0,00				1						1,03	1,09
	01:00	4,48	4,48	0,00				1						1,19	1,18
	02:00	4,27	4,28	0,00				1						1,02	1,02
	03:00	4,18	4,17	0,01				1						0,91	0,92
	04:00	4,20	4,19	0,00				1						0,94	0,94
	05:00	4,38	4,38	0,00				1						1,03	1,04
	06:00	4,71	4,71	0,00				1						1,11	1,12
	07:00	5,07	5,07	0,00			1	1						1,21	1,18
	08:00	5,31	5,31	0,00			1	1						0,95	0,96
	09:00	5,33	5,25	0,07			1	1						0,98	0,99
	10:00	5,17	5,14	0,03			1	1						0,84	0,83
	11:00	5,13	5,05	0,08			1	1						0,79	0,79
	12:00	5,27	5,16	0,11			1	1						1,08	1,09
	13:00	5,25	5,05	0,19				1					1	1,29	1,28
	14:00	4,73	4,45	0,28				1						1,18	1,18
	15:00	4,22	3,94	0,28				1						0,97	0,96
	16:00	4,23	4,01	0,22				1						0,97	0,97
	17:00	4,51	4,29	0,23				1						1,22	1,24
	18:00	5,26	5,08	0,18			1	1						1,35	1,32
	19:00	5,94	5,87	0,07			1	1						1,51	1,55
	20:00	7,22	7,21	0,01	1		1	1						1,73	1,73
	21:00	7,19	7,13	0,06	1		1	1						1,76	1,74
	22:00	6,28	6,25	0,03	1		1	1						1,04	1,06
	23:00	5,43	5,43	0,00			1	1						1,10	1,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 22 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Απρίλιος 2023	00:00	4,88	4,89	0,00				1						0,89	0,95
	01:00	4,51	4,51	0,00				1						1,26	1,26
	02:00	4,21	4,12	0,09				1						0,96	0,96
	03:00	4,09	3,85	0,24				1						0,83	0,84
	04:00	4,08	3,90	0,18				1						0,82	0,82
	05:00	4,19	3,92	0,27				1						0,93	0,93
	06:00	4,42	3,92	0,50				1						1,16	1,16
	07:00	4,61	4,26	0,35				1						1,33	1,35
	08:00	5,07	4,85	0,23				1						1,68	1,67
	09:00	5,20	5,14	0,06			1	1						0,91	0,90
	10:00	5,13	4,90	0,23			1	1						0,80	0,86
	11:00	5,16	4,95	0,21				1						1,75	1,80
	12:00	5,31	5,24	0,06				1						1,86	1,86
	13:00	5,57	5,55	0,02				1					1	1,84	1,83
	14:00	5,41	5,28	0,13				1					1	1,80	1,81
	15:00	4,89	4,81	0,09				1						1,65	1,64
	16:00	5,07	4,53	0,55				1						1,71	1,72
	17:00	5,76	4,89	0,87				1						1,88	1,86
	18:00	6,22	4,87	1,35			1	1						1,86	1,87
	19:00	6,65	5,36	1,29			1	1						2,27	2,28
	20:00	7,50	6,53	0,97	1		1	1						2,46	2,46
	21:00	7,20	6,29	0,91	1		1	1						1,86	1,87
	22:00	6,38	4,82	1,56			1	1						2,03	2,04
	23:00	5,57	4,21	1,36				1						1,44	1,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 23 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Απρίλιος 2023	00:00	4,91	3,33	1,58				1						1,65	1,64
	01:00	4,49	3,29	1,20				1						1,25	1,24
	02:00	4,19	3,29	0,89				1						0,94	0,94
	03:00	4,06	3,26	0,81				1						0,81	0,80
	04:00	4,11	3,29	0,82				1						0,84	0,84
	05:00	4,20	3,27	0,93				1						0,93	0,94
	06:00	4,38	3,26	1,12				1						1,12	1,13
	07:00	4,66	3,29	1,37				1						1,38	1,39
	08:00	5,08	3,87	1,22				1						1,77	1,77
	09:00	5,29	4,58	0,71				1						1,85	1,85
	10:00	5,42	4,79	0,63				1						1,89	1,89
	11:00	5,51	4,66	0,85				1						1,93	1,93
	12:00	5,23	4,42	0,80				1						1,83	1,83
	13:00	4,82	3,58	1,23				1						1,57	1,55
	14:00	4,02	3,37	0,65				1						0,80	0,78
	15:00	3,72	3,33	0,39				1						0,46	0,46
	16:00	3,64	3,31	0,33				1						0,36	0,37
	17:00	4,08	3,74	0,34				1						0,80	0,81
	18:00	4,77	4,53	0,25				1						1,48	1,50
	19:00	5,65	5,36	0,28			1	1						1,66	1,66
	20:00	7,09	6,96	0,14		1	1	1						2,15	2,16
	21:00	7,27	7,01	0,26		1	1	1						1,87	1,86
	22:00	6,38	6,17	0,21		1	1	1						1,06	1,10
	23:00	5,48	5,23	0,25			1	1						1,18	1,17

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ρ α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Απρίλιος 2023	00:00	4,76	4,47	0,29				1						1,07	1,15
	01:00	4,32	4,10	0,22				1						1,08	1,07
	02:00	4,12	4,05	0,07				1						0,87	0,87
	03:00	4,05	3,99	0,06				1						0,81	0,80
	04:00	4,03	3,97	0,06				1						0,78	0,78
	05:00	4,20	4,20	0,00				1						0,93	0,95
	06:00	4,58	4,58	0,01				1						1,30	1,31
	07:00	5,16	5,15	0,02	1			1						1,61	1,58
	08:00	5,34	5,31	0,04	1			1						1,00	1,01
	09:00	5,33	5,29	0,04	1			1						1,04	1,07
	10:00	5,27	5,24	0,03	1			1						1,38	1,35
	11:00	5,17	5,17	0,00	1			1						0,85	0,84
	12:00	5,18	5,17	0,01	1			1						1,26	1,33
	13:00	5,20	5,18	0,01				1						1,76	1,76
	14:00	4,76	4,73	0,03				1						1,36	1,36
	15:00	4,19	4,12	0,06				1						0,92	0,92
	16:00	4,05	3,97	0,08				1						0,79	0,79
	17:00	4,46	4,36	0,10				1						1,16	1,17
	18:00	5,10	5,06	0,04			1	1						1,21	1,20
	19:00	6,17	6,10	0,07			1	1						1,61	1,63
	20:00	7,39	7,29	0,10	1		1	1						1,92	1,93
	21:00	7,34	7,10	0,24	1		1	1						1,87	1,85
	22:00	6,17	5,65	0,51	1		1	1						1,06	1,12
	23:00	5,26	4,41	0,84			1	1						1,03	1,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 25 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 25 Απρίλιος 2023	00:00	4,61	3,41	1,20				1						1,25	1,24	
	01:00	4,28	3,26	1,02				1						1,02	1,01	
	02:00	4,07	3,26	0,82				1						0,82	0,81	
	03:00	3,14	2,94	0,20				1						0,43	0,22	
	04:00	4,02	3,98	0,04				1						0,03	0,06	
	05:00	4,15	3,31	0,84				1						0,86	0,89	
	06:00	4,53	3,48	1,05				1						1,18	1,19	
	07:00	5,11	3,99	1,12				1						1,62	1,63	
	08:00	5,39	4,58	0,81				1						1,47	1,44	
	09:00	5,38	4,31	1,06				1						1,33	1,33	
	10:00	5,25	4,23	1,03				1						1,31	1,30	
	11:00	5,29	4,14	1,15				1						1,41	1,41	
	12:00	5,29	4,29	1,00				1						1,41	1,41	
	13:00	5,29	4,17	1,12				1						1,43	1,43	
	14:00	4,93	3,82	1,10				1						1,28	1,28	
	15:00	4,22	3,27	0,94				1						0,96	0,95	
	16:00	4,06	3,26	0,80				1						0,80	0,80	
	17:00	4,60	3,47	1,13				1						1,18	1,20	
	18:00	5,37	4,12	1,24				1						1,44	1,45	
	19:00	6,00	4,46	1,55				1						1,61	1,62	
	20:00	7,29	5,60	1,69			1	1						1,95	1,96	
	21:00	7,22	5,82	1,40			1	1						1,96	1,95	
	22:00	6,11	4,78	1,33			1	1						1,62	1,60	
	23:00	5,26	3,98	1,28			1	1						1,29	1,30	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Απρίλιος 2023	00:00	4,51	3,32	1,19				1						1,20	1,18
	01:00	4,18	3,27	0,92				1						0,93	0,93
	02:00	4,05	3,86	0,20				1						0,80	0,79
	03:00	4,03	4,03	0,00				1						0,77	0,77
	04:00	4,00	4,00	0,00				1						0,74	0,74
	05:00	4,15	4,12	0,02				1						0,88	0,89
	06:00	4,53	4,54	0,00				1						1,11	1,12
	07:00	5,02	5,02	0,00				1						1,24	1,24
	08:00	5,34	5,26	0,08		1		1						1,09	1,09
	09:00	5,44	5,34	0,10		1		1						1,14	1,09
	10:00	5,44	5,33	0,11		1		1						1,10	1,11
	11:00	5,44	5,07	0,37		1		1						1,11	1,08
	12:00	5,49	4,87	0,62				1					1	1,59	1,65
	13:00	5,90	5,30	0,60				1					1	1,88	1,88
	14:00	5,81	5,20	0,60				1					1	1,85	1,84
	15:00	4,96	4,73	0,23				1					1	1,27	1,22
	16:00	4,31	4,22	0,10				1					1	0,87	0,88
	17:00	4,40	4,34	0,05				1						1,13	1,13
	18:00	5,46	5,09	0,37			1	1						1,52	1,52
	19:00	6,28	5,68	0,60			1	1						1,91	1,94
	20:00	7,24	7,20	0,03	1		1	1						2,34	2,30
	21:00	7,22	7,09	0,13	1		1	1						1,83	1,81
	22:00	6,08	5,99	0,09	1		1	1						0,77	0,79
	23:00	5,19	4,73	0,46			1	1						0,86	0,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 27 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Απρίλιος 2023	00:00	4,56	4,10	0,46				1						0,58	0,68
	01:00	4,16	3,43	0,72				1						0,90	0,90
	02:00	4,01	3,41	0,61				1						0,76	0,76
	03:00	4,06	3,44	0,62				1						0,80	0,80
	04:00	4,01	3,41	0,60				1						0,75	0,75
	05:00	4,22	3,85	0,38				1						0,96	0,97
	06:00	4,67	4,40	0,27				1						1,39	1,40
	07:00	5,34	4,87	0,47			1	1						1,42	1,41
	08:00	5,78	4,64	1,15			1	1						1,43	1,45
	09:00	6,27	4,74	1,53			1	1						1,89	1,91
	10:00	6,48	4,86	1,63			1	1						2,02	2,05
	11:00	6,84	5,16	1,68			1	1						2,10	2,13
	12:00	5,72	4,59	1,13			1	1						1,42	1,37
	13:00	5,35	4,25	1,10			1	1						1,37	1,45
	14:00	5,00	3,69	1,31				1						1,71	1,68
	15:00	4,76	3,55	1,22				1						1,52	1,50
	16:00	4,35	3,48	0,88				1						1,10	1,09
	17:00	4,96	3,86	1,09				1						1,60	1,63
	18:00	5,75	4,90	0,85			1	1						1,84	1,82
	19:00	6,47	5,83	0,64			1	1						2,05	2,08
	20:00	7,63	7,15	0,48	1		1	1						2,52	2,51
	21:00	7,37	7,01	0,35	1		1	1						1,98	1,96
	22:00	6,42	6,24	0,18	1		1	1						1,12	1,10
	23:00	5,53	5,44	0,09			1	1						1,14	1,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Απρίλιος 2023	00:00	4,77	4,60	0,17			1	1						0,47	0,45
	01:00	4,30	4,26	0,04			1	1						0,06	0,06
	02:00	4,15	3,83	0,32				1						0,78	0,89
	03:00	4,12	3,87	0,25				1						0,88	0,87
	04:00	4,06	3,90	0,16				1						0,79	0,80
	05:00	4,25	3,85	0,40				1						0,98	0,98
	06:00	4,65	4,14	0,51				1						1,37	1,39
	07:00	5,25	3,97	1,28				1						1,68	1,44
	08:00	5,49	4,06	1,43					1					1,87	1,90
	09:00	5,58	4,11	1,48					1					1,95	1,95
	10:00	5,36	3,99	1,38					1					1,87	1,87
	11:00	5,08	3,85	1,22					1					1,72	1,74
	12:00	5,41	4,11	1,29					1					1,85	1,86
	13:00	5,84	5,08	0,76					1				1	2,02	2,02
	14:00	5,35	5,01	0,34					1				1	1,65	1,63
	15:00	4,43	4,25	0,18					1					1,21	1,19
	16:00	4,17	4,02	0,15					1					0,92	0,91
	17:00	4,54	4,48	0,06					1					1,26	1,27
	18:00	5,21	5,18	0,02			1		1					1,24	1,22
	19:00	5,97	5,97	0,00			1		1					1,60	1,63
	20:00	7,32	7,30	0,02		1	1		1					2,29	2,28
	21:00	7,39	7,12	0,26		1	1		1					2,01	1,99
	22:00	6,45	6,06	0,39		1	1		1					1,23	1,29
	23:00	5,50	5,23	0,28			1		1					1,23	1,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 29 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Απρίλιος 2023	00:00	4,81	4,68	0,13					1					1,53	1,55
	01:00	4,51	4,39	0,11					1					1,26	1,25
	02:00	4,30	4,21	0,09					1					1,05	1,04
	03:00	4,16	4,05	0,11					1					0,89	0,90
	04:00	4,17	4,15	0,02					1					0,91	0,91
	05:00	4,23	4,23	0,00					1					0,96	0,97
	06:00	4,42	4,41	0,01					1					1,15	1,16
	07:00	4,86	4,87	0,00					1					1,51	1,50
	08:00	5,12	5,12	0,00			1		1					0,84	0,83
	09:00	5,46	5,42	0,04			1		1					1,13	1,12
	10:00	5,38	5,31	0,08			1		1					1,04	1,03
	11:00	5,32	5,20	0,12			1		1					0,98	0,98
	12:00	5,27	5,15	0,12			1		1					0,93	0,93
	13:00	5,37	5,24	0,13			1		1					1,02	1,03
	14:00	5,07	5,05	0,02			1		1					0,92	0,98
	15:00	4,57	4,58	0,00					1					1,34	1,31
	16:00	4,90	4,91	0,00					1					1,52	1,52
	17:00	5,01	5,01	0,00			1		1					0,84	0,81
	18:00	5,39	5,38	0,01			1		1					1,02	1,04
	19:00	6,28	6,27	0,01			1		1					1,56	1,57
	20:00	7,33	7,33	0,00		1	1		1					2,04	2,08
	21:00	7,45	7,45	0,00		1	1		1					2,06	2,03
	22:00	6,62	6,63	0,00		1	1		1					1,31	1,37
	23:00	5,59	5,59	0,00			1		1					1,28	1,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 30 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Απρίλιος 2023	00:00	4,84	4,84	0,00			1		1					0,96	1,03
	01:00	4,45	4,45	0,00					1					1,20	1,19
	02:00	4,24	4,24	0,00					1					0,99	0,98
	03:00	4,12	4,12	0,00					1					0,86	0,86
	04:00	4,04	4,05	0,00					1					0,78	0,78
	05:00	4,16	4,16	0,00					1					0,90	0,90
	06:00	4,32	4,33	0,00					1					1,03	1,03
	07:00	4,63	4,63	0,00					1					1,15	1,16
	08:00	4,96	4,97	0,00					1					1,25	1,25
	09:00	5,12	5,12	0,00			1		1					0,87	0,85
	10:00	5,46	5,41	0,05			1		1					1,12	1,12
	11:00	5,43	5,30	0,13			1		1					1,11	1,10
	12:00	5,08	4,94	0,14			1		1					0,74	0,75
	13:00	4,85	4,69	0,16			1		1					0,59	0,63
	14:00	4,34	4,14	0,20					1					1,05	1,05
	15:00	3,91	3,68	0,23					1					0,67	0,66
	16:00	3,91	3,73	0,18					1					0,65	0,65
	17:00	4,28	4,20	0,09					1					1,00	1,01
	18:00	4,80	4,72	0,08					1					1,27	1,27
	19:00	5,57	5,50	0,06			1		1					1,32	1,32
	20:00	6,90	6,87	0,03		1	1		1					1,71	1,72
	21:00	7,01	6,99	0,02		1	1		1					1,59	1,57
	22:00	6,26	6,27	0,00		1	1		1					1,40	1,43
	23:00	5,48	5,48	0,00			1		1					1,15	1,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 1 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Μάιος 2023	00:00	4,77	4,77	0,00			1		1					0,81	0,84
	01:00	4,33	4,33	0,00					1					1,01	1,00
	02:00	4,11	4,12	0,00					1					0,86	0,86
	03:00	4,04	4,04	0,00					1					0,78	0,79
	04:00	3,96	3,97	0,00					1					0,70	0,71
	05:00	4,08	4,09	0,00					1					0,81	0,83
	06:00	4,11	4,06	0,05					1					0,86	0,86
	07:00	4,38	4,30	0,07					1					1,11	1,12
	08:00	4,64	4,61	0,03					1					1,38	1,39
	09:00	4,87	4,79	0,08					1					1,61	1,61
	10:00	4,80	4,77	0,04					1					1,54	1,55
	11:00	4,55	4,54	0,01					1					1,31	1,30
	12:00	4,29	4,29	0,01					1					1,06	1,04
	13:00	3,78	3,76	0,03					1					0,55	0,53
	14:00	3,46	3,45	0,01					1					0,20	0,20
	15:00	3,41	3,41	0,00					1					0,15	0,16
	16:00	3,56	3,56	0,00					1					0,30	0,30
	17:00	4,32	4,31	0,01					1					1,03	1,05
	18:00	4,98	4,87	0,10			1	1	1					0,94	0,82
	19:00	5,65	5,38	0,27			1	1						1,29	1,31
	20:00	6,84	6,46	0,38	1		1	1						2,20	2,18
	21:00	7,06	6,68	0,38	1		1	1						1,67	1,65
	22:00	6,04	5,55	0,49	1		1	1						1,09	1,13
	23:00	5,24	4,62	0,61			1	1						1,03	1,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Μάιος 2023	00:00	4,51	3,52	0,99				1						1,29	1,27
	01:00	4,16	3,26	0,90				1						0,90	0,91
	02:00	4,08	3,27	0,82				1						0,82	0,83
	03:00	4,03	3,26	0,77				1						0,78	0,77
	04:00	4,05	3,26	0,78				1						0,79	0,79
	05:00	4,18	3,28	0,90				1						0,90	0,91
	06:00	4,50	3,26	1,24				1						1,24	1,25
	07:00	4,98	3,41	1,57				1						1,69	1,70
	08:00	5,18	3,56	1,63				1						1,80	1,81
	09:00	5,22	3,67	1,56				1						1,83	1,82
	10:00	5,25	4,31	0,94				1						1,82	1,82
	11:00	5,24	4,92	0,31				1						1,83	1,83
	12:00	5,03	4,79	0,24				1						1,73	1,73
	13:00	5,03	4,34	0,69				1						1,74	1,73
	14:00	4,67	3,87	0,80				1						1,45	1,43
	15:00	4,12	3,45	0,67				1						0,89	0,87
	16:00	4,00	3,47	0,53				1						0,73	0,74
	17:00	4,64	3,96	0,68				1						1,34	1,36
	18:00	5,48	4,82	0,66			1	1						1,50	1,47
	19:00	6,27	4,63	1,64			1	1						1,88	1,91
	20:00	7,31	5,09	2,22			1	1						2,49	2,50
	21:00	7,17	4,78	2,38			1	1						2,46	2,44
	22:00	6,16	4,33	1,83			1	1						1,87	1,86
	23:00	5,28	3,74	1,53				1						1,83	1,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 3 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Μάιος 2023	00:00	4,53	3,80	0,72				1						1,19	1,18
	01:00	4,13	3,93	0,20				1						0,87	0,87
	02:00	4,03	3,73	0,30				1						0,77	0,77
	03:00	4,02	3,52	0,50				1						0,76	0,76
	04:00	3,99	3,54	0,45				1						0,73	0,73
	05:00	4,19	4,03	0,16				1						0,93	0,94
	06:00	4,56	3,98	0,58				1						1,28	1,29
	07:00	5,30	3,58	1,72				1						1,82	1,83
	08:00	5,84	3,90	1,94				1						2,03	2,02
	09:00	6,46	5,31	1,15			1	1						2,24	2,25
	10:00	6,64	4,62	2,02			1	1						2,25	2,23
	11:00	6,94	4,88	2,06			1	1						2,41	2,40
	12:00	6,93	5,73	1,20			1	1						2,42	2,42
	13:00	6,18	5,21	0,97			1	1						1,89	1,86
	14:00	5,29	4,70	0,59			1	1						1,03	0,98
	15:00	4,45	4,32	0,13			1	1						0,14	0,14
	16:00	4,38	4,33	0,05			1	1						0,10	0,10
	17:00	4,61	4,44	0,17			1	1						0,27	0,28
	18:00	5,33	4,55	0,78			1	1						0,96	0,98
	19:00	6,08	5,36	0,72			1	1						1,69	1,69
	20:00	7,51	6,48	1,04	1		1	1						2,24	2,23
	21:00	7,49	5,97	1,52	1		1	1						1,68	1,66
	22:00	6,42	5,17	1,25	1		1	1						1,32	1,31
	23:00	5,40	4,31	1,09			1	1						1,10	1,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 4 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Μάιος 2023	00:00	4,67	3,56	1,12				1						1,17	1,16
	01:00	4,22	3,36	0,86				1						0,94	0,94
	02:00	4,10	3,26	0,83				1						0,84	0,84
	03:00	4,11	3,29	0,82				1						0,86	0,85
	04:00	4,06	3,37	0,68				1						0,80	0,79
	05:00	4,24	3,60	0,65				1						0,97	0,98
	06:00	4,61	4,14	0,47				1						1,14	1,14
	07:00	5,19	5,14	0,05			1	1						1,29	1,29
	08:00	5,62	5,53	0,08			1	1						1,26	1,27
	09:00	5,92	5,69	0,23			1	1						1,50	1,49
	10:00	5,95	5,77	0,19			1	1						1,62	1,61
	11:00	5,50	5,35	0,15			1	1						1,17	1,17
	12:00	5,64	5,50	0,14			1	1						1,31	1,30
	13:00	5,48	5,43	0,05			1	1						1,15	1,15
	14:00	4,86	4,83	0,02			1	1						0,64	0,67
	15:00	4,54	4,51	0,04				1						1,11	1,11
	16:00	4,24	4,16	0,09				1						0,99	0,98
	17:00	4,56	4,44	0,12				1						1,13	1,13
	18:00	5,37	5,32	0,05			1	1						1,34	1,34
	19:00	5,94	5,93	0,01			1	1						1,54	1,55
	20:00	7,14	7,14	0,00		1	1	1						2,08	2,09
	21:00	7,39	7,36	0,03		1	1	1						2,00	1,98
	22:00	6,33	6,30	0,03		1	1	1						1,44	1,49
	23:00	5,34	5,34	0,00			1	1						1,03	1,02

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 5 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Μάιος 2023	00:00	4,66	4,50	0,16				1						1,29	1,36
	01:00	4,24	3,77	0,47				1						1,00	0,99
	02:00	4,07	3,67	0,40				1						0,82	0,82
	03:00	4,06	3,68	0,38				1						0,81	0,81
	04:00	4,05	3,56	0,48				1						0,79	0,78
	05:00	4,18	3,43	0,75				1						0,90	0,92
	06:00	4,63	3,28	1,35				1						1,37	1,37
	07:00	5,33	3,63	1,70				1						1,71	1,61
	08:00	5,94	5,06	0,87				1	1					0,87	1,16
	09:00	6,25	5,48	0,77				1	1					0,80	0,65
	10:00	6,80	5,49	1,31			1	1	1					1,30	1,46
	11:00	6,89	5,07	1,82			1	1	1					1,85	1,68
	12:00	6,86	5,61	1,25			1	1	1					1,26	1,41
	13:00	6,70	4,41	2,29			1		1					2,29	2,29
	14:00	6,24	4,32	1,91			1		1					1,93	1,90
	15:00	5,70	3,75	1,95					1					1,94	1,96
	16:00	5,51	3,58	1,92					1					1,93	1,92
	17:00	5,54	3,65	1,89					1					1,93	1,93
	18:00	6,21	4,31	1,90					1					2,16	2,17
	19:00	6,76	4,57	2,19			1		1					2,34	2,34
	20:00	7,58	5,07	2,50			1		1					2,53	2,52
	21:00	7,42	5,05	2,37			1		1					2,37	2,38
	22:00	6,39	4,43	1,96			1		1					1,98	1,97
	23:00	5,46	4,05	1,41			1		1					1,41	1,44



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 6 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Μάιος 2023	00:00	4,82	3,26	1,55					1					1,56	1,56
	01:00	4,38	3,25	1,13					1					1,14	1,13
	02:00	4,23	3,26	0,97					1					0,97	0,97
	03:00	4,15	3,26	0,88					1					0,89	0,89
	04:00	4,12	3,26	0,86					1					0,86	0,86
	05:00	4,27	3,27	1,00					1					1,00	1,01
	06:00	4,46	3,25	1,21					1					1,22	1,21
	07:00	4,85	3,37	1,48					1					1,47	1,49
	08:00	5,53	3,69	1,84					1					1,86	1,86
	09:00	6,16	4,19	1,96					1					1,97	1,99
	10:00	6,40	4,35	2,05			1		1					2,05	2,07
	11:00	6,59	4,42	2,16			1		1					2,16	2,16
	12:00	7,02	4,76	2,26			1		1					2,29	2,31
	13:00	6,79	4,60	2,19			1		1					2,21	2,17
	14:00	5,96	4,28	1,68			1		1					1,70	1,64
	15:00	5,35	3,83	1,51			1		1					1,50	1,60
	16:00	5,23	3,48	1,75					1					1,75	1,73
	17:00	5,33	3,55	1,78					1					1,78	1,80
	18:00	5,89	3,95	1,93			1		1					1,93	1,95
	19:00	6,55	4,66	1,89			1		1					2,17	2,17
	20:00	7,42	5,44	1,99			1		1					2,59	2,58
	21:00	7,50	5,35	2,14			1		1					2,60	2,56
	22:00	6,54	4,43	2,10			1		1					2,12	2,10
	23:00	5,54	4,05	1,49			1		1					1,50	1,55



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 7 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Μάιος 2023	00:00	4,86	3,28	1,58					1					1,60	1,58
	01:00	4,39	3,25	1,14					1					1,14	1,14
	02:00	4,18	3,26	0,93					1					0,93	0,93
	03:00	4,07	3,26	0,80					1					0,81	0,81
	04:00	3,99	3,26	0,73					1					0,74	0,74
	05:00	4,11	3,29	0,83					1					0,85	0,85
	06:00	4,12	3,25	0,87					1					0,87	0,87
	07:00	4,34	3,27	1,07					1					1,07	1,08
	08:00	4,64	3,31	1,34					1					1,38	1,38
	09:00	4,84	3,30	1,54					1					1,54	1,54
	10:00	5,17	3,40	1,77					1					1,77	1,76
	11:00	5,43	3,56	1,87					1					1,87	1,86
	12:00	5,29	3,51	1,77					1					1,85	1,85
	13:00	5,12	3,48	1,64					1					1,76	1,77
	14:00	4,31	3,29	1,01					1					1,08	1,06
	15:00	3,85	3,28	0,56					1					0,59	0,59
	16:00	3,83	3,33	0,49					1					0,56	0,57
	17:00	4,37	4,04	0,33					1					1,08	1,09
	18:00	4,95	4,67	0,29					1					1,65	1,66
	19:00	5,58	5,29	0,29			1		1					1,47	1,46
	20:00	6,75	6,49	0,25			1		1					2,21	2,24
	21:00	7,39	7,05	0,34			1		1				1	2,59	2,59
	22:00	6,25	5,91	0,33			1		1					1,94	1,91
	23:00	5,33	4,97	0,37			1		1					1,07	1,01



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 8 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Μάιος 2023	00:00	4,62	3,98	0,64					1					0,89	0,75
	01:00	4,13	3,71	0,42					1					0,88	0,88
	02:00	4,04	3,96	0,08					1					0,79	0,78
	03:00	3,96	3,85	0,11					1					0,70	0,70
	04:00	3,98	3,90	0,08					1					0,71	0,72
	05:00	4,19	4,10	0,08					1					0,91	0,92
	06:00	4,52	4,21	0,30					1					1,25	1,25
	07:00	4,99	4,80	0,19					1					1,68	1,69
	08:00	5,32	5,19	0,13			1		1					1,22	1,19
	09:00	5,40	5,22	0,18			1		1					1,07	1,07
	10:00	5,24	4,99	0,26			1		1					0,94	0,92
	11:00	5,03	4,96	0,07			1		1					1,12	1,22
	12:00	5,08	5,04	0,04					1					1,69	1,68
	13:00	4,97	4,96	0,01					1					1,70	1,70
	14:00	4,70	4,70	0,00					1					1,45	1,43
	15:00	4,35	4,35	0,00					1					1,11	1,10
	16:00	4,11	4,11	0,01					1					0,85	0,85
	17:00	4,61	4,60	0,01					1					1,32	1,34
	18:00	5,20	5,10	0,10			1		1					1,09	1,05
	19:00	5,88	5,72	0,16			1		1					1,51	1,53
	20:00	7,13	6,99	0,14	1		1		1					2,30	2,33
	21:00	7,34	7,15	0,19	1		1		1					1,98	1,95
	22:00	6,19	6,00	0,19	1		1		1					1,37	1,43
	23:00	5,31	5,06	0,26			1		1					1,01	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Μάιος 2023	00:00	4,61	4,33	0,29			1		1					0,80	0,88
	01:00	4,21	4,00	0,20					1					0,96	0,95
	02:00	4,05	3,83	0,23					1					0,80	0,79
	03:00	4,02	3,52	0,50					1					0,76	0,76
	04:00	4,06	3,42	0,65					1					0,81	0,81
	05:00	4,17	3,45	0,72					1					0,89	0,90
	06:00	4,55	3,51	1,03					1					1,28	1,28
	07:00	5,30	3,89	1,40					1					1,74	1,73
	08:00	5,94	4,48	1,47					1					1,82	1,78
	09:00	6,20	5,49	0,71					1					0,89	0,74
	10:00	6,65	5,79	0,86				1					1	1,07	1,22
	11:00	6,88	5,14	1,74		1		1						2,17	2,23
	12:00	7,13	5,44	1,69		1		1						2,13	1,99
	13:00	6,56	4,92	1,64		1			1					2,04	2,08
	14:00	5,66	4,58	1,08		1			1					1,36	1,32
	15:00	5,39	4,21	1,18		1			1					1,46	1,50
	16:00	5,04	3,74	1,30					1					1,63	1,65
	17:00	5,47	3,99	1,48					1					1,83	1,84
	18:00	6,39	4,72	1,67			1		1					2,08	2,09
	19:00	6,86	4,98	1,88			1		1					2,33	2,33
	20:00	7,87	5,72	2,16			1		1					2,69	2,63
	21:00	7,67	5,63	2,03			1		1				1	2,53	2,53
	22:00	6,47	4,85	1,62			1		1					2,02	2,00
	23:00	5,53	4,52	1,02			1		1					1,27	1,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Μάιος 2023	00:00	4,75	3,60	1,15					1					1,43	1,41
	01:00	4,30	3,46	0,84					1					1,06	1,05
	02:00	4,20	3,45	0,75					1					0,94	0,93
	03:00	4,10	3,43	0,67					1					0,84	0,84
	04:00	4,13	3,42	0,71					1					0,88	0,88
	05:00	4,33	3,47	0,86					1					1,06	1,06
	06:00	4,78	3,60	1,18					1					1,46	1,46
	07:00	5,66	4,16	1,50					1					1,86	1,88
	08:00	6,25	4,54	1,71					1					2,12	2,11
	09:00	6,71	4,89	1,82		1			1					2,26	2,25
	10:00	7,04	5,13	1,91		1			1					2,39	2,43
	11:00	6,69	4,86	1,84		1			1					2,28	2,26
	12:00	6,26	4,71	1,56		1			1					1,95	1,92
	13:00	5,92	4,62	1,30		1			1					1,62	1,58
	14:00	5,01	4,43	0,58		1			1					0,72	0,72
	15:00	4,52	3,33	1,19					1					1,19	1,26
	16:00	4,37	3,27	1,10					1					1,10	1,11
	17:00	4,82	3,34	1,48					1					1,49	1,51
	18:00	5,61	3,71	1,90					1					1,91	1,89
	19:00	6,46	4,34	2,12			1		1					2,12	2,14
	20:00	7,72	5,18	2,54			1		1					2,55	2,54
	21:00	8,03	5,40	2,63			1		1					2,64	2,59
	22:00	6,82	4,61	2,21			1		1					2,22	2,15
	23:00	5,79	3,95	1,84			1		1					1,89	1,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 11 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Μάιος 2023	00:00	4,93	3,32	1,61					1					1,61	1,59
	01:00	4,40	3,25	1,15					1					1,16	1,15
	02:00	4,25	3,26	0,99					1					1,00	1,00
	03:00	4,20	3,26	0,94					1					0,94	0,94
	04:00	4,20	3,26	0,94					1					0,94	0,93
	05:00	4,40	3,26	1,14					1					1,14	1,14
	06:00	4,80	3,28	1,53					1					1,52	1,53
	07:00	5,40	3,59	1,82					1					1,88	1,87
	08:00	5,92	3,96	1,96					1					2,06	2,06
	09:00	6,16	4,05	2,11					1					2,14	2,14
	10:00	6,04	4,33	1,71		1			1					1,72	1,72
	11:00	6,24	4,35	1,89		1			1					1,89	1,89
	12:00	5,99	4,33	1,66		1			1					1,66	1,66
	13:00	5,92	4,10	1,82		1			1					1,82	1,84
	14:00	5,38	3,58	1,80					1					1,80	1,79
	15:00	4,89	3,32	1,57					1					1,58	1,56
	16:00	4,76	3,29	1,47					1					1,48	1,49
	17:00	5,17	3,44	1,73					1					1,73	1,75
	18:00	5,91	3,97	1,94					1					1,94	1,96
	19:00	6,80	4,56	2,24		1			1					2,28	2,28
	20:00	7,90	5,40	2,49		1			1					2,54	2,58
	21:00	7,97	5,49	2,48		1			1					2,55	2,62
	22:00	6,81	4,77	2,04		1			1					2,16	2,18
	23:00	5,75	4,01	1,74		1			1					1,83	1,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Μάιος 2023	00:00	4,94	3,28	1,66					1					1,66	1,64
	01:00	4,53	3,26	1,28					1					1,28	1,28
	02:00	4,37	3,25	1,11					1					1,12	1,11
	03:00	4,28	3,27	1,01					1					1,01	1,01
	04:00	4,25	3,26	0,99					1					0,99	0,99
	05:00	4,47	3,27	1,20					1					1,19	1,21
	06:00	4,87	3,27	1,59					1					1,59	1,59
	07:00	5,61	3,67	1,94					1					1,94	1,95
	08:00	6,15	4,04	2,12					1					2,12	2,11
	09:00	6,16	4,04	2,12					1					2,13	2,13
	10:00	6,19	4,06	2,13					1					2,16	2,15
	11:00	6,05	3,96	2,09					1					2,11	2,11
	12:00	5,87	3,85	2,02					1					2,02	2,03
	13:00	5,77	3,77	1,99					1					2,01	2,01
	14:00	5,21	3,41	1,81					1					1,82	1,81
	15:00	4,71	3,26	1,44					1					1,47	1,46
	16:00	4,55	3,92	0,63					1					1,28	1,29
	17:00	4,98	4,41	0,57					1					1,68	1,69
	18:00	5,64	5,13	0,51		1			1					1,61	1,59
	19:00	6,39	6,03	0,36		1			1					2,01	2,03
	20:00	7,55	6,62	0,92		1	1		1					2,31	2,30
	21:00	7,74	6,52	1,22		1	1		1					2,35	2,34
	22:00	6,72	5,43	1,29		1	1		1					2,04	2,07
	23:00	5,68	4,70	0,98		1			1					1,44	1,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Μάιος 2023	00:00	4,98	4,13	0,84					1					1,70	1,70
	01:00	4,58	3,39	1,20					1					1,34	1,33
	02:00	4,39	3,42	0,98					1					1,14	1,14
	03:00	4,27	3,78	0,48					1					1,01	1,01
	04:00	4,21	3,69	0,52					1					0,95	0,96
	05:00	4,40	3,52	0,88					1					1,13	1,15
	06:00	4,58	3,57	1,01					1					1,33	1,33
	07:00	4,90	3,89	1,01					1					1,64	1,64
	08:00	5,31	4,35	0,96					1					1,86	1,86
	09:00	5,61	4,74	0,87					1					1,96	1,96
	10:00	5,63	4,96	0,67					1					1,97	1,97
	11:00	5,55	5,29	0,26			1		1					1,70	1,64
	12:00	5,61	5,52	0,09			1		1					1,27	1,27
	13:00	5,67	5,53	0,14			1		1					1,34	1,33
	14:00	5,29	4,91	0,38			1		1					1,02	1,06
	15:00	4,80	4,59	0,22					1					1,48	1,53
	16:00	4,85	4,76	0,08					1					1,57	1,58
	17:00	5,03	4,99	0,04			1		1					1,58	1,54
	18:00	5,77	5,73	0,04			1		1					1,42	1,42
	19:00	6,30	6,21	0,09			1		1					1,93	1,95
	20:00	7,27	7,09	0,18		1	1		1					2,06	2,04
	21:00	7,49	7,34	0,15		1	1		1					2,11	2,09
	22:00	6,41	6,24	0,17		1	1		1					1,50	1,58
	23:00	5,57	5,44	0,12		1			1					1,28	1,25



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 14 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Μάιος 2023	00:00	4,93	4,89	0,04					1					1,53	1,59
	01:00	4,55	4,46	0,08					1					1,30	1,29
	02:00	4,25	4,11	0,14					1					0,99	0,99
	03:00	4,11	3,94	0,17					1					0,85	0,85
	04:00	4,12	4,00	0,13					1					0,87	0,86
	05:00	4,21	4,05	0,15					1					0,94	0,94
	06:00	4,27	3,76	0,50					1					1,01	1,01
	07:00	4,57	4,27	0,30					1					1,30	1,32
	08:00	4,79	4,31	0,48					1					1,50	1,52
	09:00	5,64	5,22	0,42			1		1					1,94	1,94
	10:00	6,62	6,27	0,35			1		1					2,23	2,24
	11:00	6,95	6,35	0,59			1		1					2,43	2,43
	12:00	6,30	5,88	0,42			1		1					2,01	1,97
	13:00	5,58	5,29	0,29			1		1					1,26	1,24
	14:00	5,04	4,82	0,23			1		1					0,81	0,86
	15:00	4,60	4,23	0,37					1					1,34	1,34
	16:00	4,81	4,15	0,66					1					1,52	1,54
	17:00	4,94	4,41	0,52					1					1,60	1,63
	18:00	5,98	5,48	0,50			1		1					1,83	1,83
	19:00	6,68	6,50	0,18			1		1					2,27	2,28
	20:00	7,49	7,39	0,10	1		1		1				1	2,40	2,41
	21:00	7,55	7,44	0,11	1		1		1					2,16	2,14
	22:00	6,46	6,29	0,17	1		1		1					1,36	1,44
	23:00	5,56	5,30	0,26			1		1					1,26	1,24



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Μάιος 2023	00:00	4,79	4,68	0,11					1					1,08	1,14
	01:00	4,40	4,35	0,05					1					1,15	1,15
	02:00	4,24	4,19	0,05					1					0,98	0,98
	03:00	4,16	4,13	0,03					1					0,91	0,90
	04:00	4,09	4,01	0,08					1					0,83	0,84
	05:00	4,30	4,20	0,11					1					1,03	1,04
	06:00	4,70	4,62	0,08					1					1,44	1,44
	07:00	5,21	5,17	0,04				1						1,16	1,11
	08:00	5,70	5,67	0,03	1			1						1,50	1,49
	09:00	5,81	5,78	0,02	1			1						1,44	1,46
	10:00	6,02	6,02	0,00	1			1						1,67	1,68
	11:00	5,92	5,92	0,00	1			1						1,59	1,58
	12:00	5,56	5,54	0,03	1			1						1,23	1,23
	13:00	5,59	5,54	0,05	1			1						1,25	1,25
	14:00	5,32	5,33	0,00	1			1						1,04	1,02
	15:00	4,67	4,67	0,00				1						1,22	1,29
	16:00	4,55	4,52	0,03				1						1,28	1,28
	17:00	5,03	4,94	0,09				1						1,68	1,65
	18:00	5,98	5,84	0,15	1			1						1,64	1,64
	19:00	6,57	6,45	0,12	1			1						2,07	2,04
	20:00	7,52	7,32	0,20	1		1	1						2,06	2,08
	21:00	7,70	7,59	0,11	1		1	1						2,32	2,30
	22:00	6,57	6,52	0,06	1		1	1						1,29	1,33
	23:00	5,55	5,37	0,18			1	1						1,22	1,23

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 16 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Μάιος 2023	00:00	4,80	4,52	0,28				1						1,16	1,26
	01:00	4,34	4,10	0,24				1						1,09	1,09
	02:00	4,13	3,87	0,26				1						0,89	0,88
	03:00	4,13	3,82	0,31				1						0,87	0,87
	04:00	4,18	3,77	0,41				1						0,92	0,92
	05:00	4,39	3,96	0,43				1						1,12	1,13
	06:00	4,82	4,32	0,51				1						1,56	1,57
	07:00	5,44	4,74	0,70		1		1						1,46	1,41
	08:00	5,79	5,01	0,78		1		1						1,45	1,45
	09:00	6,37	5,91	0,46		1		1						2,00	2,02
	10:00	6,54	6,02	0,52		1		1						2,20	2,20
	11:00	6,35	6,08	0,28		1		1						2,04	2,01
	12:00	6,68	6,66	0,02		1		1						2,26	2,23
	13:00	6,89	6,89	0,00		1		1						1,61	1,62
	14:00	6,38	6,36	0,02		1		1						1,77	1,79
	15:00	5,75	5,74	0,01		1		1						1,44	1,43
	16:00	5,51	5,50	0,01		1		1						1,18	1,17
	17:00	5,67	5,54	0,12		1		1						1,31	1,32
	18:00	6,30	6,21	0,09		1		1						1,61	1,62
	19:00	6,78	6,78	0,00		1	1	1						1,71	1,70
	20:00	7,50	7,51	0,00		1	1	1						2,03	2,06
	21:00	7,71	7,69	0,02		1	1	1						2,31	2,29
	22:00	6,63	6,58	0,05		1	1	1						1,42	1,46
	23:00	5,64	4,78	0,86			1	1						1,34	1,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Μάιος 2023	00:00	4,82	4,15	0,66				1						1,42	1,53
	01:00	4,46	4,06	0,39				1						1,21	1,21
	02:00	4,22	3,98	0,24				1						0,97	0,97
	03:00	4,17	4,07	0,10				1						0,91	0,91
	04:00	4,23	4,23	0,00				1						0,97	0,97
	05:00	4,42	4,35	0,07				1						1,14	1,16
	06:00	4,85	4,74	0,11				1						1,54	1,55
	07:00	5,48	5,46	0,01			1	1						1,44	1,42
	08:00	5,88	5,85	0,02			1	1						1,49	1,49
	09:00	6,25	6,20	0,05			1	1						1,69	1,68
	10:00	6,05	6,02	0,03			1	1						1,69	1,69
	11:00	6,04	5,96	0,07			1	1						1,68	1,69
	12:00	5,87	5,80	0,07			1	1						1,52	1,53
	13:00	5,58	5,52	0,06			1	1						1,27	1,25
	14:00	5,11	5,10	0,01			1	1						0,88	0,95
	15:00	4,73	4,70	0,03				1						1,34	1,33
	16:00	4,52	4,49	0,03				1						1,03	1,04
	17:00	5,10	5,02	0,08			1	1						1,21	1,20
	18:00	5,77	5,74	0,03			1	1						1,41	1,43
	19:00	6,57	6,58	0,00	1		1	1						1,66	1,64
	20:00	7,28	7,25	0,03	1		1	1						1,83	1,84
	21:00	7,55	7,55	0,00	1		1	1						2,05	2,03
	22:00	6,51	6,44	0,07	1		1	1						1,29	1,35
	23:00	5,53	5,36	0,18			1	1						1,23	1,22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 18 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Μάιος 2023	00:00	4,76	4,31	0,46			1	1						1,13	1,19
	01:00	4,41	3,69	0,72				1						1,16	1,16
	02:00	4,22	3,49	0,73				1						0,97	0,98
	03:00	4,18	3,54	0,63				1						0,91	0,91
	04:00	4,19	3,41	0,78				1						0,93	0,93
	05:00	4,41	3,53	0,88				1						1,14	1,15
	06:00	4,78	4,63	0,15				1						1,51	1,52
	07:00	5,36	5,07	0,29			1	1						1,30	1,26
	08:00	5,72	5,42	0,30			1	1						1,35	1,38
	09:00	6,04	5,58	0,47			1	1						1,70	1,71
	10:00	6,06	5,61	0,45			1	1						1,71	1,71
	11:00	6,13	5,92	0,22			1	1						1,77	1,79
	12:00	6,03	5,96	0,07			1	1						1,71	1,69
	13:00	5,63	5,57	0,06			1	1						1,31	1,30
	14:00	5,36	5,19	0,16			1	1						1,42	1,46
	15:00	4,69	4,12	0,57				1						1,45	1,43
	16:00	4,50	3,86	0,64				1						1,24	1,23
	17:00	5,08	4,67	0,41			1	1						1,54	1,52
	18:00	5,73	5,28	0,45			1	1						1,38	1,39
	19:00	6,41	5,61	0,79			1	1						2,04	2,05
	20:00	7,14	6,59	0,55		1	1	1						1,90	1,87
	21:00	7,35	6,93	0,42		1	1	1						1,94	1,94
	22:00	6,39	5,90	0,49		1	1	1						1,14	1,20
	23:00	5,39	5,15	0,24			1	1						1,12	1,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 19 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Μάιος 2023	00:00	4,64	4,54	0,11				1						1,39	1,39
	01:00	4,32	4,15	0,18				1						1,07	1,07
	02:00	4,16	3,98	0,18				1						0,91	0,91
	03:00	4,12	3,81	0,32				1						0,86	0,87
	04:00	4,15	3,69	0,45				1						0,89	0,89
	05:00	4,37	3,88	0,49				1						1,10	1,11
	06:00	4,62	4,00	0,62				1						1,35	1,35
	07:00	5,14	4,24	0,90				1						1,77	1,77
	08:00	5,73	5,07	0,66			1	1						1,62	1,59
	09:00	5,91	5,26	0,65			1	1						1,58	1,58
	10:00	5,63	4,84	0,79			1	1						1,30	1,32
	11:00	5,46	4,47	0,99				1						1,90	1,90
	12:00	5,50	4,90	0,60				1						1,92	1,92
	13:00	5,49	5,27	0,22			1	1						1,57	1,31
	14:00	5,12	4,95	0,17			1	1						0,81	0,87
	15:00	4,74	4,43	0,31				1						1,44	1,49
	16:00	4,54	4,12	0,42				1						1,30	1,28
	17:00	5,09	4,55	0,54				1						1,56	1,39
	18:00	5,70	5,32	0,39			1	1						1,33	1,29
	19:00	6,22	5,73	0,49			1	1						1,87	1,88
	20:00	6,96	6,77	0,19		1	1	1						1,79	1,79
	21:00	7,25	6,85	0,40		1	1		1					1,67	1,55
	22:00	6,34	5,64	0,71		1	1		1					1,07	1,12
	23:00	5,49	4,86	0,63			1		1					1,18	1,16

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 20 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Μάιος 2023	00:00	4,77	4,25	0,51					1					1,13	1,23
	01:00	4,48	4,12	0,37					1					1,23	1,22
	02:00	4,21	3,65	0,57					1					0,96	0,95
	03:00	4,17	3,44	0,73					1					0,91	0,91
	04:00	4,20	3,61	0,59					1					0,94	0,95
	05:00	4,28	3,60	0,67					1					1,02	1,03
	06:00	4,42	3,89	0,53					1					1,16	1,16
	07:00	4,99	4,64	0,35					1					1,68	1,70
	08:00	5,36	5,01	0,35					1					1,81	1,81
	09:00	5,50	4,67	0,83					1					1,90	1,90
	10:00	5,73	3,93	1,80					1					2,00	1,99
	11:00	5,78	4,16	1,62					1					2,00	2,00
	12:00	5,83	4,35	1,48					1					2,04	2,04
	13:00	5,71	5,09	0,63					1					1,92	1,91
	14:00	5,46	5,10	0,37			1		1					1,25	1,23
	15:00	4,91	4,37	0,54			1		1					1,19	1,28
	16:00	4,75	3,73	1,01					1					1,50	1,48
	17:00	5,08	4,41	0,67					1					1,74	1,74
	18:00	5,79	5,45	0,34			1		1					1,66	1,64
	19:00	6,28	5,16	1,12			1		1					1,92	1,93
	20:00	6,94	5,71	1,23		1	1		1					2,25	2,24
	21:00	7,33	6,17	1,16		1	1		1					1,94	1,94
	22:00	6,60	5,59	1,01		1	1		1					1,90	1,94
	23:00	5,60	5,23	0,37			1		1					1,31	1,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 21 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Μάιος 2023	00:00	4,91	4,87	0,05			1		1					0,61	0,59
	01:00	4,56	4,56	0,00			1		1					0,24	0,23
	02:00	4,28	4,28	0,00			1		1					0,01	0,01
	03:00	4,16	4,16	0,01			1		1					0,00	0,00
	04:00	4,16	4,15	0,01			1		1					0,00	0,00
	05:00	4,32	4,29	0,03			1		1					0,02	0,03
	06:00	4,37	4,33	0,04			1		1					0,05	0,05
	07:00	4,68	3,95	0,72					1					1,26	1,40
	08:00	4,95	3,96	0,99					1					1,66	1,66
	09:00	5,31	3,78	1,54					1					1,85	1,86
	10:00	5,53	3,82	1,71					1					1,92	1,92
	11:00	5,61	3,92	1,69					1					1,94	1,96
	12:00	5,62	3,97	1,65					1					1,96	1,96
	13:00	5,58	4,48	1,09					1					1,96	1,95
	14:00	5,00	4,12	0,87					1					1,71	1,70
	15:00	4,53	3,81	0,72					1					1,28	1,27
	16:00	4,56	3,61	0,96					1					1,31	1,30
	17:00	4,93	3,60	1,33					1					1,65	1,66
	18:00	5,29	4,10	1,19					1					1,84	1,84
	19:00	5,81	4,78	1,03			1		1					1,98	1,98
	20:00	6,59	5,53	1,06			1		1					2,17	2,18
	21:00	6,90	5,89	1,02			1		1					2,42	2,42
	22:00	6,16	5,08	1,08			1		1					1,85	1,83
	23:00	5,36	4,39	0,97			1		1					1,43	1,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 22 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Μάιος 2023	00:00	4,74	3,87	0,87					1					1,51	1,50
	01:00	4,38	3,54	0,83					1					1,13	1,13
	02:00	4,17	3,26	0,91					1					0,91	0,91
	03:00	4,13	3,26	0,87					1					0,88	0,87
	04:00	4,12	3,26	0,86					1					0,86	0,86
	05:00	4,25	3,27	0,98					1					0,98	0,98
	06:00	4,56	3,26	1,30					1					1,29	1,29
	07:00	5,06	3,45	1,61					1					1,70	1,71
	08:00	5,81	3,86	1,95					1					1,97	1,99
	09:00	6,32	4,25	2,08			1		1					2,10	2,10
	10:00	6,37	4,37	2,00			1		1					2,02	2,00
	11:00	6,39	4,39	2,00			1		1					2,00	2,01
	12:00	6,38	4,36	2,02			1		1					2,03	2,02
	13:00	5,72	4,33	1,38			1		1					1,39	1,39
	14:00	5,30	3,57	1,73					1					1,75	1,82
	15:00	4,71	3,24	1,47					1					1,48	1,46
	16:00	4,46	3,26	1,20					1					1,21	1,20
	17:00	4,84	3,34	1,50					1					1,49	1,52
	18:00	5,84	3,85	1,99					1					1,99	2,01
	19:00	6,45	4,57	1,88			1		1					2,23	2,24
	20:00	7,26	6,36	0,90			1		1					2,53	2,53
	21:00	7,59	6,86	0,73		1	1		1					2,53	2,52
	22:00	6,45	5,51	0,94			1		1					2,11	2,09
	23:00	5,49	4,58	0,91			1		1					1,57	1,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Μάιος 2023	00:00	4,76	3,51	1,25					1					1,52	1,51
	01:00	4,42	3,43	0,99					1					1,18	1,17
	02:00	4,22	3,80	0,42					1					0,96	0,96
	03:00	4,20	3,33	0,87					1					0,95	0,95
	04:00	4,14	3,29	0,85					1					0,87	0,87
	05:00	4,32	3,72	0,60					1					1,05	1,06
	06:00	4,62	4,28	0,34					1					1,36	1,35
	07:00	5,34	5,12	0,22			1		1					1,58	1,56
	08:00	6,23	6,09	0,14			1		1					1,85	1,88
	09:00	6,67	6,48	0,19			1		1					2,32	2,33
	10:00	7,00	5,66	1,34			1		1					2,40	2,41
	11:00	6,93	5,66	1,27			1		1					2,42	2,42
	12:00	6,48	5,20	1,28			1		1					2,12	2,12
	13:00	6,82	5,65	1,17			1		1					2,35	2,37
	14:00	6,21	4,64	1,57			1		1					1,92	1,88
	15:00	5,60	4,15	1,45			1		1					1,77	1,81
	16:00	5,05	4,21	0,84					1					1,75	1,75
	17:00	5,13	4,63	0,50					1					1,77	1,78
	18:00	5,81	5,58	0,23			1		1					1,65	1,64
	19:00	6,51	6,15	0,36			1		1					2,14	2,14
	20:00	7,37	7,24	0,13		1	1		1					2,13	2,13
	21:00	7,79	7,51	0,28		1	1		1					2,40	2,38
	22:00	6,66	6,43	0,22		1	1		1					1,50	1,55
	23:00	5,57	5,36	0,22			1		1					1,28	1,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Μάιος 2023	00:00	4,84	4,65	0,19					1					1,12	1,19
	01:00	4,41	4,24	0,17					1					1,16	1,15
	02:00	4,19	4,01	0,18					1					0,94	0,94
	03:00	4,16	4,05	0,11					1					0,90	0,90
	04:00	4,15	4,05	0,09					1					0,89	0,89
	05:00	4,34	4,26	0,08					1					1,07	1,08
	06:00	4,69	4,53	0,16					1					1,42	1,42
	07:00	5,32	5,26	0,06	1			1						1,30	1,13
	08:00	5,90	5,90	0,00	1			1						1,54	1,55
	09:00	6,17	6,18	0,00	1				1					1,73	1,60
	10:00	6,00	6,00	0,00	1				1					1,63	1,62
	11:00	6,11	6,11	0,00	1				1					1,78	1,78
	12:00	5,99	5,98	0,01	1				1					1,64	1,66
	13:00	5,70	5,69	0,01	1				1					1,37	1,36
	14:00	5,30	5,30	0,00	1				1					0,98	0,97
	15:00	5,00	4,97	0,03	1				1					0,85	0,83
	16:00	4,76	4,70	0,06	1				1					0,42	0,42
	17:00	5,14	5,12	0,02	1				1					0,76	0,79
	18:00	5,94	5,93	0,01	1				1					1,57	1,59
	19:00	6,54	6,53	0,01	1				1					1,64	1,61
	20:00	7,49	7,41	0,09	1		1		1					2,02	2,05
	21:00	7,75	7,70	0,05	1		1		1					2,37	2,35
	22:00	6,68	6,63	0,05			1		1					1,57	1,64
	23:00	5,65	5,61	0,04			1		1					1,36	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 25 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Μάιος 2023	00:00	4,91	4,91	0,00					1					1,59	1,64
	01:00	4,49	4,49	0,00					1					1,23	1,23
	02:00	4,26	4,26	0,00					1					1,00	1,00
	03:00	4,22	4,20	0,02					1					0,97	0,97
	04:00	4,20	4,18	0,02					1					0,94	0,95
	05:00	4,42	4,41	0,01					1					1,15	1,16
	06:00	4,77	4,77	0,00					1					1,50	1,51
	07:00	5,21	5,21	0,01			1		1					1,16	1,11
	08:00	5,53	5,52	0,01			1		1					1,12	1,12
	09:00	5,72	5,70	0,02			1		1					1,32	1,33
	10:00	5,73	5,67	0,06			1		1				1	1,26	1,25
	11:00	5,64	5,58	0,06			1		1					1,24	1,25
	12:00	5,79	5,75	0,05			1		1					1,46	1,46
	13:00	5,52	5,46	0,06			1		1					1,19	1,19
	14:00	5,27	5,21	0,06			1		1					0,95	0,94
	15:00	4,80	4,74	0,06			1		1					0,48	0,46
	16:00	4,70	4,65	0,05			1		1					0,36	0,36
	17:00	5,17	5,06	0,11			1		1					0,80	0,82
	18:00	5,95	5,62	0,33			1		1					1,59	1,59
	19:00	6,50	5,76	0,74			1		1					2,13	2,15
	20:00	7,32	6,06	1,26			1		1					2,54	2,55
	21:00	7,75	6,74	1,01		1	1		1					2,72	2,72
	22:00	6,66	5,86	0,81			1		1					2,27	2,25
	23:00	5,64	5,02	0,61			1		1					1,33	1,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Μάιος 2023	00:00	4,89	4,05	0,84					1					1,23	1,30
	01:00	4,51	4,09	0,42					1					1,25	1,26
	02:00	4,33	3,90	0,43					1					1,09	1,08
	03:00	4,24	4,18	0,06					1					0,98	0,99
	04:00	4,22	4,08	0,13					1					0,96	0,96
	05:00	4,41	4,12	0,30					1					1,01	1,07
	06:00	4,72	3,90	0,82					1					1,44	1,47
	07:00	5,28	3,79	1,49					1					1,82	1,84
	08:00	5,63	4,05	1,58					1					1,97	1,97
	09:00	5,73	4,46	1,28					1					2,00	2,00
	10:00	5,67	4,95	0,72					1					1,95	1,95
	11:00	5,61	4,60	1,01		1			1					1,30	1,28
	12:00	5,70	4,52	1,18		1			1					1,38	1,37
	13:00	5,67	4,27	1,40		1			1					1,49	1,53
	14:00	5,31	3,71	1,61					1					1,87	1,86
	15:00	4,84	3,52	1,31					1					1,60	1,59
	16:00	4,75	3,62	1,13					1					1,48	1,49
	17:00	5,19	3,92	1,26					1					1,79	1,80
	18:00	6,04	4,31	1,72					1					2,09	2,07
	19:00	6,67	4,75	1,91		1			1					2,28	2,27
	20:00	7,25	5,72	1,53		1			1					2,54	2,55
	21:00	7,61	5,63	1,98		1			1					2,66	2,67
	22:00	6,53	4,95	1,58		1			1					2,14	2,15
	23:00	5,59	4,43	1,16		1			1					1,37	1,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 27 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Μάιος 2023	00:00	5,00	3,32	1,68					1					1,70	1,70
	01:00	4,61	3,33	1,28					1					1,36	1,35
	02:00	4,48	3,37	1,10					1					1,22	1,22
	03:00	4,35	3,30	1,04					1					1,09	1,09
	04:00	4,32	3,26	1,06					1					1,06	1,06
	05:00	4,43	3,51	0,92					1					1,16	1,17
	06:00	4,57	3,71	0,86					1					1,29	1,31
	07:00	5,03	3,58	1,45					1					1,70	1,72
	08:00	5,56	3,69	1,87					1					1,93	1,94
	09:00	5,76	4,07	1,69					1					2,02	2,02
	10:00	5,90	4,30	1,60					1					2,06	2,07
	11:00	5,98	4,01	1,96					1					2,08	2,08
	12:00	5,96	3,92	2,05					1					2,07	2,07
	13:00	5,99	4,42	1,57					1					2,09	2,09
	14:00	5,63	3,75	1,88					1					1,97	1,97
	15:00	5,03	3,30	1,73					1					1,75	1,73
	16:00	4,80	3,37	1,43					1					1,53	1,54
	17:00	5,41	4,04	1,37					1					1,88	1,88
	18:00	6,08	4,81	1,27			1		1					2,10	2,11
	19:00	6,46	5,57	0,89			1		1					2,12	2,13
	20:00	7,20	6,24	0,96			1		1					2,51	2,52
	21:00	7,48	5,97	1,51			1		1					2,63	2,62
	22:00	6,60	4,81	1,79			1		1					2,19	2,21
	23:00	5,82	4,33	1,49			1		1					1,57	1,58

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Μάιος 2023	00:00	5,09	4,09	1,00					1					1,77	1,77
	01:00	4,70	3,73	0,97					1					1,45	1,44
	02:00	4,44	3,26	1,18					1					1,19	1,19
	03:00	4,32	3,25	1,07					1					1,08	1,07
	04:00	4,26	3,26	1,00					1					1,00	1,00
	05:00	4,40	3,27	1,13					1					1,13	1,14
	06:00	4,40	3,28	1,12					1					1,14	1,14
	07:00	4,76	3,28	1,48					1					1,48	1,49
	08:00	5,12	3,52	1,60					1					1,77	1,78
	09:00	5,35	3,51	1,84					1					1,85	1,85
	10:00	5,58	3,67	1,92					1					1,92	1,91
	11:00	5,79	3,83	1,96					1					1,96	2,01
	12:00	5,97	3,90	2,07					1					2,07	2,08
	13:00	5,92	3,86	2,06					1					2,06	2,06
	14:00	5,75	4,01	1,75					1					2,02	2,01
	15:00	4,84	3,40	1,44					1					1,56	1,53
	16:00	4,39	3,31	1,08					1					1,12	1,13
	17:00	4,91	3,81	1,10					1					1,62	1,64
	18:00	5,70	4,26	1,44					1					1,97	1,99
	19:00	6,30	4,92	1,38			1		1					2,16	2,15
	20:00	7,14	5,78	1,37			1		1					2,47	2,49
	21:00	7,52	5,66	1,86			1		1					2,63	2,62
	22:00	6,63	4,84	1,80			1		1					2,23	2,23
	23:00	5,70	4,62	1,08			1		1					1,53	1,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 29 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Μάιος 2023	00:00	4,97	4,08	0,89					1					1,68	1,69
	01:00	4,58	3,26	1,32					1					1,33	1,33
	02:00	4,37	3,26	1,11					1					1,11	1,11
	03:00	4,36	3,26	1,10					1					1,10	1,10
	04:00	4,32	3,29	1,02					1					1,04	1,05
	05:00	4,47	3,34	1,14					1					1,13	1,15
	06:00	4,87	3,31	1,55					1					1,59	1,60
	07:00	5,46	3,88	1,58					1					1,86	1,92
	08:00	6,01	4,39	1,61					1					2,07	2,11
	09:00	6,43	4,87	1,56	1				1					2,13	2,12
	10:00	6,74	5,05	1,69	1				1					2,40	2,35
	11:00	6,79	4,85	1,94	1				1					2,37	2,36
	12:00	6,64	4,84	1,80	1				1					2,25	2,25
	13:00	6,26	4,55	1,72	1				1					1,91	1,92
	14:00	6,21	4,73	1,48	1				1					1,90	1,89
	15:00	5,50	4,56	0,94	1				1					1,41	1,55
	16:00	5,30	4,08	1,23					1					1,86	1,86
	17:00	5,53	4,82	0,71					1					1,92	1,92
	18:00	6,32	5,83	0,49	1				1					2,02	2,01
	19:00	6,73	6,24	0,49	1				1					2,33	2,33
	20:00	7,49	6,94	0,55	1		1		1					2,23	2,22
	21:00	7,71	7,22	0,49	1		1		1					2,31	2,30
	22:00	6,65	6,12	0,52	1		1		1					1,36	1,41
	23:00	5,75	4,96	0,79	1				1					1,47	1,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 30 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Μάιος 2023	00:00	4,99	4,05	0,94	1				1					1,38	1,45
	01:00	4,59	3,74	0,85					1					1,34	1,33
	02:00	4,41	4,07	0,34					1					1,17	1,17
	03:00	4,34	3,91	0,43					1					1,08	1,08
	04:00	4,38	3,70	0,68					1					1,13	1,13
	05:00	4,57	4,00	0,57					1					1,31	1,32
	06:00	4,90	4,60	0,29					1					1,61	1,63
	07:00	5,40	5,12	0,28	1				1					1,39	1,37
	08:00	6,03	5,80	0,23	1				1					1,67	1,70
	09:00	6,51	6,31	0,20	1				1					2,17	2,17
	10:00	6,25	6,06	0,18	1				1					1,94	1,92
	11:00	6,14	5,73	0,40	1				1					1,78	1,79
	12:00	6,13	5,60	0,53	1				1					1,79	1,78
	13:00	5,98	5,56	0,41	1				1					1,65	1,64
	14:00	5,47	5,03	0,44	1				1					1,20	1,18
	15:00	5,08	4,77	0,31					1					1,46	1,58
	16:00	4,86	4,60	0,26					1					1,61	1,60
	17:00	5,25	5,03	0,22	1				1					1,39	1,36
	18:00	6,16	5,84	0,32	1				1					1,79	1,81
	19:00	6,72	6,41	0,31	1	1			1					1,90	1,82
	20:00	7,55	7,13	0,42	1	1			1					2,09	2,12
	21:00	8,04	7,67	0,37	1	1			1					2,65	2,63
	22:00	6,92	6,51	0,40	1	1			1					1,64	1,67
	23:00	5,86	5,64	0,23	1				1					1,58	1,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 31 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 31 Μάιος 2023	00:00	5,10	4,84	0,25					1					1,34	1,41
	01:00	4,75	4,20	0,55					1					1,50	1,50
	02:00	4,51	3,88	0,63					1					1,26	1,26
	03:00	4,41	3,84	0,57					1					1,16	1,15
	04:00	4,39	3,91	0,48					1					1,14	1,13
	05:00	4,63	4,32	0,31					1					1,35	1,37
	06:00	4,89	4,61	0,27					1					1,61	1,62
	07:00	5,47	5,25	0,23	1				1					1,41	1,39
	08:00	6,16	5,79	0,37	1				1					1,82	1,83
	09:00	6,33	6,11	0,22	1				1					1,99	1,98
	10:00	6,22	5,87	0,35	1				1					1,89	1,88
	11:00	6,13	5,75	0,38	1				1					1,81	1,81
	12:00	6,24	6,00	0,23	1				1					1,38	1,05
	13:00	6,15	5,90	0,25	1				1					1,36	1,64
	14:00	5,73	5,33	0,40	1				1					1,42	1,40
	15:00	5,20	4,69	0,51	1				1					1,22	1,31
	16:00	5,09	4,70	0,39	1				1					1,77	1,78
	17:00	5,60	5,41	0,20	1				1					1,51	1,49
	18:00	6,31	5,70	0,61	1				1					1,93	1,96
	19:00	6,98	5,53	1,44	1				1					2,44	2,44
	20:00	7,69	6,58	1,10	1	1			1					2,63	2,64
	21:00	7,98	6,92	1,07	1	1			1					2,59	2,57
	22:00	7,05	5,36	1,69	1	1			1					2,04	2,09
	23:00	5,95	4,61	1,34		1			1					1,68	1,67

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 1 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Ιούνιος 2023	00:00	5,14	3,73	1,41					1					1,76	1,79
	01:00	4,79	3,58	1,21					1					1,54	1,53
	02:00	4,55	3,41	1,14					1					1,30	1,29
	03:00	4,45	3,56	0,89					1					1,19	1,19
	04:00	4,49	3,41	1,08					1					1,23	1,23
	05:00	4,64	3,31	1,33					1					1,37	1,38
	06:00	4,93	3,73	1,20					1					1,64	1,65
	07:00	5,63	4,14	1,49					1					1,96	1,97
	08:00	5,92	4,40	1,53					1					2,06	2,07
	09:00	6,06	4,63	1,44					1					1,68	1,53
	10:00	6,04	4,29	1,76					1					2,10	2,10
	11:00	6,08	4,21	1,87					1					2,12	2,12
	12:00	6,39	4,64	1,75				1	1					1,94	1,86
	13:00	6,28	4,27	2,01				1						2,20	2,20
	14:00	5,91	3,87	2,04				1						2,08	2,07
	15:00	5,28	3,46	1,83				1						1,85	1,85
	16:00	5,13	3,40	1,73				1						1,79	1,79
	17:00	5,56	3,82	1,74				1						1,93	1,93
	18:00	6,42	4,74	1,68	1			1						2,24	2,24
	19:00	6,89	5,12	1,77	1			1						2,40	2,39
	20:00	7,55	5,95	1,60	1				1					2,33	2,27
	21:00	8,01	6,70	1,31	1	1			1					2,61	2,62
	22:00	7,06	5,26	1,79	1	1			1					2,13	2,13
	23:00	6,07	4,39	1,67		1			1					1,85	1,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 2 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Ιούνιος 2023	00:00	5,23	3,48	1,74					1					1,83	1,82
	01:00	4,78	3,59	1,19					1					1,54	1,53
	02:00	4,60	3,26	1,34					1					1,35	1,35
	03:00	4,48	3,34	1,14					1					1,22	1,22
	04:00	4,52	3,27	1,25					1					1,25	1,26
	05:00	4,66	3,43	1,23					1					1,40	1,40
	06:00	5,00	3,90	1,10					1					1,72	1,72
	07:00	5,63	5,18	0,45			1		1					1,74	1,72
	08:00	6,02	5,47	0,55			1		1					1,67	1,68
	09:00	6,20	5,50	0,70			1		1					1,87	1,87
	10:00	6,20	5,72	0,48			1		1					1,84	1,85
	11:00	6,56	5,98	0,59			1	1	1					1,85	1,52
	12:00	6,38	5,56	0,81			1	1	1					1,70	1,59
	13:00	6,19	5,16	1,03			1	1						1,87	1,85
	14:00	5,98	4,89	1,09			1	1						1,68	1,65
	15:00	5,54	4,84	0,70			1	1						1,20	1,20
	16:00	5,55	4,92	0,63			1	1						1,20	1,21
	17:00	6,03	5,90	0,13			1	1						1,68	1,69
	18:00	6,56	6,54	0,02		1	1		1					1,40	1,25
	19:00	6,98	6,82	0,16		1	1		1					1,54	1,55
	20:00	7,51	7,43	0,07		1	1		1					2,00	1,98
	21:00	7,81	7,68	0,13		1	1		1					2,32	2,31
	22:00	6,96	6,72	0,24		1	1		1					1,55	1,54
	23:00	6,03	5,93	0,10			1		1					1,48	1,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 3 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Ιούνιος 2023	00:00	5,34	5,34	0,00			1		1					1,06	1,09
	01:00	4,92	4,91	0,01					1					1,63	1,66
	02:00	4,77	4,69	0,09					1					1,52	1,52
	03:00	4,58	4,41	0,17					1					1,33	1,32
	04:00	4,60	4,29	0,31					1					1,34	1,34
	05:00	4,72	4,59	0,13					1					1,45	1,46
	06:00	4,85	4,73	0,12					1					1,59	1,59
	07:00	5,29	5,10	0,19					1					1,84	1,84
	08:00	5,91	5,79	0,11			1		1					1,67	1,65
	09:00	6,24	6,01	0,23			1		1					1,88	1,89
	10:00	6,31	5,97	0,34			1		1					1,97	1,97
	11:00	6,58	5,76	0,82			1		1					2,23	2,24
	12:00	6,58	6,15	0,43			1		1					2,22	2,21
	13:00	6,70	6,52	0,18			1		1					2,31	2,29
	14:00	6,12	5,99	0,12			1		1					1,82	1,79
	15:00	5,42	5,27	0,16			1		1					1,11	1,09
	16:00	5,08	4,96	0,12			1		1					0,74	0,73
	17:00	5,70	5,67	0,04			1		1					1,34	1,36
	18:00	6,43	6,41	0,02		1	1		1					1,83	1,79
	19:00	6,96	6,96	0,00		1	1		1					1,54	1,54
	20:00	7,41	7,41	0,00		1	1		1					1,97	1,98
	21:00	7,84	7,84	0,01		1	1		1					2,45	2,43
	22:00	7,00	6,93	0,07		1	1		1					1,64	1,64
	23:00	6,13	5,97	0,16			1		1					1,75	1,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 4 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 4 Ιούνιος 2023	00:00	5,43	5,06	0,37			1		1					1,16	1,13
	01:00	4,94	4,66	0,28			1		1					1,25	1,37
	02:00	4,68	4,55	0,13					1					1,43	1,43
	03:00	4,61	4,53	0,07					1					1,35	1,35
	04:00	4,55	4,42	0,13					1					1,30	1,30
	05:00	4,58	4,23	0,35					1					1,33	1,32
	06:00	4,64	3,48	1,17					1					1,38	1,39
	07:00	4,92	3,68	1,24					1					1,61	1,52
	08:00	5,44	4,31	1,13				1	1					1,48	1,27
	09:00	5,62	4,64	0,98					1					1,96	1,96
	10:00	5,94	5,19	0,75			1		1					1,96	1,94
	11:00	6,04	5,21	0,83			1	1	1					1,12	1,04
	12:00	6,11	4,86	1,24			1	1						1,79	1,77
	13:00	6,11	4,88	1,23			1	1						1,78	1,77
	14:00	5,42	4,44	0,99			1	1						1,12	1,11
	15:00	4,89	3,99	0,89			1	1						1,17	1,30
	16:00	4,85	3,93	0,92				1						1,58	1,59
	17:00	5,38	4,64	0,74			1	1						1,63	1,59
	18:00	6,10	5,11	0,99			1	1						1,74	1,76
	19:00	6,55	5,66	0,88			1	1						2,19	2,19
	20:00	7,01	6,05	0,96			1	1						2,43	2,44
	21:00	7,52	6,42	1,09		1	1	1						2,60	2,61
	22:00	6,80	5,44	1,36		1	1	1						2,18	2,17
	23:00	6,12	4,52	1,60			1	1						1,82	1,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 5 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Ιούνιος 2023	00:00	5,38	4,22	1,16			1	1						1,17	1,21
	01:00	4,97	3,51	1,46				1						1,69	1,68
	02:00	4,69	3,74	0,95				1						1,45	1,44
	03:00	4,55	3,66	0,89				1						1,29	1,29
	04:00	4,53	3,54	1,00				1						1,27	1,27
	05:00	4,65	3,90	0,75				1						1,39	1,39
	06:00	4,64	3,92	0,72				1						1,39	1,39
	07:00	5,06	4,42	0,64				1						1,74	1,74
	08:00	5,65	4,39	1,26				1						1,97	1,98
	09:00	5,95	4,20	1,76				1						2,08	2,07
	10:00	5,99	4,23	1,77				1						2,09	2,08
	11:00	5,96	4,72	1,24			1	1						1,80	1,78
	12:00	6,16	5,16	1,00			1	1						1,82	1,83
	13:00	6,06	5,26	0,80			1	1						1,75	1,72
	14:00	5,58	4,40	1,19			1	1						1,33	1,31
	15:00	5,07	3,55	1,51				1						1,58	1,68
	16:00	4,97	3,39	1,57				1						1,68	1,69
	17:00	5,62	3,82	1,81				1						1,95	1,95
	18:00	6,46	4,56	1,90				1						2,25	2,25
	19:00	7,03	5,29	1,74			1	1						2,45	2,45
	20:00	7,78	6,38	1,40		1	1	1						2,65	2,65
	21:00	8,28	6,57	1,71		1	1	1						2,84	2,82
	22:00	7,19	5,15	2,04		1	1	1						2,34	2,36
	23:00	6,18	4,17	2,01			1	1						2,10	2,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 6 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Ιούνιος 2023	00:00	5,33	3,48	1,85				1						1,88	1,87
	01:00	4,83	3,25	1,58				1						1,58	1,56
	02:00	4,65	3,26	1,40				1						1,40	1,40
	03:00	4,52	3,26	1,25				1						1,26	1,26
	04:00	4,55	3,26	1,29				1						1,29	1,29
	05:00	4,65	3,27	1,38				1						1,38	1,39
	06:00	5,02	3,31	1,71				1						1,71	1,69
	07:00	5,59	3,66	1,93				1						1,93	1,93
	08:00	6,05	3,95	2,10				1						2,11	2,12
	09:00	6,14	4,20	1,94				1						2,14	2,14
	10:00	6,16	4,08	2,08				1						2,14	2,14
	11:00	6,17	4,03	2,13				1						2,14	2,15
	12:00	6,40	4,22	2,18				1						2,22	2,21
	13:00	6,29	4,18	2,11				1						2,20	2,20
	14:00	5,88	3,85	2,03				1						2,05	2,05
	15:00	5,30	3,46	1,84				1						1,85	1,85
	16:00	5,06	3,48	1,57				1						1,74	1,75
	17:00	5,67	3,88	1,79				1						1,97	1,98
	18:00	6,45	4,80	1,65			1	1						2,24	2,22
	19:00	6,99	5,43	1,55			1	1						2,42	2,42
	20:00	7,68	6,00	1,67		1	1	1						2,65	2,67
	21:00	8,30	5,92	2,38		1	1	1						2,81	2,76
	22:00	7,29	4,93	2,36		1	1	1						2,37	2,37
	23:00	6,13	4,16	1,97			1	1						1,99	1,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 7 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Ιούνιος 2023	00:00	5,27	3,45	1,82				1						1,82	1,76
	01:00	4,80	3,25	1,55				1						1,56	1,55
	02:00	4,66	3,43	1,22				1						1,40	1,40
	03:00	4,50	3,29	1,21				1						1,24	1,24
	04:00	4,51	3,26	1,25				1						1,25	1,25
	05:00	4,64	3,27	1,37				1						1,36	1,38
	06:00	4,95	3,31	1,64				1						1,65	1,66
	07:00	5,63	3,89	1,75				1						1,97	1,97
	08:00	6,05	4,92	1,12			1	1						2,06	2,04
	09:00	6,15	5,34	0,81			1	1						1,82	1,81
	10:00	6,00	5,07	0,92			1	1						1,66	1,67
	11:00	6,05	5,00	1,05			1	1						1,70	1,71
	12:00	6,17	5,09	1,08			1	1						1,84	1,84
	13:00	5,99	4,60	1,39			1	1						1,66	1,65
	14:00	5,72	4,05	1,67			1	1						1,85	1,88
	15:00	5,29	3,55	1,73				1						1,86	1,85
	16:00	5,10	3,43	1,67				1						1,77	1,77
	17:00	5,65	4,06	1,59				1						1,97	1,97
	18:00	6,54	4,87	1,67			1	1						2,28	2,28
	19:00	7,03	5,24	1,80			1	1						2,45	2,46
	20:00	7,70	5,90	1,80			1	1						2,68	2,69
	21:00	8,30	6,46	1,84		1	1	1						2,85	2,84
	22:00	7,31	5,35	1,95		1	1	1						2,08	2,09
	23:00	6,23	4,28	1,95			1	1						2,00	1,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 8 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Ιούνιος 2023	00:00	5,38	3,55	1,82				1						1,89	1,87
	01:00	4,87	3,29	1,58				1						1,61	1,60
	02:00	4,68	3,41	1,26				1						1,43	1,42
	03:00	4,55	3,46	1,08				1						1,29	1,29
	04:00	4,53	3,36	1,17				1						1,27	1,28
	05:00	4,64	3,86	0,78				1						1,37	1,39
	06:00	4,99	4,18	0,81				1						1,68	1,69
	07:00	5,59	4,46	1,14				1						1,95	1,96
	08:00	6,05	4,48	1,57				1						2,10	2,12
	09:00	6,49	5,70	0,79			1	1						2,18	2,18
	10:00	6,72	6,29	0,42			1	1						2,28	2,28
	11:00	7,09	5,68	1,41			1	1						2,48	2,48
	12:00	7,34	5,24	2,10			1	1						2,55	2,56
	13:00	7,07	4,86	2,21			1	1						2,48	2,48
	14:00	6,26	4,47	1,79			1	1						1,96	1,92
	15:00	5,53	3,76	1,76				1						1,77	1,82
	16:00	5,40	3,53	1,88				1						1,89	1,89
	17:00	5,85	3,91	1,93				1						2,03	2,04
	18:00	6,51	5,01	1,50			1	1						2,26	2,26
	19:00	6,88	5,67	1,21			1	1						2,40	2,41
	20:00	7,62	6,04	1,58			1	1						2,65	2,66
	21:00	8,21	6,56	1,65		1	1	1						2,79	2,77
	22:00	7,21	5,72	1,49		1	1	1						2,06	2,11
	23:00	6,16	5,03	1,13			1	1						1,86	1,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 9 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Ιούνιος 2023	00:00	5,43	4,53	0,90				1						1,89	1,90
	01:00	4,89	4,05	0,84				1						1,64	1,63
	02:00	4,74	3,54	1,20				1						1,49	1,48
	03:00	4,60	3,78	0,82				1						1,36	1,35
	04:00	4,58	3,90	0,68				1						1,32	1,32
	05:00	4,72	4,07	0,65				1						1,46	1,46
	06:00	5,06	4,18	0,87				1						1,74	1,74
	07:00	5,72	4,58	1,13	1			1						1,84	1,82
	08:00	6,18	4,83	1,35	1			1						1,84	1,85
	09:00	6,25	5,44	0,80	1			1						1,92	1,91
	10:00	6,24	5,48	0,76	1			1						1,90	1,91
	11:00	6,28	5,73	0,55	1			1						1,94	1,94
	12:00	6,32	5,77	0,55	1			1						1,99	1,99
	13:00	6,24	5,98	0,26	1			1						1,90	1,89
	14:00	5,84	5,61	0,24	1			1						1,53	1,52
	15:00	5,44	4,98	0,46	1				1					1,32	1,44
	16:00	5,20	4,76	0,43					1					1,82	1,82
	17:00	5,63	5,33	0,30	1				1					1,80	1,80
	18:00	6,56	6,22	0,34	1				1					2,12	2,14
	19:00	7,03	6,65	0,38	1		1		1					1,78	1,76
	20:00	7,70	7,28	0,41	1		1		1					2,25	2,27
	21:00	8,06	7,72	0,33	1		1		1					2,65	2,65
	22:00	7,15	6,52	0,64	1		1		1					1,83	1,84
	23:00	6,17	5,43	0,73	1				1					1,85	1,85



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 10 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Ιούνιος 2023	00:00	5,45	4,97	0,48					1					1,25	1,30
	01:00	4,95	4,64	0,31					1					1,66	1,68
	02:00	4,74	4,47	0,26					1					1,49	1,48
	03:00	4,64	4,42	0,23					1					1,39	1,39
	04:00	4,61	4,48	0,13					1					1,35	1,36
	05:00	4,70	4,63	0,08					1					1,44	1,44
	06:00	4,90	4,80	0,10					1					1,62	1,63
	07:00	5,47	5,38	0,09			1		1					1,39	1,36
	08:00	5,96	5,91	0,05			1		1					1,62	1,62
	09:00	6,35	6,25	0,10			1		1					2,00	2,02
	10:00	6,48	6,34	0,14			1		1					2,15	2,15
	11:00	6,59	6,52	0,07			1	1						1,44	1,30
	12:00	6,94	6,90	0,04		1	1	1						1,66	1,72
	13:00	6,82	6,75	0,07		1	1	1						1,40	1,40
	14:00	6,50	6,40	0,09		1	1	1						1,19	1,29
	15:00	5,94	5,93	0,01			1	1						1,58	1,61
	16:00	5,86	5,86	0,00			1	1						1,52	1,52
	17:00	6,40	6,36	0,03			1	1						1,89	1,89
	18:00	6,95	6,76	0,19		1	1	1						1,78	1,77
	19:00	7,29	6,96	0,33		1	1	1						1,86	1,87
	20:00	7,71	7,32	0,38		1	1	1						2,28	2,28
	21:00	7,95	7,39	0,57		1	1	1						2,55	2,55
	22:00	7,24	6,82	0,42		1	1	1						1,84	1,82
	23:00	6,40	6,05	0,35		1	1	1						1,68	1,74



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 11 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Ιούνιος 2023	00:00	5,69	5,36	0,34			1	1						1,39	1,36
	01:00	5,16	4,96	0,20				1						1,40	1,47
	02:00	4,92	4,82	0,10				1						1,66	1,66
	03:00	4,81	4,71	0,11				1						1,55	1,56
	04:00	4,75	4,42	0,33				1						1,51	1,50
	05:00	4,84	4,13	0,72				1						1,58	1,58
	06:00	4,96	4,25	0,71				1						1,68	1,68
	07:00	5,44	4,83	0,60			1	1						1,76	1,73
	08:00	5,91	5,49	0,42			1	1						1,56	1,57
	09:00	6,40	6,11	0,29			1	1						2,04	2,06
	10:00	7,04	6,85	0,19			1	1						2,22	2,20
	11:00	7,56	7,49	0,07	1		1	1						2,11	2,13
	12:00	7,75	7,70	0,05	1		1		1					1,33	0,99
	13:00	7,40	7,28	0,12	1		1		1					1,87	2,00
	14:00	6,73	6,59	0,14	1		1		1					1,43	1,41
	15:00	5,92	5,82	0,10			1		1					1,53	1,57
	16:00	5,54	5,50	0,03			1		1					1,19	1,20
	17:00	5,70	5,70	0,00			1		1					1,36	1,36
	18:00	6,25	6,24	0,02			1		1					1,88	1,89
	19:00	6,71	6,31	0,40	1		1		1					1,57	1,53
	20:00	7,31	6,98	0,33	1		1		1					1,87	1,89
	21:00	8,00	7,62	0,38	1		1		1					2,58	2,58
	22:00	7,18	6,61	0,57	1		1		1					1,86	1,80
	23:00	6,11	5,13	0,98			1		1					1,71	1,78



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 12 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Ιούνιος 2023	00:00	5,41	4,63	0,78					1					1,17	1,21
	01:00	4,92	4,00	0,91					1					1,64	1,66
	02:00	4,70	3,76	0,94					1					1,45	1,44
	03:00	4,67	3,65	1,03					1					1,42	1,42
	04:00	4,60	3,69	0,91					1					1,35	1,34
	05:00	4,70	3,72	0,98					1					1,43	1,44
	06:00	4,99	3,90	1,09					1					1,71	1,71
	07:00	5,63	4,87	0,76			1		1					1,72	1,69
	08:00	6,12	5,26	0,86			1		1					1,77	1,78
	09:00	6,37	5,42	0,94			1		1					2,02	2,03
	10:00	6,35	5,41	0,94			1		1					2,00	2,01
	11:00	6,34	5,59	0,76			1	1						1,59	1,30
	12:00	6,50	5,45	1,05			1	1						2,03	2,16
	13:00	6,37	5,51	0,86			1	1						2,04	2,03
	14:00	5,99	5,31	0,68			1	1						1,68	1,67
	15:00	5,54	4,71	0,83			1	1						1,74	1,79
	16:00	5,38	4,27	1,11					1					1,74	1,62
	17:00	5,94	4,74	1,19					1					2,06	2,07
	18:00	6,75	5,21	1,54			1		1					2,35	2,36
	19:00	7,28	5,81	1,47			1		1					2,54	2,54
	20:00	7,80	5,94	1,86	1		1		1					2,59	2,59
	21:00	8,42	5,84	2,58	1		1		1					2,86	2,85
	22:00	7,49	4,94	2,55			1		1					2,57	2,50
	23:00	6,38	4,37	2,01			1		1					2,04	2,04



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 13 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Ιούνιος 2023	00:00	5,58	3,66	1,92					1					1,92	1,92
	01:00	5,06	3,33	1,72					1					1,73	1,72
	02:00	4,87	3,27	1,60					1					1,60	1,60
	03:00	4,80	3,33	1,47					1					1,55	1,54
	04:00	4,74	3,26	1,48					1					1,48	1,48
	05:00	4,88	3,35	1,53					1					1,60	1,61
	06:00	5,14	3,40	1,74					1					1,76	1,76
	07:00	5,77	3,79	1,97					1					2,00	2,01
	08:00	6,22	4,18	2,05					1					2,16	2,15
	09:00	6,37	4,25	2,13					1					2,23	2,23
	10:00	6,24	5,14	1,10			1	1						1,67	1,41
	11:00	6,20	4,97	1,23			1	1						1,77	1,87
	12:00	6,41	4,98	1,43			1	1						2,05	2,06
	13:00	6,35	4,87	1,48			1	1						2,01	2,02
	14:00	6,13	4,79	1,33			1	1						1,84	1,83
	15:00	5,57	4,23	1,34				1						1,95	1,95
	16:00	5,38	4,08	1,30				1						1,88	1,88
	17:00	5,96	4,57	1,40			1	1						1,98	1,99
	18:00	6,86	5,73	1,13			1	1						2,35	2,37
	19:00	7,19	6,27	0,92	1		1	1						2,01	1,98
	20:00	7,56	6,80	0,76	1		1	1						2,11	2,14
	21:00	8,23	7,53	0,69	1		1	1						2,82	2,81
	22:00	7,36	6,38	0,98	1		1	1						2,01	1,98
	23:00	6,37	5,67	0,70			1	1						1,93	1,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 14 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Ιούνιος 2023	00:00	5,50	5,03	0,47				1						1,23	1,26
	01:00	5,03	4,79	0,23				1						1,71	1,74
	02:00	4,86	4,63	0,23				1						1,61	1,60
	03:00	4,76	4,40	0,35				1						1,50	1,50
	04:00	4,70	3,78	0,92				1						1,44	1,44
	05:00	4,84	4,19	0,66				1						1,59	1,59
	06:00	5,15	4,39	0,76				1						1,78	1,78
	07:00	5,82	5,61	0,21			1		1					1,44	1,36
	08:00	6,29	6,12	0,17			1		1					1,70	1,65
	09:00	6,48	6,37	0,11		1	1		1					1,48	1,39
	10:00	6,50	6,42	0,08		1	1		1					1,08	1,10
	11:00	6,48	6,39	0,10			1		1					2,06	2,15
	12:00	6,63	6,42	0,21			1		1					2,25	2,24
	13:00	6,57	6,39	0,18			1		1					2,22	2,22
	14:00	6,12	5,80	0,32			1		1					1,85	1,83
	15:00	5,72	5,34	0,38			1		1					1,38	1,38
	16:00	5,61	5,29	0,32			1		1					1,26	1,27
	17:00	6,07	5,80	0,28			1		1					1,70	1,71
	18:00	6,76	6,48	0,27	1		1		1					2,03	2,02
	19:00	7,26	6,84	0,42	1		1		1					1,82	1,84
	20:00	7,80	7,24	0,56	1		1		1					2,37	2,39
	21:00	8,23	7,56	0,67	1		1		1					2,80	2,81
	22:00	7,43	6,76	0,67	1		1		1					2,13	2,16
	23:00	6,46	5,80	0,66			1		1					2,13	2,12



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 15 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Ιούνιος 2023	00:00	5,60	5,14	0,46					1					1,35	1,38
	01:00	5,18	5,04	0,15					1					1,76	1,82
	02:00	4,94	4,79	0,15					1					1,68	1,67
	03:00	4,76	4,62	0,14					1					1,50	1,50
	04:00	4,75	4,50	0,25					1					1,49	1,49
	05:00	4,94	4,71	0,23					1					1,65	1,66
	06:00	5,22	5,04	0,18			1		1					1,11	1,06
	07:00	5,87	5,47	0,40			1		1					1,49	1,52
	08:00	6,35	5,86	0,49			1		1					2,01	2,02
	09:00	6,75	6,34	0,41		1	1		1					1,94	1,88
	10:00	7,02	6,36	0,66		1	1		1					1,62	1,62
	11:00	7,10	6,75	0,35		1	1		1					1,66	1,67
	12:00	7,04	6,91	0,13		1	1		1					1,15	1,14
	13:00	7,00	6,85	0,15		1	1		1					2,25	2,27
	14:00	6,48	6,18	0,30			1		1					2,13	2,12
	15:00	5,88	5,37	0,52			1		1					1,55	1,55
	16:00	5,76	5,21	0,54			1		1					1,41	1,42
	17:00	6,34	5,87	0,47			1		1					1,96	1,98
	18:00	7,19	7,12	0,07		1	1		1					2,01	2,01
	19:00	7,64	7,64	0,00		1	1		1					2,21	2,21
	20:00	8,12	7,43	0,69	1	1	1		1					2,09	2,04
	21:00	8,30	7,83	0,47	1	1	1		1					1,88	1,86
	22:00	7,46	7,04	0,42		1	1		1					1,99	2,03
	23:00	6,43	6,33	0,10		1	1		1					1,68	1,73



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 16 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Ιούνιος 2023	00:00	5,67	5,59	0,08			1		1					1,35	1,34
	01:00	5,19	5,13	0,06			1		1					1,26	1,34
	02:00	4,95	4,78	0,17					1					1,70	1,69
	03:00	4,92	4,51	0,41					1					1,65	1,67
	04:00	4,86	4,55	0,31					1					1,61	1,61
	05:00	4,97	4,68	0,29					1					1,67	1,69
	06:00	5,26	4,85	0,41			1		1					1,17	1,18
	07:00	6,00	5,39	0,61			1		1					1,62	1,65
	08:00	6,97	6,68	0,29		1	1		1					2,27	2,26
	09:00	7,55	7,15	0,40		1	1		1					2,12	2,13
	10:00	7,24	7,03	0,21		1	1	1						1,60	1,42
	11:00	7,37	7,11	0,26		1	1	1						1,92	1,94
	12:00	7,68	7,10	0,58		1	1	1						2,15	2,04
	13:00	7,61	7,30	0,32		1	1	1						2,13	1,95
	14:00	7,18	6,96	0,22		1	1	1						1,80	1,79
	15:00	6,66	6,50	0,15		1	1	1						1,32	1,39
	16:00	6,49	6,28	0,20	1	1			1					1,34	1,29
	17:00	6,51	6,43	0,08	1	1			1					1,20	1,23
	18:00	6,91	6,88	0,03	1	1			1					1,47	1,49
	19:00	7,49	7,46	0,03	1	1			1					2,08	2,08
	20:00	7,80	7,79	0,01	1	1			1					2,36	2,38
	21:00	8,21	8,20	0,01	1	1			1					1,47	0,97
	22:00	7,34	7,27	0,07				1	1					0,86	0,84
	23:00	6,50	6,44	0,07				1	1					0,32	0,70



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 17 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Ιούνιος 2023	00:00	5,76	5,65	0,11	1				1					1,42	1,44
	01:00	5,28	5,08	0,20					1					1,03	1,09
	02:00	5,08	4,07	1,01					1					1,73	1,77
	03:00	4,89	3,36	1,53					1					1,62	1,61
	04:00	4,86	3,31	1,55					1					1,55	1,58
	05:00	4,97	3,31	1,66					1					1,66	1,64
	06:00	5,09	3,46	1,63					1					1,77	1,77
	07:00	5,62	3,99	1,64					1					1,96	1,96
	08:00	6,40	4,49	1,91	1				1					2,19	2,19
	09:00	7,04	5,70	1,35	1				1					2,45	2,46
	10:00	7,71	6,89	0,82	1	1			1					2,61	2,61
	11:00	7,73	7,27	0,47	1	1			1					2,32	2,32
	12:00	8,36	8,14	0,22	1	1			1					2,85	2,87
	13:00	8,57	8,02	0,55	1	1	1		1					2,72	2,68
	14:00	7,98	6,51	1,47	1	1	1		1					1,57	1,77
	15:00	7,06	5,78	1,28	1	1			1					1,62	1,66
	16:00	6,38	5,57	0,81	1	1			1					0,97	0,96
	17:00	6,23	5,91	0,32	1	1			1					0,81	0,80
	18:00	6,69	6,53	0,17	1	1			1					1,25	1,27
	19:00	7,14	7,03	0,11	1	1			1					1,71	1,72
	20:00	7,68	7,49	0,20	1	1			1					2,23	2,25
	21:00	7,96	7,57	0,39	1	1			1					2,56	2,55
	22:00	7,19	6,87	0,32	1	1			1					1,81	1,85
	23:00	6,36	5,71	0,65	1				1					2,00	2,02



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 18 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Ιούνιος 2023	00:00	5,58	4,85	0,74					1					1,32	1,34
	01:00	5,15	4,93	0,22					1					1,77	1,80
	02:00	4,85	4,82	0,03					1					1,60	1,59
	03:00	4,68	4,56	0,12					1					1,42	1,42
	04:00	4,67	4,56	0,11					1					1,41	1,40
	05:00	4,76	4,62	0,14					1					1,49	1,51
	06:00	4,88	4,79	0,10					1					1,62	1,62
	07:00	5,25	5,11	0,15	1				1					1,42	1,40
	08:00	5,77	5,38	0,40	1				1					1,41	1,42
	09:00	6,38	5,33	1,05	1				1					1,66	1,47
	10:00	6,78	5,19	1,59	1				1					2,24	2,36
	11:00	7,14	5,81	1,33	1				1					2,49	2,49
	12:00	7,51	6,30	1,21	1				1					2,63	2,63
	13:00	7,25	6,15	1,10	1				1					2,55	2,54
	14:00	6,41	5,65	0,75	1				1					2,07	2,05
	15:00	5,35	4,81	0,54	1				1					1,06	1,01
	16:00	5,14	4,59	0,55	1				1					0,79	0,79
	17:00	5,71	4,84	0,87	1				1					1,35	1,38
	18:00	6,16	5,09	1,07	1				1					1,81	1,82
	19:00	6,60	5,61	0,99	1				1					2,23	2,24
	20:00	7,21	6,75	0,46	1	1			1					2,24	2,23
	21:00	8,01	7,67	0,35	1	1			1					2,60	2,60
	22:00	7,25	6,94	0,31	1	1			1					1,88	1,87
	23:00	6,45	6,17	0,27	1				1					2,08	2,10



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 19 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Π ε ρ ι ο δ ο ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Ιούνιος 2023	00:00	5,63	4,99	0,63	1				1					1,36	1,37
	01:00	5,10	4,42	0,68					1					1,76	1,78
	02:00	4,86	4,20	0,66					1					1,61	1,60
	03:00	4,68	3,70	0,98					1					1,43	1,43
	04:00	4,63	3,67	0,96					1					1,37	1,38
	05:00	4,84	3,93	0,92					1					1,58	1,58
	06:00	5,06	4,68	0,39					1					1,74	1,75
	07:00	5,76	5,62	0,14	1				1					1,61	1,59
	08:00	6,42	6,34	0,08	1				1					2,06	2,08
	09:00	6,73	6,72	0,02	1	1			1					1,59	1,53
	10:00	6,90	6,90	0,00	1	1			1					1,48	1,48
	11:00	6,90	6,89	0,01	1	1		1						1,25	1,17
	12:00	7,14	7,11	0,03	1	1		1						1,64	1,67
	13:00	7,14	7,11	0,03	1	1		1						1,72	1,72
	14:00	6,73	6,71	0,02	1	1		1						1,36	1,33
	15:00	6,00	5,97	0,03	1	1		1						1,24	1,41
	16:00	5,72	5,56	0,16	1			1						1,39	1,39
	17:00	6,12	5,65	0,47	1			1						1,75	1,76
	18:00	7,05	6,68	0,37	1	1		1						2,27	2,28
	19:00	7,53	7,11	0,43	1	1		1						2,11	2,12
	20:00	7,91	7,80	0,11	1	1		1						2,43	2,44
	21:00	8,64	8,50	0,14	1	1		1						2,72	2,72
	22:00	7,71	7,57	0,15	1	1		1						2,28	2,26
	23:00	6,63	6,50	0,13	1	1		1						1,47	1,53

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 15:00-16:00 παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας των Α/Π Τουρλί και Άγιος Σώζων 2

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 20 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Ιούνιος 2023	00:00	5,84	5,72	0,12	1			1						1,55	1,53
	01:00	5,25	5,18	0,07	1			1						0,93	0,92
	02:00	5,00	4,96	0,04	1			1						1,00	1,07
	03:00	4,90	4,89	0,02				1						1,64	1,65
	04:00	4,88	4,87	0,01				1						1,62	1,62
	05:00	4,99	4,98	0,00				1						1,72	1,72
	06:00	5,23	5,23	0,00	1			1						1,06	1,03
	07:00	5,94	5,94	0,00	1			1						1,53	1,53
	08:00	6,67	6,67	0,00	1		1	1						1,48	1,46
	09:00	7,08	7,08	0,00	1		1	1						1,66	1,66
	10:00	7,20	7,14	0,06	1		1	1						1,77	1,78
	11:00	7,43	7,39	0,05	1		1	1						1,99	2,00
	12:00	7,64	7,62	0,02	1		1	1						2,23	2,22
	13:00	7,48	7,46	0,02	1		1	1						2,06	2,06
	14:00	6,97	6,96	0,00	1		1	1						1,59	1,62
	15:00	6,42	6,40	0,01			1	1						1,95	2,00
	16:00	6,05	5,98	0,06			1	1						1,68	1,67
	17:00	6,54	6,45	0,09			1	1						2,12	2,10
	18:00	7,34	7,27	0,07	1		1	1						2,26	2,25
	19:00	7,84	5,72	2,11	1		1	1						2,39	2,38
	20:00	8,22	7,02	1,20	1		1	1						2,75	2,74
	21:00	8,65	8,17	0,48	1		1	1						2,99	2,98
	22:00	7,61	7,47	0,14	1		1	1						2,23	2,21
	23:00	6,74	6,66	0,08	1		1	1						1,44	1,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 21 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Ιούνιος 2023	00:00	5,99	5,86	0,13	1			1						1,68	1,67
	01:00	5,35	5,27	0,08	1			1						1,03	1,02
	02:00	5,08	4,81	0,28	1			1						0,78	0,79
	03:00	4,96	4,90	0,06				1						1,61	1,70
	04:00	4,96	4,89	0,06				1						1,70	1,69
	05:00	5,02	4,98	0,05				1						1,64	1,61
	06:00	5,32	5,24	0,08			1	1						0,99	0,98
	07:00	6,03	5,99	0,04			1	1						1,66	1,68
	08:00	6,77	6,74	0,04	1		1	1						1,73	1,68
	09:00	7,09	7,05	0,04	1		1	1						1,66	1,67
	10:00	7,16	6,92	0,24	1		1	1						1,75	1,75
	11:00	7,18	6,92	0,26	1		1	1						1,75	1,76
	12:00	7,30	7,14	0,16	1		1	1						1,90	1,88
	13:00	7,26	6,68	0,58	1		1	1						1,84	1,84
	14:00	6,97	6,47	0,50	1		1	1						2,01	2,08
	15:00	6,25	5,87	0,38	1			1						1,93	1,94
	16:00	6,03	5,75	0,28	1			1						1,69	1,69
	17:00	6,46	6,05	0,41	1			1						2,09	2,11
	18:00	7,35	7,12	0,22				1	1					1,53	1,41
	19:00	7,89	7,70	0,19				1	1					1,38	1,37
	20:00	8,19	7,96	0,23				1	1					1,65	1,66
	21:00	8,58	8,10	0,48				1	1					2,09	2,08
	22:00	7,73	7,22	0,51				1	1					1,25	1,23
	23:00	6,92	6,70	0,22	1			1	1					0,44	0,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 22 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Ιούνιος 2023	00:00	6,10	5,90	0,20	1			1						1,52	1,79
	01:00	5,48	5,37	0,11	1			1						1,17	1,15
	02:00	5,17	5,02	0,15	1			1						1,02	1,01
	03:00	5,12	5,05	0,07	1			1						0,77	0,79
	04:00	5,03	4,88	0,15	1			1						0,69	0,69
	05:00	5,17	5,14	0,03	1			1						0,82	0,83
	06:00	5,44	5,26	0,18	1			1						1,08	1,10
	07:00	6,10	5,86	0,24	1			1						1,73	1,74
	08:00	6,66	6,57	0,09	1			1						1,80	1,75
	09:00	7,34	7,25	0,09		1	1	1						1,85	1,93
	10:00	7,43	7,34	0,09		1	1	1						2,02	2,01
	11:00	7,45	7,25	0,20		1	1	1						2,02	2,03
	12:00	7,81	7,57	0,24		1	1	1						2,37	2,39
	13:00	7,80	7,62	0,19		1	1	1						2,39	2,39
	14:00	7,42	7,30	0,12		1	1	1						2,03	2,01
	15:00	6,79	6,69	0,10		1	1	1						1,39	1,39
	16:00	6,61	6,44	0,17		1	1	1						1,65	1,75
	17:00	6,98	6,83	0,14				1	1					1,49	1,26
	18:00	7,85	7,66	0,20				1	1					1,30	1,33
	19:00	8,27	8,01	0,26				1	1					1,75	1,76
	20:00	8,69	8,45	0,24				1	1					2,15	2,17
	21:00	8,85	8,45	0,40				1	1					2,36	2,34
	22:00	7,98	7,64	0,34				1	1					1,51	1,48
	23:00	7,09	6,87	0,22				1	1					0,52	0,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 23 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Ιούνιος 2023	00:00	6,35	6,06	0,29			1	1						1,59	1,99
	01:00	5,71	5,33	0,39			1	1						1,39	1,38
	02:00	5,45	4,84	0,61			1	1						1,11	1,11
	03:00	5,33	4,45	0,88			1	1						1,52	1,58
	04:00	5,31	4,62	0,69				1						1,86	1,86
	05:00	5,41	4,75	0,66			1	1						1,58	1,54
	06:00	5,64	4,91	0,72			1	1						1,28	1,30
	07:00	6,36	5,38	0,98			1	1						2,00	2,01
	08:00	6,99	6,34	0,65	1		1	1						2,18	2,10
	09:00	7,59	6,63	0,96	1		1	1						2,16	2,16
	10:00	7,68	6,47	1,21	1		1	1						2,26	2,27
	11:00	7,60	6,19	1,41	1		1	1						2,18	2,19
	12:00	7,88	6,29	1,58	1		1	1						2,46	2,46
	13:00	7,66	6,43	1,23	1		1	1						2,25	2,25
	14:00	7,33	6,01	1,32	1		1	1						2,01	2,04
	15:00	6,72	5,12	1,61			1	1						2,30	2,33
	16:00	6,55	4,61	1,94			1	1						2,20	2,20
	17:00	7,04	4,98	2,06			1	1						2,44	2,45
	18:00	7,87	5,81	2,06			1	1						2,74	2,75
	19:00	8,40	6,50	1,90	1		1	1						2,93	2,93
	20:00	8,49	7,30	1,19	1		1	1						2,96	2,96
	21:00	8,66	7,27	1,39	1		1	1						3,01	3,01
	22:00	7,95	6,59	1,36	1		1	1						2,56	2,54
	23:00	7,25	6,10	1,14	1		1	1						2,03	2,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 24 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Ιούνιος 2023	00:00	6,54	5,54	1,00			1	1						2,20	2,19
	01:00	5,93	4,76	1,17			1	1						1,61	1,60
	02:00	5,68	4,43	1,25			1	1						1,35	1,35
	03:00	5,44	4,26	1,17			1	1						1,17	1,22
	04:00	5,36	3,56	1,80				1						1,86	1,88
	05:00	5,41	3,67	1,74				1						1,89	1,89
	06:00	5,52	4,34	1,19				1						1,93	1,93
	07:00	6,00	5,08	0,92			1	1						1,86	1,86
	08:00	6,42	5,62	0,80			1	1						2,08	2,08
	09:00	7,04	6,15	0,89			1	1						2,46	2,46
	10:00	7,31	6,29	1,02			1	1						2,56	2,56
	11:00	7,62	6,36	1,27		1	1	1						2,35	2,33
	12:00	7,85	5,95	1,89		1	1	1						2,47	2,49
	13:00	7,70	5,45	2,25			1	1						2,68	2,68
	14:00	7,35	5,22	2,13			1	1						2,58	2,58
	15:00	6,76	5,11	1,65			1	1						2,36	2,36
	16:00	6,74	5,56	1,18			1	1						2,34	2,35
	17:00	7,10	6,45	0,65			1	1						2,46	2,45
	18:00	7,83	7,36	0,47	1		1	1						2,38	2,41
	19:00	8,34	7,71	0,63	1		1	1						2,89	2,88
	20:00	8,62	8,03	0,60	1	1	1	1						2,80	2,78
	21:00	8,97	7,94	1,04	1	1	1	1						2,68	2,70
	22:00	8,30	7,57	0,72	1		1	1						2,82	2,82
	23:00	7,46	6,94	0,52	1		1	1						2,10	2,10



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 25 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Ιούνιος 2023	00:00	6,69	6,18	0,51			1	1						1,87	1,94
	01:00	6,04	5,53	0,51			1	1						1,73	1,72
	02:00	5,70	5,55	0,15			1	1						1,38	1,37
	03:00	5,49	5,12	0,37			1	1						1,14	1,14
	04:00	5,37	5,09	0,28			1	1						1,03	1,02
	05:00	5,39	4,93	0,46			1	1						1,05	1,06
	06:00	5,52	4,87	0,65			1	1						1,17	1,18
	07:00	5,87	5,26	0,60			1	1						1,51	1,53
	08:00	6,21	5,70	0,51			1	1						1,86	1,86
	09:00	6,55	6,21	0,34			1	1						2,19	2,20
	10:00	6,96	6,85	0,11			1	1						1,87	1,83
	11:00	7,04	6,83	0,21	1			1						1,64	1,68
	12:00	7,01	6,04	0,98	1			1						2,42	2,46
	13:00	6,80	6,07	0,73	1			1						2,38	2,37
	14:00	6,36	6,03	0,33	1			1						2,05	2,05
	15:00	6,09	5,97	0,12	1			1						1,75	1,75
	16:00	6,19	6,12	0,07	1			1						1,83	1,85
	17:00	6,60	6,45	0,15	1			1						2,19	2,21
	18:00	7,43	7,38	0,06				1	1					1,27	0,99
	19:00	7,98	7,98	0,00				1	1					1,47	1,46
	20:00	8,32	8,23	0,08				1	1					1,78	1,78
	21:00	8,80	8,69	0,12				1	1					2,29	2,29
	22:00	8,22	7,90	0,32				1	1					1,73	1,71
	23:00	7,28	6,90	0,39				1	1					0,81	0,79



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 26 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Ιούνιος 2023	00:00	6,57	6,27	0,30		1		1						1,18	1,59
	01:00	5,95	5,89	0,06		1		1						1,63	1,62
	02:00	5,66	5,57	0,09		1		1						1,33	1,32
	03:00	5,54	5,36	0,18		1		1						1,21	1,20
	04:00	5,49	5,02	0,47		1		1						1,16	1,15
	05:00	5,50	5,06	0,44		1		1						1,16	1,16
	06:00	5,75	5,52	0,23		1		1						1,40	1,41
	07:00	6,44	6,09	0,35		1		1						2,06	2,08
	08:00	7,15	6,17	0,97		1		1						2,49	2,49
	09:00	7,63	6,39	1,24		1		1						2,63	2,63
	10:00	7,96	7,35	0,61		1	1	1						2,52	2,54
	11:00	8,24	7,69	0,55		1	1	1						2,80	2,79
	12:00	8,37	7,71	0,66		1	1	1						2,88	2,90
	13:00	8,63	8,36	0,27		1	1	1						2,99	2,97
	14:00	8,23	8,17	0,06	1		1	1						2,03	2,08
	15:00	7,40	7,36	0,03	1		1	1						2,00	1,99
	16:00	7,15	7,05	0,10	1		1	1						1,74	1,74
	17:00	7,57	7,41	0,16	1		1	1						2,11	2,15
	18:00	8,25	7,91	0,34	1		1	1						2,00	1,76
	19:00	8,59	7,96	0,63				1	1					1,90	1,99
	20:00	8,78	8,20	0,58				1	1					2,26	2,27
	21:00	9,16	8,82	0,33				1	1					2,64	2,64
	22:00	8,42	7,88	0,53				1	1					1,95	1,91
	23:00	7,53	6,93	0,60				1	1					1,06	1,03



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 27 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 27 Ιούνιος 2023	00:00	6,78	6,39	0,39	1			1						1,18	1,67
	01:00	6,21	5,75	0,46	1			1						1,89	1,88
	02:00	5,90	5,66	0,24	1			1						1,57	1,57
	03:00	5,69	5,35	0,34	1			1						1,36	1,36
	04:00	5,61	4,70	0,91	1			1						1,27	1,27
	05:00	5,70	4,79	0,91	1			1						1,36	1,36
	06:00	5,91	5,01	0,90	1			1						1,55	1,57
	07:00	6,65	6,08	0,57	1		1	1						2,01	1,99
	08:00	7,35	6,73	0,63	1		1	1						2,29	2,29
	09:00	7,93	6,72	1,21	1		1	1						2,50	2,51
	10:00	8,05	6,86	1,19	1		1	1						2,65	2,64
	11:00	8,12	7,12	0,99	1		1	1						2,70	2,70
	12:00	8,28	6,68	1,60	1		1	1						2,81	2,83
	13:00	8,38	6,29	2,09	1		1	1						2,92	2,91
	14:00	8,00	6,47	1,52	1			1						2,81	2,79
	15:00	7,41	6,66	0,75	1		1	1						2,25	2,21
	16:00	7,06	6,42	0,64	1		1	1						1,65	1,64
	17:00	7,44	6,90	0,54	1		1	1						1,99	2,01
	18:00	8,32	7,72	0,60	1		1	1						2,79	2,81
	19:00	8,82	8,06	0,76				1	1					1,71	1,51
	20:00	8,97	8,16	0,81				1	1					2,44	2,45
	21:00	9,39	8,44	0,95				1	1					2,87	2,86
	22:00	8,64	7,61	1,03				1	1					2,16	2,13
	23:00	7,72	6,86	0,86				1	1					1,23	1,21



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2023	00:00	6,96	6,55	0,42		1		1						1,44	1,86
	01:00	6,22	5,71	0,51		1		1						1,90	1,89
	02:00	5,85	5,39	0,46		1		1						1,53	1,52
	03:00	5,71	5,47	0,24		1		1						1,38	1,39
	04:00	5,64	5,43	0,21		1		1						1,30	1,31
	05:00	5,74	5,62	0,12		1		1						1,40	1,40
	06:00	5,96	5,90	0,07		1		1						1,61	1,63
	07:00	6,58	6,50	0,08		1	1	1						1,66	1,63
	08:00	7,06	6,99	0,07		1	1	1						1,57	1,62
	09:00	7,85	7,81	0,04		1	1	1						2,34	2,44
	10:00	8,07	8,00	0,07		1	1	1						2,64	2,65
	11:00	8,34	8,25	0,10		1	1	1						2,78	2,77
	12:00	8,62	8,57	0,04	1	1	1	1						2,16	2,13
	13:00	8,68	8,66	0,02	1	1	1	1						2,18	2,18
	14:00	8,38	8,35	0,02	1	1	1	1						1,91	1,88
	15:00	7,78	7,74	0,04	1	1	1	1						1,46	1,51
	16:00	7,54	7,54	0,00		1	1	1						2,08	2,10
	17:00	7,86	7,77	0,09		1	1	1						2,27	2,29
	18:00	8,63	8,52	0,12				1	1					1,76	1,58
	19:00	9,00	8,97	0,03				1	1					2,36	2,49
	20:00	9,18	9,18	0,00				1	1					2,63	2,65
	21:00	9,53	9,50	0,03				1	1					2,77	2,75
	22:00	8,82	8,77	0,05				1	1					2,34	2,31
	23:00	7,93	7,93	0,01				1	1					1,45	1,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2023	00:00	7,09	7,09	0,00		1		1						0,61	0,80
	01:00	6,39	6,36	0,03		1		1						1,85	2,03
	02:00	6,05	5,92	0,13		1		1						1,73	1,71
	03:00	5,90	4,85	1,06		1		1						1,66	1,68
	04:00	5,79	3,98	1,81				1						2,08	2,08
	05:00	5,88	4,28	1,60				1						1,94	1,92
	06:00	6,06	4,34	1,72		1		1						1,77	1,77
	07:00	6,51	4,49	2,02		1		1						2,07	2,10
	08:00	7,09	4,81	2,29		1		1						2,34	2,34
	09:00	7,43	5,01	2,42		1		1						2,45	2,45
	10:00	7,72	5,13	2,59		1		1						2,63	2,62
	11:00	7,49	5,10	2,40		1		1						2,54	2,55
	12:00	7,85	5,38	2,47		1		1						2,70	2,69
	13:00	7,89	5,46	2,43		1		1						2,74	2,75
	14:00	7,34	5,12	2,22		1		1						2,57	2,56
	15:00	6,98	5,29	1,70		1		1						2,45	2,44
	16:00	6,81	5,30	1,51		1		1						2,37	2,37
	17:00	7,04	5,85	1,19		1		1						2,45	2,46
	18:00	7,41	6,51	0,90	1	1		1						2,51	2,48
	19:00	7,94	6,70	1,24	1	1		1						2,50	2,51
	20:00	8,27	7,42	0,85	1	1		1						2,76	2,76
	21:00	8,74	8,30	0,44	1	1	1	1						2,37	2,31
	22:00	8,05	7,81	0,24	1	1	1	1						2,17	2,25
	23:00	7,09	6,63	0,46	1	1		1						1,76	1,80



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 30 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Ιούνιος 2023	00:00	6,33	5,92	0,41		1		1						1,97	2,00
	01:00	5,73	5,35	0,39		1		1						1,40	1,39
	02:00	5,49	4,99	0,49		1		1						1,16	1,15
	03:00	5,33	4,91	0,42		1		1						1,00	1,00
	04:00	5,25	4,84	0,41		1		1						0,90	0,91
	05:00	5,39	4,75	0,64		1		1						1,04	1,04
	06:00	5,64	5,15	0,49		1		1						1,28	1,30
	07:00	6,36	6,14	0,22		1		1						1,98	1,99
	08:00	7,09	6,93	0,15		1	1	1						1,92	1,89
	09:00	7,54	7,44	0,10		1	1	1						2,10	2,11
	10:00	7,62	7,50	0,12		1	1	1						2,19	2,21
	11:00	7,62	7,53	0,09		1	1	1						2,17	2,19
	12:00	7,83	7,70	0,12		1	1	1						2,40	2,41
	13:00	7,95	7,76	0,19		1	1	1						2,54	2,53
	14:00	7,46	7,27	0,19		1	1	1						2,07	2,07
	15:00	6,78	6,66	0,12		1	1	1						1,39	1,37
	16:00	6,69	6,67	0,02		1	1	1						1,24	1,26
	17:00	7,11	7,09	0,02		1	1	1						1,67	1,69
	18:00	8,03	8,02	0,01		1	1	1						2,12	1,69
	19:00	8,58	8,56	0,02				1	1					1,45	1,51
	20:00	8,68	8,64	0,04				1	1					2,15	2,16
	21:00	8,97	8,92	0,05				1	1					2,45	2,46
	22:00	8,24	8,24	0,00				1	1					1,78	1,75
	23:00	7,23	7,22	0,01				1	1					0,74	0,72



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Ιούλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Ιούλιος 2023	00:00	6,55	6,53	0,02		1		1						0,93	1,32
	01:00	5,91	5,85	0,07		1		1						1,59	1,58
	02:00	5,59	5,51	0,08		1		1						1,27	1,26
	03:00	5,36	5,31	0,06		1		1						1,03	1,03
	04:00	5,30	5,25	0,06		1		1						0,96	0,96
	05:00	5,39	5,35	0,03		1		1						1,05	1,05
	06:00	5,56	5,55	0,01		1		1						1,20	1,22
	07:00	6,10	6,09	0,01		1		1						1,74	1,76
	08:00	6,59	6,59	0,00	1	1		1						1,95	1,89
	09:00	7,34	7,33	0,00	1	1		1						1,89	1,91
	10:00	7,66	7,65	0,01	1	1		1						2,24	2,24
	11:00	7,90	7,87	0,03	1	1		1						2,46	2,47
	12:00	8,23	8,21	0,03	1	1		1						2,77	2,79
	13:00	8,27	8,25	0,01	1	1		1						2,79	2,76
	14:00	7,82	7,81	0,01	1	1		1						2,21	2,14
	15:00	7,19	7,16	0,03	1	1		1						1,73	1,71
	16:00	6,99	6,91	0,07	1	1		1						1,56	1,58
	17:00	7,27	7,17	0,11	1	1		1						1,85	1,85
	18:00	7,99	7,91	0,07				1	1					1,63	1,38
	19:00	8,55	8,55	0,00				1	1					1,83	2,03
	20:00	6,07	6,07	0,00		1	1	1	1					2,00	1,42
	21:00	9,12	9,12	0,00	1	1	1	1	1					2,12	2,23
	22:00	8,13	8,13	0,00				1	1					1,65	1,62
	23:00	7,26	7,26	0,00				1	1					0,76	0,74

Στις 20:35 έως τις 21:10 πραγματοποιήθηκε γενική διακοπή εξαιτίας ισχυρού βραχυκυκλώματος στην Γραμμή P260, κατά το οποίο δεν λειτούργησε ο Διακόπτης Ισχύος της γραμμής.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Ιούλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Ιούλιος 2023	00:00	6,56	6,56	0,00		1			1					0,84	1,23
	01:00	5,93	5,93	0,00		1			1					1,61	1,60
	02:00	5,53	5,53	0,00		1			1					1,21	1,20
	03:00	5,41	5,41	0,00		1			1					1,08	1,08
	04:00	5,33	5,32	0,01		1			1					0,99	0,99
	05:00	5,40	5,38	0,02		1			1					1,05	1,06
	06:00	5,43	5,37	0,05		1			1					1,09	1,09
	07:00	6,01	5,93	0,08		1			1					1,62	1,63
	08:00	6,46	6,31	0,15		1			1					1,71	1,68
	09:00	6,88	6,66	0,22	1	1			1					1,49	1,49
	10:00	7,41	7,05	0,36	1	1			1					1,69	1,69
	11:00	7,70	7,15	0,55	1	1			1					1,87	1,87
	12:00	7,74	7,27	0,48	1	1			1					2,09	2,09
	13:00	7,55	7,21	0,34	1	1			1					2,03	2,03
	14:00	7,14	6,86	0,28	1	1			1					1,74	1,71
	15:00	6,57	6,29	0,28	1	1			1					1,13	1,16
	16:00	6,71	6,30	0,41	1	1			1					1,31	1,30
	17:00	7,22	6,87	0,35	1	1			1					1,77	1,77
	18:00	8,04	7,64	0,40				1	1					1,52	1,30
	19:00	8,34	7,92	0,42				1	1					1,65	1,82
	20:00	8,67	8,57	0,10				1	1					2,11	2,12
	21:00	9,27	9,27	0,00				1	1					2,26	2,27
	22:00	8,61	8,61	0,00				1	1					2,04	2,02
	23:00	7,77	7,76	0,01				1	1					1,28	1,27



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 3 Ιούλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Ιούλιος 2023	00:00	6,99	6,98	0,01				1	1					0,51	0,49
	01:00	6,35	6,35	0,00			1		1					0,53	0,85
	02:00	5,99	5,99	0,00			1		1					1,66	1,65
	03:00	5,80	5,80	0,00			1		1					1,46	1,46
	04:00	5,67	5,67	0,00			1		1					1,32	1,33
	05:00	5,74	5,74	0,00			1		1					1,39	1,39
	06:00	5,99	5,94	0,05			1		1					1,62	1,65
	07:00	6,86	6,71	0,16	1		1		1					1,84	1,85
	08:00	7,60	7,15	0,44	1		1		1					2,15	2,17
	09:00	8,19	7,73	0,46				1	1					1,53	1,21
	10:00	8,46	8,12	0,33				1	1					1,77	1,94
	11:00	8,50	8,18	0,32				1	1					1,98	1,97
	12:00	8,79	7,78	1,01				1	1					2,26	2,27
	13:00	8,95	8,09	0,85				1	1					2,43	2,44
	14:00	8,60	7,99	0,61				1	1					2,13	2,11
	15:00	7,99	7,45	0,54				1	1					1,50	1,48
	16:00	7,72	7,33	0,39				1	1					1,20	1,21
	17:00	8,03	7,69	0,34				1	1					1,50	1,50
	18:00	8,81	8,46	0,35				1	1					2,27	2,29
	19:00	9,39	9,03	0,36				1	1					2,88	2,88
	20:00	9,54	9,13	0,40				1	1					2,97	2,96
	21:00	9,87	9,43	0,44				1	1					3,04	3,04
	22:00	9,06	8,44	0,61				1	1					2,58	2,55
	23:00	8,08	7,52	0,56				1	1					1,60	1,58



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 4 Ιούλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Ιούλιος 2023	00:00	7,21	6,76	0,46				1	1					0,75	0,72
	01:00	6,57	6,35	0,22		1			1					1,12	1,54
	02:00	6,27	6,00	0,27		1			1					1,94	1,93
	03:00	6,12	5,90	0,22		1			1					1,79	1,78
	04:00	5,96	5,68	0,28		1			1					1,62	1,62
	05:00	6,00	5,74	0,25		1			1					1,65	1,66
	06:00	6,24	5,95	0,29		1			1					1,88	1,90
	07:00	7,00	6,36	0,64		1			1					2,37	2,36
	08:00	7,68	6,92	0,76	1	1			1					2,43	2,44
	09:00	8,40	7,96	0,45	1	1			1					1,90	1,61
	10:00	8,82	8,17	0,66				1	1					2,22	2,31
	11:00	8,90	8,17	0,72				1	1					2,37	2,38
	12:00	9,15	8,16	0,99				1	1					2,63	2,63
	13:00	9,42	7,89	1,54				1	1					2,90	2,90
	14:00	9,06	7,18	1,88				1	1					2,56	2,54
	15:00	8,50	6,80	1,70				1	1					2,00	2,00
	16:00	8,28	7,24	1,03				1	1					1,75	1,76
	17:00	8,64	7,79	0,85				1	1					2,12	2,13
	18:00	9,39	8,64	0,76				1	1					2,82	2,84
	19:00	9,84	9,22	0,62	1	1	1		1					2,62	2,53
	20:00	9,97	8,96	1,01	1	1	1		1					2,99	3,04
	21:00	10,37	9,27	1,09	1	1	1		1					1,56	1,58
	22:00	9,55	7,94	1,61				1	1					2,71	2,89
	23:00	8,67	7,43	1,23				1	1					2,20	2,17



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 5 Ιούλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Ιούλιος 2023	00:00	7,83	6,81	1,01		1			1					1,26	1,34
	01:00	7,06	5,34	1,72		1			1					2,17	2,47
	02:00	6,60	5,08	1,52		1			1					2,25	2,25
	03:00	6,35	5,44	0,91		1			1					2,04	2,03
	04:00	6,25	4,98	1,27		1			1					1,91	1,91
	05:00	6,30	4,60	1,70		1			1					1,96	1,97
	06:00	6,49	4,54	1,96		1			1					2,13	2,15
	07:00	6,97	5,67	1,30		1			1					2,42	2,41
	08:00	7,90	5,93	1,97		1	1		1					2,69	2,69
	09:00	8,38	6,74	1,64		1	1		1					2,89	2,89
	10:00	9,18	8,56	0,62		1	1		1					2,06	1,86
	11:00	9,24	7,76	1,48				1	1					2,56	2,71
	12:00	9,38	7,10	2,28				1	1					2,82	2,83
	13:00	9,42	7,06	2,35				1	1					2,90	2,89
	14:00	9,16	6,79	2,37				1	1					2,63	2,63
	15:00	8,68	6,74	1,95				1	1					2,05	1,90
	16:00	8,62	6,73	1,89	1	1			1					2,45	2,80
	17:00	8,91	7,40	1,51	1	1			1					3,01	2,94
	18:00	9,56	8,91	0,65	1	1	1		1					0,90	0,51
	19:00	10,03	9,14	0,90			1	1	1					1,46	2,10
	20:00	9,98	8,44	1,54				1	1					3,04	3,04
	21:00	10,42	9,01	1,41				1	1					3,04	3,04
	22:00	9,73	8,51	1,21				1	1					3,00	3,00
	23:00	8,79	7,78	1,01				1	1					2,30	2,28



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 6 Ιούλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Ιούλιος 2023	00:00	8,08	7,36	0,72				1	1					1,60	1,58
	01:00	7,31	6,85	0,46				1	1					0,75	0,72
	02:00	6,82	5,87	0,95		1			1					1,58	2,11
	03:00	6,53	5,49	1,05		1			1					2,22	2,21
	04:00	6,34	5,18	1,16		1			1					2,00	2,00
	05:00	6,31	5,77	0,53		1			1					1,97	1,97
	06:00	6,47	5,03	1,44		1			1					2,11	2,12
	07:00	7,15	5,48	1,66		1			1					2,49	2,50
	08:00	7,91	6,47	1,44	1	1			1					2,75	2,75
	09:00	8,57	7,01	1,56	1	1			1					2,99	2,98
	10:00	8,69	6,40	2,29	1	1			1					3,02	3,01
	11:00	9,14	6,63	2,51	1	1			1					3,01	3,01
	12:00	9,32	6,79	2,53	1	1			1					3,00	2,92
	13:00	9,28	7,10	2,18	1	1			1					3,03	3,01
	14:00	9,07	6,62	2,45	1	1			1					3,02	2,99
	15:00	8,66	6,85	1,81	1	1			1					3,00	3,01
	16:00	8,54	6,87	1,67	1	1			1					2,98	2,96
	17:00	8,92	7,32	1,60	1	1			1					3,04	3,04
	18:00	9,75	8,23	1,52				1	1					2,45	2,41
	19:00	10,03	8,88	1,15				1	1					3,04	3,04
	20:00	9,99	8,95	1,04				1	1					3,04	3,04
	21:00	10,23	8,93	1,29				1	1					3,04	3,04
	22:00	9,67	8,51	1,16				1	1					2,98	2,98
	23:00	8,81	7,78	1,03				1	1					2,32	2,30



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 7 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	4,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Ιούλιος 2023	00:00	8,04	7,25	0,79				1	1						1,58	1,54
	01:00	7,26	6,91	0,35				1	1						0,70	0,62
	02:00	6,91	6,74	0,17		1			1						1,90	2,40
	03:00	6,61	6,55	0,07		1			1						2,28	2,28
	04:00	6,44	6,35	0,09		1			1						2,11	2,10
	05:00	6,49	6,41	0,08		1			1						2,14	2,15
	06:00	6,70	6,39	0,30	1	1			1						1,61	1,57
	07:00	7,56	7,18	0,38	1	1			1						2,11	2,14
	08:00	8,41	8,29	0,12				1	1						1,91	1,58
	09:00	9,34	9,23	0,11				1	1						2,68	2,80
	10:00	9,61	9,53	0,08				1	1						2,98	2,99
	11:00	10,12	10,04	0,08				1	1				1		3,04	3,04
	12:00	10,30	10,16	0,14				1	1				1		3,04	3,04
	13:00	10,50	10,05	0,46				1	1				1		3,04	3,04
	14:00	10,19	9,74	0,45				1	1						3,04	3,04
	15:00	9,67	8,75	0,92				1	1						3,01	3,00
	16:00	9,41	8,37	1,04				1	1						2,89	2,89
	17:00	9,61	8,81	0,81				1	1						2,99	3,00
	18:00	10,17	9,11	1,06				1	1						3,04	3,04
	19:00	10,44	9,56	0,88				1	1						3,04	3,04
	20:00	10,34	9,98	0,36		1		1	1						2,83	2,82
	21:00	10,57	10,29	0,28		1		1	1						2,95	2,96
	22:00	9,88	9,74	0,14		1		1	1						2,64	2,68
	23:00	8,88	8,74	0,14				1	1						2,40	2,37



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	4,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Ιούλιος 2023	00:00	8,20	7,53	0,67				1	1						1,72	1,70
	01:00	7,47	6,68	0,78		1		1	1						0,95	1,18
	02:00	7,09	6,62	0,48		1			1						2,30	2,48
	03:00	6,76	6,70	0,05		1			1						2,37	2,36
	04:00	6,61	6,55	0,07		1			1						2,28	2,27
	05:00	6,63	6,51	0,12		1			1						2,27	2,28
	06:00	6,74	6,57	0,17	1	1			1						1,60	1,56
	07:00	7,34	7,19	0,15	1	1			1						1,91	1,92
	08:00	8,12	8,04	0,09	1	1			1						2,11	1,68
	09:00	8,99	8,97	0,02				1	1						1,36	1,62
	10:00	8,87	8,87	0,00				1	1						2,35	2,35
	11:00	9,14	9,14	0,00				1	1						2,58	2,61
	12:00	9,47	9,44	0,03				1	1						2,91	2,92
	13:00	9,46	9,41	0,04				1	1						2,91	2,92
	14:00	9,23	9,19	0,04				1	1						2,70	2,70
	15:00	8,72	8,69	0,03				1	1						2,21	2,21
	16:00	8,61	8,59	0,01				1	1						2,09	2,09
	17:00	8,92	8,91	0,01				1	1						2,38	2,38
	18:00	9,51	9,49	0,02				1	1						2,96	2,96
	19:00	9,68	9,65	0,03		1		1	1						2,49	2,42
	20:00	9,74	9,50	0,23		1		1	1						2,14	2,13
	21:00	10,09	9,43	0,66		1		1	1						2,50	2,50
	22:00	9,36	9,11	0,25		1		1	1						2,31	2,36
	23:00	8,61	7,50	1,11				1	1						2,12	2,09



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 9 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	4,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Ιούλιος 2023	00:00	7,87	6,64	1,23		1			1						1,46	1,73
	01:00	7,09	5,60	1,50		1			1						2,44	2,49
	02:00	6,58	5,07	1,52		1			1						2,24	2,23
	03:00	6,30	5,33	0,97		1			1						1,96	1,96
	04:00	6,19	4,92	1,27		1			1						1,84	1,85
	05:00	6,18	5,15	1,03		1			1						1,84	1,84
	06:00	6,15	5,79	0,36		1			1						1,82	1,82
	07:00	6,53	6,34	0,18		1			1						2,05	2,05
	08:00	7,20	7,06	0,14	1	1			1						1,90	1,89
	09:00	7,64	7,48	0,17	1	1			1						2,21	2,22
	10:00	7,86	7,75	0,12	1	1			1						2,42	2,44
	11:00	8,07	7,89	0,17	1	1			1						2,63	2,64
	12:00	8,27	8,01	0,26	1	1			1						2,84	2,83
	13:00	8,06	8,01	0,05	1	1			1						2,66	2,65
	14:00	7,63	7,57	0,06	1	1			1						2,17	2,14
	15:00	7,29	7,24	0,06	1	1			1						1,88	1,87
	16:00	7,38	7,30	0,08	1	1			1						1,93	1,92
	17:00	7,90	7,86	0,03	1	1			1						1,57	1,22
	18:00	8,62	8,61	0,01				1	1						1,89	2,09
	19:00	9,17	9,15	0,02				1	1						2,65	2,66
	20:00	9,30	9,30	0,00				1	1						2,59	2,42
	21:00	10,03	10,03	0,01	1	1	1		1						1,51	1,41
	22:00	9,42	9,36	0,05	1	1	1		1						2,53	2,66
	23:00	8,54	8,41	0,13	1	1	1		1						2,08	2,05



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	4,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Ιούλιος 2023	00:00	7,88	7,45	0,43	1		1		1						1,84	1,95
	01:00	7,01	6,44	0,57	1		1		1						1,62	1,62
	02:00	6,57	6,13	0,44			1		1						2,15	2,23
	03:00	6,33	6,25	0,08	1				1						1,90	1,71
	04:00	6,18	5,99	0,20	1				1						1,97	1,91
	05:00	6,19	5,90	0,29	1				1						1,84	1,83
	06:00	6,34	5,90	0,44	1				1						1,97	2,00
	07:00	7,22	6,75	0,47	1				1						2,25	2,25
	08:00	8,08	7,88	0,20				1	1						1,28	0,91
	09:00	8,87	8,63	0,24				1	1						2,20	2,33
	10:00	8,98	8,63	0,35				1	1						2,44	2,45
	11:00	9,25	8,93	0,32				1	1						2,71	2,72
	12:00	9,60	9,18	0,42				1	1						3,00	3,00
	13:00	9,65	9,09	0,56				1	1						3,04	3,03
	14:00	9,34	8,97	0,36				1	1						2,84	2,82
	15:00	8,69	8,36	0,33				1	1						2,21	2,20
	16:00	8,64	8,36	0,28				1	1						2,13	2,12
	17:00	8,94	8,75	0,19				1	1						2,41	2,42
	18:00	9,61	9,40	0,21				1	1						2,96	2,98
	19:00	10,01	9,84	0,17			1	1	1						2,71	2,69
	20:00	10,08	9,99	0,09			1	1	1						2,46	2,47
	21:00	10,63	10,39	0,24			1	1	1						3,00	3,00
	22:00	9,83	9,46	0,37			1	1	1						2,43	2,50
	23:00	8,88	8,53	0,35				1	1						2,38	2,40



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 11 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	4,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Ιούλιος 2023	00:00	7,91	7,64	0,27				1	1						1,43	1,41
	01:00	7,10	6,99	0,11	1				1						0,53	0,70
	02:00	6,72	6,68	0,04	1				1						2,00	2,33
	03:00	6,39	6,38	0,01	1				1						2,05	2,04
	04:00	6,32	6,32	0,00	1				1						1,98	1,97
	05:00	6,34	6,34	0,00	1				1						1,98	1,99
	06:00	6,56	6,53	0,03	1				1						2,19	2,19
	07:00	7,38	7,37	0,01	1		1		1						2,04	2,06
	08:00	8,48	8,47	0,01	1		1		1						1,97	1,44
	09:00	9,23	9,22	0,01				1	1						2,36	2,69
	10:00	9,47	9,47	0,01				1	1						2,93	2,95
	11:00	9,85	9,84	0,02				1	1						3,03	3,03
	12:00	10,22	10,17	0,04				1	1						3,04	3,04
	13:00	10,37	10,35	0,03				1	1						3,04	3,04
	14:00	10,18	10,16	0,02				1	1						3,03	3,03
	15:00	9,58	9,55	0,03				1	1						2,81	2,76
	16:00	9,27	9,25	0,03				1	1						2,76	2,76
	17:00	9,46	9,44	0,02				1	1						2,92	2,92
	18:00	10,06	10,05	0,01			1	1	1						2,94	2,92
	19:00	10,52	10,49	0,03			1	1	1						2,92	2,91
	20:00	10,62	10,50	0,11			1	1	1						2,95	2,97
	21:00	10,94	10,79	0,15			1	1	1						3,04	3,04
	22:00	10,17	9,88	0,29			1	1	1						2,64	2,63
	23:00	9,24	8,92	0,33				1	1						2,70	2,71



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	4,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Ιούλιος 2023	00:00	8,44	8,11	0,34				1	1						1,96	1,94
	01:00	7,59	7,43	0,17				1	1						1,09	1,09
	02:00	7,09	6,98	0,11				1	1						0,52	0,56
	03:00	6,82	6,62	0,20			1		1						1,76	2,18
	04:00	6,65	6,55	0,10			1		1						2,23	2,24
	05:00	6,67	6,67	0,00			1		1						2,15	2,11
	06:00	6,92	6,92	0,00		1	1		1						1,59	1,49
	07:00	7,70	7,70	0,00				1	1						1,31	1,04
	08:00	8,75	8,75	0,00				1	1						2,04	2,22
	09:00	9,73	9,73	0,00				1	1						3,00	3,00
	10:00	10,20	10,20	0,00	1			1	1						3,02	3,01
	11:00	10,63	10,63	0,00	1			1	1						2,92	2,87
	12:00	11,09	11,08	0,01	1			1	1						2,62	2,59
	13:00	11,46	11,45	0,01	1			1	1						2,69	2,69
	14:00	11,19	11,18	0,01	1			1	1						2,86	2,83
	15:00	10,79	10,78	0,01	1			1	1						2,74	2,71
	16:00	10,50	10,46	0,04	1			1	1						2,74	2,75
	17:00	10,49	10,43	0,06	1			1	1						2,86	2,87
	18:00	11,13	11,09	0,03	1			1	1						3,04	3,04
	19:00	11,47	11,47	0,00	1		1	1	1						2,83	2,81
	20:00	11,23	11,19	0,03	1		1	1	1						2,56	2,55
	21:00	11,50	11,48	0,02	1		1	1	1						2,82	2,82
	22:00	10,71	10,71	0,00	1		1	1	1						2,43	2,52
	23:00	9,88	9,88	0,00	1			1	1						2,42	2,39



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	4,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2023	00:00	9,04	9,02	0,02				1	1						2,26	2,27
	01:00	8,17	8,14	0,03				1	1						1,68	1,66
	02:00	7,59	7,59	0,00				1	1						1,10	1,09
	03:00	7,20	7,19	0,00				1	1						0,70	0,69
	04:00	6,99	6,98	0,01				1	1						0,48	0,48
	05:00	6,98	6,98	0,00				1	1						0,47	0,47
	06:00	7,07	7,07	0,00				1	1						0,54	0,54
	07:00	7,98	7,98	0,00				1	1						1,41	1,45
	08:00	9,14	9,14	0,00				1	1						2,59	2,54
	09:00	10,21	10,21	0,00	1			1	1						2,89	2,87
	10:00	10,73	10,73	0,00	1			1	1						3,03	3,02
	11:00	11,14	11,14	0,00	1			1	1						3,01	2,99
	12:00	11,78	11,78	0,01	1	1		1	1						2,93	2,93
	13:00	12,28	12,20	0,08	1	1		1	1						2,94	2,96
	14:00	12,37	12,18	0,19	1	1		1	1						3,04	3,04
	15:00	11,73	11,48	0,24	1	1		1	1						2,42	3,01
	16:00	11,38	11,23	0,15	1	1		1	1						2,17	2,72
	17:00	11,41	11,41	0,01	1	1		1	1						2,18	2,74
	18:00	11,95	11,95	0,00	1	1		1	1						2,43	3,03
	19:00	12,26	12,26	0,01	1	1		1	1						3,04	3,04
	20:00	12,09	12,09	0,00	1	1		1	1						3,04	3,04
	21:00	12,39	12,39	0,00	1	1		1	1						3,04	3,04
	22:00	11,61	11,61	0,00	1	1		1	1						2,88	2,87
	23:00	10,70	10,70	0,00	1			1	1						2,76	2,81



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 14 Ιούλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Ιούλιος 2023	00:00	9,81	9,81	0,00	1			1	1					2,30	2,25
	01:00	8,80	8,80	0,00	1			1	1					1,98	2,06
	02:00	8,16	8,16	0,00				1	1					1,67	1,66
	03:00	7,68	7,68	0,00				1	1					1,18	1,17
	04:00	7,51	7,51	0,00				1	1					1,00	1,00
	05:00	7,41	7,41	0,00				1	1					0,90	0,90
	06:00	7,58	7,58	0,00				1	1					1,03	1,05
	07:00	8,53	8,53	0,00				1	1					1,94	1,99
	08:00	9,74	9,74	0,00			1	1	1					2,68	2,67
	09:00	11,10	11,10	0,00			1	1	1					3,01	3,01
	10:00	11,74	11,74	0,00		1	1	1	1					3,01	3,01
	11:00	12,17	12,17	0,00		1	1	1	1					3,04	3,04
	12:00	12,92	12,92	0,00		1	1	1	1					2,44	3,04
	13:00	13,46	13,46	0,00		1	1	1	1				1	2,43	3,03
	14:00	13,30	13,30	0,00	1	1	1	1	1					2,43	3,03
	15:00	12,79	12,74	0,05	1	1	1	1	1					2,41	2,99
	16:00	12,51	12,48	0,03	1	1	1	1	1					2,74	2,76
	17:00	12,65	12,64	0,01	1	1	1	1	1					2,89	2,90
	18:00	12,90	12,90	0,00	1	1	1	1	1					3,02	3,02
	19:00	13,09	13,07	0,01	1	1	1	1	1					3,04	3,04
	20:00	12,80	12,68	0,12	1	1	1	1	1					2,96	2,96
	21:00	13,39	13,25	0,14	1	1	1	1	1					3,04	3,04
	22:00	12,66	12,51	0,16	1	1	1	1	1					2,95	2,96
	23:00	11,70	11,36	0,34	1	1		1	1					2,98	2,99



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 15 Ιούλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Ιούλιος 2023	00:00	10,96	10,76	0,20	1			1	1					3,04	3,03
	01:00	10,13	9,76	0,38	1			1	1					2,66	2,69
	02:00	9,48	8,74	0,74				1	1					2,93	2,92
	03:00	9,03	8,27	0,76				1	1					2,53	2,52
	04:00	8,77	7,59	1,18				1	1					2,26	2,26
	05:00	8,43	7,25	1,18				1	1					1,92	1,91
	06:00	8,35	6,98	1,37				1	1					1,84	1,84
	07:00	8,69	7,60	1,09				1	1					2,16	2,17
	08:00	9,34	8,11	1,23				1	1					2,79	2,82
	09:00	10,20	8,54	1,65				1	1					3,03	3,04
	10:00	10,65	8,99	1,66				1	1					3,04	3,04
	11:00	11,05	9,51	1,54				1	1					3,04	3,04
	12:00	11,51	9,45	2,07				1	1					3,04	3,04
	13:00	12,21	10,03	2,17			1	1	1					3,04	3,04
	14:00	12,22	9,92	2,30			1	1	1					3,04	3,04
	15:00	12,08	9,92	2,16			1	1	1					3,04	3,04
	16:00	11,99	9,96	2,03			1	1	1					3,04	3,04
	17:00	12,12	9,90	2,23			1	1	1					3,04	3,04
	18:00	12,38	10,42	1,97			1	1	1					2,65	3,04
	19:00	12,43	10,46	1,97			1	1	1					2,34	3,04
	20:00	12,37	10,27	2,10			1	1	1					2,34	3,04
	21:00	12,54	10,39	2,15			1	1	1					2,34	3,04
	22:00	11,86	9,84	2,01			1	1	1					2,34	3,04
	23:00	11,07	9,39	1,68			1	1	1					2,34	3,04



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 16 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Ιούλιος 2023	00:00	10,29	9,04	1,25			1	1	1						2,34	3,01
	01:00	9,27	8,14	1,13				1	1						2,34	2,76
	02:00	8,63	7,45	1,18				1	1						2,12	2,12
	03:00	8,26	7,08	1,18				1	1						1,76	1,75
	04:00	8,06	7,00	1,06				1	1						1,56	1,55
	05:00	7,81	6,72	1,08				1	1						1,30	1,29
	06:00	7,66	6,69	0,97				1	1						1,14	1,14
	07:00	8,01	7,21	0,80				1	1						1,47	1,49
	08:00	8,67	7,95	0,72				1	1						2,09	2,15
	09:00	9,16	8,35	0,81				1	1						2,34	2,65
	10:00	9,48	8,57	0,91				1	1						2,34	2,95
	11:00	9,78	8,44	1,34				1	1						2,34	3,04
	12:00	10,30	8,41	1,89				1	1						2,81	3,04
	13:00	10,54	8,58	1,96				1	1						3,04	3,04
	14:00	10,22	8,52	1,69				1	1						3,04	3,04
	15:00	9,99	8,12	1,87				1	1						3,04	3,04
	16:00	10,00	8,67	1,33				1	1						3,04	3,04
	17:00	10,31	9,25	1,07				1	1						3,04	3,04
	18:00	10,90	10,14	0,76			1	1	1						3,04	3,04
	19:00	11,02	10,18	0,85			1	1	1						3,04	3,04
	20:00	10,86	9,84	1,02			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	11,28	8,90	2,38			1	1	1						3,04	3,04
	22:00	10,80	7,80	3,00			1	1	1						3,04	3,04
	23:00	10,00	7,23	2,77				1	1						3,04	3,04



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2023	00:00	9,15	6,75	2,40				1	1						2,67	2,65	
	01:00	8,37	6,46	1,90			1	1							2,00	2,15	
	02:00	7,94	5,89	2,05			1	1							2,77	2,77	
	03:00	7,65	5,34	2,31			1	1							2,67	2,66	
	04:00	7,39	4,98	2,41			1	1							2,56	2,56	
	05:00	7,32	4,80	2,52			1	1							2,54	2,54	
	06:00	7,37	4,84	2,53			1	1							2,55	2,55	
	07:00	8,27	5,58	2,69			1	1							2,81	2,83	
	08:00	9,00	6,43	2,57	1		1	1							2,99	2,96	
	09:00	9,70	7,23	2,47	1		1		1						2,91	2,86	
	10:00	10,21	7,70	2,50	1		1		1						3,04	3,04	
	11:00	10,36	7,76	2,59	1		1		1						3,04	3,04	
	12:00	10,79	8,26	2,52				1	1						2,69	2,70	
	13:00	11,12	8,25	2,87				1	1						3,03	3,04	
	14:00	11,03	8,31	2,71				1	1						3,04	3,04	
	15:00	10,67	8,13	2,54				1	1						3,04	3,04	
	16:00	10,50	8,19	2,31				1	1						3,04	3,04	
	17:00	10,79	8,81	1,98				1	1						3,04	3,04	
	18:00	11,37	10,35	1,02			1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	11,57	10,86	0,70	1		1	1	1						2,99	2,98	
	20:00	11,56	10,85	0,71	1		1	1	1						2,85	2,86	
	21:00	11,88	10,91	0,98	1		1	1	1						3,02	3,02	
	22:00	11,16	9,85	1,31			1	1	1						3,01	3,01	
	23:00	10,25	8,26	1,99				1	1	1						2,92	2,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 18 Ιούλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Ιούλιος 2023	00:00	9,36	7,40	1,96				1	1					2,82	2,80
	01:00	8,44	7,11	1,33				1	1					1,96	1,94
	02:00	7,88	6,82	1,06	1		1	1	1					2,06	1,98
	03:00	7,60	6,13	1,47	1		1		1					2,19	2,19
	04:00	7,37	5,97	1,40	1		1		1					1,96	1,96
	05:00	7,18	6,40	0,78	1		1		1					1,76	1,77
	06:00	7,35	6,89	0,46	1		1		1					1,96	1,96
	07:00	8,18	7,76	0,42	1		1		1					2,68	2,71
	08:00	9,17	8,49	0,68				1	1					2,09	1,91
	09:00	9,94	8,92	1,01				1	1					3,01	3,04
	10:00	10,17	9,15	1,02				1	1					3,04	3,04
	11:00	10,44	9,58	0,86				1	1	1				3,04	3,04
	12:00	10,84	10,12	0,71			1	1	1					3,04	3,04
	13:00	11,18	10,33	0,85			1	1	1					3,04	3,04
	14:00	11,22	10,23	0,98			1	1	1					3,04	3,04
	15:00	10,83	9,36	1,48			1	1	1					3,04	3,04
	16:00	10,51	9,35	1,16			1	1	1					2,93	2,93
	17:00	10,74	10,29	0,45			1	1	1					3,01	3,01
	18:00	11,29	10,89	0,40			1	1	1					3,04	3,04
	19:00	11,72	11,13	0,59	1		1	1	1					3,02	3,01
	20:00	11,58	10,76	0,82	1		1	1	1					2,87	2,87
	21:00	11,91	10,90	1,01	1		1	1	1					3,04	3,04
	22:00	11,25	10,42	0,83			1	1	1					3,04	3,04
	23:00	10,41	9,85	0,56			1	1	1					2,81	2,79

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 19 Ιούλιος 2023	00:00	9,60	9,31	0,29			1	1	1						2,42	2,48	
	01:00	8,79	8,37	0,41				1	1						2,29	2,28	
	02:00	8,26	7,95	0,31				1	1						1,76	1,75	
	03:00	7,85	7,67	0,18				1	1						1,35	1,34	
	04:00	7,61	7,42	0,19				1	1						1,11	1,10	
	05:00	7,50	7,15	0,35				1	1						0,98	0,98	
	06:00	7,61	7,07	0,54				1	1						1,10	1,11	
	07:00	8,42	8,30	0,12				1	1						1,85	1,89	
	08:00	9,48	8,98	0,50				1	1						2,86	2,87	
	09:00	10,43	9,74	0,69				1	1						3,04	3,04	
	10:00	10,92	10,55	0,37		1		1	1						3,04	3,04	
	11:00	11,04	10,65	0,39		1		1	1						3,02	3,03	
	12:00	11,34	10,93	0,41		1		1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,81	10,73	1,08		1		1	1						3,04	3,04	
	14:00	11,65	10,02	1,64		1		1	1						3,04	3,04	
	15:00	11,49	10,07	1,42		1		1	1						3,04	3,04	
	16:00	11,45	10,42	1,03		1		1	1						3,04	3,04	
	17:00	11,44	10,96	0,48		1		1	1						3,04	3,04	
	18:00	11,92	11,40	0,52		1		1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,15	11,71	0,44	1	1		1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,14	11,59	0,55	1	1		1	1						3,04	3,04	
	21:00	12,44	12,20	0,24	1	1		1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,85	11,55	0,30	1	1		1	1						3,02	3,01	
	23:00	11,21	10,72	0,49		1		1	1						2,99	3,00	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 20 Ιούλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Ιούλιος 2023	00:00	10,24	9,91	0,33		1		1	1					2,71	2,71
	01:00	9,30	9,06	0,24				1	1					2,76	2,78
	02:00	8,66	8,53	0,13				1	1					2,16	2,15
	03:00	8,27	8,14	0,13				1	1					1,78	1,77
	04:00	7,99	7,85	0,14				1	1					1,49	1,48
	05:00	7,93	7,71	0,21				1	1					1,41	1,42
	06:00	8,02	7,86	0,16				1	1					1,50	1,50
	07:00	8,69	8,68	0,01				1	1					2,13	2,16
	08:00	10,08	10,04	0,04			1	1	1					2,89	2,91
	09:00	11,10	11,08	0,02			1	1	1					3,04	3,04
	10:00	11,62	11,53	0,09	1		1	1	1					3,04	3,04
	11:00	12,28	12,23	0,05	1		1	1	1					3,04	3,04
	12:00	12,90	12,73	0,17	1		1	1	1					3,04	3,04
	13:00	13,51	13,28	0,24	1		1	1	1					3,04	3,04
	14:00	13,42	12,99	0,42	1		1	1	1					3,04	3,04
	15:00	12,99	12,75	0,24	1		1	1	1					3,04	3,04
	16:00	12,70	12,70	0,00	1		1	1	1					3,04	3,04
	17:00	12,61	12,61	0,00	1		1	1	1					3,04	3,04
	18:00	12,99	12,99	0,00	1		1	1	1					3,04	3,04
	19:00	13,33	13,32	0,01	1	1	1	1	1					3,04	3,04
	20:00	13,07	13,07	0,00	1	1	1	1	1					3,04	3,04
	21:00	13,19	13,09	0,09	1	1	1	1	1					3,04	3,04
	22:00	12,52	12,52	0,00	1	1	1	1	1					2,82	2,80
	23:00	11,72	11,68	0,04		1	1	1	1					2,97	2,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 21 Ιούλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Ιούλιος 2023	00:00	11,01	10,91	0,10		1	1	1	1					2,82	2,85
	01:00	10,04	9,87	0,17			1	1	1					2,50	2,47
	02:00	9,42	9,36	0,06				1	1					2,82	2,88
	03:00	8,93	8,81	0,12				1	1					2,44	2,42
	04:00	8,64	8,57	0,07				1	1					2,13	2,13
	05:00	8,44	8,22	0,22				1	1					1,93	1,93
	06:00	8,57	8,02	0,55				1	1					2,07	2,06
	07:00	9,09	8,10	0,99				1	1					2,54	2,57
	08:00	10,30	9,21	1,09			1	1	1					3,04	3,04
	09:00	11,45	10,63	0,82			1	1	1					3,04	3,04
	10:00	12,19	11,33	0,86		1	1	1	1					3,04	3,04
	11:00	12,59	11,80	0,80		1	1	1	1					3,04	3,04
	12:00	13,21	12,58	0,63		1	1	1	1					3,04	3,04
	13:00	13,91	13,43	0,48		1	1	1	1					3,04	3,04
	14:00	14,12	13,75	0,38	1	1	1	1	1					3,04	3,04
	15:00	13,59	13,36	0,23	1	1	1	1	1					3,04	3,04
	16:00	13,27	13,02	0,26	1	1	1	1	1					3,04	3,04
	17:00	13,28	13,06	0,22	1	1	1	1	1					3,04	3,04
	18:00	13,71	13,47	0,24	1	1	1	1	1					3,04	3,04
	19:00	13,88	13,74	0,14	1	1	1	1	1					3,04	3,04
	20:00	13,52	13,50	0,02	1	1	1	1	1					3,04	3,04
	21:00	13,75	13,69	0,06	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	22:00	12,87	12,64	0,23	1	1	1	1	1					2,44	3,02
	23:00	12,04	11,79	0,25		1	1	1	1					2,44	3,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 22 Ιούλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Ιούλιος 2023	00:00	11,45	11,26	0,19		1	1	1	1					2,44	3,00
	01:00	10,78	10,61	0,16			1	1	1					2,44	3,01
	02:00	10,09	9,97	0,12			1	1	1					2,44	2,77
	03:00	9,54	9,47	0,07				1	1					2,44	2,96
	04:00	9,20	9,08	0,12				1	1					2,44	2,69
	05:00	9,00	8,87	0,13				1	1					2,43	2,49
	06:00	8,87	8,71	0,17				1	1					2,31	2,35
	07:00	9,37	9,24	0,13				1	1					2,44	2,80
	08:00	10,50	10,40	0,10			1	1	1					2,44	2,98
	09:00	11,57	11,48	0,09		1	1	1	1					2,44	3,04
	10:00	12,33	12,33	0,00		1	1	1	1					2,44	3,04
	11:00	12,66	12,66	0,00		1	1	1	1					2,44	3,04
	12:00	13,42	13,42	0,00	1	1	1	1	1					2,44	3,03
	13:00	14,10	14,08	0,02	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	14:00	13,86	13,78	0,08	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	15:00	13,45	13,40	0,05	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	16:00	13,32	13,23	0,09	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	17:00	13,28	13,10	0,18	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	18:00	13,49	13,38	0,11	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	19:00	13,43	13,31	0,12	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	20:00	13,21	13,12	0,09	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	21:00	13,44	13,36	0,09	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	22:00	12,87	12,83	0,04	1	1	1	1	1					2,44	2,95
	23:00	12,20	12,14	0,05		1	1	1	1					2,44	2,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 23 Ιούλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Ιούλιος 2023	00:00	11,48	11,36	0,12		1	1	1	1					2,44	2,74
	01:00	10,53	10,46	0,07			1	1	1					2,44	2,80
	02:00	9,89	9,77	0,12			1	1	1					2,28	2,31
	03:00	9,39	9,32	0,06				1	1					2,39	2,47
	04:00	8,95	8,92	0,03				1	1					2,28	2,34
	05:00	8,75	8,75	0,00				1	1					2,18	2,17
	06:00	8,51	8,51	0,00				1	1					1,95	1,96
	07:00	8,96	8,96	0,00				1	1					2,38	2,44
	08:00	9,83	9,83	0,00			1	1	1					2,38	2,57
	09:00	10,90	10,89	0,01			1	1	1					2,44	2,96
	10:00	11,77	11,74	0,03		1	1	1	1					2,44	3,04
	11:00	12,42	12,36	0,06		1	1	1	1					2,44	3,04
	12:00	13,19	13,13	0,06	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	13:00	13,79	13,78	0,01	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	14:00	13,39	13,39	0,00	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	15:00	12,94	12,94	0,00	1	1	1	1	1					2,44	3,02
	16:00	12,87	12,87	0,00	1	1	1	1	1					2,44	3,02
	17:00	13,05	13,05	0,00	1	1	1	1	1					2,44	3,01
	18:00	13,11	13,11	0,00	1	1	1	1	1					2,44	2,98
	19:00	13,05	13,05	0,00	1	1	1	1	1					2,44	3,00
	20:00	12,72	12,72	0,00	1	1	1	1	1					2,44	2,92
	21:00	13,36	13,36	0,00	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	22:00	13,08	12,11	0,97	1	1	1	1	1					2,44	3,03
	23:00	12,74	11,87	0,87	1	1	1	1	1					2,44	3,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 24 Ιούλιος 2023	00:00	12,00	10,11	1,88		1	1	1	1						2,44	3,01	
	01:00	10,88	9,15	1,73		1	1	1	1						2,44	2,84	
	02:00	10,12	9,04	1,08			1	1	1						2,44	2,94	
	03:00	9,53	8,56	0,98				1	1						2,44	2,97	
	04:00	9,18	7,49	1,69				1	1						2,44	2,67	
	05:00	8,97	7,77	1,19				1	1						2,42	2,46	
	06:00	8,91	7,80	1,12				1	1						2,32	2,40	
	07:00	9,60	8,50	1,10				1	1						2,44	2,90	
	08:00	10,72	9,67	1,05			1	1	1						2,44	3,03	
	09:00	11,55	10,49	1,06			1	1	1						2,44	3,04	
	10:00	11,82	10,58	1,24			1	1	1	1					2,44	3,04	
	11:00	12,05	11,30	0,75		1	1	1	1	1					2,44	3,04	
	12:00	12,45	12,00	0,46		1	1	1	1	1					2,44	3,04	
	13:00	13,00	12,79	0,21		1	1	1	1	1					2,44	3,04	
	14:00	12,84	12,68	0,16		1	1	1	1	1					2,44	3,04	
	15:00	12,47	12,24	0,23		1	1	1	1	1					2,44	3,04	
	16:00	12,29	12,06	0,23		1	1	1	1	1					2,44	3,04	
	17:00	12,20	11,92	0,28		1	1	1	1	1					2,44	3,04	
	18:00	12,63	12,41	0,22		1	1	1	1	1					2,44	3,04	
	19:00	12,75	12,62	0,14	1	1	1	1	1	1					2,44	2,98	
	20:00	12,61	12,56	0,06	1	1	1	1	1	1	1				2,44	2,82	
	21:00	13,07	13,03	0,03	1	1	1	1	1	1	1				2,44	3,04	
	22:00	12,32	12,27	0,04	1	1	1	1	1	1	1				2,39	2,65	
	23:00	11,44	11,35	0,09		1	1	1	1	1	1				2,44	2,81	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 25 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 25 Ιούλιος 2023	00:00	10,72	10,66	0,06		1		1	1						2,44	2,99	
	01:00	9,92	9,87	0,05		1		1	1						2,29	2,34	
	02:00	9,28	9,26	0,02		1		1	1						2,23	2,41	
	03:00	8,79	8,79	0,00				1	1						2,27	2,27	
	04:00	8,47	8,47	0,00				1	1						1,97	1,96	
	05:00	8,26	8,26	0,00				1	1						1,74	1,75	
	06:00	8,36	8,35	0,01				1	1						1,84	1,85	
	07:00	9,31	9,30	0,01				1	1						2,40	2,74	
	08:00	10,44	10,42	0,01		1		1	1						2,44	2,93	
	09:00	11,61	11,60	0,01		1	1	1	1						2,44	3,01	
	10:00	12,13	12,13	0,00	1		1	1	1						2,44	3,04	
	11:00	12,49	12,49	0,00	1		1	1	1						2,44	3,04	
	12:00	13,01	13,01	0,00	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	13:00	13,53	13,52	0,01	1	1	1	1	1						2,44	3,01	
	14:00	13,44	13,42	0,02	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	15:00	13,21	13,20	0,01	1	1	1	1	1						2,44	3,01	
	16:00	13,01	12,97	0,04	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	17:00	12,88	12,82	0,07	1	1	1	1	1						2,44	3,03	
	18:00	13,23	13,22	0,01	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	19:00	13,35	13,35	0,01	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	20:00	12,99	12,99	0,00	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	21:00	13,06	13,06	0,00	1	1	1	1	1						2,44	2,96	
	22:00	12,24	12,24	0,00	1	1	1	1	1						2,34	2,52	
	23:00	11,57	11,57	0,00		1	1	1	1	1					2,43	2,64	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 26 Ιούλιος 2023	00:00	10,81	10,81	0,00		1	1	1	1						2,38	2,60	
	01:00	9,95	9,95	0,00			1	1	1						2,30	2,30	
	02:00	9,31	9,31	0,00			1	1	1						2,16	2,31	
	03:00	8,89	8,89	0,00				1	1						2,36	2,37	
	04:00	8,50	8,49	0,01				1	1						1,97	1,95	
	05:00	8,54	8,45	0,09	1	1	1	1							1,43	1,39	
	06:00	8,66	8,29	0,38	1	1	1	1							2,09	2,08	
	07:00	9,49	8,83	0,66	1	1	1	1							2,10	2,11	
	08:00	10,61	9,65	0,96	1	1	1	1							1,67	1,65	
	09:00	11,59	10,68	0,91	1			1	1						2,34	3,04	
	10:00	12,01	10,90	1,12	1	1		1	1						2,44	3,02	
	11:00	12,30	10,32	1,99	1	1		1	1						2,44	2,99	
	12:00	12,76	11,34	1,42	1	1		1	1						2,44	3,03	
	13:00	13,39	11,49	1,90	1	1		1	1						2,44	3,02	
	14:00	12,94	11,08	1,86	1	1		1	1						2,44	3,03	
	15:00	12,85	10,88	1,97	1	1		1	1						2,44	3,02	
	16:00	12,73	10,82	1,91	1	1		1	1						2,44	3,00	
	17:00	12,82	10,80	2,02	1	1		1	1						2,44	3,01	
	18:00	13,25	11,26	1,98	1	1		1	1						2,44	3,02	
	19:00	13,17	11,18	2,00	1	1		1	1						2,44	3,03	
	20:00	13,16	11,20	1,96	1	1		1	1						2,44	3,02	
	21:00	13,23	12,47	0,77	1	1		1	1						2,44	3,03	
	22:00	12,73	12,50	0,23	1	1		1	1						2,44	3,03	
	23:00	12,18	11,85	0,34	1	1		1	1						2,44	2,93	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 27 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 27 Ιούλιος 2023	00:00	11,77	11,29	0,48	1	1		1	1						2,44	2,92	
	01:00	10,97	10,49	0,49	1	1		1	1						2,44	2,78	
	02:00	10,30	9,97	0,33	1			1	1						2,44	2,71	
	03:00	9,88	9,65	0,23	1			1	1						2,41	2,82	
	04:00	9,58	8,61	0,97				1	1						2,44	2,97	
	05:00	9,22	8,47	0,76				1	1						2,44	2,72	
	06:00	9,04	8,36	0,68				1	1						2,42	2,53	
	07:00	9,66	9,58	0,08				1	1						2,44	2,94	
	08:00	10,76	10,76	0,00	1			1	1						2,44	2,81	
	09:00	11,63	11,62	0,01	1	1		1	1						2,44	2,92	
	10:00	11,93	11,59	0,33	1	1		1	1						2,44	3,04	
	11:00	12,10	11,76	0,34	1	1		1	1						2,44	3,04	
	12:00	12,34	11,63	0,71	1	1		1	1						2,44	3,04	
	13:00	12,89	12,66	0,23	1	1		1	1						2,44	3,04	
	14:00	12,46	12,31	0,14	1	1		1	1						2,44	3,04	
	15:00	11,59	11,20	0,39	1	1		1	1						2,44	2,88	
	16:00	11,14	9,43	1,72	1	1		1	1						2,41	2,48	
	17:00	11,14	9,65	1,50	1	1		1	1						2,39	2,46	
	18:00	11,62	10,42	1,20	1	1		1	1						2,44	2,89	
	19:00	11,94	10,84	1,10	1	1		1	1						2,44	3,04	
	20:00	11,78	10,77	1,01	1	1		1	1						2,44	3,01	
	21:00	11,86	10,94	0,92	1	1		1	1						2,44	2,99	
	22:00	10,82	10,01	0,81	1	1		1	1						2,24	2,38	
	23:00	9,96	9,04	0,92	1			1	1						2,39	2,60	

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Ιούλιος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000		
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Ιούλιος 2023	00:00	9,17	8,08	1,09				1	1						2,43	2,66
	01:00	8,38	6,99	1,39				1	1						1,89	1,87
	02:00	7,82	6,48	1,34	1		1		1						1,35	1,65
	03:00	7,45	5,49	1,96	1		1		1						2,17	2,22
	04:00	7,25	5,26	2,00	1				1						2,40	2,48
	05:00	7,22	5,26	1,96	1				1						2,43	2,49
	06:00	7,35	5,46	1,89	1				1						2,39	2,49
	07:00	8,15	6,35	1,79				1	1						2,03	2,02
	08:00	8,97	7,24	1,73				1	1						2,33	2,46
	09:00	9,59	8,16	1,42				1	1						2,44	2,98
	10:00	9,87	8,94	0,92				1	1						2,44	3,04
	11:00	10,15	9,54	0,61				1	1						2,44	3,04
	12:00	10,41	10,14	0,27	1			1	1						2,44	2,98
	13:00	10,50	10,39	0,11	1			1	1						2,44	2,88
	14:00	10,10	9,93	0,16	1			1	1						2,40	2,53
	15:00	9,53	9,40	0,13	1			1	1						2,18	2,35
	16:00	9,23	8,97	0,26				1	1						2,44	2,72
	17:00	9,61	9,31	0,29				1	1						2,44	2,97
	18:00	10,51	10,26	0,25	1			1	1						2,44	3,00
	19:00	10,95	10,69	0,26	1			1	1						2,44	3,04
	20:00	11,17	11,06	0,11	1			1	1						2,44	3,04
	21:00	11,36	11,22	0,14	1			1	1						2,44	3,04
	22:00	10,41	10,22	0,19	1			1	1						2,44	2,82
	23:00	9,43	9,11	0,33	1			1	1						2,34	2,53

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 29 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000		
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Ιούλιος 2023	00:00	8,59	8,34	0,25				1	1						2,12	2,09
	01:00	7,82	7,60	0,22				1	1						1,32	1,31
	02:00	7,40	7,26	0,14				1	1						0,89	0,88
	03:00	7,08	6,82	0,26				1	1						0,56	0,56
	04:00	6,90	6,70	0,21				1	1						0,40	0,40
	05:00	6,91	6,77	0,14	1		1		1						0,68	0,95
	06:00	7,08	6,88	0,20	1		1		1						1,65	1,66
	07:00	7,67	7,37	0,30	1		1		1						2,17	2,24
	08:00	8,74	8,40	0,34				1	1						1,66	1,55
	09:00	9,56	9,32	0,24				1	1						2,34	2,95
	10:00	9,88	9,75	0,14			1	1	1						2,39	2,63
	11:00	10,13	10,01	0,12			1	1	1						2,43	2,53
	12:00	10,53	10,35	0,18			1	1	1						2,44	2,91
	13:00	10,66	10,50	0,15			1	1	1						2,44	3,01
	14:00	10,19	10,09	0,11			1	1	1						2,41	2,61
	15:00	9,64	9,57	0,07			1	1	1						2,28	2,59
	16:00	9,46	9,28	0,18				1	1						2,44	2,94
	17:00	9,91	9,41	0,50				1	1	1					2,44	3,04
	18:00	10,64	10,32	0,32			1	1	1						2,44	3,02
	19:00	11,01	10,70	0,31			1	1	1						2,44	3,04
	20:00	11,16	10,72	0,44			1	1	1						2,44	3,04
	21:00	11,42	10,90	0,52			1	1	1						2,44	3,04
	22:00	10,35	9,87	0,48			1	1	1						2,44	2,74
	23:00	9,57	8,98	0,60			1	1	1						2,17	2,34

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 30 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000		
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Ιούλιος 2023	00:00	8,93	8,43	0,50				1	1						2,37	2,43
	01:00	8,15	7,58	0,58				1	1						1,67	1,65
	02:00	7,59	6,75	0,84				1	1						1,11	1,08
	03:00	7,23	6,69	0,54				1	1						0,57	0,55
	04:00	7,14	6,39	0,75	1		1		1						1,39	1,72
	05:00	7,04	6,32	0,72	1		1		1						1,62	1,62
	06:00	7,21	6,67	0,55	1		1		1						1,80	1,81
	07:00	7,71	7,15	0,56	1		1		1						2,26	2,28
	08:00	8,33	8,16	0,17				1	1						1,54	1,28
	09:00	8,79	8,56	0,23				1	1						2,14	2,28
	10:00	9,16	8,75	0,41				1	1						2,44	2,64
	11:00	9,53	9,15	0,38				1	1						2,44	2,96
	12:00	9,74	9,04	0,70				1	1						2,44	3,04
	13:00	9,77	9,26	0,51				1	1						2,44	3,04
	14:00	9,44	9,24	0,19				1	1						2,44	2,90
	15:00	9,23	8,46	0,77				1	1						2,44	2,72
	16:00	9,27	8,71	0,56				1	1						2,44	2,74
	17:00	9,76	9,38	0,38				1	1						2,44	3,03
	18:00	10,41	10,16	0,25			1	1	1						2,44	2,94
	19:00	10,86	10,66	0,20			1	1	1						2,44	3,04
	20:00	11,10	10,88	0,22			1	1	1						2,44	3,04
	21:00	11,48	11,21	0,26			1	1	1						2,44	3,04
	22:00	10,63	10,05	0,59			1	1	1						2,44	2,93
	23:00	9,91	9,05	0,86				1	1						2,43	2,86

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 31 Ιούλιος 2023			
α ρ χ η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 31 Ιούλιος 2023	00:00	9,36	8,67	0,69				1	1						2,44	2,83
	01:00	8,48	7,90	0,58				1	1						2,00	1,98
	02:00	7,89	7,06	0,82				1	1						1,51	1,72
	03:00	7,53	7,06	0,48	1		1		1						2,12	2,12
	04:00	7,29	6,82	0,47	1		1		1						1,87	1,87
	05:00	7,27	7,04	0,23	1		1		1						1,84	1,85
	06:00	7,54	7,32	0,22	1		1		1						2,10	2,12
	07:00	8,36	8,14	0,22				1	1						1,78	1,60
	08:00	9,37	9,25	0,12				1	1						2,23	2,77
	09:00	10,24	9,98	0,26			1	1	1						2,44	2,78
	10:00	10,46	10,15	0,31			1	1	1						2,44	2,86
	11:00	10,54	10,36	0,18			1	1	1						2,44	2,93
	12:00	10,67	10,54	0,13			1	1	1						2,44	3,00
	13:00	10,98	10,75	0,23			1	1	1						2,44	3,04
	14:00	10,59	10,43	0,16			1	1	1						2,44	2,94
	15:00	10,17	10,00	0,17			1	1	1						2,43	2,58
	16:00	10,14	9,90	0,25			1	1	1						2,43	2,54
	17:00	10,40	9,60	0,80			1	1	1						2,44	2,80
	18:00	11,17	9,89	1,28			1	1	1						2,44	3,04
	19:00	11,64	10,44	1,20			1	1	1						2,44	3,04
	20:00	11,89	11,34	0,55	1		1	1	1						2,44	3,04
	21:00	11,97	11,06	0,91	1		1	1	1						2,44	3,02
	22:00	11,01	10,50	0,51			1	1	1						2,44	3,04
	23:00	10,31	9,68	0,63			1	1	1						2,43	2,74

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 1 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Αύγουστος 2023	00:00	9,52	8,27	1,26				1	1						2,44	2,92
	01:00	8,61	7,35	1,26				1	1						2,11	2,09
	02:00	8,15	6,77	1,38	1		1		1						1,66	1,79
	03:00	7,76	6,65	1,12	1		1		1						2,34	2,35
	04:00	7,53	6,76	0,77	1		1		1						2,13	2,12
	05:00	7,52	6,88	0,64	1		1		1						2,10	2,10
	06:00	7,67	6,93	0,74	1		1		1						2,25	2,26
	07:00	8,48	7,95	0,52				1	1						1,79	1,58
	08:00	9,54	8,97	0,57				1	1						2,14	2,88
	09:00	10,37	9,84	0,53			1	1	1						2,44	2,98
	10:00	10,81	10,60	0,21			1	1	1						2,44	3,04
	11:00	10,90	10,80	0,09			1	1	1						2,44	3,03
	12:00	11,11	10,93	0,18			1	1	1						2,44	3,04
	13:00	11,48	11,21	0,27			1	1	1						2,44	3,04
	14:00	11,31	11,20	0,11			1	1	1						2,44	3,04
	15:00	10,95	10,93	0,02			1	1	1						2,44	3,02
	16:00	10,66	10,55	0,11			1	1	1						2,44	3,02
	17:00	10,80	10,67	0,13			1	1	1						2,44	3,03
	18:00	11,52	11,44	0,08			1	1	1						2,44	3,03
	19:00	11,95	11,91	0,04	1		1	1	1						2,44	3,03
	20:00	12,18	12,13	0,05	1		1	1	1						2,44	3,04
	21:00	12,22	12,20	0,02	1		1	1	1						2,44	3,04
	22:00	11,11	11,04	0,07	1		1	1	1						2,34	2,47
	23:00	10,14	10,08	0,06			1	1	1						2,09	2,23

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 2 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000		
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Αύγουστος 2023	00:00	9,31	9,26	0,05			1	1	1						2,20	2,41
	01:00	8,57	8,53	0,04				1	1						2,08	2,07
	02:00	8,01	7,98	0,02				1	1						1,52	1,50
	03:00	7,57	7,53	0,04				1	1						1,07	1,05
	04:00	7,42	7,42	0,00				1	1						0,91	0,91
	05:00	7,42	7,42	0,00				1	1						0,90	0,90
	06:00	7,68	7,67	0,00				1	1						1,17	1,16
	07:00	8,52	8,52	0,00				1	1						1,94	1,98
	08:00	9,73	9,73	0,00		1		1	1						2,44	2,82
	09:00	10,67	10,66	0,00		1		1	1						2,44	2,96
	10:00	11,09	11,09	0,00		1		1	1						2,44	3,04
	11:00	11,69	11,69	0,00		1	1	1	1						2,44	3,02
	12:00	12,24	12,24	0,00		1	1	1	1						2,44	3,04
	13:00	12,59	12,59	0,00		1	1	1	1						2,44	3,04
	14:00	12,11	12,08	0,03		1	1	1	1						2,44	2,99
	15:00	11,79	11,70	0,09		1	1	1	1						2,44	2,98
	16:00	11,41	11,28	0,13		1	1	1	1						2,44	2,71
	17:00	11,53	11,46	0,07		1	1	1	1						2,44	2,85
	18:00	12,23	12,21	0,02		1	1	1	1						2,44	3,04
	19:00	12,64	12,64	0,00		1	1	1	1						2,44	3,03
	20:00	12,62	12,62	0,00		1	1	1	1	1					2,44	3,04
	21:00	12,60	12,48	0,12		1	1	1	1	1					2,44	3,04
	22:00	11,47	11,43	0,04		1	1	1	1	1					2,43	2,79
	23:00	10,72	10,66	0,06				1	1	1						2,44

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης


ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 3 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
α ρ α μ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 3 Αύγουστος 2023	00:00	10,02	10,00	0,03			1	1	1						2,38	2,48	
	01:00	9,26	9,26	0,00				1	1						2,42	2,48	
	02:00	8,51	8,51	0,00				1	1						1,99	1,97	
	03:00	8,11	8,11	0,00				1	1						1,60	1,59	
	04:00	7,93	7,93	0,00				1	1						1,42	1,42	
	05:00	7,84	7,83	0,00				1	1						1,33	1,33	
	06:00	7,95	7,95	0,00				1	1						1,44	1,43	
	07:00	8,70	8,70	0,00				1	1						2,08	2,16	
	08:00	9,88	9,88	0,00			1	1	1						2,39	2,76	
	09:00	11,10	11,10	0,00			1	1	1						2,44	3,03	
	10:00	11,65	11,64	0,00	1		1	1	1	1					2,44	3,02	
	11:00	12,07	12,07	0,00	1		1	1	1	1					2,44	2,92	
	12:00	12,66	12,65	0,01	1		1	1	1	1					2,44	3,04	
	13:00	13,08	13,07	0,01	1		1	1	1	1					2,44	3,04	
	14:00	12,84	12,82	0,02	1		1	1	1	1					2,44	3,04	
	15:00	12,49	12,49	0,01	1		1	1	1	1					2,44	3,04	
	16:00	12,27	12,24	0,03	1		1	1	1	1					2,44	3,01	
	17:00	12,50	12,45	0,05	1		1	1	1	1					2,44	3,04	
	18:00	13,04	13,02	0,02	1	1	1	1	1	1					2,44	3,04	
	19:00	13,36	13,36	0,00	1	1	1	1	1	1					2,44	3,04	
	20:00	13,59	13,58	0,01	1	1	1	1	1	1	1				2,44	3,04	
	21:00	13,64	13,62	0,02	1	1	1	1	1	1	1				2,44	3,04	
	22:00	12,59	12,59	0,00	1	1	1	1	1	1	1				2,44	3,02	
	23:00	11,71	11,71	0,00	1		1	1	1	1					2,44	2,98	

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 4 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 4 Αύγουστος 2023	00:00	10,88	10,88	0,00			1	1	1						2,44	3,02	
	01:00	9,89	9,89	0,00			1	1	1						2,30	2,39	
	02:00	9,20	9,20	0,00				1	1						2,43	2,68	
	03:00	8,62	8,62	0,00				1	1						2,12	2,10	
	04:00	8,33	8,33	0,00				1	1						1,82	1,82	
	05:00	8,22	8,17	0,05				1	1						1,70	1,71	
	06:00	8,30	8,17	0,13				1	1						1,78	1,80	
	07:00	9,06	8,79	0,27				1	1						2,31	2,53	
	08:00	10,57	10,20	0,36		1		1	1						2,44	3,01	
	09:00	11,91	11,47	0,44		1	1	1	1						2,44	3,04	
	10:00	12,50	12,08	0,42		1	1	1	1						2,44	3,04	
	11:00	12,96	12,61	0,34		1	1	1	1						2,44	3,04	
	12:00	13,72	13,31	0,41	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	13:00	14,02	13,74	0,28	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	14:00	13,98	13,75	0,23	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	15:00	13,63	13,44	0,19	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	16:00	13,24	13,11	0,12	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	17:00	13,34	13,18	0,16	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	18:00	13,89	13,76	0,13	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	19:00	14,21	14,05	0,15	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	20:00	14,20	13,96	0,25	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	21:00	14,35	13,96	0,39	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	22:00	13,11	12,84	0,27	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	23:00	12,32	12,11	0,21	1	1		1	1						2,44	3,04	

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.




Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 5 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 5 Αύγουστος 2023	00:00	11,91	11,61	0,31	1	1		1	1						2,44	3,04	
	01:00	10,99	10,28	0,71	1			1	1						2,44	3,04	
	02:00	10,24	9,64	0,60	1			1	1						2,43	2,77	
	03:00	9,68	9,33	0,35				1	1						2,44	3,03	
	04:00	9,27	9,00	0,27				1	1						2,44	2,76	
	05:00	9,08	8,95	0,13				1	1						2,44	2,57	
	06:00	8,94	8,71	0,23				1	1						2,38	2,44	
	07:00	9,37	8,87	0,50				1	1						2,44	2,81	
	08:00	10,29	9,81	0,47			1	1	1						2,44	3,03	
	09:00	11,47	10,81	0,66			1	1	1						2,44	3,04	
	10:00	12,31	11,91	0,40	1		1	1	1						2,44	3,04	
	11:00	12,76	12,55	0,21	1		1	1	1						2,44	3,04	
	12:00	13,24	13,20	0,05	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	13:00	13,74	13,67	0,07	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	14:00	13,66	13,60	0,06	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	15:00	13,38	13,38	0,01	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	16:00	13,13	13,12	0,01	1	1	1	1	1						2,44	3,02	
	17:00	13,13	13,11	0,02	1	1	1	1	1						2,44	3,03	
	18:00	13,52	13,45	0,08	1	1	1	1	1						2,44	3,03	
	19:00	13,55	13,42	0,13	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	20:00	13,45	13,29	0,16	1	1	1	1	1	1					2,44	3,04	
	21:00	13,36	13,00	0,36	1	1	1	1	1	1					2,44	3,04	
	22:00	12,45	11,90	0,54	1		1	1	1	1					2,44	2,78	
	23:00	11,72	11,05	0,67	1		1	1	1	1					2,44	2,99	

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.




Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 6 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 6 Αύγουστος 2023	00:00	11,01	9,66	1,35	1			1	1						2,44	2,94	
	01:00	10,43	8,38	2,06				1	1						2,44	2,74	
	02:00	9,71	8,18	1,54				1	1						2,41	2,53	
	03:00	9,21	7,43	1,79				1	1						2,39	2,38	
	04:00	9,00	7,09	1,91	1	1		1							2,04	2,03	
	05:00	8,90	6,79	2,11	1	1		1							2,23	2,31	
	06:00	8,94	6,96	1,98	1	1		1							2,39	2,37	
	07:00	9,24	7,87	1,37	1	1		1							1,95	1,94	
	08:00	9,72	8,53	1,19				1	1						2,38	3,00	
	09:00	10,21	8,51	1,70				1	1						2,44	3,01	
	10:00	10,63	9,06	1,56				1	1						2,44	3,01	
	11:00	10,80	9,09	1,71				1	1						2,44	3,02	
	12:00	11,02	9,22	1,81	1			1	1						2,44	3,03	
	13:00	11,37	9,57	1,79	1			1	1						2,44	3,04	
	14:00	10,83	9,60	1,23	1			1	1						2,44	3,02	
	15:00	10,41	9,46	0,95	1			1	1						2,44	2,81	
	16:00	10,36	9,62	0,74	1			1	1						2,44	2,76	
	17:00	10,95	10,17	0,79	1			1	1						2,44	3,01	
	18:00	11,61	10,86	0,76	1			1	1						2,44	2,98	
	19:00	11,92	11,02	0,90	1		1	1	1						2,44	3,03	
	20:00	12,00	10,73	1,26	1		1	1	1						2,44	3,04	
	21:00	12,07	10,97	1,10	1		1	1	1						2,44	3,04	
	22:00	11,28	10,25	1,03	1			1	1						2,44	2,90	
	23:00	10,87	10,30	0,58	1			1	1						2,44	2,89	

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.




Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 7 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
Η α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 7 Αύγουστος 2023	00:00	10,41	9,35	1,06	1			1	1						2,44	2,50	
	01:00	9,75	8,58	1,17				1	1						2,35	2,37	
	02:00	9,27	8,44	0,83				1	1						2,38	2,53	
	03:00	8,88	8,68	0,20				1	1						2,35	2,37	
	04:00	8,58	8,55	0,03				1	1						2,08	2,08	
	05:00	8,33	8,33	0,00				1	1						1,83	1,82	
	06:00	8,42	8,42	0,00				1	1						1,88	1,89	
	07:00	9,13	9,13	0,00				1	1						2,36	2,58	
	08:00	10,31	10,31	0,00	1			1	1						2,44	2,85	
	09:00	11,22	11,22	0,00	1	1		1	1						2,44	2,89	
	10:00	11,65	11,63	0,02	1	1		1	1						2,44	2,89	
	11:00	11,92	11,88	0,04	1	1		1	1						2,44	3,03	
	12:00	12,21	12,19	0,01	1	1		1	1						2,44	3,04	
	13:00	12,77	12,76	0,01	1	1		1	1						2,44	3,04	
	14:00	12,58	12,56	0,02	1	1		1	1						2,44	3,04	
	15:00	12,13	12,10	0,02	1	1		1	1						2,44	2,94	
	16:00	11,85	11,78	0,07	1	1	1	1	1						2,27	2,38	
	17:00	11,70	11,59	0,11	1	1	1	1			1	1	1	2	1,63	1,74	
	18:00	12,45	12,36	0,09	1	1	1	1	1						2,39	2,68	
	19:00	12,91	12,90	0,01	1	1	1	1	1						2,44	3,02	
	20:00	13,11	13,07	0,04	1	1	1	1	1						2,44	3,03	
	21:00	13,09	13,03	0,06	1	1	1	1	1						2,44	3,01	
	22:00	12,00	11,98	0,03	1	1	1	1	1						2,22	2,27	
	23:00	10,99	10,99	0,00	1		1	1	1						2,24	2,37	

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.




Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 8 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Αύγουστος 2023	00:00	10,08	10,08	0,00			1	1	1						2,34	2,50
	01:00	9,19	9,19	0,00				1	1						2,43	2,68
	02:00	8,68	8,68	0,00				1	1						2,17	2,17
	03:00	8,20	8,15	0,05				1	1						1,69	1,68
	04:00	7,99	7,86	0,14				1	1						1,21	1,05
	05:00	8,07	7,88	0,19	1	1	1		1						1,44	1,58
	06:00	8,29	7,96	0,32	1	1	1		1						1,78	1,78
	07:00	9,08	8,29	0,79				1	1						1,21	1,24
	08:00	10,21	8,49	1,71				1	1						2,35	3,04
	09:00	11,07	9,56	1,51	1			1	1						2,44	3,04
	10:00	11,34	9,37	1,98	1			1	1						2,44	3,04
	11:00	11,36	9,24	2,13	1			1	1						2,44	3,04
	12:00	11,42	9,26	2,15	1			1	1						2,44	3,04
	13:00	11,53	9,13	2,41	1			1	1						2,44	3,04
	14:00	11,11	8,69	2,41	1			1	1						2,44	3,04
	15:00	10,30	7,89	2,41	1			1	1						2,44	2,70
	16:00	9,85	7,60	2,26	1			1	1						2,28	2,26
	17:00	10,32	7,92	2,40	1			1	1						2,43	2,71
	18:00	11,13	8,72	2,41	1			1	1						2,44	3,04
	19:00	11,76	9,35	2,41	1			1	1						2,44	3,04
	20:00	12,06	9,65	2,41	1		1	1	1						2,44	3,04
	21:00	11,88	9,46	2,41	1		1	1	1						2,44	2,97
	22:00	10,74	8,40	2,35			1	1	1						2,37	2,61
	23:00	9,70	7,33	2,37				1	1						2,42	2,74

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 9 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
Η ε ρ α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 9 Αύγουστος 2023	00:00	8,79	6,56	2,23				1	1						2,25	2,30	
	01:00	8,11	6,27	1,84	1		1	1							1,85	1,90	
	02:00	7,64	5,43	2,21	1		1	1							2,23	2,23	
	03:00	7,19	5,35	1,84	1		1	1							1,85	1,86	
	04:00	7,03	4,95	2,08			1	1							2,09	2,13	
	05:00	7,03	4,80	2,23			1	1							2,24	2,25	
	06:00	7,28	5,02	2,26			1	1							2,28	2,34	
	07:00	8,12	5,72	2,40			1	1							2,42	2,62	
	08:00	9,04	6,62	2,42		1	1	1							2,44	2,80	
	09:00	9,62	7,21	2,41		1	1	1							2,44	2,94	
	10:00	9,94	7,54	2,40		1	1	1							2,42	2,81	
	11:00	9,92	7,53	2,39				1	1						2,42	2,82	
	12:00	9,96	7,67	2,29				1	1						2,44	3,02	
	13:00	10,10	8,21	1,89				1	1						2,44	3,04	
	14:00	9,59	7,52	2,07				1	1						2,44	2,95	
	15:00	8,90	6,99	1,91				1	1						2,30	2,39	
	16:00	8,65	6,78	1,86				1	1						2,12	2,13	
	17:00	9,30	7,50	1,81				1	1						2,43	2,75	
	18:00	10,25	9,42	0,84				1	1						2,44	3,04	
	19:00	11,18	9,98	1,20			1	1	1						2,44	3,04	
	20:00	11,90	10,24	1,67			1	1	1						2,44	3,04	
	21:00	11,77	10,02	1,75			1	1	1						2,44	3,04	
	22:00	10,45	8,78	1,67			1	1	1						2,43	2,78	
	23:00	9,53	7,76	1,77				1	1						2,42	2,78	

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 10 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 10 Αύγουστος 2023	00:00	8,68	7,26	1,42				1	1						2,10	2,00	
	01:00	7,89	6,75	1,13	1		1		1						2,12	2,35	
	02:00	7,34	6,18	1,16	1		1		1						1,94	1,93	
	03:00	7,02	5,72	1,30	1		1		1						1,64	1,64	
	04:00	6,83	5,65	1,19			1		1						2,07	2,19	
	05:00	6,87	5,31	1,57			1		1						2,40	2,40	
	06:00	7,16	5,36	1,80			1		1						2,44	2,49	
	07:00	7,94	6,10	1,84	1		1		1						2,44	2,74	
	08:00	8,73	7,14	1,58	1		1		1						2,44	2,97	
	09:00	9,49	8,38	1,11				1	1						1,65	1,95	
	10:00	9,81	8,62	1,19				1	1						2,40	3,04	
	11:00	10,11	9,14	0,97				1	1						2,44	3,04	
	12:00	10,11	9,35	0,76				1	1						2,44	3,04	
	13:00	10,28	9,27	1,01				1	1						2,44	3,04	
	14:00	9,76	8,39	1,37				1	1						2,44	3,01	
	15:00	9,02	7,79	1,24				1	1						2,38	2,52	
	16:00	8,89	8,09	0,81				1	1						2,33	2,39	
	17:00	8,98	8,19	0,79				1	1						2,19	2,60	
	18:00	10,17	9,52	0,65			1	1	1						2,41	3,00	
	19:00	10,86	10,12	0,74			1	1	1						2,44	3,04	
	20:00	11,37	10,61	0,76			1	1	1						2,44	3,04	
	21:00	11,22	10,48	0,73			1	1	1						2,44	3,04	
	22:00	10,04	9,37	0,67			1	1	1						2,15	2,67	
	23:00	8,97	8,46	0,51				1	1						1,64	2,10	

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 11 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
Η ρ ε α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 11 Αύγουστος 2023	00:00	8,36	7,50	0,87				1	1						1,89	1,86	
	01:00	7,68	6,60	1,08				1	1						1,36	1,26	
	02:00	7,21	5,72	1,49			1		1						2,48	2,53	
	03:00	6,83	4,94	1,89			1		1						2,39	2,37	
	04:00	6,73	4,67	2,07			1		1						2,34	2,33	
	05:00	6,80	4,94	1,86			1		1						2,37	2,37	
	06:00	7,08	5,45	1,63			1		1						2,47	2,46	
	07:00	7,78	6,14	1,63		1	1		1						2,55	2,54	
	08:00	8,82	7,29	1,53		1	1		1						3,00	3,01	
	09:00	9,49	8,06	1,43				1	1						2,45	2,49	
	10:00	9,62	7,62	2,00				1	1						3,01	3,01	
	11:00	9,74	8,06	1,68				1	1						3,03	3,03	
	12:00	10,10	8,20	1,90				1	1						3,04	3,04	
	13:00	10,24	8,50	1,74				1	1						3,04	3,04	
	14:00	9,75	8,04	1,71				1	1						3,01	3,01	
	15:00	8,84	7,34	1,50				1	1						2,36	2,34	
	16:00	8,62	7,56	1,05				1	1						2,09	2,10	
	17:00	9,17	8,19	0,98				1	1						2,63	2,65	
	18:00	10,23	9,33	0,90				1	1						3,04	3,04	
	19:00	11,11	9,97	1,14			1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	11,74	10,61	1,13			1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	11,63	10,37	1,26			1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	10,22	8,54	1,68			1	1	1						2,73	2,70	
	23:00	9,33	7,53	1,80				1	1						2,81	2,78	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 12 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 12 Αύγουστος 2023	00:00	8,58	7,01	1,57		1	1		1						1,86	1,84	
	01:00	7,83	5,94	1,88		1	1		1						2,23	2,42	
	02:00	7,28	5,57	1,71			1		1						2,25	2,29	
	03:00	7,06	4,79	2,28			1		1						2,47	2,47	
	04:00	6,88	4,70	2,19			1		1						2,39	2,39	
	05:00	6,86	4,68	2,18			1		1						2,40	2,40	
	06:00	7,03	4,66	2,36			1		1						2,45	2,46	
	07:00	7,58	5,00	2,58			1		1						2,62	2,64	
	08:00	8,35	5,58	2,77			1		1						2,81	2,80	
	09:00	9,26	6,39	2,87	1		1		1						2,89	2,89	
	10:00	9,63	6,68	2,95	1		1		1						2,98	2,97	
	11:00	9,70	6,80	2,90	1		1		1						3,00	3,00	
	12:00	9,89	7,04	2,85	1		1		1						3,03	3,03	
	13:00	10,13	7,64	2,49	1		1		1						3,03	3,02	
	14:00	9,62	7,53	2,09				1	1						2,48	2,48	
	15:00	8,97	7,04	1,93				1	1						2,48	2,46	
	16:00	9,01	7,57	1,44				1	1						2,46	2,48	
	17:00	9,76	6,97	2,79				1	1						2,96	2,96	
	18:00	10,65	7,81	2,84				1	1						3,04	3,04	
	19:00	11,39	8,40	2,99				1	1						3,04	3,04	
	20:00	11,85	8,85	3,00	1			1	1						3,04	3,04	
	21:00	11,30	8,29	3,01	1			1	1						3,04	3,04	
	22:00	10,13	7,23	2,91				1	1						3,03	3,02	
	23:00	9,37	6,71	2,66				1	1						2,70	2,64	

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 13 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 13 Αύγουστος 2023	00:00	8,53	5,84	2,69	1		1		1						2,71	2,69	
	01:00	7,73	5,35	2,38	1				1						2,40	2,40	
	02:00	7,19	4,94	2,24	1				1						2,25	2,28	
	03:00	6,91	4,71	2,20	1				1						2,21	2,23	
	04:00	6,74	4,62	2,12	1				1						2,12	2,12	
	05:00	6,68	4,62	2,07	1				1						2,07	2,11	
	06:00	6,89	4,61	2,28	1				1						2,29	2,28	
	07:00	7,19	4,74	2,45	1				1						2,46	2,39	
	08:00	7,88	5,26	2,61	1				1						2,63	2,63	
	09:00	8,38	5,69	2,68	1				1						2,70	2,79	
	10:00	8,86	5,98	2,89	1				1						2,91	2,90	
	11:00	9,50	6,56	2,94	1		1		1						2,96	2,97	
	12:00	9,94	6,96	2,98	1		1		1						3,00	3,01	
	13:00	10,15	7,15	3,00	1		1		1						3,02	3,03	
	14:00	9,77	7,31	2,47	1		1		1						3,03	3,03	
	15:00	8,92	7,40	1,53				1	1						1,94	1,89	
	16:00	8,40	6,86	1,53				1	1						1,91	1,90	
	17:00	8,88	6,57	2,31				1	1						2,31	2,34	
	18:00	9,75	6,83	2,93				1	1						2,96	2,97	
	19:00	10,60	7,71	2,90				1	1						3,04	3,04	
	20:00	11,12	8,17	2,95				1	1						3,04	3,04	
	21:00	10,99	8,16	2,83				1	1						3,04	3,04	
	22:00	10,07	7,10	2,96				1	1						3,01	3,00	
	23:00	9,20	6,39	2,81	1	1				1					2,86	2,61	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 14 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 14 Αύγουστος 2023	00:00	8,46	5,71	2,75		1			1						2,79	2,77	
	01:00	7,67	5,17	2,50		1			1						2,52	2,50	
	02:00	7,12	4,77	2,35		1			1						2,37	2,36	
	03:00	6,89	4,57	2,32		1			1						2,38	2,35	
	04:00	6,70	4,44	2,26		1			1						2,28	2,26	
	05:00	6,77	4,55	2,22		1			1						2,22	2,28	
	06:00	7,17	4,73	2,44		1			1						2,45	2,44	
	07:00	7,86	5,25	2,62		1			1						2,64	2,65	
	08:00	8,91	6,15	2,75		1	1		1						2,99	3,01	
	09:00	9,65	6,94	2,70		1	1		1						3,01	3,00	
	10:00	10,19	7,21	2,97		1	1		1						3,04	3,04	
	11:00	10,44	7,44	3,01		1	1		1						3,04	3,04	
	12:00	10,81	7,81	3,00				1	1						3,03	3,00	
	13:00	11,01	8,00	3,01				1	1						3,04	3,04	
	14:00	10,70	7,74	2,97				1	1						3,04	3,04	
	15:00	9,54	6,99	2,55				1	1						2,92	2,90	
	16:00	9,43	7,07	2,36				1	1						2,89	2,90	
	17:00	9,97	8,71	1,26				1	1						3,04	3,03	
	18:00	11,05	10,18	0,87			1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	11,69	10,50	1,19			1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,38	10,36	2,02	1		1	1	1	1					3,04	3,04	
	21:00	12,10	9,72	2,37	1		1	1	1	1					3,02	3,02	
	22:00	11,09	8,66	2,43	1			1	1						3,04	3,03	
	23:00	9,94	8,01	1,93				1	1						2,99	3,00	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 15 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η ρ α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 15 Αύγουστος 2023	00:00	8,96	7,39	1,57				1	1						2,47	2,45	
	01:00	8,34	6,38	1,97	1	1			1						2,42	2,19	
	02:00	7,73	5,61	2,12	1	1			1						2,32	2,31	
	03:00	7,41	5,19	2,22	1				1						2,42	2,46	
	04:00	7,15	5,05	2,10	1				1						2,50	2,50	
	05:00	7,14	4,99	2,15	1				1						2,48	2,49	
	06:00	7,37	5,42	1,95	1				1						2,53	2,54	
	07:00	7,98	6,52	1,46	1		1		1						2,75	2,76	
	08:00	8,79	8,01	0,78	1		1		1						2,76	2,48	
	09:00	9,45	8,47	0,98	1			1	1						2,07	2,22	
	10:00	10,04	9,02	1,01				1	1	1					3,04	3,04	
	11:00	10,60	9,93	0,67			1	1	1	1					3,03	3,03	
	12:00	10,33	9,67	0,67			1	1	1	1					2,76	2,74	
	13:00	9,73	9,06	0,67			1	1	1	1					2,17	2,16	
	14:00	8,94	8,46	0,48				1	1						2,16	2,22	
	15:00	8,47	7,90	0,57				1	1						1,96	1,96	
	16:00	8,58	7,57	1,01				1	1						2,06	2,07	
	17:00	9,16	8,16	1,00				1	1						2,61	2,64	
	18:00	10,09	9,39	0,70				1	1	1					3,04	3,04	
	19:00	11,01	10,54	0,46			1	1	1	1					3,03	3,04	
	20:00	11,88	11,55	0,33	1		1	1	1	1					3,04	3,04	
	21:00	11,64	11,11	0,52	1		1	1	1	1					2,88	2,87	
	22:00	10,56	9,69	0,87	1			1	1	1					2,73	2,76	
	23:00	9,66	8,56	1,10				1	1	1					2,67	2,72	

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης


ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 16 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 16 Αύγουστος 2023	00:00	9,10	8,26	0,84				1	1						2,61	2,59	
	01:00	8,41	7,82	0,59				1	1						1,92	1,91	
	02:00	7,99	7,44	0,54	1	1			1						1,48	1,75	
	03:00	7,58	6,83	0,75		1	1		1						2,06	2,08	
	04:00	7,47	6,92	0,55		1	1		1						2,05	2,04	
	05:00	7,42	7,16	0,26		1	1		1						2,00	2,00	
	06:00	7,70	7,59	0,11		1	1		1						2,27	2,28	
	07:00	8,37	8,31	0,06		1	1		1						1,75	1,50	
	08:00	9,44	9,38	0,06				1	1						2,60	2,84	
	09:00	10,22	9,94	0,28				1	1						3,04	3,04	
	10:00	10,49	10,28	0,21		1		1	1						2,94	2,93	
	11:00	10,69	10,41	0,28		1		1	1						3,00	3,00	
	12:00	10,84	9,91	0,93		1		1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,23	10,00	1,24		1		1	1						3,04	3,04	
	14:00	10,87	10,15	0,73		1		1	1						3,03	3,03	
	15:00	10,35	9,54	0,80		1		1	1						2,76	2,75	
	16:00	10,23	9,63	0,60		1		1	1						2,62	2,64	
	17:00	10,55	10,17	0,38		1		1	1						2,88	2,88	
	18:00	11,56	11,21	0,34		1		1	1						2,99	2,99	
	19:00	12,31	12,02	0,29		1	1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,93	12,46	0,47		1	1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	12,51	11,29	1,22		1	1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,37	9,96	1,41			1	1	1						2,89	2,89	
	23:00	10,49	8,38	2,11				1	1						3,02	3,03	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 17 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 17 Αύγουστος 2023	00:00	9,66	7,28	2,38		1	1		1						2,77	2,79	
	01:00	8,85	6,53	2,32		1	1		1						3,03	3,03	
	02:00	8,25	5,63	2,63		1			1						2,87	2,86	
	03:00	7,83	5,20	2,64		1			1						2,65	2,65	
	04:00	7,56	4,98	2,58		1			1						2,59	2,58	
	05:00	7,59	5,02	2,58		1			1						2,63	2,63	
	06:00	7,83	5,42	2,41		1			1						2,72	2,71	
	07:00	8,34	5,76	2,59		1			1						2,87	2,88	
	08:00	9,45	6,65	2,80	1	1			1						3,02	3,02	
	09:00	10,27	7,35	2,92	1	1			1						3,03	3,04	
	10:00	10,73	8,01	2,73	1	1			1						3,04	3,04	
	11:00	10,83	7,94	2,89	1	1			1						2,98	2,99	
	12:00	11,14	9,18	1,96				1	1						2,39	3,04	
	13:00	11,45	9,33	2,12				1	1						2,17	3,04	
	14:00	11,33	8,58	2,75				1	1						2,89	3,02	
	15:00	10,71	7,97	2,74				1	1						3,04	3,04	
	16:00	10,54	8,55	2,00				1	1						3,04	3,04	
	17:00	11,08	9,67	1,41				1	1						3,04	3,04	
	18:00	12,07	10,86	1,20			1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,69	11,21	1,48			1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	13,17	10,73	2,45		1	1	1	1	1					3,04	3,04	
	21:00	12,75	10,12	2,63		1	1	1	1	1					3,04	3,04	
	22:00	11,41	8,71	2,69			1	1	1	1					3,03	3,04	
	23:00	10,38	7,72	2,65			1	1	1	1					2,95	2,96	

Μία Α/Γ του ΑΠ Αγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα στις 12:00.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2023	00:00	9,47	7,22	2,24	1		1		1						2,42	2,47	
	01:00	8,66	6,31	2,35	1		1		1						2,90	2,96	
	02:00	8,07	6,12	1,95	1		1		1						2,66	2,64	
	03:00	7,65	6,02	1,63	1		1		1						2,35	2,37	
	04:00	7,48	5,43	2,04			1		1						2,58	2,51	
	05:00	7,55	5,56	1,99			1	1							2,16	2,20	
	06:00	7,86	5,48	2,37			1	1							2,75	2,74	
	07:00	8,29	5,85	2,45			1	1							2,87	2,88	
	08:00	9,34	6,97	2,37	1		1		1						2,98	2,96	
	09:00	10,28	7,65	2,63	1		1		1						3,03	3,03	
	10:00	10,61	8,18	2,44				1	1						2,90	2,90	
	11:00	10,93	8,87	2,06				1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,38	9,24	2,14				1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,79	9,29	2,50				1	1						3,04	3,04	
	14:00	11,55	8,92	2,64				1	1						3,04	3,04	
	15:00	11,13	8,59	2,54				1	1						3,04	3,04	
	16:00	11,00	8,57	2,43				1	1						3,04	3,04	
	17:00	11,60	9,44	2,17				1	1						3,04	3,04	
	18:00	12,59	10,30	2,29		1		1	1						3,04	3,04	
	19:00	13,03	10,65	2,38		1		1	1						3,04	3,04	
	20:00	13,37	10,70	2,67	1	1		1	1						3,04	3,04	
	21:00	12,99	10,24	2,75	1	1		1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,59	8,90	2,69	1	1		1	1						2,96	2,95	
	23:00	10,53	7,98	2,55		1		1	1						2,98	2,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 19 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 19 Αύγουστος 2023	00:00	9,72	7,57	2,14	1	1			1						2,45	2,57	
	01:00	8,94	6,34	2,61	1	1			1						2,87	2,90	
	02:00	8,33	5,81	2,52	1	1			1						2,71	2,62	
	03:00	7,94	5,60	2,34	1	1			1						2,45	2,45	
	04:00	7,77	5,38	2,39		1			1						2,53	2,49	
	05:00	7,61	5,28	2,33		1			1						2,44	2,46	
	06:00	7,80	5,32	2,47		1			1						2,64	2,67	
	07:00	8,25	5,68	2,57		1			1						2,79	2,81	
	08:00	9,10	6,42	2,68	1	1			1						2,94	2,94	
	09:00	9,88	7,16	2,72	1	1			1						3,00	3,00	
	10:00	10,60	7,97	2,63				1	1						2,87	2,86	
	11:00	10,78	8,04	2,73				1	1						3,04	3,04	
	12:00	10,58	7,86	2,72				1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,02	8,32	2,70				1	1						3,04	3,04	
	14:00	10,84	8,45	2,39				1	1						3,04	3,04	
	15:00	10,49	8,43	2,06				1	1						3,04	3,04	
	16:00	10,51	8,41	2,10				1	1						3,04	3,04	
	17:00	11,09	9,06	2,03				1	1						3,04	3,04	
	18:00	11,98	9,69	2,29		1		1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,40	9,78	2,62		1		1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,72	9,99	2,73		1		1	1						3,04	3,04	
	21:00	12,11	9,37	2,75		1		1	1						3,04	3,04	
	22:00	10,98	8,24	2,73		1		1	1						3,03	3,03	
	23:00	10,01	7,45	2,56		1		1	1						2,88	2,88	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 20 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 20 Αύγουστος 2023	00:00	9,32	7,06	2,26	1	1			1						2,44	2,41	
	01:00	8,64	6,14	2,50	1	1			1						2,66	2,78	
	02:00	8,01	5,58	2,43	1	1			1						2,59	2,57	
	03:00	7,70	5,39	2,31		1			1						2,40	2,41	
	04:00	3,78	2,41	1,36		1			1						2,52	1,56	
	05:00	5,99	4,96	1,03	1	1			1						2,45	1,59	
	06:00	7,85	5,50	2,35	1	1			1						2,52	2,43	
	07:00	7,88	5,65	2,23	1	1			1						2,37	2,39	
	08:00	8,52	6,07	2,45	1	1			1						2,61	2,73	
	09:00	9,03	6,52	2,51	1	1			1						2,66	2,87	
	10:00	9,54	6,89	2,65	1	1			1						2,91	2,96	
	11:00	9,83	7,10	2,73	1	1			1						3,02	3,02	
	12:00	10,10	7,40	2,70	1	1			1						3,03	3,03	
	13:00	10,29	7,79	2,50	1	1			1						3,00	2,98	
	14:00	10,18	8,03	2,15				1	1						2,27	2,36	
	15:00	9,85	7,35	2,49				1	1						3,03	3,04	
	16:00	10,05	8,16	1,90				1	1						3,04	3,04	
	17:00	10,64	8,87	1,77				1	1						3,04	3,04	
	18:00	11,41	9,33	2,08	1			1	1						3,04	3,04	
	19:00	11,69	9,35	2,35	1			1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,05	9,32	2,74	1			1	1						3,04	3,04	
	21:00	11,99	9,35	2,64	1			1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,12	8,62	2,51	1			1	1						3,04	3,04	
	23:00	10,43	8,02	2,42				1	1						3,04	3,04	

Στις 04:28 π.μ. έγινε γενική Διακοπή λόγω βραχυκυκλώματος στον ΑΣΠ έως τις 05:22 π.μ..

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 21 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 21 Αύγουστος 2023	00:00	9,70	7,37	2,33				1	1						3,00	3,00	
	01:00	8,93	6,73	2,19				1	1						2,39	2,31	
	02:00	8,30	5,71	2,58		1			1						2,80	2,80	
	03:00	7,85	5,43	2,42		1			1						2,76	2,75	
	04:00	7,60	5,17	2,42		1			1						2,63	2,62	
	05:00	7,54	5,13	2,41		1			1						2,60	2,57	
	06:00	7,82	5,33	2,49		1			1						2,69	2,67	
	07:00	8,50	5,98	2,52		1			1						2,72	2,68	
	08:00	9,51	6,87	2,65	1	1			1						2,93	2,93	
	09:00	10,56	7,82	2,73	1	1			1						3,03	3,03	
	10:00	11,02	8,29	2,73				1	1						3,02	3,02	
	11:00	11,00	8,25	2,75				1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,36	8,64	2,72				1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,69	9,25	2,44				1	1						3,04	3,04	
	14:00	11,66	9,31	2,35				1	1						3,04	3,04	
	15:00	11,15	8,98	2,17				1	1						3,04	3,04	
	16:00	11,08	9,27	1,80				1	1						3,04	3,04	
	17:00	11,50	9,98	1,52			1	1	1						3,04	3,04	
	18:00	12,37	10,47	1,90			1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,76	10,41	2,36			1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	13,43	10,82	2,61			1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	12,80	10,08	2,72			1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,71	9,16	2,55			1	1	1						3,04	3,04	
	23:00	10,87	8,26	2,61				1	1						3,04	3,04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 22 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 22 Αύγουστος 2023	00:00	10,00	7,60	2,40				1	1						2,88	2,82	
	01:00	9,21	6,77	2,44		1	1		1						2,97	3,03	
	02:00	8,60	6,08	2,52		1	1		1						2,95	2,92	
	03:00	8,15	5,60	2,55			1		1						2,75	2,72	
	04:00	7,89	5,49	2,41			1		1						2,56	2,51	
	05:00	7,73	5,35	2,39			1		1						2,52	2,52	
	06:00	8,13	5,69	2,44			1		1						2,60	2,63	
	07:00	8,52	6,03	2,49			1		1						2,67	2,69	
	08:00	9,48	6,81	2,67	1		1		1						2,93	2,94	
	09:00	10,34	7,60	2,74	1		1		1						3,03	3,04	
	10:00	10,64	7,98	2,66	1		1		1						2,93	2,90	
	11:00	10,69	7,96	2,73				1	1						3,02	3,04	
	12:00	11,09	8,37	2,72				1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,58	8,93	2,65				1	1						3,04	3,04	
	14:00	11,72	9,18	2,53				1	1						3,04	3,04	
	15:00	11,70	9,01	2,69				1	1						3,04	3,04	
	16:00	11,53	8,79	2,74				1	1						3,04	3,04	
	17:00	11,85	9,10	2,74				1	1						3,04	3,04	
	18:00	12,50	9,75	2,74			1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,81	10,06	2,74			1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	13,38	10,64	2,74			1	1	1	1					3,04	3,04	
	21:00	12,93	10,18	2,74			1	1	1	1					3,04	3,04	
	22:00	11,81	9,09	2,72			1	1	1	1					3,04	3,04	
	23:00	11,05	8,38	2,67				1	1	1					3,04	3,04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 23 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 23 Αύγουστος 2023	00:00	10,36	7,70	2,66				1	1						3,04	3,04	
	01:00	9,57	7,04	2,53				1	1						2,92	2,92	
	02:00	8,93	6,62	2,31				1	1						2,43	2,42	
	03:00	8,42	6,18	2,24			1		1						2,38	2,40	
	04:00	8,20	5,64	2,56			1		1						2,77	2,78	
	05:00	8,06	5,56	2,50			1		1						2,69	2,68	
	06:00	8,38	5,83	2,55			1		1						2,74	2,71	
	07:00	8,86	6,33	2,53			1		1						2,72	2,72	
	08:00	9,75	7,11	2,64				1	1						2,88	2,90	
	09:00	10,47	7,83	2,64				1	1						3,04	3,04	
	10:00	10,83	8,27	2,56				1	1						3,04	3,04	
	11:00	11,15	8,59	2,56				1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,40	8,88	2,52				1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,81	9,25	2,56				1	1						3,04	3,04	
	14:00	11,69	9,20	2,48				1	1						3,04	3,04	
	15:00	11,44	9,15	2,30				1	1						3,04	3,04	
	16:00	11,27	9,18	2,10				1	1						3,04	3,04	
	17:00	11,49	9,46	2,03				1	1						3,04	3,04	
	18:00	11,96	10,33	1,62			1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,30	10,80	1,50			1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,75	10,92	1,83			1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	12,31	10,22	2,09			1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,20	9,21	2,00			1	1	1						3,04	3,04	
	23:00	10,49	8,76	1,74				1	1						3,04	3,04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 24 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
Η ε ρ α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 24 Αύγουστος 2023	00:00	9,80	7,68	2,12				1	1						3,04	3,03	
	01:00	9,16	6,72	2,44	1		1		1						2,79	2,56	
	02:00	8,52	5,90	2,62	1		1		1						2,88	2,85	
	03:00	8,12	5,67	2,45	1		1		1						2,74	2,75	
	04:00	7,88	5,40	2,48			1		1						2,71	2,72	
	05:00	7,83	5,44	2,39			1		1						2,68	2,67	
	06:00	7,99	5,52	2,48			1		1						2,67	2,64	
	07:00	8,51	5,92	2,58			1		1						2,87	2,86	
	08:00	9,39	7,13	2,26			1	1	1						2,53	2,54	
	09:00	10,24	7,79	2,45				1	1						3,04	3,04	
	10:00	10,82	8,42	2,40				1	1						3,04	3,04	
	11:00	10,90	8,56	2,34				1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,33	8,93	2,40				1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,70	9,20	2,50				1	1						3,04	3,04	
	14:00	11,68	9,30	2,38				1	1						3,04	3,04	
	15:00	11,25	9,24	2,02				1	1						3,04	3,04	
	16:00	11,03	9,91	1,12		1		1	1						2,98	2,98	
	17:00	11,31	10,64	0,67		1		1	1						3,04	3,04	
	18:00	11,69	10,71	0,98		1		1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,09	10,93	1,17		1	1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,69	11,43	1,26		1	1	1	1	1					3,04	3,04	
	21:00	12,34	10,53	1,81		1	1	1	1	1					3,04	3,04	
	22:00	11,33	9,66	1,68		1	1	1	1	1					2,93	2,92	
	23:00	10,55	9,63	0,93				1	1	1						2,92	2,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 25 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
Η Ρ Α Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 25 Αύγουστος 2023	00:00	9,87	9,23	0,64				1	1						3,04	3,04	
	01:00	9,22	8,09	1,13				1	1						2,72	2,71	
	02:00	8,56	7,38	1,19		1	1		1						2,26	2,41	
	03:00	8,13	7,27	0,86		1	1		1						2,72	2,71	
	04:00	7,87	6,93	0,94		1	1		1						2,45	2,45	
	05:00	7,82	5,88	1,94		1	1		1						2,39	2,40	
	06:00	8,07	6,09	1,98		1	1		1						2,64	2,66	
	07:00	8,60	6,43	2,17		1	1		1						2,96	2,96	
	08:00	9,61	7,22	2,38		1	1		1						3,03	3,03	
	09:00	10,34	8,01	2,33				1	1						2,96	2,95	
	10:00	10,74	8,43	2,32				1	1						3,04	3,04	
	11:00	10,76	8,56	2,21				1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,05	8,50	2,55				1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,31	8,82	2,49				1	1						3,04	3,04	
	14:00	11,03	8,68	2,35				1	1						3,04	3,04	
	15:00	10,87	8,74	2,13				1	1						3,04	3,04	
	16:00	10,73	8,65	2,09				1	1						3,04	3,04	
	17:00	11,14	9,37	1,78				1	1						3,04	3,04	
	18:00	11,67	10,48	1,19		1		1	1						3,04	3,04	
	19:00	11,89	10,75	1,14		1		1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,44	11,16	1,29		1		1	1						3,04	3,04	
	21:00	11,94	10,13	1,82			1	1	1						2,99	2,99	
	22:00	10,97	8,77	2,20			1	1	1						3,03	3,04	
	23:00	10,14	7,81	2,33				1	1						3,04	3,03	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 26 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 26 Αύγουστος 2023	00:00	9,51	7,39	2,12				1	1						2,92	2,91	
	01:00	8,82	6,55	2,27		1	1		1						2,70	2,67	
	02:00	8,25	5,77	2,48		1	1		1						2,78	2,77	
	03:00	7,89	5,44	2,46			1		1						2,63	2,67	
	04:00	7,63	5,16	2,46			1		1						2,63	2,62	
	05:00	7,56	5,14	2,41		1			1						2,58	2,58	
	06:00	7,66	5,25	2,40		1			1						2,54	2,54	
	07:00	8,03	5,50	2,52		1			1						2,75	2,77	
	08:00	8,79	6,27	2,52		1		1	1						2,83	2,80	
	09:00	9,47	6,90	2,58		1		1	1						2,85	2,85	
	10:00	9,83	7,13	2,71				1	1						3,02	3,01	
	11:00	10,10	7,37	2,73				1	1						3,03	3,03	
	12:00	10,44	7,77	2,67				1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,02	8,49	2,54				1	1						3,04	3,04	
	14:00	10,89	8,45	2,43				1	1						3,04	3,04	
	15:00	10,47	7,91	2,57				1	1						3,04	3,04	
	16:00	10,37	7,88	2,49				1	1						3,04	3,04	
	17:00	10,77	8,76	2,00				1	1						3,04	3,04	
	18:00	11,20	9,16	2,04				1	1						3,04	3,04	
	19:00	11,30	8,99	2,32	1			1	1						3,04	3,04	
	20:00	11,88	9,13	2,75	1			1	1						3,04	3,04	
	21:00	11,26	8,51	2,75	1			1	1						3,04	3,04	
	22:00	10,52	7,87	2,66	1			1	1						2,91	2,91	
	23:00	9,71	7,03	2,68				1	1						3,00	2,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 27 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 27 Αύγουστος 2023	00:00	9,08	6,94	2,14	1	1			1						2,32	2,40	
	01:00	8,38	6,03	2,35	1	1			1						2,87	2,87	
	02:00	7,80	5,48	2,32	1	1			1						2,45	2,46	
	03:00	7,54	5,16	2,38	1				1						2,53	2,50	
	04:00	7,36	5,02	2,34	1				1						2,44	2,48	
	05:00	7,26	5,00	2,27	1				1						2,38	2,38	
	06:00	7,30	5,01	2,29	1				1						2,51	2,51	
	07:00	7,48	5,19	2,29	1				1						2,57	2,56	
	08:00	7,95	5,47	2,48	1				1						2,73	2,75	
	09:00	8,13	5,65	2,48	1		1		1						2,76	2,71	
	10:00	8,61	6,34	2,26	1		1		1						2,97	2,97	
	11:00	8,76	6,29	2,47	1		1		1						3,01	3,02	
	12:00	9,02	6,54	2,48	1		1		1						2,98	3,01	
	13:00	9,18	7,02	2,16	1		1		1						3,04	3,04	
	14:00	9,03	7,47	1,56	1		1		1						3,04	3,04	
	15:00	8,86	7,26	1,60	1		1		1						3,04	3,03	
	16:00	8,86	8,02	0,83				1	1						2,26	1,96	
	17:00	9,03	8,79	0,24				1	1						1,94	2,18	
	18:00	9,86	9,65	0,21	1			1	1						2,86	2,86	
	19:00	10,11	9,88	0,24	1			1	1						2,51	2,52	
	20:00	10,74	10,13	0,61	1			1	1						3,02	3,02	
	21:00	10,38	9,29	1,09	1			1	1						2,82	2,82	
	22:00	9,56	8,48	1,08	1			1	1						2,53	2,55	
	23:00	8,90	7,66	1,24				1	1						2,40	2,39	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 28 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
Η ρ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 28 Αύγουστος 2023	00:00	8,45	7,02	1,43	1		1		1						1,86	2,09	
	01:00	7,84	6,50	1,34	1		1		1						2,45	2,43	
	02:00	7,33	6,66	0,67	1		1		1						1,92	1,91	
	03:00	7,00	6,09	0,91	1		1		1						1,72	1,73	
	04:00	6,86	5,35	1,51			1		1						2,40	2,39	
	05:00	6,83	5,78	1,05			1		1						2,39	2,39	
	06:00	7,24	5,92	1,32		1	1		1						2,00	1,95	
	07:00	7,76	6,53	1,24		1	1		1						2,32	2,33	
	08:00	8,63	7,80	0,83		1	1		1						2,59	2,44	
	09:00	9,37	8,70	0,67				1	1						2,36	2,47	
	10:00	9,45	8,44	1,01				1	1						2,94	2,94	
	11:00	9,47	8,88	0,59				1	1						2,93	2,94	
	12:00	9,78	9,15	0,63				1	1						3,04	3,04	
	13:00	9,99	9,31	0,68				1	1						3,04	3,04	
	14:00	9,68	8,78	0,89				1	1						3,02	3,02	
	15:00	9,12	8,28	0,83				1	1						2,60	2,60	
	16:00	9,00	8,46	0,54				1	1						2,49	2,49	
	17:00	9,51	9,14	0,36				1	1						2,93	2,94	
	18:00	10,29	10,04	0,25		1		1	1						3,03	3,03	
	19:00	10,77	10,52	0,25		1		1	1						3,03	3,04	
	20:00	11,45	11,12	0,34		1		1	1						3,04	3,04	
	21:00	11,02	10,50	0,51		1		1	1						3,03	3,03	
	22:00	10,01	9,21	0,80		1		1	1						2,63	2,66	
	23:00	9,00	8,34	0,66				1	1						2,52	2,50	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 29 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 29 Αύγουστος 2023	00:00	8,26	7,55	0,71	1	1			1						1,42	1,53	
	01:00	7,66	6,90	0,76	1	1			1						2,17	2,25	
	02:00	7,24	6,72	0,52	1	1			1						1,84	1,83	
	03:00	6,93	6,56	0,37	1	1			1						1,62	1,64	
	04:00	6,74	6,43	0,31		1			1						2,34	2,35	
	05:00	6,78	5,74	1,03		1			1						2,37	2,37	
	06:00	7,13	5,87	1,26		1			1						2,50	2,50	
	07:00	7,68	7,05	0,63		1	1		1						2,50	2,51	
	08:00	8,80	8,26	0,53			1	1	1						2,04	1,80	
	09:00	9,48	8,85	0,64				1	1						2,85	2,92	
	10:00	9,78	9,44	0,34				1	1						3,04	3,04	
	11:00	9,89	9,69	0,20				1	1						3,04	3,04	
	12:00	10,14	10,04	0,10				1	1						3,04	3,04	
	13:00	10,60	10,54	0,06			1	1	1						2,99	2,97	
	14:00	10,17	10,15	0,02			1	1	1						2,61	2,61	
	15:00	9,74	9,74	0,00			1	1	1						2,75	2,80	
	16:00	9,29	9,28	0,01				1	1						2,77	2,77	
	17:00	9,60	9,60	0,00				1	1						2,61	2,63	
	18:00	10,20	10,19	0,01			1	1	1						2,89	2,89	
	19:00	10,72	10,72	0,00			1	1	1						2,91	2,90	
	20:00	11,46	11,45	0,00			1	1	1						2,79	2,80	
	21:00	10,84	10,83	0,01			1	1	1						2,63	2,64	
	22:00	9,83	9,81	0,02			1	1	1						2,24	2,22	
	23:00	8,87	8,83	0,04			1	1	1						1,83	1,87	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 30 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 30 Αύγουστος 2023	00:00	8,02	7,98	0,04				1	1						1,54	1,52	
	01:00	7,40	7,35	0,05		1	1	1							0,81	0,89	
	02:00	7,00	6,93	0,07		1	1	1							1,53	1,53	
	03:00	6,64	6,60	0,05		1		1							1,60	1,61	
	04:00	6,53	6,48	0,06		1		1							1,76	1,76	
	05:00	6,64	6,51	0,13		1		1							1,69	1,70	
	06:00	7,13	6,99	0,14	1	1		1							1,84	1,83	
	07:00	7,77	7,66	0,11	1	1		1							2,14	2,15	
	08:00	8,81	8,76	0,05				1	1						1,67	1,60	
	09:00	9,48	9,37	0,10				1	1						2,82	2,83	
	10:00	9,83	9,69	0,13				1	1						2,93	2,94	
	11:00	9,95	9,91	0,04				1	1						2,23	2,27	
	12:00	10,34	10,28	0,06	1			1	1						2,51	2,53	
	13:00	10,63	10,27	0,36	1			1	1						2,96	2,97	
	14:00	9,97	9,34	0,63	1			1	1						2,65	2,67	
	15:00	9,39	8,69	0,70				1	1						2,88	2,86	
	16:00	9,12	8,34	0,78				1	1						2,61	2,62	
	17:00	9,40	8,95	0,45				1	1						2,77	2,78	
	18:00	10,12	9,77	0,35	1			1	1						2,77	2,76	
	19:00	10,43	9,38	1,05	1			1	1						2,62	2,64	
	20:00	11,21	9,72	1,49	1			1	1						2,99	3,01	
	21:00	10,57	9,12	1,45	1			1	1						2,75	2,77	
	22:00	9,50	8,11	1,39	1			1	1						2,34	2,34	
	23:00	8,66	7,14	1,53				1	1						1,92	1,84	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 31 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 31 Αύγουστος 2023	00:00	7,89	6,73	1,16	1		1		1						1,82	1,93
	01:00	7,30	6,09	1,21	1		1		1						1,80	1,82
	02:00	6,89	5,89	1,00			1		1						2,21	2,21
	03:00	6,61	5,94	0,67			1		1						1,80	1,78
	04:00	6,50	5,74	0,76			1		1						1,58	1,58
	05:00	6,55	6,37	0,18			1		1						1,78	1,77
	06:00	6,92	6,77	0,15	1		1		1						1,47	1,48
	07:00	7,45	6,90	0,55	1		1		1						1,91	1,91
	08:00	8,42	8,08	0,34	1		1		1						1,12	1,03
	09:00	9,17	8,85	0,32				1	1						2,31	2,30
	10:00	9,57	9,25	0,32				1	1						3,00	3,00
	11:00	9,81	9,43	0,38				1	1						2,97	2,98
	12:00	9,96	9,29	0,67				1	1						3,02	3,04
	13:00	10,10	9,53	0,57				1	1						2,93	2,93
	14:00	9,65	8,99	0,66				1	1						2,57	2,59
	15:00	9,06	8,22	0,84				1	1						2,48	2,46
	16:00	8,99	8,14	0,85				1	1						2,48	2,48
	17:00	9,22	8,55	0,67				1	1						2,69	2,69
	18:00	9,84	9,40	0,44				1	1						3,03	3,03
	19:00	10,31	10,14	0,18			1	1	1						2,60	2,61
	20:00	11,01	10,78	0,23			1	1	1						2,77	2,76
	21:00	10,16	9,49	0,67			1	1	1						2,56	2,53
	22:00	9,28	8,04	1,24			1	1	1						1,76	1,79
	23:00	8,48	7,14	1,34			1	1	1						1,70	1,66

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 1 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 1 Σεπτέμβριος 2023	00:00	7,87	6,82	1,05	1		1	1							2,29	2,42	
	01:00	7,21	6,34	0,86	1		1	1							1,81	1,80	
	02:00	6,76	6,35	0,42	1			1							1,85	1,88	
	03:00	6,52	6,45	0,07	1			1							2,09	2,10	
	04:00	6,45	6,33	0,11	1			1							2,12	2,11	
	05:00	6,48	6,16	0,32	1			1							2,13	2,13	
	06:00	6,98	6,30	0,68	1	1		1							1,89	1,85	
	07:00	7,56	6,90	0,66	1	1		1							2,11	2,13	
	08:00	8,45	8,12	0,33				1	1						1,38	1,25	
	09:00	8,88	8,50	0,38				1	1						2,35	2,37	
	10:00	9,08	8,83	0,25				1	1						2,55	2,54	
	11:00	9,23	8,77	0,45				1	1						2,69	2,71	
	12:00	9,37	9,27	0,10				1	1						2,84	2,85	
	13:00	9,74	9,72	0,03				1	1						3,04	3,03	
	14:00	9,44	9,43	0,01				1	1						2,90	2,90	
	15:00	8,87	8,80	0,08				1	1						2,37	2,36	
	16:00	8,45	8,42	0,04				1	1						1,95	1,95	
	17:00	8,87	8,82	0,05				1	1						2,32	2,34	
	18:00	9,44	9,42	0,02				1	1						2,89	2,89	
	19:00	9,98	9,91	0,07	1			1	1						2,62	2,62	
	20:00	10,48	10,33	0,15	1			1	1						2,89	2,88	
	21:00	9,86	9,66	0,20	1			1	1						2,45	2,49	
	22:00	8,98	8,27	0,71				1	1						2,49	2,48	
	23:00	8,13	7,35	0,78				1	1						1,64	1,62	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 2 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
Η ρ α π ε ρ ο ύ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 2 Σεπτέμβριος 2023	00:00	7,52	6,85	0,68				1	1						1,02	1,02	
	01:00	7,04	6,22	0,82	1			1							1,16	1,40	
	02:00	6,70	5,16	1,54	1			1							2,33	2,33	
	03:00	6,52	4,91	1,61	1			1							2,18	2,18	
	04:00	6,45	4,56	1,90	1			1							2,11	2,10	
	05:00	6,40	4,47	1,93	1			1							2,04	2,05	
	06:00	6,75	4,45	2,29	1			1							2,33	2,34	
	07:00	7,12	4,73	2,39	1			1							2,46	2,46	
	08:00	7,73	5,34	2,39	1			1							2,66	2,68	
	09:00	8,35	5,94	2,42	1		1	1							2,88	2,89	
	10:00	8,73	6,27	2,47	1		1	1							3,00	3,01	
	11:00	8,74	6,24	2,50	1		1	1							2,98	2,97	
	12:00	9,04	6,47	2,57	1		1	1							2,98	2,97	
	13:00	9,13	6,55	2,58	1		1	1							3,01	2,99	
	14:00	8,86	6,28	2,57	1		1	1							3,00	2,98	
	15:00	8,51	6,48	2,03	1		1	1							2,92	2,91	
	16:00	8,49	7,34	1,15	1		1	1							2,96	2,96	
	17:00	8,91	7,47	1,43	1		1	1							3,04	3,03	
	18:00	9,44	7,92	1,53				1	1						2,14	2,06	
	19:00	9,71	8,45	1,26				1	1						2,87	3,02	
	20:00	10,28	9,26	1,02				1	1						3,04	3,04	
	21:00	9,75	8,40	1,36				1	1						3,03	3,02	
	22:00	9,06	7,26	1,79				1	1						2,56	2,55	
	23:00	8,31	7,07	1,24				1	1						1,84	1,82	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 3 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Σεπτέμβριος 2023	00:00	7,65	6,74	0,91				1	1						1,07	1,04
	01:00	7,17	5,76	1,41	1			1							1,92	2,21
	02:00	6,72	4,54	2,18	1			1							2,31	2,32
	03:00	6,49	4,41	2,07	1			1							2,15	2,15
	04:00	6,31	4,36	1,95	1			1							1,98	1,97
	05:00	6,36	4,40	1,96	1			1							2,00	2,01
	06:00	6,66	4,48	2,18	1			1							2,24	2,25
	07:00	6,86	4,58	2,28	1			1							2,31	2,30
	08:00	7,36	4,92	2,44	1			1							2,49	2,51
	09:00	7,61	5,07	2,53	1			1							2,57	2,58
	10:00	7,81	5,26	2,56	1			1							2,69	2,70
	11:00	8,02	5,49	2,53	1			1							2,74	2,76
	12:00	8,18	5,68	2,50	1			1							2,84	2,84
	13:00	8,19	5,82	2,36	1			1							2,86	2,86
	14:00	7,71	5,77	1,93	1			1							2,70	2,69
	15:00	7,34	5,49	1,85	1			1							2,56	2,56
	16:00	7,41	6,07	1,34	1			1							2,58	2,58
	17:00	8,10	6,71	1,39	1	1		1							2,82	2,81
	18:00	8,75	7,74	1,01	1	1		1							3,03	3,03
	19:00	9,18	8,64	0,55				1	1						2,05	2,09
	20:00	9,85	8,92	0,92				1	1						3,04	3,04
	21:00	9,46	8,34	1,13				1	1						2,92	2,91
	22:00	8,81	7,48	1,33				1	1						2,32	2,31
	23:00	8,01	7,18	0,83				1	1						1,47	1,74

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 4 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Σεπτέμβριος 2023	00:00	7,35	6,31	1,04	1				1						2,00	2,02
	01:00	6,69	5,64	1,04	1				1						2,32	2,30
	02:00	6,35	5,30	1,05	1				1						2,02	2,01
	03:00	6,22	5,22	1,00	1				1						1,89	1,88
	04:00	6,11	5,18	0,94	1				1						1,77	1,78
	05:00	6,16	5,24	0,92	1				1						1,83	1,83
	06:00	6,57	5,56	1,00	1				1						2,23	2,24
	07:00	7,05	5,53	1,52	1				1						2,41	2,42
	08:00	7,80	6,12	1,68	1		1		1						2,48	2,50
	09:00	8,19	6,48	1,71	1		1		1						2,19	2,76
	10:00	8,23	6,38	1,85	1		1		1						2,35	2,75
	11:00	8,27	6,28	1,98	1		1		1						2,71	2,75
	12:00	8,40	6,43	1,97	1		1		1						2,80	2,78
	13:00	8,37	6,39	1,98	1		1		1						2,89	2,90
	14:00	8,24	6,33	1,91	1		1		1						2,74	2,75
	15:00	7,54	6,04	1,50	1		1		1						2,14	2,12
	16:00	7,31	5,91	1,40	1		1		1						1,88	1,87
	17:00	7,70	6,04	1,66	1		1		1						2,24	2,27
	18:00	8,42	6,44	1,98	1		1		1						2,72	2,71
	19:00	9,00	6,97	2,03	1		1		1						2,96	2,95
	20:00	9,92	8,09	1,83				1	1						2,65	2,65
	21:00	9,18	7,30	1,88				1	1						2,69	2,66
	22:00	8,17	6,87	1,30	1		1	1							1,73	1,88
	23:00	7,31	5,87	1,44	1		1	1							1,94	1,93

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 5 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,60	5,13	1,47	1			1							1,98	1,98
	01:00	6,10	4,78	1,31	1			1							1,76	1,76
	02:00	5,83	4,71	1,12	1			1							1,49	1,49
	03:00	5,73	4,58	1,15	1			1							1,53	1,54
	04:00	5,65	4,44	1,21	1			1							1,61	1,60
	05:00	5,74	4,68	1,06	1			1							1,40	1,40
	06:00	6,20	4,95	1,25	1			1	1						1,66	1,52
	07:00	6,71	5,21	1,50	1				1						2,01	2,02
	08:00	7,44	5,77	1,67	1				1						2,26	2,25
	09:00	8,18	6,33	1,85	1		1		1						2,51	2,53
	10:00	9,02	7,07	1,95	1		1		1						2,84	2,84
	11:00	7,82	6,52	1,31	1	1	1		1						2,39	2,07
	12:00	9,23	7,23	2,00	1	1	1		1						2,73	2,73
	13:00	8,69	7,09	1,60	1	1	1		1						2,25	2,20
	14:00	7,84	6,81	1,03	1	1	1		1						1,46	1,47
	15:00	6,95	5,88	1,07		1	1		1						1,51	1,53
	16:00	6,93	5,87	1,06		1	1		1						1,50	1,51
	17:00	6,98	5,59	1,39		1	1		1						1,53	1,54
	18:00	7,88	5,53	2,35		1	1		1						2,35	2,37
	19:00	8,50	5,93	2,57		1	1		1						2,58	2,58
	20:00	9,34	6,51	2,83		1	1		1						2,84	2,86
	21:00	8,71	6,08	2,64		1	1		1						2,65	2,70
	22:00	7,75	5,37	2,38		1	1		1						2,39	2,38
	23:00	6,93	4,84	2,10			1		1						2,10	2,10

Στις 11:11 π.μ. λόγω ισχυρού βραχυκυκλώματος στην γραμμή P260 από πτώση κεραυνού πραγματοποιήθηκε γενική διακοπή στο ΗΣ. Οι αναχωρήσεις του ΗΣ ηλεκτροδοτήθηκαν στις 11:18 π.μ. ενώ η γραμμή P260 στις 11:47 π.μ..

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 6 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 6 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,28	4,40	1,88			1		1						1,89	1,88	
	01:00	5,79	4,33	1,46					1						1,47	1,46	
	02:00	5,49	3,83	1,67					1						1,66	1,68	
	03:00	5,37	3,72	1,65					1						1,65	1,64	
	04:00	5,29	3,62	1,67					1						1,67	1,66	
	05:00	5,50	3,74	1,76					1						1,76	1,73	
	06:00	5,98	4,14	1,84		1			1						1,84	1,82	
	07:00	6,58	4,53	2,05		1			1						2,05	2,05	
	08:00	7,44	5,11	2,34		1			1						2,34	2,40	
	09:00	7,98	5,43	2,55		1			1						2,56	2,57	
	10:00	8,30	5,65	2,65		1			1						2,66	2,64	
	11:00	8,82	6,05	2,77		1	1		1						2,78	2,81	
	12:00	8,68	5,84	2,84		1	1		1						2,87	2,84	
	13:00	8,30	5,54	2,77		1	1		1						2,80	2,78	
	14:00	8,04	5,48	2,57		1	1		1						2,59	2,59	
	15:00	7,35	5,29	2,06		1			1						2,07	2,10	
	16:00	7,24	4,90	2,34		1			1						2,36	2,38	
	17:00	7,72	5,40	2,32		1			1						2,34	2,35	
	18:00	8,35	5,79	2,56		1			1						2,58	2,59	
	19:00	8,81	6,18	2,63		1	1		1						2,65	2,65	
	20:00	9,39	6,58	2,81		1	1		1						2,83	2,83	
	21:00	8,78	6,13	2,66		1	1		1						2,68	2,68	
	22:00	7,91	5,50	2,41		1			1						2,42	2,41	
	23:00	7,09	4,85	2,24		1			1						2,28	2,27	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 7 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 7 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,47	4,42	2,05		1			1						2,06	2,04	
	01:00	5,90	4,28	1,62		1			1						1,62	1,62	
	02:00	5,62	3,82	1,79					1						1,80	1,79	
	03:00	5,51	3,80	1,70					1						1,71	1,73	
	04:00	5,44	3,70	1,74					1						1,74	1,74	
	05:00	5,68	3,80	1,88					1						1,88	1,88	
	06:00	6,24	4,14	2,10					1						2,10	2,10	
	07:00	6,63	4,45	2,18		1			1						2,20	2,20	
	08:00	7,40	4,90	2,49		1			1						2,55	2,56	
	09:00	7,63	5,08	2,55		1			1						2,57	2,60	
	10:00	7,55	5,07	2,48		1			1						2,63	2,60	
	11:00	7,61	5,14	2,47		1			1						2,64	2,65	
	12:00	8,03	5,36	2,67		1			1						2,74	2,76	
	13:00	8,07	5,45	2,62		1			1						2,78	2,74	
	14:00	7,65	5,50	2,15		1			1						2,66	2,64	
	15:00	7,08	5,29	1,79		1			1						2,47	2,47	
	16:00	7,02	5,15	1,87		1			1						2,45	2,45	
	17:00	7,62	5,63	1,99		1			1						2,66	2,65	
	18:00	8,34	5,91	2,43		1			1						2,80	2,80	
	19:00	9,04	6,41	2,63		1	1		1						2,99	2,93	
	20:00	9,66	6,79	2,87		1	1		1						2,99	2,97	
	21:00	8,92	6,06	2,86		1	1		1						2,91	2,93	
	22:00	8,00	5,39	2,61		1	1		1						2,64	2,66	
	23:00	7,36	5,10	2,26		1			1						2,30	2,29	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 8 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 8 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,55	4,53	2,02		1			1						2,03	2,03	
	01:00	5,98	4,26	1,71		1			1						1,72	1,70	
	02:00	5,63	3,76	1,87					1						1,87	1,87	
	03:00	5,54	3,74	1,80					1						1,80	1,80	
	04:00	5,43	3,64	1,79					1						1,79	1,77	
	05:00	5,59	3,71	1,88					1						1,89	1,88	
	06:00	6,09	4,11	1,98					1						1,98	1,97	
	07:00	6,65	4,44	2,22			1		1						2,22	2,25	
	08:00	7,25	4,91	2,34			1		1						2,34	2,33	
	09:00	7,55	5,24	2,31			1		1						2,32	2,29	
	10:00	7,75	5,42	2,33			1		1						2,34	2,33	
	11:00	7,68	5,30	2,38			1		1						2,40	2,38	
	12:00	7,90	5,41	2,50			1		1						2,51	2,51	
	13:00	7,92	5,37	2,55			1		1						2,57	2,54	
	14:00	7,54	5,10	2,43			1		1						2,45	2,44	
	15:00	6,98	4,66	2,32			1		1						2,34	2,33	
	16:00	6,70	4,56	2,14			1		1						2,25	2,24	
	17:00	7,27	5,00	2,27			1		1						2,28	2,27	
	18:00	8,25	5,76	2,49			1		1						2,49	2,52	
	19:00	8,85	6,10	2,75	1		1		1						2,79	2,81	
	20:00	9,51	6,63	2,88	1		1		1						2,90	2,89	
	21:00	8,93	6,13	2,80	1		1		1						2,82	2,85	
	22:00	7,93	5,37	2,56	1		1		1						2,59	2,56	
	23:00	7,10	4,84	2,26	1				1						2,30	2,29	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 9 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 9 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,44	4,35	2,09					1						2,10	2,12	
	01:00	5,98	4,02	1,96					1						1,97	1,98	
	02:00	5,66	3,80	1,86					1						1,86	1,87	
	03:00	5,55	3,74	1,81					1						1,82	1,80	
	04:00	5,39	3,71	1,68					1						1,68	1,67	
	05:00	5,50	3,83	1,67					1						1,67	1,70	
	06:00	5,88	4,04	1,84					1						1,84	1,84	
	07:00	6,16	4,25	1,91					1						1,91	1,90	
	08:00	6,72	4,58	2,14		1			1						2,14	2,15	
	09:00	7,07	4,79	2,28		1			1						2,29	2,28	
	10:00	7,38	5,04	2,34		1			1						2,34	2,32	
	11:00	7,54	5,14	2,40		1			1						2,41	2,42	
	12:00	7,71	5,22	2,50		1			1						2,51	2,54	
	13:00	7,63	5,14	2,50		1			1						2,51	2,47	
	14:00	7,17	4,88	2,29		1			1						2,30	2,32	
	15:00	6,68	4,50	2,17		1			1						2,19	2,18	
	16:00	6,60	4,49	2,12		1			1						2,13	2,13	
	17:00	6,98	5,08	1,90		1			1						2,38	2,41	
	18:00	7,76	5,39	2,37		1			1						2,70	2,71	
	19:00	8,55	6,08	2,47		1	1		1						2,83	2,84	
	20:00	9,30	6,56	2,75		1	1		1						2,88	2,89	
	21:00	8,58	5,93	2,65		1	1		1						2,72	2,69	
	22:00	7,69	5,42	2,27		1	1	1	1						2,30	2,26	
	23:00	6,91	4,91	2,01		1	1		1						2,05	2,05	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 10 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 10 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,26	4,32	1,94		1			1						1,94	1,94	
	01:00	5,77	3,85	1,93					1						1,93	1,94	
	02:00	5,40	3,61	1,79					1						1,79	1,80	
	03:00	5,30	3,55	1,75					1						1,76	1,74	
	04:00	5,17	3,50	1,67					1						1,67	1,70	
	05:00	5,27	3,55	1,73					1						1,73	1,74	
	06:00	5,65	3,77	1,88					1						1,88	1,87	
	07:00	5,76	4,21	1,55		1			1						1,56	1,55	
	08:00	6,07	4,35	1,72		1			1						1,72	1,73	
	09:00	6,28	4,37	1,90		1			1						1,90	1,90	
	10:00	6,67	4,50	2,17		1			1						2,17	2,16	
	11:00	6,91	4,67	2,24		1			1						2,25	2,24	
	12:00	6,96	4,69	2,27		1			1						2,28	2,25	
	13:00	6,88	4,52	2,35		1			1						2,36	2,31	
	14:00	6,19	4,35	1,84		1			1						1,86	1,85	
	15:00	5,96	4,31	1,64		1			1						1,66	1,63	
	16:00	6,04	4,36	1,68		1			1						1,68	1,69	
	17:00	6,59	4,43	2,16		1			1						2,16	2,16	
	18:00	7,36	5,02	2,34		1			1						2,36	2,35	
	19:00	8,24	5,57	2,66		1			1						2,68	2,72	
	20:00	9,04	6,25	2,79		1	1		1						2,81	2,80	
	21:00	8,41	5,79	2,62		1	1		1						2,64	2,63	
	22:00	7,65	5,40	2,25		1	1		1						2,27	2,26	
	23:00	6,72	4,60	2,12		1			1						2,15	2,16	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,99	4,19	1,81					1						1,81	1,83	
	01:00	5,48	3,75	1,73					1						1,74	1,74	
	02:00	5,30	3,58	1,72					1						1,72	1,74	
	03:00	5,20	3,53	1,67					1						1,67	1,69	
	04:00	5,17	4,05	1,11				1	1						1,12	1,06	
	05:00	5,31	3,66	1,65				1							1,64	1,67	
	06:00	5,80	4,02	1,78				1							1,78	1,77	
	07:00	6,22	4,25	1,97				1							1,97	1,98	
	08:00	6,65	4,55	2,09		1		1							2,09	2,09	
	09:00	6,75	4,69	2,05		1		1							2,06	2,07	
	10:00	6,81	4,69	2,13		1		1							2,13	2,12	
	11:00	6,82	4,72	2,10		1		1							2,10	2,12	
	12:00	7,10	4,83	2,28		1		1							2,28	2,29	
	13:00	7,26	4,95	2,31		1		1							2,32	2,35	
	14:00	6,72	4,59	2,14		1		1							2,21	2,12	
	15:00	6,26	5,09	1,17		1		1							1,62	1,52	
	16:00	6,04	4,34	1,70		1		1							1,70	1,69	
	17:00	6,53	4,44	2,09		1		1							2,13	2,14	
	18:00	7,41	5,20	2,22		1		1							2,53	2,54	
	19:00	8,37	6,12	2,26		1	1	1							2,80	2,82	
	20:00	9,25	6,52	2,73		1	1	1							2,95	2,94	
	21:00	8,65	5,83	2,81		1	1	1							2,84	2,87	
	22:00	7,50	5,43	2,07		1		1							2,12	2,10	
	23:00	6,64	4,60	2,03		1		1							2,17	2,19	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,89	4,31	1,59		1		1							1,59	1,59	
	01:00	5,46	3,64	1,82				1							1,83	1,81	
	02:00	5,18	3,42	1,77				1							1,78	1,77	
	03:00	5,12	3,35	1,77				1							1,77	1,77	
	04:00	5,07	3,48	1,59				1							1,77	1,77	
	05:00	5,18	3,48	1,71				1							1,80	1,80	
	06:00	5,82	3,80	2,02				1							2,02	2,03	
	07:00	6,39	4,20	2,19				1							2,23	2,24	
	08:00	6,99	4,72	2,28		1		1							2,42	2,42	
	09:00	7,24	4,78	2,45		1		1							2,52	2,50	
	10:00	7,28	4,85	2,44		1		1							2,55	2,55	
	11:00	7,25	4,86	2,39		1		1							2,52	2,53	
	12:00	7,33	5,12	2,21		1		1							2,53	2,52	
	13:00	7,16	5,04	2,11		1		1							2,50	2,51	
	14:00	6,80	4,62	2,18		1		1							2,35	2,36	
	15:00	6,21	4,40	1,81		1		1							1,90	1,88	
	16:00	6,21	5,23	0,98	1	1		1							1,40	1,43	
	17:00	6,65	5,68	0,97		1		1							2,13	2,25	
	18:00	7,62	6,72	0,90		1	1	1							2,16	2,45	
	19:00	8,30	7,47	0,83		1	1	1							2,17	2,79	
	20:00	9,18	8,18	1,00	1	1	1	1							2,17	3,04	
	21:00	8,59	7,24	1,35	1	1	1	1							2,09	2,25	
	22:00	7,50	6,23	1,27	1	1	1	1							1,66	1,70	
	23:00	6,58	5,29	1,29		1		1							2,09	2,20	

Πραγματοποιήθηκε διακοπή στις 16:20 διάρκειας 5' στις αναχωρήσεις P230 και P260 η οποία προκλήθηκε από υποσυχνότητα στους ζυγούς λόγω απόρριψης φορτίου στην Α/Γ Νο1 του Α/Π «Άγιος Σώζων».

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,95	4,83	1,12		1		1							1,63	1,62	
	01:00	5,59	4,38	1,21				1							1,34	1,37	
	02:00	5,36	3,94	1,42				1							1,87	1,87	
	03:00	5,17	3,96	1,20				1							1,81	1,81	
	04:00	5,17	3,83	1,35				1							1,80	1,80	
	05:00	5,30	4,09	1,22				1							1,85	1,86	
	06:00	5,92	5,09	0,83		1		1							1,97	1,97	
	07:00	6,37	5,82	0,55		1		1							2,00	2,02	
	08:00	6,97	5,87	1,09		1		1							2,17	2,43	
	09:00	7,21	5,93	1,27		1		1							2,17	2,52	
	10:00	7,14	6,29	0,86		1		1							2,17	2,50	
	11:00	7,08	6,49	0,59		1			1						1,93	2,03	
	12:00	7,14	6,85	0,29		1			1						2,10	2,00	
	13:00	7,23	7,07	0,16		1	1	1							1,55	1,66	
	14:00	6,74	6,40	0,34		1	1	1							1,55	1,58	
	15:00	6,25	5,93	0,33		1		1							1,93	1,93	
	16:00	6,15	5,51	0,64		1		1							1,80	1,81	
	17:00	6,74	6,19	0,56		1		1							2,00	1,77	
	18:00	7,57	7,29	0,28				1	1						0,75	0,79	
	19:00	8,46	7,98	0,48				1	1						1,90	1,93	
	20:00	9,30	8,69	0,61				1	1						2,78	2,79	
	21:00	8,43	7,67	0,76				1	1						1,95	1,93	
	22:00	7,48	6,75	0,72				1	1						1,05	0,86	
	23:00	6,63	5,99	0,64		1		1							2,10	2,24	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,89	5,39	0,51		1		1							1,58	1,56	
	01:00	5,44	5,03	0,41		1		1							1,13	1,11	
	02:00	5,22	4,93	0,29		1		1							0,88	0,88	
	03:00	5,14	4,84	0,29		1		1							0,81	0,80	
	04:00	5,08	4,69	0,39		1		1							0,74	0,74	
	05:00	5,35	5,05	0,30		1		1							1,00	1,01	
	06:00	5,97	5,57	0,40		1		1							1,61	1,62	
	07:00	6,33	6,10	0,23		1		1							1,98	1,99	
	08:00	6,86	6,77	0,09	1	1		1							1,71	1,71	
	09:00	7,06	6,92	0,14	1	1		1							1,66	1,65	
	10:00	7,17	7,10	0,07	1	1		1							1,75	1,75	
	11:00	7,37	7,33	0,04	1	1		1							1,94	1,96	
	12:00	7,49	7,48	0,01	1	1		1							2,07	2,07	
	13:00	7,52	7,44	0,08	1	1		1							2,13	2,11	
	14:00	7,06	6,82	0,25	1	1		1							1,67	1,68	
	15:00	6,90	6,54	0,36	1	1		1							2,07	2,10	
	16:00	6,72	6,35	0,37		1		1							2,33	2,33	
	17:00	7,06	6,87	0,19				1	1						0,98	0,79	
	18:00	7,68	7,49	0,19				1	1						1,14	1,16	
	19:00	8,51	8,32	0,19				1	1						1,95	1,98	
	20:00	9,19	9,03	0,15				1	1	1					2,68	2,68	
	21:00	8,41	8,24	0,17				1	1						1,93	1,91	
	22:00	7,33	7,01	0,32				1	1						0,85	0,83	
	23:00	6,60	6,47	0,13				1	1						0,16	0,20	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 15 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,97	5,51	0,46		1		1							1,54	1,65
	01:00	5,54	5,20	0,33		1		1							1,21	1,20
	02:00	5,28	5,05	0,23		1		1							0,95	0,94
	03:00	5,23	5,11	0,12		1		1							0,90	0,90
	04:00	5,17	5,06	0,11		1		1							0,83	0,83
	05:00	5,39	5,21	0,18		1		1							1,04	1,04
	06:00	5,99	5,77	0,22		1		1							1,63	1,65
	07:00	6,61	6,46	0,15		1	1	1							1,90	1,88
	08:00	7,04	6,99	0,05		1	1	1							1,62	1,63
	09:00	7,29	7,28	0,01		1	1	1							1,88	1,87
	10:00	7,37	7,26	0,11		1	1	1							1,94	1,96
	11:00	7,62	7,49	0,13		1	1	1							2,19	2,20
	12:00	7,81	7,69	0,12		1	1	1							2,39	2,39
	13:00	7,76	7,68	0,08		1	1	1							2,36	2,35
	14:00	7,23	7,02	0,21		1	1	1							1,84	1,81
	15:00	6,66	6,36	0,31		1	1	1							1,40	1,46
	16:00	6,56	6,09	0,47		1		1							2,23	2,23
	17:00	7,22	6,79	0,43				1	1						1,77	1,60
	18:00	7,84	7,49	0,34				1	1						1,12	1,21
	19:00	8,41	7,86	0,55				1	1						1,86	1,88
	20:00	8,96	8,06	0,90				1	1						2,46	2,45
	21:00	8,31	7,40	0,90				1	1						1,82	1,81
	22:00	7,41	6,71	0,70				1	1						0,88	0,85
	23:00	6,77	6,19	0,57		1		1							1,74	2,00



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 16 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,15	5,77	0,38		1		1							1,84	1,82
	01:00	5,75	5,42	0,33		1		1							1,42	1,42
	02:00	5,50	5,12	0,38		1		1							1,17	1,16
	03:00	5,44	5,00	0,44		1		1							1,08	1,04
	04:00	5,35	4,98	0,37		1		1							1,02	1,01
	05:00	5,48	5,01	0,47		1		1							1,13	1,13
	06:00	5,84	5,53	0,31		1		1							1,49	1,50
	07:00	6,05	5,57	0,47		1		1							1,69	1,70
	08:00	6,60	5,93	0,67		1		1							2,24	2,25
	09:00	7,02	5,46	1,56		1		1							2,45	2,45
	10:00	6,98	6,04	0,94		1		1							2,44	2,45
	11:00	7,11	6,45	0,66		1	1	1							1,88	1,88
	12:00	7,37	6,52	0,85		1	1	1							1,94	1,95
	13:00	7,40	6,97	0,43		1	1	1							1,97	1,97
	14:00	7,06	6,32	0,74		1	1	1							1,69	1,67
	15:00	6,60	5,66	0,94		1		1							1,76	1,81
	16:00	6,46	5,66	0,80		1		1							2,12	2,12
	17:00	7,04	6,35	0,69		1		1							2,43	2,43
	18:00	7,64	6,96	0,68		1	1	1							2,19	2,21
	19:00	8,57	7,65	0,91		1	1	1							2,89	2,90
	20:00	8,88	7,84	1,04	1	1	1	1							2,46	2,45
	21:00	8,17	6,89	1,28	1	1	1	1							1,76	1,79
	22:00	7,54	5,59	1,95		1	1	1							2,17	2,16
	23:00	6,91	4,93	1,98		1		1							2,39	2,40



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 17 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,30	4,48	1,82				1							2,05	2,04
	01:00	5,76	3,83	1,94				1							2,02	2,01
	02:00	5,51	3,61	1,90				1							1,91	1,91
	03:00	5,39	3,54	1,85				1							1,85	1,86
	04:00	5,34	3,50	1,84				1							1,84	1,84
	05:00	5,35	3,56	1,79				1							1,83	1,84
	06:00	5,64	3,72	1,92				1							1,94	1,92
	07:00	5,77	3,80	1,97				1							1,98	1,98
	08:00	6,21	4,17	2,04		1		1							2,04	2,04
	09:00	6,46	4,44	2,02		1		1							2,02	2,04
	10:00	6,83	4,65	2,18		1		1							2,19	2,20
	11:00	7,01	4,70	2,31		1		1							2,32	2,35
	12:00	6,95	4,61	2,34		1		1							2,36	2,38
	13:00	6,82	4,48	2,33		1		1							2,35	2,33
	14:00	6,14	4,35	1,80		1		1							1,82	1,83
	15:00	5,81	4,30	1,51				1							1,51	1,55
	16:00	6,03	3,94	2,09				1							2,11	2,10
	17:00	6,54	4,53	2,01		1		1							2,28	2,29
	18:00	7,28	5,79	1,49		1		1							2,54	2,55
	19:00	8,27	7,10	1,17		1	1	1							2,81	2,83
	20:00	8,70	7,26	1,45		1	1	1							3,02	3,01
	21:00	8,22	5,52	2,71		1	1	1							2,76	2,74
	22:00	7,46	4,99	2,47		1		1							2,52	2,48
	23:00	6,68	4,51	2,17		1		1							2,20	2,18



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 18 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,99	4,29	1,70				1							1,71	1,72
	01:00	5,52	3,67	1,85				1							1,86	1,88
	02:00	5,29	3,75	1,54					1						1,54	1,44
	03:00	5,21	3,53	1,68					1						1,68	1,69
	04:00	5,12	3,46	1,66					1						1,66	1,67
	05:00	5,12	3,39	1,73					1						1,73	1,73
	06:00	5,78	3,90	1,89					1						1,89	1,87
	07:00	6,36	4,35	2,02			1		1						2,02	2,02
	08:00	6,85	4,60	2,25			1		1						2,25	2,26
	09:00	6,91	4,66	2,25			1		1						2,26	2,24
	10:00	6,98	4,73	2,25			1		1						2,26	2,24
	11:00	6,96	4,75	2,22			1		1						2,22	2,20
	12:00	6,98	4,67	2,31			1		1						2,32	2,31
	13:00	6,86	4,57	2,29			1		1						2,30	2,28
	14:00	6,41	4,39	2,02			1		1						2,04	2,02
	15:00	6,06	4,34	1,72			1		1						1,73	1,71
	16:00	5,88	4,33	1,54			1		1						1,55	1,56
	17:00	6,44	4,42	2,02			1		1						2,02	2,02
	18:00	7,25	5,08	2,17			1		1						2,46	2,50
	19:00	8,32	5,87	2,45		1	1		1						2,88	2,88
	20:00	8,92	6,16	2,76		1	1		1						2,92	2,90
	21:00	8,09	5,61	2,49		1	1		1						2,54	2,52
	22:00	7,06	5,09	1,97			1		1						1,97	1,95
	23:00	6,24	4,40	1,84			1		1						1,87	1,85



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,54	4,10	1,44					1						1,44	1,48
	01:00	5,18	3,50	1,68					1						1,68	1,70
	02:00	4,98	3,37	1,61					1						1,62	1,62
	03:00	4,95	3,33	1,62					1						1,62	1,63
	04:00	4,95	3,34	1,60					1						1,60	1,59
	05:00	5,12	3,50	1,62					1						1,62	1,62
	06:00	5,68	3,82	1,86					1						1,86	1,86
	07:00	6,20	4,31	1,89			1		1						1,89	1,89
	08:00	6,72	4,47	2,25			1		1						2,27	2,26
	09:00	6,95	4,58	2,37			1		1						2,38	2,34
	10:00	7,09	4,69	2,40			1		1						2,41	2,40
	11:00	7,08	4,69	2,40			1		1						2,41	2,38
	12:00	6,96	4,61	2,35			1		1						2,38	2,36
	13:00	6,84	4,55	2,30			1		1						2,36	2,36
	14:00	6,58	4,44	2,14			1		1						2,23	2,21
	15:00	5,89	4,35	1,54			1		1						1,57	1,56
	16:00	5,89	4,49	1,41			1		1						1,54	1,56
	17:00	6,38	5,16	1,22			1		1						2,02	2,03
	18:00	7,25	6,67	0,58		1	1		1						2,14	2,14
	19:00	8,28	7,53	0,75		1	1		1						2,70	2,71
	20:00	8,78	7,75	1,03		1	1		1				1		3,02	3,01
	21:00	7,92	6,65	1,26		1	1		1						2,53	2,51
	22:00	7,03	5,86	1,17		1	1		1						2,10	2,12
	23:00	6,24	5,42	0,82			1		1						1,92	1,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,49	4,93	0,57			1		1						1,26	1,26	
	01:00	5,12	4,42	0,69					1						1,78	1,79	
	02:00	4,94	4,23	0,71					1						1,69	1,68	
	03:00	4,88	4,11	0,77					1						1,63	1,62	
	04:00	4,87	4,05	0,82					1						1,61	1,61	
	05:00	5,02	4,14	0,88					1						1,73	1,73	
	06:00	5,66	4,59	1,07					1						1,93	1,93	
	07:00	6,17	5,51	0,66			1		1						1,82	1,82	
	08:00	6,77	6,27	0,50			1		1						2,21	2,19	
	09:00	7,04	6,47	0,57		1	1		1						1,62	1,62	
	10:00	7,05	6,64	0,41		1	1		1						1,63	1,64	
	11:00	7,03	6,75	0,28		1	1		1						1,62	1,62	
	12:00	6,93	5,62	1,31		1	1		1						1,53	1,58	
	13:00	6,73	5,13	1,60			1		1						2,31	2,32	
	14:00	6,36	5,02	1,34			1		1						2,03	2,04	
	15:00	6,02	5,16	0,86			1		1						1,69	1,69	
	16:00	5,83	5,14	0,69			1		1						1,48	1,49	
	17:00	6,54	5,96	0,58		1	1		1						1,88	1,87	
	18:00	7,41	6,89	0,52		1	1		1						1,96	1,97	
	19:00	8,18	7,59	0,59		1	1		1				1		2,59	2,59	
	20:00	8,61	7,88	0,73		1	1		1				1		2,85	2,87	
	21:00	7,90	6,81	1,08		1	1		1						2,52	2,49	
	22:00	6,85	6,18	0,67		1	1		1						1,50	1,51	
	23:00	6,17	5,61	0,56		1			1						1,83	1,85	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,59	5,21	0,38		1			1						1,27	1,26	
	01:00	5,16	5,02	0,14		1			1						0,86	0,88	
	02:00	5,01	4,92	0,09					1						1,72	1,73	
	03:00	4,91	4,81	0,10					1						1,66	1,66	
	04:00	4,82	4,77	0,05				1							0,90	0,92	
	05:00	5,00	4,85	0,15				1							1,68	1,68	
	06:00	5,61	5,48	0,13		1		1							1,33	1,33	
	07:00	6,17	6,07	0,11		1		1							1,82	1,83	
	08:00	6,86	6,47	0,39	1	1		1							2,09	2,09	
	09:00	6,93	6,41	0,53	1	1		1							1,52	1,52	
	10:00	7,06	6,64	0,42	1	1		1							1,64	1,64	
	11:00	7,04	6,80	0,24	1	1		1							1,62	1,61	
	12:00	7,13	7,02	0,10	1	1		1							1,71	1,71	
	13:00	7,15	7,10	0,06	1	1		1							1,73	1,73	
	14:00	6,67	6,55	0,12	1	1		1							1,39	1,43	
	15:00	6,39	6,09	0,30		1		1							2,06	2,05	
	16:00	5,99	5,67	0,33		1		1							1,65	1,65	
	17:00	6,48	6,32	0,17		1		1							1,80	1,58	
	18:00	7,45	7,36	0,09		1		1	1						0,56	0,61	
	19:00	8,27	8,11	0,16	1	1	1		1						1,28	1,31	
	20:00	8,70	8,48	0,22	1	1	1		1						2,07	2,21	
	21:00	7,94	7,82	0,12	1	1	1		1						1,53	1,54	
	22:00	7,00	6,88	0,12		1	1		1						1,59	1,59	
	23:00	6,26	6,18	0,08		1	1		1						1,40	1,41	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 22 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,60	5,52	0,08			1		1						1,29	1,28
	01:00	5,15	5,07	0,08			1		1						0,83	0,81
	02:00	5,02	4,94	0,09			1		1						0,68	0,68
	03:00	5,05	5,05	0,00			1		1						0,71	0,71
	04:00	4,94	4,94	0,00			1		1						0,60	0,60
	05:00	5,14	5,14	0,00			1		1						0,79	0,79
	06:00	5,63	5,63	0,00			1		1						1,25	1,27
	07:00	6,19	6,19	0,00			1		1						1,83	1,85
	08:00	6,74	6,74	0,00	1		1		1						1,49	1,45
	09:00	6,92	6,90	0,01	1		1		1						1,50	1,50
	10:00	7,01	6,99	0,02	1		1		1						1,58	1,58
	11:00	7,07	7,03	0,04	1		1		1						1,66	1,66
	12:00	7,19	7,17	0,02	1		1		1						1,77	1,77
	13:00	6,99	6,98	0,01	1		1		1						1,57	1,57
	14:00	6,57	6,53	0,04	1		1		1						1,32	1,31
	15:00	6,04	6,00	0,04			1		1						1,53	1,53
	16:00	5,96	5,91	0,05			1		1						1,48	1,49
	17:00	6,57	6,55	0,02				1	1						1,02	0,82
	18:00	7,37	7,37	0,00				1	1						0,81	0,84
	19:00	8,27	8,27	0,00				1	1						1,71	1,74
	20:00	8,58	8,58	0,00				1	1						2,07	2,07
	21:00	7,71	7,71	0,00				1	1						1,22	1,20
	22:00	6,93	6,93	0,00		1			1						0,41	0,47
	23:00	6,14	6,14	0,00		1			1						1,42	1,47



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 23 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,59	5,59	0,00		1			1						1,23	1,22
	01:00	5,22	5,22	0,00		1			1						0,88	0,88
	02:00	5,06	5,06	0,00		1			1						0,72	0,72
	03:00	5,00	5,00	0,00		1			1						0,67	0,66
	04:00	4,97	4,97	0,00		1			1						0,62	0,62
	05:00	5,03	5,03	0,00		1			1						0,68	0,67
	06:00	5,40	5,40	0,00		1			1						1,04	1,04
	07:00	5,75	5,75	0,00		1			1						1,39	1,40
	08:00	6,26	6,26	0,00		1			1						1,90	1,91
	09:00	6,70	6,70	0,00		1	1		1						1,50	1,46
	10:00	7,03	7,03	0,00		1	1		1						1,61	1,61
	11:00	7,04	7,04	0,00		1	1		1						1,63	1,63
	12:00	7,24	7,23	0,00		1	1		1						1,81	1,82
	13:00	7,34	7,34	0,00		1	1		1						1,91	1,92
	14:00	6,74	6,74	0,00		1	1		1						1,37	1,34
	15:00	6,16	6,13	0,03		1	1		1						0,75	0,74
	16:00	6,17	6,14	0,03		1	1		1						0,72	0,74
	17:00	6,71	6,70	0,01		1	1		1						1,28	1,29
	18:00	7,36	7,35	0,01		1	1		1						1,92	1,93
	19:00	8,37	8,37	0,00	1	1	1		1						2,28	2,27
	20:00	8,51	8,51	0,00	1	1	1		1						2,03	2,02
	21:00	7,68	7,68	0,00	1	1	1		1						1,25	1,27
	22:00	6,90	6,80	0,10		1	1		1						1,51	1,50
	23:00	6,30	6,19	0,11		1	1		1						0,90	0,90



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 24 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,78	5,77	0,01		1			1						1,43	1,45
	01:00	5,41	5,41	0,01		1			1						1,10	1,08
	02:00	5,09	5,08	0,01		1			1						0,76	0,75
	03:00	5,01	4,97	0,04		1			1						0,67	0,67
	04:00	4,97	4,89	0,08		1			1						0,63	0,63
	05:00	5,12	4,96	0,16		1			1						0,78	0,77
	06:00	5,38	5,16	0,22		1			1						1,02	1,04
	07:00	5,59	5,43	0,16		1			1						1,26	1,27
	08:00	6,16	6,04	0,12		1			1						1,79	1,81
	09:00	6,56	6,38	0,17		1			1						2,21	2,21
	10:00	6,85	6,67	0,17		1	1		1						1,84	1,81
	11:00	6,95	6,87	0,08		1	1		1						1,53	1,53
	12:00	7,30	7,29	0,01		1	1		1						1,86	1,88
	13:00	7,08	7,08	0,00		1	1		1						1,69	1,67
	14:00	6,47	6,46	0,00		1	1		1						1,06	1,06
	15:00	6,27	6,25	0,02		1	1		1						0,87	0,87
	16:00	6,09	5,73	0,36		1	1		1						0,66	0,68
	17:00	6,90	6,46	0,44		1	1		1						1,46	1,48
	18:00	7,38	7,04	0,34		1	1		1						1,95	1,95
	19:00	8,20	7,88	0,32	1	1	1		1						2,33	2,33
	20:00	8,29	7,86	0,43	1	1	1		1						1,82	1,81
	21:00	7,79	7,03	0,76	1	1	1		1						1,33	1,32
	22:00	7,16	5,93	1,23	1	1	1		1						1,23	1,25
	23:00	6,48	4,79	1,69		1	1		1						1,79	1,82



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,81	4,38	1,43		1			1						1,49	1,48
	01:00	5,43	3,83	1,59					1						1,60	1,62
	02:00	5,18	3,41	1,77					1						1,77	1,77
	03:00	5,10	3,38	1,72					1						1,72	1,71
	04:00	5,04	3,37	1,67					1						1,68	1,67
	05:00	5,17	3,53	1,64					1						1,69	1,69
	06:00	5,71	3,88	1,83					1						1,85	1,86
	07:00	6,13	4,17	1,96					1						1,96	1,95
	08:00	6,62	4,37	2,25		1			1						2,26	2,26
	09:00	6,99	4,56	2,43		1			1						2,44	2,44
	10:00	7,09	4,62	2,46		1			1						2,47	2,48
	11:00	7,57	4,94	2,63		1			1						2,65	2,65
	12:00	7,67	5,08	2,59		1			1						2,68	2,69
	13:00	7,54	4,91	2,63		1			1						2,65	2,64
	14:00	6,93	4,52	2,41		1			1						2,43	2,43
	15:00	6,28	4,36	1,92		1			1						1,94	1,94
	16:00	6,04	4,38	1,66		1			1						1,72	1,71
	17:00	6,30	4,37	1,93		1			1						1,92	1,94
	18:00	7,08	4,62	2,46		1			1						2,47	2,48
	19:00	8,25	5,39	2,86		1			1						2,87	2,88
	20:00	8,48	5,54	2,94		1	1		1						2,97	2,96
	21:00	7,67	5,13	2,54		1	1		1						2,56	2,55
	22:00	6,84	4,47	2,37		1			1						2,39	2,38
	23:00	6,01	4,33	1,68		1			1						1,71	1,69



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 26 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,38	4,08	1,30					1						1,29	1,33
	01:00	5,10	3,32	1,78					1						1,79	1,78
	02:00	4,94	3,26	1,68					1						1,68	1,68
	03:00	4,84	3,26	1,58					1						1,59	1,59
	04:00	4,79	3,25	1,53					1						1,53	1,53
	05:00	4,99	3,28	1,71					1						1,70	1,71
	06:00	5,50	3,59	1,92					1						1,91	1,92
	07:00	6,08	3,96	2,12					1						2,12	2,13
	08:00	6,55	4,32	2,23			1		1						2,23	2,23
	09:00	7,12	4,63	2,48			1		1						2,49	2,49
	10:00	7,22	4,70	2,51			1		1						2,52	2,53
	11:00	7,03	4,58	2,45			1		1						2,47	2,46
	12:00	7,07	4,63	2,44			1		1						2,47	2,48
	13:00	7,03	4,58	2,45			1		1						2,46	2,46
	14:00	6,45	4,34	2,11			1		1						2,13	2,11
	15:00	5,89	4,33	1,56			1		1						1,58	1,56
	16:00	5,77	4,35	1,42			1		1						1,43	1,44
	17:00	6,18	4,36	1,82			1		1						1,82	1,83
	18:00	7,13	4,66	2,47			1		1						2,47	2,49
	19:00	8,28	5,41	2,87	1		1		1						2,88	2,89
	20:00	8,54	5,58	2,96	1		1		1						2,98	2,97
	21:00	7,68	5,00	2,68			1		1						2,70	2,69
	22:00	6,87	4,49	2,38			1		1						2,39	2,39
	23:00	5,96	4,33	1,63			1		1						1,67	1,65



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 27 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,38	4,13	1,25					1						1,25	1,27
	01:00	5,05	3,29	1,76					1						1,76	1,76
	02:00	4,86	3,25	1,61					1						1,61	1,61
	03:00	4,83	3,26	1,57					1						1,57	1,57
	04:00	4,78	3,26	1,52					1						1,52	1,52
	05:00	4,99	3,28	1,71					1						1,70	1,70
	06:00	5,50	3,58	1,92					1						1,91	1,92
	07:00	6,10	3,97	2,13					1						2,13	2,13
	08:00	6,61	4,31	2,30	1				1						2,31	2,31
	09:00	7,16	4,68	2,49	1				1						2,49	2,49
	10:00	7,35	4,78	2,57	1				1						2,58	2,57
	11:00	7,49	4,88	2,61	1				1						2,62	2,62
	12:00	7,31	4,76	2,55	1				1						2,57	2,57
	13:00	6,97	4,54	2,43	1				1						2,44	2,44
	14:00	6,57	4,37	2,19	1				1						2,21	2,19
	15:00	6,17	4,35	1,82	1				1						1,85	1,84
	16:00	6,13	4,35	1,78	1				1						1,79	1,79
	17:00	6,50	4,38	2,11	1				1						2,11	2,13
	18:00	7,15	4,67	2,48	1				1						2,49	2,50
	19:00	8,13	5,31	2,82	1		1		1						2,83	2,84
	20:00	8,45	5,51	2,94	1		1		1						2,96	2,96
	21:00	7,55	4,94	2,62	1				1						2,66	2,65
	22:00	6,70	4,41	2,29	1				1						2,30	2,30
	23:00	5,91	4,05	1,87	1				1						1,89	1,90



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,34	3,47	1,87					1						1,87	1,87
	01:00	5,04	3,29	1,75					1						1,75	1,75
	02:00	4,65	3,22	1,43					1						1,48	1,23
	03:00	4,74	3,68	1,06	1				1						1,05	0,64
	04:00	4,69	3,25	1,44					1						1,44	1,43
	05:00	4,07	3,22	0,85	1		1	1							1,49	1,11
	06:00	5,52	4,35	1,17			1	1							1,17	1,18
	07:00	5,98	4,35	1,63			1	1							1,63	1,65
	08:00	6,84	4,49	2,35			1	1							2,35	2,36
	09:00	7,55	4,94	2,60			1	1							2,63	2,64
	10:00	7,50	5,34	2,16			1	1							2,63	2,63
	11:00	7,10	5,81	1,29			1	1							2,49	2,48
	12:00	6,99	4,84	2,14			1	1							2,45	2,44
	13:00	6,55	4,77	1,78			1	1							2,20	2,21
	14:00	6,00	5,33	0,67			1	1							1,69	1,68
	15:00	5,55	5,20	0,35			1	1							1,21	1,20
	16:00	5,47	5,26	0,22			1	1							1,13	1,14
	17:00	6,05	5,94	0,11			1	1							1,59	1,58
	18:00	6,73	6,49	0,23	1		1	1							1,33	1,34
	19:00	7,77	5,61	2,16	1		1	1							2,30	2,34
	20:00	8,09	6,27	1,82	1		1	1							2,68	2,68
	21:00	7,27	5,70	1,57	1		1	1							1,88	1,88
	22:00	6,51	5,46	1,05	1		1	1							1,62	1,67
	23:00	5,79	5,09	0,70			1	1							1,47	1,46

Μερική διακοπή στις 02:43 π.μ.: Τέθηκαν εκτός οι γραμμές αναχώρησης P230 και P260 λόγω υποσυχνότητας στους ζυγούς, η οποία προκλήθηκε από πτώση κεραυνού στην γραμμή P210. Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στις 02:51 π.μ..

Γενική διακοπή στις 05:11 π.μ.: Τέθηκαν εκτός όλες οι γραμμές αναχώρησης και έγινε κράτηση της Μονάδας Νο5 λόγω υποσυχνότητας στους ζυγούς, η οποία εκτιμάται προκλήθηκε από πτώση κεραυνού. Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στις 05:28 π.μ..



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,25	4,56	0,69			1	1							1,03	0,92
	01:00	4,86	4,46	0,41				1							1,36	1,38
	02:00	4,72	4,43	0,29				1							1,46	1,46
	03:00	4,68	4,36	0,32				1							1,43	1,42
	04:00	4,63	4,24	0,39				1							1,38	1,38
	05:00	4,80	4,38	0,43				1							1,53	1,54
	06:00	5,49	5,15	0,34		1		1							1,46	1,44
	07:00	5,89	5,60	0,29		1		1							1,54	1,55
	08:00	6,62	6,31	0,31		1	1	1							2,05	2,02
	09:00	6,97	6,92	0,04		1	1	1							1,53	1,54
	10:00	6,82	6,80	0,02		1	1	1							1,42	1,40
	11:00	6,82	6,80	0,02		1	1	1							1,39	1,39
	12:00	6,66	6,64	0,02		1	1	1							1,25	1,24
	13:00	6,59	6,55	0,04		1	1	1							1,19	1,18
	14:00	6,23	6,18	0,05		1	1	1							0,83	0,83
	15:00	5,82	5,76	0,06		1	1	1							0,56	0,61
	16:00	5,39	5,33	0,06			1	1							1,05	1,06
	17:00	6,02	5,93	0,08			1	1							1,65	1,66
	18:00	6,73	6,73	0,00		1	1	1							1,77	1,75
	19:00	7,73	7,71	0,01		1	1	1							2,28	2,30
	20:00	7,72	7,66	0,05		1	1	1							2,32	2,31
	21:00	7,06	6,99	0,07		1	1	1							1,66	1,64
	22:00	6,35	6,25	0,10		1	1	1							1,43	1,49
	23:00	5,74	5,51	0,23		1		1							1,43	1,41



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,22	4,70	0,51				1							0,96	0,94
	01:00	4,89	3,93	0,96				1							1,51	1,63
	02:00	4,67	3,71	0,96				1							1,44	1,42
	03:00	4,65	3,80	0,85				1							1,40	1,40
	04:00	4,61	3,46	1,15				1							1,36	1,35
	05:00	4,81	3,35	1,46				1							1,55	1,55
	06:00	5,21	4,13	1,08				1							1,81	1,82
	07:00	5,57	4,80	0,77		1		1							1,48	1,47
	08:00	6,07	5,16	0,91		1		1							1,71	1,73
	09:00	6,41	5,07	1,34		1		1							2,07	2,07
	10:00	6,35	4,94	1,40		1		1							2,04	2,00
	11:00	6,29	5,28	1,01		1		1							1,94	1,95
	12:00	6,34	5,67	0,67		1		1							2,01	2,01
	13:00	6,30	6,01	0,30		1		1							1,95	1,95
	14:00	6,06	5,76	0,30		1		1							1,75	1,73
	15:00	5,61	5,26	0,35		1		1							1,28	1,28
	16:00	5,42	4,98	0,43		1		1							1,06	1,07
	17:00	5,93	5,70	0,23		1		1							1,58	1,58
	18:00	6,66	6,42	0,24		1	1	1							1,81	1,80
	19:00	7,68	7,36	0,32		1	1	1							2,24	2,26
	20:00	7,58	7,26	0,32		1	1	1							2,19	2,17
	21:00	6,97	6,66	0,32		1	1	1							1,58	1,57
	22:00	6,24	5,93	0,31		1	1	1							1,30	1,31
	23:00	5,60	5,35	0,25		1		1							1,27	1,26



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 1 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Οκτώβριος 2023	00:00	5,21	4,93	0,27		1		1							1,29	1,36
	01:00	4,82	4,16	0,66				1							1,57	1,57
	02:00	4,62	3,66	0,96				1							1,41	1,37
	03:00	4,58	3,59	0,99				1							1,36	1,33
	04:00	4,53	3,57	0,95				1							1,27	1,27
	05:00	4,67	3,75	0,91				1							1,40	1,41
	06:00	4,99	3,95	1,03				1							1,70	1,71
	07:00	5,19	4,71	0,48				1							1,79	1,79
	08:00	5,45	5,20	0,25		1		1							1,18	1,18
	09:00	5,70	4,90	0,80		1		1							1,36	1,36
	10:00	5,90	4,46	1,45		1		1							1,55	1,57
	11:00	6,17	4,80	1,37		1		1							1,82	1,83
	12:00	6,06	4,91	1,15		1		1							1,74	1,73
	13:00	5,87	5,19	0,68		1		1							1,54	1,54
	14:00	5,26	4,96	0,29		1		1							0,94	0,93
	15:00	4,90	4,71	0,19		1		1							0,58	0,57
	16:00	5,02	4,85	0,17		1		1							0,65	0,68
	17:00	5,67	5,48	0,19		1		1							1,29	1,30
	18:00	6,47	6,36	0,11		1	1	1							1,65	1,62
	19:00	7,42	7,27	0,15		1	1	1							1,96	1,99
	20:00	7,45	7,32	0,13		1	1	1							2,05	2,04
	21:00	6,81	6,45	0,36		1	1	1							1,42	1,41
	22:00	6,29	5,93	0,36		1	1	1							1,64	1,70
	23:00	5,56	5,17	0,39		1		1							1,26	1,24



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 2 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Οκτώβριος 2023	00:00	5,00	4,64	0,36				1							1,23	1,28
	01:00	4,69	3,80	0,89				1							1,42	1,44
	02:00	4,55	3,38	1,17				1							1,30	1,30
	03:00	4,55	3,36	1,19				1							1,28	1,29
	04:00	4,48	3,57	0,92				1							1,23	1,22
	05:00	4,70	3,63	1,07				1							1,42	1,44
	06:00	5,29	4,06	1,23				1							1,83	1,84
	07:00	5,72	4,09	1,64				1							2,00	2,00
	08:00	6,37	4,29	2,07	1			1							2,14	2,14
	09:00	6,59	4,45	2,14	1			1							2,23	2,24
	10:00	6,44	4,36	2,08	1			1							2,12	2,11
	11:00	6,19	4,41	1,79	1			1							1,86	1,85
	12:00	6,14	4,35	1,79	1			1							1,80	1,81
	13:00	6,22	4,39	1,83	1			1							1,89	1,89
	14:00	5,87	4,81	1,06	1			1							1,58	1,54
	15:00	5,34	4,49	0,86				1							1,68	1,71
	16:00	5,22	4,58	0,63				1							1,82	1,82
	17:00	5,73	5,26	0,47	1			1							1,67	1,66
	18:00	6,45	5,35	1,10	1			1							2,07	2,08
	19:00	7,73	5,96	1,77	1	1		1							2,67	2,68
	20:00	7,88	5,66	2,22	1	1		1							2,49	2,48
	21:00	7,07	4,91	2,16	1			1							2,16	2,19
	22:00	6,23	4,32	1,91	1			1							1,92	1,91
	23:00	5,55	4,22	1,34	1			1							1,35	1,37



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 3 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Οκτώβριος 2023	00:00	5,04	3,29	1,75				1							1,75	1,74
	01:00	4,64	3,20	1,44				1							1,44	1,39
	02:00	4,47	3,22	1,25				1							1,25	1,22
	03:00	4,43	3,23	1,19				1							1,19	1,17
	04:00	4,43	3,26	1,18				1							1,18	1,18
	05:00	4,59	3,26	1,33				1							1,32	1,33
	06:00	5,24	3,43	1,82				1							1,81	1,82
	07:00	5,70	3,71	2,00				1							1,99	2,00
	08:00	6,14	4,11	2,02		1		1							2,03	2,02
	09:00	6,16	4,34	1,82		1		1							1,81	1,81
	10:00	5,95	4,33	1,63		1		1							1,63	1,63
	11:00	5,95	4,35	1,61		1		1							1,61	1,61
	12:00	6,04	4,36	1,69		1		1							1,70	1,70
	13:00	5,92	4,34	1,58		1		1							1,58	1,59
	14:00	5,74	3,76	1,99				1							1,98	2,00
	15:00	5,22	3,39	1,83				1							1,84	1,83
	16:00	5,04	3,31	1,73				1							1,75	1,75
	17:00	5,57	3,90	1,67				1							1,94	1,94
	18:00	6,43	5,54	0,90		1			1						1,80	1,79
	19:00	7,51	6,83	0,68		1	1		1						2,35	2,35
	20:00	7,62	6,63	0,99		1	1		1						2,23	2,21
	21:00	6,90	6,26	0,64		1	1		1						2,07	2,09
	22:00	6,13	5,63	0,50		1			1						1,82	1,80
	23:00	5,46	4,93	0,53		1			1						1,13	1,12



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 4 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Οκτώβριος 2023	00:00	4,89	4,15	0,74					1						1,03	1,52
	01:00	4,61	3,66	0,95					1						1,38	1,36
	02:00	4,45	3,61	0,84					1						1,24	1,20
	03:00	4,32	3,62	0,70					1						1,08	1,06
	04:00	4,33	3,60	0,73					1						1,07	1,07
	05:00	4,58	3,93	0,65					1						1,31	1,32
	06:00	5,17	4,56	0,62					1						1,79	1,80
	07:00	5,66	5,02	0,65		1			1						1,49	1,49
	08:00	6,08	5,71	0,37		1			1						1,74	1,73
	09:00	6,15	5,84	0,32		1			1						1,82	1,82
	10:00	6,02	5,61	0,41		1			1						1,69	1,68
	11:00	5,99	5,74	0,25		1			1						1,66	1,66
	12:00	5,99	5,80	0,19		1			1						1,66	1,67
	13:00	5,80	5,66	0,14		1			1						1,47	1,47
	14:00	5,53	5,37	0,16		1			1						1,20	1,21
	15:00	5,10	4,91	0,19		1			1						0,78	0,77
	16:00	4,93	4,67	0,26		1			1						0,59	0,60
	17:00	5,47	5,29	0,17		1			1						1,10	1,11
	18:00	6,24	6,01	0,23		1			1						1,86	1,88
	19:00	7,52	7,17	0,35		1	1	1							1,74	1,76
	20:00	7,56	7,17	0,39		1	1	1							2,16	2,15
	21:00	6,83	6,46	0,37		1		1							1,96	2,01
	22:00	6,03	5,61	0,42		1		1							1,73	1,71
	23:00	5,45	4,98	0,47		1		1							1,14	1,12



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 5 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Οκτώβριος 2023	00:00	4,80	4,22	0,58				1							1,39	1,53
	01:00	4,53	3,79	0,74				1							1,33	1,27
	02:00	4,39	3,70	0,69				1							1,20	1,14
	03:00	4,33	3,86	0,47				1							1,10	1,08
	04:00	4,35	4,07	0,27				1							1,10	1,10
	05:00	4,59	4,39	0,20				1							1,31	1,33
	06:00	5,14	4,55	0,60				1							1,77	1,78
	07:00	5,59	4,90	0,69		1		1							1,34	1,32
	08:00	6,02	5,38	0,64		1		1							1,68	1,69
	09:00	6,08	5,35	0,72		1		1							1,73	1,74
	10:00	5,91	4,97	0,93		1		1							1,58	1,58
	11:00	5,72	5,06	0,66		1		1							1,39	1,37
	12:00	5,81	5,01	0,79		1		1							1,47	1,48
	13:00	5,95	4,63	1,32		1		1							1,62	1,63
	14:00	5,69	4,61	1,08				1							2,03	2,00
	15:00	5,35	4,44	0,91				1							1,88	1,88
	16:00	4,96	3,88	1,08				1							1,69	1,69
	17:00	5,48	4,48	1,00				1							1,91	1,92
	18:00	6,28	5,25	1,03		1		1							2,10	2,10
	19:00	7,38	6,53	0,84		1	1	1							2,54	2,53
	20:00	7,32	6,58	0,74		1	1	1							1,92	1,90
	21:00	6,72	5,59	1,12		1	1	1							1,32	1,30
	22:00	5,95	4,78	1,17		1		1							1,21	1,30
	23:00	5,34	4,12	1,22		1		1							1,29	1,33



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 6 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Οκτώβριος 2023	00:00	4,90	3,49	1,41				1							1,67	1,64
	01:00	4,58	3,53	1,05				1							1,39	1,32
	02:00	4,42	3,75	0,67				1							1,19	1,16
	03:00	4,33	3,88	0,46				1							1,10	1,08
	04:00	4,27	3,73	0,54				1							1,01	1,01
	05:00	4,47	3,80	0,67				1							1,18	1,21
	06:00	4,91	4,15	0,76				1							1,47	1,63
	07:00	5,32	4,71	0,61			1	1							1,49	1,44
	08:00	5,87	5,34	0,54			1	1							1,54	1,53
	09:00	6,04	5,45	0,59			1	1							1,70	1,71
	10:00	5,95	5,51	0,44			1	1							1,63	1,62
	11:00	5,82	5,48	0,34			1	1							1,54	1,48
	12:00	5,92	5,09	0,83			1	1							1,59	1,57
	13:00	5,99	4,33	1,66				1							1,89	1,91
	14:00	5,58	4,28	1,30				1							1,96	1,96
	15:00	5,10	3,64	1,46				1							1,78	1,78
	16:00	5,17	3,78	1,40				1							1,80	1,80
	17:00	5,67	4,36	1,31			1	1							1,94	1,92
	18:00	6,35	4,98	1,37			1	1							1,98	1,99
	19:00	7,35	6,05	1,30		1	1	1							2,27	2,25
	20:00	7,32	6,27	1,05		1	1	1							1,91	1,90
	21:00	6,58	5,36	1,22			1	1							1,69	1,74
	22:00	5,92	4,73	1,19			1	1							1,60	1,60
	23:00	5,41	3,92	1,49			1	1							1,54	1,56



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 7 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Οκτώβριος 2023	00:00	4,86	3,30	1,56				1							1,62	1,60
	01:00	4,60	3,24	1,36				1							1,37	1,34
	02:00	4,41	3,24	1,17				1							1,18	1,15
	03:00	4,36	3,28	1,09				1							1,09	1,11
	04:00	4,34	3,27	1,07				1							1,07	1,08
	05:00	4,48	3,26	1,22				1							1,22	1,22
	06:00	4,84	3,26	1,58				1							1,57	1,58
	07:00	5,03	3,29	1,74				1							1,74	1,74
	08:00	5,60	3,65	1,96				1							1,95	1,95
	09:00	5,89	3,83	2,06				1							2,06	2,06
	10:00	6,00	3,91	2,10				1							2,10	2,10
	11:00	5,95	3,87	2,08				1							2,09	2,08
	12:00	5,94	3,89	2,05				1							2,08	2,08
	13:00	5,80	3,87	1,93				1							2,02	2,02
	14:00	5,25	3,43	1,82				1							1,85	1,84
	15:00	4,93	3,27	1,66				1							1,67	1,67
	16:00	4,93	3,57	1,37				1							1,56	1,65
	17:00	5,47	4,47	1,00			1	1							1,65	1,64
	18:00	6,26	5,63	0,63			1	1							1,88	1,90
	19:00	7,30	6,53	0,77		1	1	1							2,20	2,18
	20:00	7,13	6,35	0,77		1	1	1							1,72	1,72
	21:00	6,54	5,85	0,69			1	1							2,28	2,17
	22:00	5,91	5,28	0,63			1	1							1,59	1,58
	23:00	5,44	4,94	0,50			1	1							1,36	1,42



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 8 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Οκτώβριος 2023	00:00	4,86	4,45	0,40				1							1,80	1,60
	01:00	4,47	4,12	0,35				1							1,47	1,21
	02:00	4,30	4,12	0,19				1							1,04	1,05
	03:00	4,27	4,20	0,07				1							1,02	1,02
	04:00	4,18	4,11	0,06				1							0,92	0,91
	05:00	4,36	4,34	0,03				1							1,11	1,11
	06:00	4,68	4,68	0,00				1							1,39	1,40
	07:00	4,81	4,81	0,00			1	1							0,68	0,63
	08:00	4,98	4,98	0,00			1	1							0,62	0,63
	09:00	5,21	5,21	0,00			1	1							0,86	0,87
	10:00	5,37	5,37	0,00			1	1							1,02	1,02
	11:00	5,46	5,46	0,00			1	1							1,12	1,12
	12:00	5,36	5,31	0,05			1	1							1,02	1,02
	13:00	5,10	4,96	0,13			1	1							0,78	0,77
	14:00	4,54	4,31	0,23				1							0,53	0,57
	15:00	4,26	3,86	0,40				1							1,00	1,00
	16:00	4,40	4,11	0,29				1							1,14	1,15
	17:00	5,05	4,94	0,11			1	1							1,25	1,23
	18:00	5,60	5,50	0,10			1	1							1,23	1,25
	19:00	6,71	6,60	0,11		1	1	1							1,64	1,62
	20:00	6,70	6,58	0,12		1	1	1							1,29	1,29
	21:00	6,25	6,17	0,08		1	1	1							1,59	1,64
	22:00	5,71	5,65	0,07			1	1							1,39	1,38
	23:00	5,21	5,21	0,00			1	1							0,92	0,92



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 9 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Οκτώβριος 2023	00:00	4,75	4,75	0,00				1							1,24	1,24
	01:00	4,44	4,44	0,00				1							1,14	1,14
	02:00	4,32	4,32	0,00				1							1,07	1,06
	03:00	4,20	4,17	0,03				1							0,95	0,94
	04:00	4,19	4,11	0,07				1							0,92	0,93
	05:00	4,39	4,27	0,12				1							1,13	1,13
	06:00	4,79	4,63	0,16				1							1,51	1,52
	07:00	5,23	4,49	0,74			1	1							1,15	1,12
	08:00	5,69	4,36	1,34			1	1							1,33	1,35
	09:00	5,88	3,94	1,94				1							1,93	1,95
	10:00	5,99	3,90	2,09				1							2,09	2,09
	11:00	6,19	4,02	2,16				1							2,17	2,17
	12:00	5,84	3,80	2,04				1							2,04	2,05
	13:00	5,87	3,81	2,06				1							2,06	2,06
	14:00	5,17	3,37	1,81				1							1,81	1,80
	15:00	4,85	3,25	1,59				1							1,61	1,60
	16:00	4,97	3,37	1,60				1							1,63	1,64
	17:00	5,39	3,70	1,68				1							1,87	1,88
	18:00	6,14	4,87	1,28			1	1							1,92	1,93
	19:00	7,35	6,22	1,13		1	1	1							2,53	2,42
	20:00	7,34	6,62	0,72		1	1	1							2,05	1,93
	21:00	6,60	6,14	0,46		1	1	1							1,26	1,29
	22:00	5,86	5,56	0,30			1	1							1,54	1,53
	23:00	5,13	4,96	0,18			1	1							0,89	0,94



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2023	00:00	4,65	4,53	0,12				1							1,36	1,40
	01:00	4,35	4,30	0,05				1							1,14	1,10
	02:00	4,21	4,21	0,00				1							1,00	0,95
	03:00	4,14	4,14	0,00				1							0,89	0,89
	04:00	4,14	4,14	0,00				1							0,87	0,87
	05:00	4,33	4,33	0,00				1							1,06	1,07
	06:00	4,83	4,83	0,00				1							1,53	1,56
	07:00	5,37	5,37	0,00	1			1							1,40	1,38
	08:00	5,78	5,78	0,00	1			1							1,42	1,43
	09:00	6,06	6,06	0,00	1			1							1,71	1,71
	10:00	6,08	6,08	0,00	1			1							1,74	1,74
	11:00	6,05	6,03	0,02	1			1							1,69	1,71
	12:00	6,08	6,06	0,02	1			1							1,62	1,62
	13:00	5,75	5,73	0,02	1			1							1,39	1,41
	14:00	5,58	5,52	0,06	1			1							1,27	1,22
	15:00	4,93	4,92	0,01	1			1							0,68	0,58
	16:00	5,22	5,22	0,00	1			1							0,86	0,88
	17:00	5,61	5,59	0,02	1			1							1,18	1,27
	18:00	6,36	6,29	0,07	1	1		1							1,60	1,61
	19:00	7,30	7,04	0,25	1	1		1							1,63	1,89
	20:00	7,44	7,08	0,36	1	1		1							1,95	2,02
	21:00	6,72	6,06	0,66	1	1		1							1,45	1,31
	22:00	5,93	5,22	0,71		1		1							1,39	1,40
	23:00	5,27	4,87	0,40		1		1							1,33	1,09



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 11 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Οκτώβριος 2023	00:00	4,74	3,78	0,96				1							1,19	1,48
	01:00	4,38	3,60	0,78				1							0,87	1,13
	02:00	4,29	3,41	0,88				1							0,89	1,04
	03:00	4,20	3,25	0,95				1							0,95	0,94
	04:00	4,18	3,26	0,92				1							0,92	0,92
	05:00	4,38	3,27	1,11				1							1,11	1,12
	06:00	4,91	3,32	1,59				1							1,58	1,63
	07:00	5,45	3,88	1,57				1							1,59	1,89
	08:00	5,70	5,03	0,67	1			1							0,67	1,39
	09:00	5,74	4,25	1,48	1			1							1,48	1,54
	10:00	5,71	3,71	2,00				1							2,00	2,00
	11:00	5,47	3,56	1,91				1							1,91	1,92
	12:00	5,41	3,53	1,88				1							1,88	1,90
	13:00	5,15	3,35	1,80				1							1,81	1,80
	14:00	4,95	3,26	1,69				1							1,70	1,68
	15:00	4,54	3,25	1,29				1							1,29	1,30
	16:00	4,59	3,27	1,32				1							1,31	1,33
	17:00	5,23	3,42	1,82				1							1,81	1,82
	18:00	6,23	4,07	2,16		1		1							2,15	2,16
	19:00	7,48	4,87	2,61		1		1							2,62	2,62
	20:00	7,37	4,79	2,58		1		1							2,59	2,58
	21:00	6,58	4,36	2,22		1		1							2,23	2,21
	22:00	5,79	3,91	1,88				1							1,87	1,87
	23:00	5,12	3,35	1,77				1							1,78	1,76



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 12 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 12 Οκτώβριος 2023	00:00	4,59	3,24	1,35				1							1,35	1,34	
	01:00	4,30	3,25	1,05				1							1,05	1,05	
	02:00	4,15	3,26	0,89				1							0,90	0,90	
	03:00	4,18	3,26	0,92				1							0,92	0,92	
	04:00	4,14	3,26	0,88				1							0,88	0,88	
	05:00	4,30	3,26	1,04				1							1,04	1,05	
	06:00	4,85	3,29	1,57				1							1,56	1,57	
	07:00	5,37	3,49	1,88				1							1,88	1,88	
	08:00	5,61	3,65	1,96				1							1,96	1,96	
	09:00	5,84	3,81	2,03				1							2,04	2,04	
	10:00	5,72	3,72	2,00				1							2,01	2,00	
	11:00	5,65	3,67	1,98				1							1,98	1,98	
	12:00	5,47	3,57	1,90				1							1,92	1,92	
	13:00	5,45	3,57	1,88				1							1,90	1,91	
	14:00	5,04	3,34	1,70				1							1,72	1,71	
	15:00	4,64	3,26	1,38				1							1,39	1,39	
	16:00	4,64	3,32	1,32				1							1,39	1,39	
	17:00	5,12	3,54	1,57				1							1,75	1,76	
	18:00	6,08	5,14	0,94		1		1							2,02	2,03	
	19:00	7,22	6,75	0,48	1	1		1							2,13	2,12	
	20:00	7,22	6,69	0,52	1	1		1							1,82	1,80	
	21:00	6,61	6,06	0,55	1	1		1							1,83	1,87	
	22:00	5,76	5,12	0,64	1			1							1,44	1,43	
	23:00	5,15	4,55	0,59	1			1							0,94	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 13 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 13 Οκτώβριος 2023	00:00	4,64	4,16	0,49				1							1,45	1,40	
	01:00	4,32	3,88	0,44				1							1,10	1,07	
	02:00	4,18	3,84	0,34				1							0,93	0,93	
	03:00	4,16	3,90	0,26				1							0,91	0,91	
	04:00	4,15	4,10	0,06				1							0,89	0,89	
	05:00	4,35	4,35	0,00				1							1,08	1,09	
	06:00	4,81	4,81	0,00				1							1,50	1,52	
	07:00	5,17	5,17	0,00	1			1							0,99	0,98	
	08:00	5,55	5,55	0,00	1			1							1,19	1,20	
	09:00	5,76	5,76	0,00	1			1							1,41	1,41	
	10:00	5,66	5,66	0,00	1			1							1,32	1,31	
	11:00	5,67	5,67	0,00	1			1							1,34	1,34	
	12:00	5,63	5,62	0,01	1			1							1,29	1,30	
	13:00	5,70	5,70	0,00	1			1							1,37	1,37	
	14:00	5,31	5,29	0,03	1			1							1,00	0,98	
	15:00	4,99	4,96	0,03	1			1							0,66	0,65	
	16:00	4,93	4,92	0,01	1			1							0,59	0,60	
	17:00	5,28	5,27	0,01	1			1							0,93	0,93	
	18:00	6,22	6,17	0,04	1	1		1							1,59	1,60	
	19:00	7,34	7,24	0,09	1	1		1							1,90	1,91	
	20:00	7,19	7,03	0,16	1	1		1							1,79	1,78	
	21:00	6,53	6,30	0,22	1	1		1							1,63	1,66	
	22:00	5,86	5,69	0,18	1			1							1,55	1,54	
	23:00	5,24	5,05	0,19	1			1							1,03	1,07	

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 14 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 14 Οκτώβριος 2023	00:00	4,73	4,36	0,37				1							1,48	1,48	
	01:00	4,38	4,15	0,23				1							1,13	1,12	
	02:00	4,27	4,11	0,16				1							1,02	1,02	
	03:00	4,25	4,11	0,14				1							1,00	1,00	
	04:00	4,19	3,99	0,20				1							0,93	0,94	
	05:00	4,35	3,96	0,39				1							1,08	1,09	
	06:00	4,65	4,38	0,27				1							1,37	1,39	
	07:00	5,01	4,81	0,20	1			1							1,29	1,26	
	08:00	5,45	5,20	0,25	1			1							1,10	1,10	
	09:00	5,92	5,65	0,27	1			1							1,57	1,58	
	10:00	6,08	5,63	0,46	1			1							1,76	1,76	
	11:00	5,73	5,29	0,44	1			1							1,41	1,39	
	12:00	5,72	5,44	0,28	1			1							1,36	1,38	
	13:00	5,78	5,23	0,55	1			1							1,44	1,43	
	14:00	5,36	4,63	0,73	1			1							1,06	1,04	
	15:00	4,89	4,24	0,65	1			1							0,82	0,55	
	16:00	5,01	4,43	0,57	1			1							0,66	0,66	
	17:00	5,44	5,06	0,39	1			1							1,08	1,09	
	18:00	6,26	6,07	0,19	1			1							1,79	1,84	
	19:00	7,29	7,07	0,22	1	1		1							1,93	1,95	
	20:00	7,11	6,76	0,35	1	1		1							1,73	1,71	
	21:00	6,40	5,88	0,52	1	1		1							1,59	1,63	
	22:00	5,78	5,30	0,48	1			1							1,48	1,46	
	23:00	5,22	4,88	0,33	1			1							1,14	1,17	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 15 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 15 Οκτώβριος 2023	00:00	4,72	4,47	0,25				1							1,56	1,48	
	01:00	4,41	4,25	0,17				1							1,18	1,16	
	02:00	4,19	4,11	0,08				1							0,95	0,94	
	03:00	4,12	4,09	0,02				1							0,86	0,86	
	04:00	4,12	4,10	0,02				1							0,86	0,86	
	05:00	4,22	4,21	0,01				1							0,95	0,96	
	06:00	4,55	4,55	0,00				1							1,17	1,17	
	07:00	4,79	4,79	0,00				1							1,27	1,28	
	08:00	5,14	5,14	0,00	1			1							1,18	1,06	
	09:00	5,35	5,35	0,00	1			1							1,00	1,00	
	10:00	5,39	5,38	0,02	1			1							1,06	1,05	
	11:00	5,43	5,27	0,16	1			1							1,08	1,08	
	12:00	5,48	5,30	0,19	1			1							1,16	1,15	
	13:00	5,12	4,92	0,21	1			1							0,82	0,82	
	14:00	4,59	4,25	0,34				1							1,18	1,18	
	15:00	4,29	3,91	0,38				1							1,02	1,01	
	16:00	4,36	3,99	0,37				1							1,11	1,10	
	17:00	4,91	4,69	0,22	1			1							1,31	1,29	
	18:00	5,72	5,55	0,17	1			1							1,26	1,28	
	19:00	6,71	6,45	0,26	1			1							1,64	1,65	
	20:00	6,60	6,30	0,29	1			1							1,75	1,75	
	21:00	6,19	5,80	0,39	1			1							1,67	1,67	
	22:00	5,63	5,12	0,51	1			1							1,35	1,33	
	23:00	5,14	4,59	0,55	1			1							1,22	1,22	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 16 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Οκτώβριος 2023	00:00	4,64	4,28	0,35				1							1,25	1,24
	01:00	4,33	4,04	0,28				1							1,07	1,07
	02:00	4,15	3,88	0,27				1							0,89	0,89
	03:00	4,19	3,75	0,45				1							0,93	0,93
	04:00	4,20	3,35	0,84				1							0,95	0,95
	05:00	4,31	3,28	1,03				1							1,04	1,04
	06:00	4,86	3,68	1,18				1							1,31	1,31
	07:00	5,23	4,06	1,17				1							1,41	1,41
	08:00	5,69	4,70	0,99			1	1							1,51	1,51
	09:00	6,11	5,44	0,67			1	1							1,51	1,51
	10:00	6,26	6,02	0,24			1	1							1,63	1,65
	11:00	6,63	5,75	0,87			1	1							2,18	2,19
	12:00	7,10	4,88	2,23			1	1							2,49	2,49
	13:00	7,11	4,62	2,49			1	1							2,50	2,49
	14:00	6,23	4,30	1,94			1	1							1,95	1,91
	15:00	5,85	4,01	1,84				1							1,83	1,85
	16:00	5,58	3,63	1,95				1							1,96	1,95
	17:00	5,81	3,78	2,03				1							2,03	2,03
	18:00	6,70	4,37	2,33			1	1							2,32	2,32
	19:00	7,46	4,85	2,60			1	1							2,61	2,61
	20:00	7,40	4,81	2,59			1	1							2,60	2,59
	21:00	6,60	4,40	2,20			1	1							2,21	2,20
	22:00	5,71	4,29	1,42				1							1,42	1,42
	23:00	5,10	3,34	1,76				1							1,77	1,77

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 17 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Οκτώβριος 2023	00:00	4,55	3,24	1,31				1							1,31	1,30
	01:00	4,19	3,26	0,93				1							0,94	0,94
	02:00	4,00	3,25	0,75				1							0,76	0,75
	03:00	4,08	3,25	0,82				1							0,82	0,82
	04:00	4,09	3,26	0,83				1							0,83	0,84
	05:00	4,21	3,27	0,94				1							0,94	0,95
	06:00	4,90	3,34	1,55				1							1,54	1,56
	07:00	5,41	3,65	1,76				1							1,89	1,89
	08:00	5,53	4,29	1,24					1						1,38	1,26
	09:00	5,74	4,12	1,62					1						1,85	1,98
	10:00	5,47	4,28	1,20			1		1						1,39	1,34
	11:00	5,35	4,44	0,91			1		1						1,08	1,10
	12:00	5,60	4,65	0,95					1						1,96	1,96
	13:00	5,64	5,13	0,51			1		1						1,84	1,70
	14:00	5,83	5,20	0,63			1		1						1,49	1,49
	15:00	5,58	4,96	0,63			1		1						1,26	1,25
	16:00	5,42	4,57	0,84			1		1						1,08	1,07
	17:00	5,62	4,54	1,08			1		1						1,25	1,27
	18:00	6,52	5,37	1,16			1		1						2,09	2,12
	19:00	7,38	5,57	1,81			1		1						2,58	2,58
	20:00	7,26	5,41	1,86			1		1						2,55	2,55
	21:00	6,67	5,45	1,22			1		1						2,29	2,28
	22:00	5,79	4,89	0,90			1		1						1,49	1,47
	23:00	5,10	3,97	1,12			1		1						1,17	1,19



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 18 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Οκτώβριος 2023	00:00	4,51	3,36	1,15					1						1,29	1,26
	01:00	4,23	3,30	0,93					1						0,98	0,97
	02:00	4,07	3,41	0,66					1						0,83	0,81
	03:00	4,05	3,56	0,49					1						0,79	0,78
	04:00	4,02	3,35	0,67					1						0,76	0,76
	05:00	4,25	3,29	0,96					1						0,98	0,98
	06:00	4,81	3,36	1,45					1						1,53	1,54
	07:00	5,39	3,60	1,79					1						1,88	1,88
	08:00	5,95	4,15	1,80			1		1						1,85	1,84
	09:00	6,53	4,39	2,14			1		1						2,13	2,15
	10:00	6,71	4,41	2,31			1		1						2,33	2,32
	11:00	6,38	4,35	2,03			1		1						2,07	2,04
	12:00	5,97	4,38	1,59			1		1						1,66	1,63
	13:00	5,80	4,41	1,39			1		1						1,45	1,46
	14:00	5,45	4,21	1,24			1		1						1,64	1,68
	15:00	5,17	4,34	0,83					1						1,81	1,80
	16:00	4,97	4,19	0,79					1						1,62	1,68
	17:00	5,54	4,99	0,55			1		1						1,44	1,39
	18:00	6,47	5,73	0,74			1		1						2,02	2,04
	19:00	7,55	6,74	0,81	1		1		1						2,33	2,29
	20:00	7,41	6,54	0,87	1		1		1						2,11	2,05
	21:00	6,75	5,56	1,18	1		1		1						1,98	2,00
	22:00	5,80	5,12	0,67			1		1						1,49	1,47
	23:00	5,11	4,53	0,58			1		1						0,98	0,98



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 19 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Οκτώβριος 2023	00:00	4,57	4,11	0,46					1						1,35	1,32
	01:00	4,24	3,76	0,48					1						1,00	0,99
	02:00	4,05	3,61	0,44					1						0,81	0,80
	03:00	4,02	3,78	0,23					1						0,77	0,76
	04:00	4,01	3,68	0,33					1						0,74	0,75
	05:00	4,22	3,90	0,33					1						0,95	0,96
	06:00	4,83	4,60	0,23	1				1						1,44	1,27
	07:00	5,48	5,31	0,16	1				1						1,31	1,14
	08:00	5,78	5,57	0,21	1				1						1,42	1,43
	09:00	6,21	5,97	0,24	1				1						1,88	1,88
	10:00	6,19	5,93	0,26	1				1						1,85	1,85
	11:00	5,94	5,76	0,19	1				1						1,65	1,61
	12:00	5,75	5,63	0,12	1				1						1,41	1,42
	13:00	5,97	5,96	0,01	1				1						1,44	1,42
	14:00	5,79	5,72	0,07	1				1						1,37	1,37
	15:00	5,11	4,96	0,14	1				1						0,80	0,78
	16:00	4,71	4,66	0,06	1				1						0,37	0,38
	17:00	5,15	5,13	0,02	1				1						0,80	0,81
	18:00	6,23	6,23	0,00	1		1		1						1,63	1,64
	19:00	7,37	7,36	0,01	1		1		1						1,94	1,95
	20:00	7,50	7,49	0,01	1		1		1						2,12	2,09
	21:00	6,83	6,83	0,00	1		1		1						1,44	1,42
	22:00	5,93	5,92	0,01	1				1						1,57	1,58
	23:00	5,11	5,05	0,06	1				1						0,83	0,82



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2023	00:00	4,64	4,60	0,04	1				1						0,78	0,87
	01:00	4,21	4,11	0,10					1						0,96	0,96
	02:00	4,07	3,81	0,26					1						0,82	0,82
	03:00	4,04	3,66	0,38					1						0,79	0,79
	04:00	4,07	3,63	0,44					1						0,80	0,81
	05:00	4,28	3,75	0,52					1						1,00	1,02
	06:00	4,88	4,04	0,84					1						1,31	1,32
	07:00	5,53	4,21	1,32					1						1,49	1,49
	08:00	5,73	4,27	1,46	1				1						1,49	1,49
	09:00	6,07	4,48	1,59	1				1						1,63	1,63
	10:00	5,89	4,40	1,49	1				1						1,49	1,49
	11:00	5,85	4,38	1,47	1				1						1,48	1,47
	12:00	6,30	4,71	1,59	1				1						1,68	1,70
	13:00	6,45	5,22	1,24	1				1						1,74	1,74
	14:00	5,62	4,40	1,22	1				1						1,31	1,30
	15:00	4,89	3,61	1,28					1						1,29	1,31
	16:00	4,91	3,67	1,24					1						1,31	1,32
	17:00	5,42	3,97	1,45					1						1,46	1,46
	18:00	6,47	5,13	1,34	1				1						1,51	1,51
	19:00	7,36	5,57	1,79	1				1						1,84	1,84
	20:00	7,31	5,34	1,98	1				1						1,98	1,98
	21:00	6,70	4,89	1,81	1				1						1,81	1,83
	22:00	5,91	4,45	1,47	1				1						1,48	1,47
	23:00	5,27	4,12	1,14					1						1,16	1,15



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 21 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Οκτώβριος 2023	00:00	4,72	3,57	1,15					1						1,15	1,15
	01:00	4,46	3,48	0,98					1						0,98	0,98
	02:00	4,28	3,34	0,94					1						0,95	0,95
	03:00	4,19	3,29	0,90					1						0,91	0,90
	04:00	4,14	3,26	0,88					1						0,88	0,88
	05:00	4,34	3,40	0,95					1						0,95	0,95
	06:00	4,69	3,66	1,03					1						1,03	1,05
	07:00	5,05	3,94	1,11					1						1,11	1,11
	08:00	5,39	4,21	1,18					1						1,19	1,19
	09:00	5,74	4,48	1,26	1				1						1,26	1,26
	10:00	5,68	4,46	1,22	1				1						1,25	1,25
	11:00	5,64	4,51	1,13	1				1						1,24	1,24
	12:00	5,64	4,54	1,10	1				1						1,21	1,21
	13:00	5,74	4,88	0,86	1				1						1,27	1,26
	14:00	5,36	4,76	0,60	1				1						1,05	1,04
	15:00	4,90	4,09	0,82					1						1,04	1,05
	16:00	4,96	4,21	0,74					1						1,28	1,28
	17:00	5,53	4,71	0,81	1				1						1,22	1,23
	18:00	6,61	5,63	0,98	1				1						1,53	1,56
	19:00	7,65	6,38	1,27	1		1		1						2,06	2,06
	20:00	7,24	5,82	1,42	1		1		1						1,89	1,89
	21:00	6,61	4,98	1,63	1				1						1,81	1,82
	22:00	5,92	4,55	1,37	1				1						1,56	1,55
	23:00	5,34	4,03	1,30					1						1,33	1,33



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2023	00:00	4,82	3,69	1,13					1						1,16	1,18
	01:00	4,49	3,51	0,98					1						1,01	1,03
	02:00	4,25	3,27	0,97					1						0,98	0,98
	03:00	4,23	3,31	0,91					1						0,93	0,92
	04:00	4,12	3,31	0,81					1						0,87	0,86
	05:00	4,24	3,56	0,68					1						0,94	0,94
	06:00	4,48	3,85	0,63					1						1,13	1,13
	07:00	4,80	3,97	0,83					1						1,29	1,32
	08:00	5,33	4,30	1,03					1						1,52	1,54
	09:00	5,98	4,79	1,19	1				1						1,35	1,37
	10:00	5,70	4,51	1,19	1				1						1,23	1,23
	11:00	5,38	4,41	0,97	1				1						1,00	1,04
	12:00	5,58	4,42	1,16	1				1						1,21	1,23
	13:00	5,17	4,38	0,79	1				1						0,88	0,86
	14:00	4,90	4,44	0,46	1				1						0,62	0,62
	15:00	4,61	4,02	0,59					1						1,21	1,24
	16:00	4,63	3,94	0,69					1						1,23	1,23
	17:00	5,12	4,47	0,64					1						1,38	1,38
	18:00	6,14	5,77	0,37	1				1						1,47	1,40
	19:00	7,06	6,51	0,55	1		1		1						1,70	1,70
	20:00	6,93	6,57	0,36	1		1		1						1,52	1,52
	21:00	6,30	5,69	0,62	1		1		1						1,44	1,45
	22:00	5,74	5,37	0,37	1				1						1,46	1,42
	23:00	5,04	4,82	0,22					1						1,35	1,36



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 23 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Οκτώβριος 2023	00:00	4,55	4,42	0,13					1						1,05	1,23
	01:00	4,25	4,13	0,12					1						1,05	0,98
	02:00	4,10	3,94	0,16					1						0,90	0,83
	03:00	4,09	3,91	0,17					1						0,84	0,83
	04:00	4,10	3,82	0,29					1						0,84	0,84
	05:00	4,24	4,00	0,25					1						0,97	0,98
	06:00	4,74	4,54	0,20					1						1,24	1,38
	07:00	5,35	5,29	0,06			1		1						1,18	1,14
	08:00	5,73	5,62	0,11		1	1		1						0,92	0,94
	09:00	6,48	6,42	0,05		1	1		1						1,55	1,58
	10:00	6,33	6,13	0,20		1	1		1						1,23	1,22
	11:00	6,61	6,34	0,27		1	1		1						1,33	1,29
	12:00	6,76	6,64	0,12		1	1		1						1,34	1,34
	13:00	6,39	6,37	0,02		1	1		1						1,00	0,99
	14:00	5,49	5,46	0,03		1	1		1						0,71	0,74
	15:00	5,07	5,06	0,01			1		1						0,77	0,73
	16:00	4,85	4,85	0,00			1		1						0,49	0,50
	17:00	5,25	5,25	0,00			1		1						0,90	0,90
	18:00	6,39	6,39	0,00	1		1		1						1,54	1,55
	19:00	7,32	7,32	0,00	1		1		1						1,89	1,89
	20:00	7,13	7,13	0,00	1		1		1						1,71	1,70
	21:00	6,58	6,58	0,00	1		1		1						1,20	1,18
	22:00	5,81	5,81	0,00	1		1		1						1,07	1,08
	23:00	5,11	5,11	0,00	1				1						1,08	1,12



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 24 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Οκτώβριος 2023	00:00	4,59	4,59	0,00					1						1,39	1,34
	01:00	4,28	4,28	0,00					1						1,16	1,01
	02:00	4,14	4,14	0,00					1						0,87	0,88
	03:00	4,13	4,13	0,00					1						0,86	0,86
	04:00	4,11	4,11	0,00					1						0,84	0,85
	05:00	4,22	4,22	0,00					1						0,95	0,95
	06:00	4,79	4,79	0,00					1						1,47	1,50
	07:00	5,51	5,51	0,00	1				1						1,37	1,36
	08:00	5,94	5,94	0,00	1				1						1,59	1,59
	09:00	6,40	6,40	0,00	1				1						2,02	2,02
	10:00	6,47	6,47	0,00	1				1						2,14	2,13
	11:00	6,42	6,42	0,00	1				1						2,09	2,09
	12:00	6,36	6,36	0,00	1				1						2,02	2,02
	13:00	5,68	5,68	0,00	1				1						1,30	1,28
	14:00	5,18	5,18	0,00	1				1						0,87	0,85
	15:00	4,90	4,90	0,01	1				1						0,56	0,56
	16:00	4,84	4,82	0,02	1				1						0,50	0,50
	17:00	5,30	5,25	0,05	1				1						0,94	0,95
	18:00	6,46	6,44	0,01	1		1		1						1,67	1,67
	19:00	7,33	7,33	0,00	1		1		1						1,90	1,91
	20:00	7,13	7,13	0,00	1		1		1						1,73	1,72
	21:00	6,59	6,59	0,00	1		1		1						1,20	1,18
	22:00	5,82	5,82	0,00	1		1		1						1,15	1,18
	23:00	5,00	5,00	0,00	1				1						0,79	0,83



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 25 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Οκτώβριος 2023	00:00	4,51	4,51	0,00					1						1,25	1,25
	01:00	4,23	4,23	0,00					1						0,97	0,96
	02:00	4,07	4,05	0,02					1						0,81	0,81
	03:00	4,07	3,93	0,14					1						0,82	0,82
	04:00	4,09	3,90	0,19					1						0,83	0,83
	05:00	4,21	3,97	0,24					1						0,94	0,94
	06:00	4,73	4,45	0,28					1						1,20	1,21
	07:00	5,44	5,19	0,25				1							0,80	0,82
	08:00	5,85	5,37	0,48		1		1							1,47	1,48
	09:00	6,33	5,70	0,63		1			1						1,52	1,44
	10:00	6,39	5,22	1,17		1			1						1,70	1,71
	11:00	6,61	5,23	1,38		1			1						1,77	1,78
	12:00	6,50	4,79	1,72		1			1						1,76	1,76
	13:00	6,01	4,42	1,59		1			1						1,60	1,59
	14:00	5,72	4,34	1,38		1			1						1,38	1,39
	15:00	5,58	4,12	1,46					1						1,51	1,51
	16:00	5,39	4,07	1,32					1						1,45	1,45
	17:00	5,74	4,40	1,34		1			1						1,55	1,55
	18:00	6,63	5,09	1,54		1			1						1,77	1,78
	19:00	7,45	5,46	1,99		1			1						2,01	2,01
	20:00	7,27	5,31	1,96		1			1						1,97	1,96
	21:00	6,66	4,86	1,80		1			1						1,80	1,80
	22:00	5,96	4,40	1,56		1			1						1,57	1,55
	23:00	5,17	4,02	1,16		1			1						1,16	1,20



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 26 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 26 Οκτώβριος 2023	00:00	4,60	3,36	1,25					1						1,25	1,24	
	01:00	4,28	3,25	1,03					1						1,04	1,02	
	02:00	4,13	3,26	0,87					1						0,87	0,88	
	03:00	4,12	3,25	0,87					1						0,87	0,86	
	04:00	4,12	3,27	0,86					1						0,86	0,87	
	05:00	4,30	3,26	1,04					1						1,04	1,05	
	06:00	4,78	3,50	1,28					1						1,28	1,28	
	07:00	5,43	3,97	1,46					1						1,45	1,46	
	08:00	5,78	4,42	1,37					1						1,55	1,56	
	09:00	6,32	4,74	1,58		1			1						1,69	1,70	
	10:00	6,60	5,05	1,55		1			1						1,57	1,58	
	11:00	6,45	4,95	1,50		1			1						1,53	1,71	
	12:00	6,22	4,93	1,30		1			1						1,40	1,71	
	13:00	6,65	5,33	1,32		1			1						1,40	1,79	
	14:00	6,55	5,06	1,49		1			1						1,53	1,74	
	15:00	5,96	4,87	1,08		1			1						1,45	1,45	
	16:00	5,50	4,35	1,15		1			1						1,15	1,16	
	17:00	5,76	4,51	1,26		1			1						1,26	1,26	
	18:00	6,63	5,06	1,57		1			1						1,65	1,66	
	19:00	7,37	5,84	1,53		1			1						1,96	1,95	
	20:00	7,11	5,55	1,56			1		1						1,72	1,71	
	21:00	6,58	5,36	1,21			1		1						1,71	1,72	
	22:00	5,93	4,46	1,48			1		1						1,56	1,54	
	23:00	5,29	3,96	1,33					1						1,43	1,43	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 27 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η π ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 27 Οκτώβριος 2023	00:00	4,71	3,45	1,26					1						1,28	1,27	
	01:00	4,35	3,26	1,09					1						1,09	1,09	
	02:00	4,18	3,25	0,93					1						0,93	0,93	
	03:00	4,13	3,26	0,87					1						0,87	0,88	
	04:00	4,10	3,26	0,84					1						0,85	0,84	
	05:00	4,25	3,28	0,98					1						0,98	0,99	
	06:00	4,75	3,53	1,22					1						1,26	1,38	
	07:00	5,42	4,07	1,35					1						1,35	1,69	
	08:00	5,77	4,31	1,46					1						1,55	1,55	
	09:00	6,17	4,70	1,47		1			1						1,57	1,66	
	10:00	6,07	4,84	1,23		1			1						1,40	1,59	
	11:00	5,90	4,36	1,54		1			1						1,54	1,55	
	12:00	6,08	4,46	1,62		1			1						1,62	1,62	
	13:00	6,15	4,49	1,65		1			1						1,66	1,66	
	14:00	5,83	4,29	1,54					1						1,55	1,55	
	15:00	5,22	3,81	1,41					1						1,41	1,41	
	16:00	5,32	3,94	1,38					1						1,43	1,43	
	17:00	5,71	4,36	1,35					1						1,53	1,54	
	18:00	6,75	4,94	1,81		1			1						1,81	1,82	
	19:00	7,35	5,37	1,98		1			1						1,99	2,01	
	20:00	7,33	5,35	1,98		1			1						1,98	1,98	
	21:00	6,72	4,90	1,82		1			1						1,83	1,82	
	22:00	6,05	4,47	1,59		1			1						1,59	1,58	
	23:00	5,31	3,99	1,32					1						1,33	1,33	

Κατά τη διάρκεια της ημέρας τα ΑΠ του ΗΣ παρουσίαζαν συχνά πρόβλημα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 28 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 28 Οκτώβριος 2023	00:00	4,77	3,46	1,31					1						1,32	1,30	
	01:00	4,41	3,26	1,15					1						1,16	1,14	
	02:00	4,19	3,27	0,93					1						0,93	0,94	
	03:00	4,09	3,25	0,84					1						0,84	0,83	
	04:00	4,05	3,26	0,79					1						0,80	0,80	
	05:00	4,12	3,26	0,85					1						0,85	0,86	
	06:00	4,36	3,28	1,08					1						1,09	1,10	
	07:00	4,77	3,57	1,20					1						1,29	1,29	
	08:00	5,16	3,86	1,29					1						1,39	1,39	
	09:00	5,17	4,26	0,91					1						1,39	1,39	
	10:00	4,97	3,79	1,17					1						1,35	1,34	
	11:00	4,54	3,33	1,21					1						1,22	1,22	
	12:00	4,67	3,42	1,25					1						1,25	1,26	
	13:00	4,86	3,55	1,31					1						1,31	1,31	
	14:00	4,33	3,26	1,06					1						1,07	1,06	
	15:00	4,11	3,30	0,82					1						0,86	0,86	
	16:00	4,29	3,29	1,00					1						1,01	1,02	
	17:00	4,84	3,73	1,10					1						1,28	1,33	
	18:00	6,01	4,89	1,12					1						1,61	1,61	
	19:00	6,75	5,32	1,43		1			1						1,81	1,82	
	20:00	6,58	5,11	1,46		1			1						1,78	1,78	
	21:00	6,12	4,59	1,53		1			1						1,66	1,65	
	22:00	5,65	4,25	1,40					1						1,40	1,40	
	23:00	5,11	3,75	1,36					1						1,38	1,38	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 29 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 29 Οκτώβριος 2023	00:00	4,67	3,41	1,26					1						1,26	1,26	
	01:00	4,34	3,41	0,94					1						1,09	1,09	
	02:00	4,16	3,49	0,67					1						0,91	0,91	
	03:00	4,11	3,36	0,75					1						0,84	0,85	
	04:00	4,04	3,27	0,78					1						0,78	0,78	
	05:00	4,17	3,35	0,82					1						0,89	0,89	
	06:00	4,42	3,55	0,88					1						0,97	0,97	
	07:00	4,65	3,97	0,68					1						1,12	1,13	
	08:00	5,16	4,76	0,40					1						1,32	1,32	
	09:00	5,56	5,08	0,48		1			1						1,27	1,27	
	10:00	5,90	5,58	0,32		1			1						1,43	1,44	
	11:00	5,96	5,59	0,36		1			1						1,31	1,31	
	12:00	6,05	5,94	0,11		1			1						1,58	1,59	
	13:00	5,56	5,53	0,03		1			1						1,25	1,23	
	14:00	4,88	4,87	0,01		1			1						0,56	0,55	
	15:00	4,68	4,68	0,00		1			1						0,70	0,75	
	16:00	5,10	5,10	0,00		1			1						1,35	1,34	
	17:00	6,27	6,27	0,00		1			1						1,43	1,46	
	18:00	6,93	6,93	0,00		1	1		1						1,51	1,51	
	19:00	6,80	6,80	0,00		1	1		1						1,37	1,38	
	20:00	6,59	6,59	0,00		1	1		1						1,20	1,21	
	21:00	6,02	6,02	0,00		1			1						1,66	1,68	
	22:00	5,45	5,45	0,00		1			1						1,12	1,11	
	23:00	4,84	4,81	0,03		1			1						0,53	0,51	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 30 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 30 Οκτώβριος 2023	00:00	4,40	4,22	0,19					1						0,82	0,84	
	01:00	4,18	3,91	0,27					1						0,94	0,93	
	02:00	4,06	3,65	0,42					1						0,81	0,81	
	03:00	4,01	3,51	0,50					1						0,76	0,75	
	04:00	4,02	3,79	0,24					1						0,77	0,77	
	05:00	4,23	4,14	0,08					1						0,94	0,96	
	06:00	4,74	4,59	0,15					1						1,48	1,48	
	07:00	5,15	4,61	0,54					1						1,77	1,78	
	08:00	5,44	4,49	0,95		1			1						1,31	1,28	
	09:00	5,37	4,47	0,90		1			1						1,02	1,02	
	10:00	5,28	4,57	0,71		1			1						1,17	1,22	
	11:00	5,20	4,82	0,38		1			1						1,06	1,01	
	12:00	5,34	4,81	0,53		1			1						1,01	1,00	
	13:00	5,29	4,61	0,67		1			1						0,96	0,94	
	14:00	5,13	4,37	0,75		1			1						1,07	1,12	
	15:00	4,99	3,94	1,06					1						1,72	1,72	
	16:00	5,17	4,18	0,99					1						1,79	1,80	
	17:00	6,12	5,46	0,66		1			1						2,01	2,02	
	18:00	6,96	6,42	0,54		1			1						2,43	2,44	
	19:00	6,92	6,14	0,78		1			1						2,43	2,42	
	20:00	6,61	5,78	0,83		1			1						2,25	2,25	
	21:00	6,12	5,14	0,98		1			1						1,81	1,79	
	22:00	5,44	4,57	0,88		1			1						1,14	1,12	
	23:00	4,90	4,24	0,66		1			1						1,00	1,02	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 31 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 31 Οκτώβριος 2023	00:00	4,43	3,95	0,48					1						1,19	1,18	
	01:00	4,11	3,82	0,29					1						0,86	0,86	
	02:00	4,03	3,83	0,20					1						0,78	0,78	
	03:00	4,01	3,87	0,15					1						0,76	0,75	
	04:00	4,01	3,97	0,04					1						0,75	0,75	
	05:00	4,19	4,19	0,00					1						0,92	0,92	
	06:00	4,70	4,70	0,00					1						1,32	1,31	
	07:00	5,10	5,10	0,00					1						0,75	0,76	
	08:00	5,24	5,24	0,00		1			1						0,88	0,89	
	09:00	5,47	5,47	0,00		1			1						1,11	1,13	
	10:00	5,38	5,38	0,00		1			1						1,06	1,06	
	11:00	5,41	5,40	0,01		1			1						1,07	1,08	
	12:00	5,63	5,54	0,09		1			1						1,26	1,27	
	13:00	5,46	5,32	0,13		1			1						1,13	1,13	
	14:00	5,35	5,25	0,10		1			1						1,03	1,03	
	15:00	5,21	5,09	0,12		1			1						0,89	0,88	
	16:00	5,23	5,13	0,10		1			1						0,87	0,89	
	17:00	6,31	6,25	0,06		1			1						1,30	1,33	
	18:00	7,06	6,99	0,07		1	1		1						1,48	1,48	
	19:00	7,00	6,92	0,08		1	1		1						1,54	1,54	
	20:00	6,81	6,59	0,21		1	1		1						1,40	1,39	
	21:00	6,29	5,85	0,44		1			1						1,09	1,09	
	22:00	5,55	4,67	0,88		1			1						1,18	1,17	
	23:00	4,97	4,10	0,87		1			1						0,87	0,88	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 1 Νοέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Νοέμβριος 2023	00:00	4,46	3,32	1,13					1						1,16	1,16
	01:00	4,25	3,27	0,98					1						0,98	0,99
	02:00	4,17	3,26	0,90					1						0,91	0,90
	03:00	4,10	3,26	0,84					1						0,85	0,85
	04:00	4,11	3,26	0,84					1						0,84	0,84
	05:00	4,34	3,31	1,04					1						1,07	1,08
	06:00	4,80	3,51	1,29					1						1,29	1,29
	07:00	5,23	3,85	1,38					1						1,41	1,41
	08:00	5,59	4,19	1,39					1						1,50	1,50
	09:00	5,55	4,41	1,14					1						1,32	1,33
	10:00	5,48	4,82	0,65		1			1						1,11	1,11
	11:00	5,79	5,26	0,53		1			1						1,33	1,44
	12:00	5,69	5,25	0,44		1			1						1,30	1,34
	13:00	5,60	5,30	0,30		1			1						1,25	1,26
	14:00	5,28	5,04	0,23		1			1						0,96	0,94
	15:00	5,09	4,90	0,19		1			1						0,75	0,75
	16:00	5,37	5,20	0,17		1			1						1,02	1,03
	17:00	6,36	6,14	0,21		1	1		1						1,43	1,62
	18:00	7,04	6,96	0,09		1	1		1						1,63	1,63
	19:00	6,99	6,99	0,00		1	1		1						1,58	1,57
	20:00	6,83	6,83	0,00		1	1		1						1,41	1,42
	21:00	6,25	6,25	0,00		1	1		1						1,33	1,34
	22:00	5,54	5,53	0,00			1		1						1,24	1,21
	23:00	4,94	4,94	0,00			1		1						0,97	1,02



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 2 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 2 Νοέμβριος 2023	00:00	4,52	4,52	0,00					1						1,12	1,09	
	01:00	4,23	4,20	0,03					1						0,93	0,93	
	02:00	4,07	3,96	0,10					1						0,82	0,81	
	03:00	4,03	3,95	0,08					1						0,78	0,77	
	04:00	4,05	3,97	0,08					1						0,79	0,79	
	05:00	4,22	3,91	0,31					1						0,96	0,96	
	06:00	4,72	4,36	0,37					1						1,15	1,16	
	07:00	5,20	4,56	0,64		1			1						1,17	1,16	
	08:00	5,38	4,46	0,92		1			1						1,04	1,05	
	09:00	5,66	5,11	0,56		1			1						1,26	1,33	
	10:00	5,89	5,27	0,62		1			1						1,36	1,50	
	11:00	5,84	5,12	0,72		1			1						1,32	1,52	
	12:00	5,94	4,93	1,02		1			1						1,33	1,60	
	13:00	5,87	5,17	0,70		1			1						1,40	1,55	
	14:00	5,14	4,59	0,55					1						0,84	0,83	
	15:00	4,91	4,34	0,58					1						1,38	1,56	
	16:00	5,13	4,87	0,26		1			1						1,38	1,63	
	17:00	6,04	5,94	0,10		1			1						1,61	1,63	
	18:00	6,84	6,84	0,00		1	1		1						1,52	1,51	
	19:00	6,84	6,84	0,00		1	1		1						1,42	1,41	
	20:00	6,61	6,58	0,04		1	1		1						1,21	1,20	
	21:00	6,18	6,06	0,12		1	1		1						1,36	1,39	
	22:00	5,53	5,37	0,16		1			1						1,36	1,19	
	23:00	4,95	4,87	0,09		1			1						1,32	1,01	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 3 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 3 Νοέμβριος 2023	00:00	4,43	4,33	0,10					1						1,08	1,01	
	01:00	4,14	3,71	0,44					1						0,88	0,88	
	02:00	4,04	3,82	0,22					1						0,79	0,79	
	03:00	4,02	3,72	0,29					1						0,77	0,76	
	04:00	4,00	3,38	0,62					1						0,74	0,74	
	05:00	4,22	3,45	0,76					1						0,95	0,95	
	06:00	4,66	4,10	0,56					1						1,25	1,25	
	07:00	4,97	4,14	0,83					1						1,12	1,12	
	08:00	5,27	4,00	1,27					1						1,39	1,38	
	09:00	5,75	4,34	1,41		1			1						1,44	1,44	
	10:00	5,90	4,40	1,50		1			1						1,50	1,51	
	11:00	5,87	4,42	1,45		1			1						1,46	1,46	
	12:00	5,59	4,32	1,27		1			1						1,28	1,25	
	13:00	6,05	4,48	1,58		1			1						1,57	1,58	
	14:00	5,55	4,36	1,19		1			1						1,20	1,21	
	15:00	5,22	4,34	0,88		1			1						0,89	0,89	
	16:00	5,51	4,35	1,17		1			1						1,16	1,17	
	17:00	6,50	4,76	1,74		1			1						1,73	1,74	
	18:00	7,19	5,25	1,94		1			1						1,94	1,94	
	19:00	7,10	5,18	1,92		1			1						1,92	1,92	
	20:00	6,75	5,07	1,69		1			1						1,69	1,69	
	21:00	6,24	4,80	1,43		1			1						1,44	1,43	
	22:00	5,64	4,35	1,30		1			1						1,30	1,31	
	23:00	5,08	3,91	1,17					1						1,19	1,19	

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 4 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η ρ α ν τ ι κ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 4 Νοέμβριος 2023	00:00	4,56	3,56	1,00					1						1,01	1,01	
	01:00	4,28	3,35	0,93					1						0,94	0,94	
	02:00	4,14	3,26	0,88					1						0,89	0,89	
	03:00	4,08	3,26	0,82					1						0,82	0,82	
	04:00	4,09	3,24	0,84					1						0,85	0,86	
	05:00	4,23	3,28	0,95					1						0,96	0,95	
	06:00	4,51	3,46	1,05					1						1,06	1,05	
	07:00	4,74	3,71	1,03					1						1,04	1,04	
	08:00	5,50	4,30	1,20					1						1,20	1,21	
	09:00	6,09	4,76	1,33		1			1						1,34	1,35	
	10:00	6,45	5,04	1,41		1			1						1,42	1,42	
	11:00	6,57	5,13	1,44		1			1						1,44	1,45	
	12:00	6,70	5,20	1,50		1			1						1,51	1,49	
	13:00	6,79	5,31	1,48		1			1						1,50	1,50	
	14:00	5,94	5,35	0,59		1	1	1	1						0,94	0,53	
	15:00	5,80	5,42	0,38		1	1		1						0,40	0,41	
	16:00	5,71	5,43	0,28		1	1		1						0,30	0,28	
	17:00	6,42	5,44	0,98		1	1		1						0,96	0,99	
	18:00	7,12	5,42	1,69		1	1		1						1,69	1,70	
	19:00	6,78	5,64	1,14		1	1		1						1,16	1,07	
	20:00	6,51	5,39	1,12		1	1	1							1,10	1,24	
	21:00	5,99	4,32	1,66		1		1							1,67	1,66	
	22:00	5,39	4,18	1,20		1		1							1,21	1,25	
	23:00	4,86	3,67	1,19				1							1,61	1,60	

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Στις 14:00 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω της κακοκαιρίας και η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στις 14:11.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 5 Νοέμβριος 2023	00:00	4,42	3,96	0,46				1							1,17	1,17	
	01:00	4,10	3,31	0,79				1							0,86	0,85	
	02:00	3,99	3,39	0,60				1							0,73	0,73	
	03:00	3,86	3,43	0,44				1							0,61	0,61	
	04:00	3,89	3,48	0,41				1							0,62	0,63	
	05:00	3,96	3,36	0,60				1							0,70	0,70	
	06:00	4,15	3,61	0,54				1							0,89	0,90	
	07:00	4,22	3,46	0,75				1							0,95	0,95	
	08:00	4,52	3,91	0,62				1							1,17	1,18	
	09:00	4,70	3,86	0,84				1							1,27	1,27	
	10:00	4,93	4,05	0,88				1							1,27	1,27	
	11:00	5,11	3,93	1,18				1							1,32	1,31	
	12:00	5,12	3,90	1,22				1							1,27	1,27	
	13:00	5,01	3,76	1,24				1							1,25	1,24	
	14:00	4,60	3,40	1,20				1							1,20	1,20	
	15:00	4,46	3,35	1,11				1							1,11	1,12	
	16:00	4,84	3,59	1,25				1							1,25	1,25	
	17:00	5,91	4,34	1,57				1							1,58	1,59	
	18:00	6,73	4,92	1,82		1		1							1,81	1,82	
	19:00	6,71	4,89	1,82		1		1							1,81	1,81	
	20:00	6,38	4,65	1,73		1		1							1,73	1,73	
	21:00	5,85	4,32	1,54		1		1							1,54	1,54	
	22:00	5,38	3,99	1,39				1							1,39	1,39	
	23:00	4,78	3,54	1,24				1							1,25	1,25	

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 6 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η π ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 6 Νοέμβριος 2023	00:00	4,30	3,26	1,04				1							1,04	1,04	
	01:00	4,06	3,25	0,81				1							0,81	0,81	
	02:00	3,93	3,25	0,67				1							0,68	0,67	
	03:00	3,89	3,26	0,63				1							0,64	0,63	
	04:00	3,93	3,27	0,66				1							0,66	0,67	
	05:00	4,06	3,26	0,80				1							0,81	0,80	
	06:00	4,60	3,44	1,17				1							1,17	1,17	
	07:00	4,86	3,95	0,92					1						0,99	0,97	
	08:00	5,07	3,87	1,20					1						1,28	1,28	
	09:00	5,17	3,89	1,29					1						1,35	1,35	
	10:00	5,25	3,95	1,30					1						1,42	1,42	
	11:00	5,24	4,19	1,05					1						1,42	1,42	
	12:00	5,28	4,13	1,15					1						1,42	1,42	
	13:00	5,41	4,59	0,82					1						1,46	1,46	
	14:00	5,34	4,56	0,78					1						1,44	1,44	
	15:00	5,09	4,25	0,84					1						1,37	1,37	
	16:00	5,31	4,60	0,70					1						1,35	1,34	
	17:00	6,18	5,59	0,60		1			1						1,55	1,58	
	18:00	6,83	6,33	0,51		1			1						1,84	1,84	
	19:00	6,87	5,97	0,90		1			1						1,86	1,86	
	20:00	6,60	6,12	0,48		1			1						1,79	1,78	
	21:00	6,06	5,60	0,46		1			1						1,60	1,60	
	22:00	5,41	5,15	0,26		1			1						1,11	1,09	
	23:00	4,85	4,52	0,33					1						1,23	1,24	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 7 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 7 Νοέμβριος 2023	00:00	4,36	4,24	0,12					1						1,09	1,08	
	01:00	4,08	3,97	0,11					1						0,83	0,82	
	02:00	4,01	3,89	0,12					1						0,75	0,74	
	03:00	3,96	3,79	0,16					1						0,70	0,71	
	04:00	4,01	3,86	0,15					1						0,75	0,75	
	05:00	4,19	4,11	0,08					1						0,92	0,93	
	06:00	4,71	4,63	0,09					1						1,28	1,26	
	07:00	5,17	5,06	0,11					1						1,49	1,48	
	08:00	5,45	5,35	0,11		1			1						1,11	1,11	
	09:00	5,66	5,62	0,04		1			1						1,33	1,33	
	10:00	5,63	5,61	0,02		1			1						1,27	1,26	
	11:00	5,45	5,42	0,03		1			1						1,10	1,10	
	12:00	5,56	5,51	0,05		1			1						1,22	1,23	
	13:00	5,47	5,43	0,04		1			1						1,14	1,14	
	14:00	5,39	5,36	0,03		1			1						1,06	1,05	
	15:00	5,16	5,15	0,01		1			1						0,83	0,83	
	16:00	5,50	5,50	0,00		1			1						1,14	1,15	
	17:00	6,40	6,40	0,00		1			1						1,65	1,65	
	18:00	7,01	7,01	0,00		1	1		1						1,58	1,58	
	19:00	7,00	7,00	0,00		1	1		1						1,57	1,57	
	20:00	6,81	6,81	0,00		1	1		1						1,49	1,51	
	21:00	6,28	6,28	0,01			1		1						1,93	1,92	
	22:00	5,55	5,52	0,03			1		1						1,22	1,21	
	23:00	4,87	4,83	0,04					1						1,08	1,11	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 8 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 8 Νοέμβριος 2023	00:00	4,41	4,40	0,01					1						1,13	1,13	
	01:00	4,13	4,11	0,02					1						0,88	0,87	
	02:00	4,02	3,93	0,09					1						0,76	0,76	
	03:00	3,98	3,92	0,05					1						0,73	0,72	
	04:00	3,97	3,94	0,04					1						0,71	0,71	
	05:00	4,14	4,07	0,07					1						0,86	0,86	
	06:00	4,67	4,61	0,06					1						1,25	1,25	
	07:00	5,12	4,94	0,18					1						1,38	1,38	
	08:00	5,43	4,65	0,78					1						1,46	1,46	
	09:00	5,44	4,28	1,16					1						1,47	1,47	
	10:00	5,50	4,27	1,23					1						1,48	1,48	
	11:00	5,36	3,96	1,40					1						1,45	1,45	
	12:00	5,50	4,11	1,39					1						1,49	1,48	
	13:00	5,57	4,29	1,27					1						1,50	1,50	
	14:00	5,39	4,07	1,32					1						1,46	1,46	
	15:00	5,21	3,91	1,30					1						1,41	1,41	
	16:00	5,45	4,09	1,37					1						1,46	1,47	
	17:00	6,52	4,99	1,53	1				1						1,72	1,72	
	18:00	7,03	5,54	1,49	1				1						1,75	1,74	
	19:00	6,98	5,82	1,16	1				1						1,81	1,81	
	20:00	6,62	5,34	1,28	1				1						1,79	1,79	
	21:00	6,16	5,23	0,93	1				1						1,69	1,69	
	22:00	5,47	5,34	0,12	1				1						1,18	1,17	
	23:00	4,82	4,69	0,13						1						1,07	1,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 9 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 9 Νοέμβριος 2023	00:00	4,37	4,17	0,20					1						1,11	1,10	
	01:00	4,13	3,85	0,28					1						0,87	0,87	
	02:00	4,05	3,79	0,26					1						0,81	0,81	
	03:00	3,95	3,70	0,25					1						0,70	0,69	
	04:00	3,96	3,87	0,09					1						0,70	0,70	
	05:00	4,10	3,55	0,55					1						0,83	0,83	
	06:00	4,65	3,31	1,34					1						1,37	1,38	
	07:00	5,01	3,29	1,72					1						1,72	1,72	
	08:00	5,39	3,50	1,88					1						1,88	1,88	
	09:00	5,09	3,31	1,78					1						1,78	1,75	
	10:00	4,70	3,30	1,40					1						1,39	1,74	
	11:00	4,78	3,34	1,44					1						1,44	1,79	
	12:00	4,85	3,39	1,46					1						1,46	1,82	
	13:00	4,91	3,42	1,48					1						1,48	1,85	
	14:00	4,87	3,25	1,62					1						1,63	1,62	
	15:00	4,80	3,26	1,54					1						1,56	1,54	
	16:00	5,03	3,43	1,60					1						1,68	1,68	
	17:00	6,21	4,47	1,75	1				1						1,94	1,96	
	18:00	6,84	4,64	2,20	1				1						2,40	2,39	
	19:00	6,81	4,46	2,35	1				1						2,38	2,38	
	20:00	6,59	4,39	2,20	1				1						2,25	2,25	
	21:00	6,08	4,32	1,76	1				1						1,77	1,75	
	22:00	5,35	4,16	1,19					1						1,28	1,28	
	23:00	4,74	3,42	1,32					1						1,51	1,50	

Στο διάστημα 10:00-13:00 υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας με το ΑΠ Τουρλί.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 10 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 10 Νοέμβριος 2023	00:00	4,24	3,25	0,99					1						1,01	1,00	
	01:00	3,96	3,26	0,70					1						0,70	0,71	
	02:00	3,86	3,27	0,59					1						0,60	0,60	
	03:00	3,81	3,26	0,56					1						0,57	0,55	
	04:00	3,83	3,26	0,57					1						0,57	0,57	
	05:00	4,05	3,28	0,77					1						0,78	0,79	
	06:00	4,60	3,85	0,75					1						1,33	1,35	
	07:00	4,94	4,20	0,74					1						1,66	1,67	
	08:00	5,18	4,49	0,69					1						1,78	1,80	
	09:00	5,02	4,45	0,57					1						1,72	1,73	
	10:00	5,38	5,09	0,29					1						1,88	1,88	
	11:00	5,39	5,35	0,04					1						1,83	1,84	
	12:00	5,67	5,64	0,03	1				1						1,38	1,37	
	13:00	5,65	5,65	0,00	1				1						1,29	1,30	
	14:00	5,68	5,67	0,01	1				1						1,32	1,31	
	15:00	5,35	5,32	0,04	1				1						1,01	1,00	
	16:00	5,39	5,26	0,13	1				1						1,03	1,04	
	17:00	6,37	5,47	0,89	1				1						1,54	1,54	
	18:00	6,91	5,40	1,51	1				1						1,63	1,62	
	19:00	6,94	5,41	1,53	1				1						1,64	1,65	
	20:00	6,69	4,98	1,72	1				1						1,78	1,78	
	21:00	6,18	4,55	1,63	1				1						1,63	1,62	
	22:00	5,48	4,28	1,21					1						1,21	1,23	
	23:00	4,92	3,63	1,29					1						1,31	1,31	

Με το ΑΠ Άγ. Σώζων υπήρξαν κατά διαστήματα προβλήματα επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 11 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 11 Νοέμβριος 2023	00:00	4,38	3,27	1,12					1						1,13	1,13	
	01:00	4,16	3,26	0,90					1						0,90	0,90	
	02:00	4,00	3,26	0,74					1						0,75	0,74	
	03:00	3,95	3,26	0,68					1						0,69	0,68	
	04:00	3,98	3,26	0,73					1						0,73	0,73	
	05:00	4,06	3,27	0,79					1						0,79	0,79	
	06:00	4,43	3,29	1,14					1						1,14	1,15	
	07:00	4,70	3,44	1,26					1						1,26	1,26	
	08:00	4,90	3,58	1,31					1						1,32	1,32	
	09:00	5,25	3,85	1,40					1						1,40	1,41	
	10:00	5,78	4,23	1,56					1						1,56	1,56	
	11:00	5,63	4,17	1,46					1						1,47	1,47	
	12:00	6,16	4,66	1,49					1						1,49	1,51	
	13:00	6,66	5,06	1,60	1				1						1,61	1,60	
	14:00	6,29	4,78	1,51	1				1						1,51	1,52	
	15:00	5,63	4,38	1,24	1				1						1,28	1,28	
	16:00	5,79	4,51	1,28	1				1						1,44	1,45	
	17:00	6,68	5,80	0,89	1				1						2,09	2,11	
	18:00	6,99	6,02	0,97	1				1						2,24	2,24	
	19:00	6,90	5,23	1,67	1				1						2,21	2,21	
	20:00	6,59	5,04	1,55	1				1						2,11	2,11	
	21:00	6,06	4,97	1,09	1				1						1,75	1,74	
	22:00	5,40	4,53	0,87	1				1						1,14	1,17	
	23:00	4,87	3,96	0,91						1						1,55	1,55

Με το ΑΠ Άγ. Σώζων υπήρξαν κατά διαστήματα προβλήματα επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Στο διάστημα 09:00-14:00 σημειώθηκε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2023	00:00	4,43	3,61	0,81					1						1,15	1,15	
	01:00	4,13	3,67	0,46					1						0,88	0,87	
	02:00	3,97	3,51	0,47					1						0,71	0,71	
	03:00	3,91	3,56	0,35					1						0,65	0,65	
	04:00	3,88	3,77	0,11					1						0,62	0,62	
	05:00	3,94	3,89	0,05					1						0,67	0,68	
	06:00	4,14	4,12	0,02					1						0,88	0,87	
	07:00	4,27	4,27	0,00					1						1,00	1,00	
	08:00	4,71	4,71	0,00					1						1,43	1,43	
	09:00	5,27	5,27	0,00	1				1						1,45	1,43	
	10:00	5,21	5,21	0,00	1				1						0,89	0,88	
	11:00	5,21	5,17	0,04	1				1						0,86	0,87	
	12:00	5,15	4,98	0,16	1				1						0,82	0,82	
	13:00	5,05	4,67	0,38					1						1,11	1,13	
	14:00	4,97	4,45	0,52					1						1,47	1,48	
	15:00	5,01	4,61	0,39					1						1,51	1,48	
	16:00	5,11	4,92	0,18					1						1,25	1,26	
	17:00	6,20	5,90	0,30	1				1						1,50	1,51	
	18:00	6,69	6,32	0,37	1				1						1,79	1,78	
	19:00	6,70	6,15	0,54	1				1						1,82	1,81	
	20:00	6,35	5,49	0,86	1				1						1,71	1,72	
	21:00	5,94	5,04	0,89	1				1						1,55	1,54	
	22:00	5,39	4,39	1,00	1				1						1,10	1,09	
	23:00	4,82	4,07	0,75				1							0,76	0,78	

Με το ΑΠ Άγ. Σώζων υπήρξαν κατά διαστήματα προβλήματα επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 13 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 13 Νοέμβριος 2023	00:00	4,36	3,28	1,08				1							1,09	1,08	
	01:00	4,07	3,26	0,82				1							0,82	0,82	
	02:00	3,93	3,26	0,67				1							0,67	0,68	
	03:00	3,89	3,26	0,62				1							0,63	0,63	
	04:00	3,90	3,28	0,62				1							0,64	0,64	
	05:00	4,07	3,64	0,43				1							0,79	0,81	
	06:00	4,68	3,50	1,18				1							1,37	1,39	
	07:00	5,15	4,33	0,83				1							1,80	1,81	
	08:00	5,60	5,13	0,47			1	1							1,74	1,72	
	09:00	6,09	5,58	0,52			1	1							1,73	1,76	
	10:00	6,50	4,88	1,61			1	1							2,15	2,16	
	11:00	6,61	4,56	2,05			1	1							2,25	2,27	
	12:00	6,45	4,44	2,02			1	1							2,15	2,13	
	13:00	6,31	5,20	1,11			1	1							1,36	1,15	
	14:00	5,79	4,92	0,88			1		1						0,91	0,98	
	15:00	5,33	3,98	1,34					1						1,49	1,48	
	16:00	5,44	4,26	1,18					1						1,90	1,90	
	17:00	6,40	5,53	0,87	1				1						2,20	2,22	
	18:00	7,06	6,24	0,82	1				1						2,48	2,47	
	19:00	7,18	6,06	1,12	1				1						2,51	2,51	
	20:00	6,99	5,84	1,14	1				1						2,44	2,44	
	21:00	6,34	5,61	0,73	1				1						1,99	1,99	
	22:00	5,66	5,26	0,40	1				1						1,41	1,43	
	23:00	4,89	4,63	0,26					1						1,61	1,60	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 14 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 14 Νοέμβριος 2023	00:00	4,35	4,17	0,18					1						1,11	1,10	
	01:00	4,08	3,99	0,09					1						0,83	0,83	
	02:00	3,92	3,92	0,00					1						0,67	0,66	
	03:00	3,88	3,88	0,00					1						0,62	0,63	
	04:00	3,91	3,91	0,00					1						0,65	0,65	
	05:00	4,07	4,07	0,00					1						0,80	0,82	
	06:00	4,64	4,64	0,00					1						1,33	1,36	
	07:00	5,09	5,09	0,00		1			1						1,09	1,08	
	08:00	5,15	5,15	0,00		1			1						0,81	0,80	
	09:00	5,13	5,13	0,00		1			1						0,81	0,80	
	10:00	4,92	4,92	0,00		1			1						0,60	0,61	
	11:00	4,98	4,96	0,02					1						1,16	1,18	
	12:00	4,38	4,37	0,01	1	1			1						1,21	0,80	
	13:00	5,28	5,24	0,03		1			1						0,93	0,93	
	14:00	5,21	5,11	0,10		1			1						0,89	0,86	
	15:00	4,81	4,66	0,15		1			1						0,93	0,98	
	16:00	5,11	5,06	0,05		1			1						1,23	1,22	
	17:00	6,38	6,32	0,06		1	1		1						1,63	1,64	
	18:00	7,00	6,84	0,17		1	1		1						1,57	1,58	
	19:00	7,10	6,76	0,34		1	1		1						1,74	1,75	
	20:00	6,86	6,48	0,38		1	1		1						1,73	1,74	
	21:00	6,37	5,88	0,48		1			1						1,72	1,72	
	22:00	5,59	5,19	0,40		1			1						1,28	1,27	
	23:00	4,85	4,32	0,52		1			1						1,13	1,15	

Στις 12:07 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω σφάλματος στο δίκτυο και η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στις 12:23.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 15 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 15 Νοέμβριος 2023	00:00	4,29	3,58	0,71					1						1,04	1,03	
	01:00	3,99	3,27	0,71					1						0,74	0,73	
	02:00	3,87	3,26	0,61					1						0,62	0,62	
	03:00	3,86	3,26	0,60					1						0,60	0,60	
	04:00	3,88	3,27	0,61					1						0,61	0,61	
	05:00	4,11	3,27	0,84					1						0,84	0,84	
	06:00	4,70	3,46	1,24					1						1,24	1,25	
	07:00	5,11	3,73	1,38					1						1,40	1,43	
	08:00	5,39	4,11	1,28					1						1,74	1,74	
	09:00	5,35	4,57	0,78					1						1,70	1,69	
	10:00	5,28	4,62	0,65	1				1						0,98	0,97	
	11:00	5,46	4,58	0,88	1				1						1,10	1,09	
	12:00	5,72	4,69	1,03	1				1						1,28	1,27	
	13:00	5,92	5,15	0,77	1				1						1,42	1,42	
	14:00	5,86	4,92	0,94	1				1						1,41	1,41	
	15:00	5,50	4,65	0,84	1				1						1,19	1,16	
	16:00	5,41	4,48	0,92	1				1						1,06	1,06	
	17:00	6,65	6,09	0,56	1				1						1,73	1,74	
	18:00	7,21	6,40	0,80	1	1			1						1,78	1,79	
	19:00	7,25	6,31	0,94	1	1			1						1,84	1,82	
	20:00	7,09	6,10	0,99	1	1			1						1,70	1,69	
	21:00	6,38	5,46	0,92	1				1						1,45	1,45	
	22:00	5,64	4,67	0,97	1				1						1,36	1,34	
	23:00	4,91	4,30	0,61					1						1,09	1,10	

Από τις 08:15 το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 16 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 16 Νοέμβριος 2023	00:00	4,41	4,18	0,24					1						1,14	1,14	
	01:00	4,09	3,92	0,17					1						0,83	0,82	
	02:00	3,94	3,48	0,46					1						0,70	0,69	
	03:00	3,90	3,41	0,48					1						0,64	0,64	
	04:00	3,92	3,27	0,66					1						0,66	0,67	
	05:00	4,09	3,27	0,82					1						0,82	0,83	
	06:00	4,70	3,30	1,40					1						1,41	1,43	
	07:00	5,24	3,61	1,63					1						1,83	1,83	
	08:00	5,46	4,18	1,28	1				1						1,68	1,66	
	09:00	5,57	4,61	0,96	1				1						1,27	1,24	
	10:00	5,64	4,72	0,93	1				1						1,31	1,30	
	11:00	5,25	4,77	0,47	1				1						0,91	0,91	
	12:00	5,51	5,33	0,18	1				1						1,16	1,16	
	13:00	5,38	5,14	0,24	1				1						1,04	1,04	
	14:00	5,03	4,83	0,20	1				1						0,70	0,69	
	15:00	5,20	5,02	0,18	1				1						0,82	0,83	
	16:00	5,42	5,31	0,11	1				1						1,06	1,08	
	17:00	6,68	6,67	0,01	1				1						1,74	1,74	
	18:00	7,22	7,22	0,00	1	1			1						1,80	1,81	
	19:00	7,25	7,25	0,00	1	1			1						1,84	1,84	
	20:00	7,08	7,08	0,00	1	1			1						1,68	1,67	
	21:00	6,54	6,54	0,00	1	1			1						1,23	1,26	
	22:00	5,73	5,73	0,00	1				1						1,42	1,40	
	23:00	4,97	4,93	0,04	1				1						0,75	0,78	

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 17 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 17 Νοέμβριος 2023	00:00	4,46	4,42	0,04					1						1,20	1,20	
	01:00	4,08	4,02	0,06					1						0,83	0,83	
	02:00	4,00	3,90	0,10					1						0,75	0,74	
	03:00	3,90	3,71	0,19					1						0,65	0,65	
	04:00	3,96	3,69	0,27					1						0,69	0,70	
	05:00	4,20	3,96	0,24					1						0,94	0,94	
	06:00	4,78	4,66	0,12					1						1,29	1,32	
	07:00	5,32	5,25	0,06	1				1						1,09	1,09	
	08:00	5,59	5,19	0,40	1				1						1,14	1,14	
	09:00	5,86	5,00	0,86	1				1						1,24	1,24	
	10:00	5,92	4,79	1,13	1				1						1,27	1,26	
	11:00	5,75	5,25	0,50	1				1						0,56	0,35	
	12:00	6,07	4,87	1,20	1			1							1,37	1,42	
	13:00	5,73	5,02	0,71	1			1							0,87	0,79	
	14:00	5,80	5,19	0,62	1				1						0,81	0,87	
	15:00	5,34	4,44	0,91	1				1						1,04	1,02	
	16:00	5,56	4,41	1,14	1				1						1,20	1,22	
	17:00	6,86	5,32	1,54	1				1						1,83	1,84	
	18:00	7,36	5,55	1,81	1				1						1,98	1,99	
	19:00	7,29	5,32	1,96	1				1						1,97	1,97	
	20:00	7,05	5,14	1,91	1				1						1,91	1,91	
	21:00	6,38	4,65	1,73	1				1						1,73	1,72	
	22:00	5,68	4,25	1,42					1						1,43	1,42	
	23:00	5,09	3,72	1,37					1						1,38	1,38	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 18 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 18 Νοέμβριος 2023	00:00	4,59	3,35	1,24					1						1,24	1,24	
	01:00	4,26	3,27	0,99					1						1,01	1,01	
	02:00	4,13	3,26	0,87					1						0,88	0,88	
	03:00	3,99	3,26	0,73					1						0,74	0,74	
	04:00	3,99	3,29	0,70					1						0,74	0,73	
	05:00	4,23	3,27	0,96					1						0,96	0,96	
	06:00	4,57	3,41	1,17					1						1,30	1,31	
	07:00	4,91	3,50	1,41					1						1,60	1,61	
	08:00	5,81	4,19	1,62					1						2,02	2,03	
	09:00	6,72	5,43	1,28	1				1						2,31	2,31	
	10:00	7,35	4,87	2,49	1				1						2,57	2,58	
	11:00	7,95	5,26	2,69	1				1						2,78	2,78	
	12:00	7,77	6,46	1,32	1				1						2,51	2,48	
	13:00	7,38	6,91	0,47	1	1			1						1,94	1,95	
	14:00	7,21	7,06	0,15	1	1			1						1,83	1,81	
	15:00	6,37	6,33	0,03	1	1			1						0,98	0,97	
	16:00	6,17	6,06	0,12	1	1			1						0,72	0,75	
	17:00	7,43	7,34	0,09	1	1			1						1,97	2,01	
	18:00	7,94	7,71	0,22	1	1			1						2,43	2,46	
	19:00	7,82	7,33	0,49	1	1			1						2,42	2,41	
	20:00	7,44	7,25	0,20	1	1			1						2,04	2,04	
	21:00	6,89	6,12	0,77	1	1			1						1,52	1,54	
	22:00	6,14	4,74	1,40	1				1						1,88	1,88	
	23:00	5,47	4,85	0,62					1						1,60	1,60	

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 19 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 19 Νοέμβριος 2023	00:00	4,80	4,49	0,31					1						1,55	1,54	
	01:00	4,35	4,26	0,09					1						1,11	1,10	
	02:00	4,15	3,68	0,47					1						0,90	0,89	
	03:00	4,05	3,40	0,65					1						0,80	0,80	
	04:00	4,00	3,51	0,50					1						0,75	0,75	
	05:00	4,07	3,53	0,55					1						0,81	0,81	
	06:00	4,42	4,01	0,41					1						1,15	1,15	
	07:00	4,70	3,97	0,73					1						1,44	1,44	
	08:00	5,21	4,92	0,29					1						1,65	1,62	
	09:00	5,40	4,72	0,68	1				1						1,04	1,04	
	10:00	5,88	5,13	0,74	1				1						1,54	1,54	
	11:00	5,97	5,29	0,68	1				1						1,63	1,64	
	12:00	5,91	5,36	0,55	1				1						1,57	1,56	
	13:00	5,66	4,93	0,73	1				1						1,36	1,35	
	14:00	5,16	4,85	0,31	1				1						0,83	0,82	
	15:00	5,12	4,93	0,19	1				1						0,78	0,78	
	16:00	5,66	5,61	0,05	1				1						1,29	1,30	
	17:00	7,23	7,21	0,03	1	1			1						2,09	2,10	
	18:00	7,96	7,93	0,03	1	1			1						2,54	2,54	
	19:00	8,09	8,09	0,00	1	1			1						2,67	2,66	
	20:00	7,75	7,75	0,00	1	1			1						2,32	2,31	
	21:00	7,22	7,22	0,00	1	1			1						1,75	1,73	
	22:00	6,49	6,43	0,06	1				1						1,44	1,42	
	23:00	5,47	5,38	0,09	1				1						1,13	1,13	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2023	00:00	4,71	4,69	0,01					1						0,99	1,00	
	01:00	4,24	4,12	0,13					1						0,99	0,99	
	02:00	4,06	3,74	0,32					1						0,80	0,80	
	03:00	4,08	3,95	0,13					1						0,83	0,82	
	04:00	4,13	4,00	0,13					1						0,87	0,87	
	05:00	4,39	4,39	0,00					1						1,11	1,13	
	06:00	5,13	5,12	0,00		1			1						1,42	1,41	
	07:00	5,82	5,80	0,02		1			1						1,48	1,50	
	08:00	5,82	5,78	0,04		1			1						1,50	1,49	
	09:00	5,63	5,63	0,01		1			1						1,32	1,33	
	10:00	5,40	5,37	0,03		1			1						1,08	1,08	
	11:00	5,32	5,13	0,19		1			1						0,99	1,00	
	12:00	5,27	5,10	0,17		1			1						0,93	0,93	
	13:00	5,38	5,17	0,21		1			1						1,05	1,06	
	14:00	5,30	5,21	0,09		1			1						0,97	0,96	
	15:00	5,65	5,55	0,11		1			1						1,29	1,31	
	16:00	6,13	5,94	0,19		1			1						1,75	1,75	
	17:00	7,38	7,31	0,07	1	1			1						2,18	2,18	
	18:00	7,95	7,90	0,05	1	1			1						2,40	2,37	
	19:00	8,07	7,95	0,12	1	1			1						2,37	2,39	
	20:00	8,04	7,74	0,30	1	1			1						2,29	2,27	
	21:00	7,37	7,15	0,22	1	1			1						1,92	1,90	
	22:00	6,48	6,25	0,22	1	1			1						1,21	1,22	
	23:00	5,54	5,24	0,30	1				1						1,29	1,27	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 21 Νοέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 21 Νοέμβριος 2023	00:00	4,81	4,49	0,32					1						1,00	1,02	
	01:00	4,32	4,00	0,32					1						1,07	1,06	
	02:00	4,10	3,79	0,31					1						0,85	0,85	
	03:00	4,09	3,73	0,36					1						0,83	0,83	
	04:00	4,13	3,58	0,55					1						0,87	0,88	
	05:00	4,35	3,67	0,68					1						1,07	1,07	
	06:00	4,91	3,88	1,02					1						1,07	1,08	
	07:00	5,59	4,42	1,18					1						1,23	1,23	
	08:00	5,78	4,54	1,24	1				1						1,27	1,27	
	09:00	5,94	4,53	1,41	1				1						1,52	1,53	
	10:00	5,89	4,61	1,29	1				1						1,31	1,30	
	11:00	6,00	4,51	1,49	1				1						1,51	1,52	
	12:00	6,67	4,98	1,69	1				1						1,80	1,80	
	13:00	6,53	4,91	1,63	1				1						1,76	1,76	
	14:00	6,51	4,83	1,68	1				1						1,76	1,76	
	15:00	6,44	4,79	1,65	1				1						1,75	1,74	
	16:00	6,43	4,89	1,54	1				1						1,73	1,74	
	17:00	7,66	5,98	1,69	1	1			1						2,17	2,19	
	18:00	8,08	5,99	2,09	1	1			1						2,60	2,58	
	19:00	8,07	5,90	2,17	1	1			1						2,18	2,18	
	20:00	7,89	5,77	2,12	1	1			1						2,13	2,13	
	21:00	7,30	5,48	1,83	1	1			1						1,88	1,87	
	22:00	6,40	4,97	1,44	1				1						1,50	1,51	
	23:00	5,51	4,23	1,27					1						1,35	1,35	

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 22 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 22 Νοέμβριος 2023	00:00	4,77	3,47	1,30					1						1,37	1,37	
	01:00	4,41	3,28	1,13					1						1,15	1,15	
	02:00	4,16	3,25	0,91					1						0,92	0,91	
	03:00	4,10	3,26	0,84					1						0,84	0,84	
	04:00	4,10	3,26	0,84					1						0,84	0,84	
	05:00	4,34	3,29	1,05					1						1,05	1,05	
	06:00	5,02	3,68	1,34					1						1,34	1,35	
	07:00	5,72	4,20	1,52					1						1,54	1,54	
	08:00	6,40	4,83	1,56		1			1						1,72	1,72	
	09:00	6,85	5,02	1,83		1			1						1,85	1,85	
	10:00	7,11	5,19	1,91		1			1						1,92	1,92	
	11:00	7,21	5,27	1,94		1			1						1,94	1,95	
	12:00	7,21	5,26	1,95		1			1						1,95	1,95	
	13:00	6,76	4,94	1,83		1			1						1,83	1,83	
	14:00	6,59	4,79	1,79		1			1						1,80	1,79	
	15:00	5,85	4,36	1,49		1			1						1,50	1,51	
	16:00	6,18	4,61	1,57		1			1						1,66	1,66	
	17:00	7,46	5,51	1,95		1			1						2,00	2,00	
	18:00	7,94	6,11	1,83	1	1			1						2,13	2,13	
	19:00	7,97	6,51	1,46	1	1			1						2,15	2,15	
	20:00	7,82	5,76	2,07	1	1			1						2,12	2,11	
	21:00	7,14	5,27	1,87	1				1						1,90	1,89	
	22:00	6,08	4,47	1,61	1				1						1,63	1,62	
	23:00	5,25	4,29	0,96	1				1						0,99	0,96	


Στο διάστημα 09:00-18:00 το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 23 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 23 Νοέμβριος 2023	00:00	4,63	3,58	1,05					1						1,05	1,07	
	01:00	4,26	3,25	1,00					1						1,01	1,00	
	02:00	4,06	3,27	0,80					1						0,81	0,81	
	03:00	4,07	3,44	0,64					1						0,81	0,82	
	04:00	4,09	3,66	0,43					1						0,83	0,83	
	05:00	4,25	3,74	0,52					1						0,97	0,99	
	06:00	4,87	4,05	0,82					1						1,56	1,57	
	07:00	5,63	4,21	1,42					1						1,96	1,97	
	08:00	6,33	4,19	2,15					1						2,21	2,22	
	09:00	6,83	4,45	2,38					1						2,38	2,39	
	10:00	7,12	4,64	2,48	1				1						2,49	2,49	
	11:00	6,92	4,54	2,38	1				1						2,43	2,43	
	12:00	6,74	4,45	2,29	1				1						2,33	2,32	
	13:00	6,19	4,65	1,54	1				1						1,81	2,21	
	14:00	6,04	4,48	1,56	1				1						1,68	2,03	
	15:00	6,17	4,95	1,22	1				1						1,83	1,83	
	16:00	6,41	5,16	1,24	1				1						2,07	2,06	
	17:00	7,40	6,85	0,55	1	1			1						2,25	2,25	
	18:00	7,69	7,49	0,21	1	1			1						2,28	2,28	
	19:00	7,76	7,58	0,19	1	1			1						2,34	2,35	
	20:00	7,58	7,32	0,26	1	1			1						2,18	2,17	
	21:00	7,07	6,81	0,26	1	1			1						1,69	1,68	
	22:00	6,30	6,04	0,25	1				1						1,96	1,97	
	23:00	5,24	5,10	0,15	1				1						0,98	0,95	

Ενα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Από τις 13:00 υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας με το ΑΠ Τουρλί.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2023	00:00	4,62	4,59	0,03	1				1						0,91	0,96
	01:00	4,23	4,23	0,00					1						0,98	0,98
	02:00	4,06	4,06	0,00					1						0,81	0,81
	03:00	4,02	4,02	0,00					1						0,77	0,76
	04:00	4,05	4,05	0,00					1						0,79	0,79
	05:00	4,25	4,25	0,00					1						0,97	0,98
	06:00	4,90	4,90	0,00					1						1,57	1,59
	07:00	5,66	5,66	0,00	1				1						1,48	1,47
	08:00	5,82	5,81	0,00	1				1						1,48	1,49
	09:00	5,80	5,62	0,18	1				1						1,47	1,46
	10:00	5,98	5,51	0,47	1				1						1,63	1,63
	11:00	5,79	5,09	0,71	1				1						1,46	1,45
	12:00	6,33	5,23	1,10	1				1						1,81	1,85
	13:00	6,48	5,44	1,04	1				1						2,15	2,14
	14:00	6,18	5,20	0,98	1				1						1,83	1,82
	15:00	6,00	4,59	1,41	1				1						1,64	1,63
	16:00	6,04	4,45	1,59	1				1						1,60	1,62
	17:00	7,28	5,35	1,93	1				1						1,95	1,96
	18:00	7,57	5,55	2,02	1	1			1						2,09	2,10
	19:00	7,58	5,55	2,03	1	1			1						2,07	2,07
	20:00	7,44	5,44	2,00	1	1			1						2,01	2,00
	21:00	6,98	5,09	1,89	1				1						1,89	1,89
	22:00	6,19	4,52	1,66	1				1						1,67	1,67
	23:00	5,36	4,03	1,33	1				1						1,34	1,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 25 Νοέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Νοέμβριος 2023	00:00	4,77	3,48	1,29					1						1,29	1,29
	01:00	4,42	3,39	1,03					1						1,15	1,15
	02:00	4,25	3,26	0,99					1						0,99	0,99
	03:00	4,11	3,25	0,85					1						0,86	0,85
	04:00	4,19	3,26	0,93					1						0,93	0,94
	05:00	4,30	3,27	1,03					1						1,03	1,04
	06:00	4,73	3,54	1,19					1						1,28	1,27
	07:00	5,22	3,90	1,33	1				1						1,33	1,32
	08:00	5,63	4,36	1,27	1				1						1,27	1,29
	09:00	5,82	4,37	1,45	1				1						1,45	1,46
	10:00	5,62	4,37	1,24	1				1						1,25	1,26
	11:00	6,12	4,52	1,59	1				1						1,60	1,60
	12:00	6,25	4,60	1,65	1				1						1,65	1,66
	13:00	6,57	4,76	1,80	1				1						1,81	1,77
	14:00	5,96	4,39	1,57	1				1						1,58	1,55
	15:00	5,91	4,39	1,52	1				1						1,52	1,54
	16:00	6,13	4,48	1,65	1				1						1,65	1,65
	17:00	7,21	5,27	1,94	1				1						1,94	1,94
	18:00	7,47	5,46	2,02	1				1						2,02	2,02
	19:00	7,39	5,40	1,99	1				1						2,00	2,00
	20:00	7,23	5,28	1,95	1				1						1,96	1,96
	21:00	6,76	4,93	1,83	1				1						1,83	1,83
	22:00	5,94	4,41	1,53	1				1						1,56	1,55
	23:00	5,33	4,37	0,96	1				1						1,04	1,01


	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 26 Νοέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Νοέμβριος 2023	00:00	4,70	4,30	0,40	1				1						0,42	0,41
	01:00	4,37	3,70	0,67	1				1						0,66	0,71
	02:00	4,18	3,26	0,91					1						0,92	0,92
	03:00	4,08	3,26	0,82					1						0,83	0,83
	04:00	4,02	3,26	0,76					1						0,76	0,76
	05:00	4,13	3,27	0,86					1						0,87	0,88
	06:00	4,49	3,29	1,21					1						1,21	1,23
	07:00	4,85	3,28	1,57					1						1,57	1,58
	08:00	5,64	3,75	1,89					1						1,95	1,96
	09:00	6,81	5,15	1,66	1				1						2,29	2,31
	10:00	7,72	6,39	1,33	1	1			1						1,42	2,33
	11:00	8,43	7,27	1,15	1	1			1						1,31	2,93
	12:00	8,79	7,92	0,88	1	1	1		1						1,31	2,90
	13:00	8,45	8,11	0,35	1	1	1		1						1,31	1,96
	14:00	7,67	7,21	0,46	1	1	1		1						1,31	1,63
	15:00	6,98	6,68	0,30	1	1			1						1,53	1,57
	16:00	6,99	5,66	1,33	1	1			1						1,56	1,57
	17:00	8,10	6,89	1,20	1	1			1						2,54	2,64
	18:00	8,60	6,89	1,71	1	1			1						1,82	2,78
	19:00	8,68	7,18	1,50	1	1			1						1,52	3,03
	20:00	8,36	7,03	1,34	1	1			1						1,69	2,33
	21:00	7,78	6,65	1,14	1	1			1						1,95	1,95
	22:00	6,92	5,53	1,39	1	1			1						1,66	1,65
	23:00	6,06	5,15	0,91	1				1						1,51	1,51

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 27 Νοέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Νοέμβριος 2023	00:00	5,24	4,25	0,99					1						1,11	1,15
	01:00	4,69	3,47	1,22					1						1,43	1,42
	02:00	4,49	3,36	1,13					1						1,22	1,22
	03:00	4,48	3,35	1,13					1						1,17	1,17
	04:00	4,51	3,38	1,13					1						1,13	1,13
	05:00	4,75	3,99	0,75					1						1,23	1,23
	06:00	5,58	4,59	0,99	1				1						1,42	1,42
	07:00	6,73	5,74	0,99	1		1	1							1,15	1,16
	08:00	7,28	6,03	1,25	1		1	1							1,51	1,54
	09:00	7,21	5,79	1,41	1		1	1							1,77	1,77
	10:00	6,87	5,76	1,12	1		1	1							1,37	1,28
	11:00	6,88	5,96	0,92	1		1		1						1,16	1,27
	12:00	6,69	5,29	1,40	1				1						1,82	1,81
	13:00	6,44	5,39	1,05	1				1						1,75	1,75
	14:00	6,32	5,54	0,79	1				1						1,60	1,61
	15:00	6,41	6,09	0,32	1	1			1						1,57	1,56
	16:00	7,03	6,82	0,21	1	1			1						1,58	1,59
	17:00	8,40	8,21	0,19	1	1	1		1						2,35	2,35
	18:00	8,97	8,88	0,10	1	1	1		1						2,34	2,34
	19:00	9,06	8,94	0,12	1	1	1		1						2,52	2,52
	20:00	8,85	8,84	0,01	1	1	1		1						2,25	2,24
	21:00	8,23	8,22	0,00	1	1	1		1						1,76	1,75
	22:00	7,33	7,33	0,00	1	1	1		1						1,33	1,35
	23:00	6,23	6,19	0,03	1	1			1						1,55	1,59

Τις πρωινές ώρες τηρήθηκε αυξημένη εφεδρεία στα πλαίσια δοκιμής της G4.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 28 Νοέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Νοέμβριος 2023	00:00	5,37	5,21	0,15	1				1						1,09	1,07
	01:00	4,86	4,25	0,61					1						1,21	1,24
	02:00	4,53	3,67	0,85					1						1,22	1,22
	03:00	4,45	3,62	0,84					1						1,18	1,18
	04:00	4,43	3,60	0,83					1						1,17	1,16
	05:00	4,65	3,76	0,89					1						1,25	1,25
	06:00	5,40	4,37	1,03					1						1,45	1,46
	07:00	6,40	5,18	1,22			1		1						1,72	1,72
	08:00	6,95	5,23	1,72			1		1						1,87	1,88
	09:00	7,39	5,40	1,99			1		1						1,99	2,00
	10:00	7,90	5,77	2,13			1		1						2,13	2,13
	11:00	8,23	6,03	2,20			1		1						2,22	2,22
	12:00	8,46	6,17	2,28		1	1		1						2,29	2,28
	13:00	8,56	6,25	2,31		1	1		1						2,31	2,31
	14:00	8,14	5,94	2,20		1	1		1						2,20	2,20
	15:00	7,81	5,70	2,12		1	1		1						2,12	2,11
	16:00	7,54	5,51	2,03		1	1		1						2,03	2,03
	17:00	8,28	6,47	1,81		1	1		1						1,81	2,24
	18:00	8,63	7,11	1,52		1	1		1						1,52	2,33
	19:00	8,59	7,08	1,52		1	1		1						1,52	2,32
	20:00	8,41	6,89	1,52		1	1		1						1,52	2,27
	21:00	7,77	6,26	1,52		1	1		1						1,52	2,10
	22:00	6,82	5,30	1,52		1	1		1						1,52	1,80
	23:00	5,87	4,35	1,52		1			1						1,52	1,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημεροα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2023	00:00	5,14	3,62	1,52					1						1,52	1,17
	01:00	4,67	3,15	1,52					1						1,52	1,26
	02:00	4,43	2,91	1,52					1						1,52	1,17
	03:00	4,32	3,15	1,17					1						1,18	1,06
	04:00	4,32	3,27	1,06					1						1,06	1,06
	05:00	4,56	3,35	1,20					1						1,20	1,21
	06:00	5,34	3,91	1,43					1						1,43	1,44
	07:00	6,12	4,16	1,96					1						1,95	1,97
	08:00	6,58	4,58	1,99					1						2,00	1,97
	09:00	6,53	4,74	1,78	1				1						1,78	1,80
	10:00	6,89	4,64	2,24	1				1						2,37	2,39
	11:00	6,61	4,48	2,14	1				1						2,25	2,24
	12:00	6,55	4,46	2,09	1				1						2,15	2,15
	13:00	6,13	4,36	1,77	1				1						1,80	1,78
	14:00	5,61	4,33	1,28	1				1						1,29	1,27
	15:00	5,92	4,74	1,18	1				1						1,52	1,60
	16:00	6,36	4,99	1,38	1				1						1,72	1,72
	17:00	7,66	6,34	1,32	1		1		1						2,06	2,06
	18:00	8,02	6,55	1,47	1		1		1						2,16	2,16
	19:00	8,26	7,27	0,99	1		1		1						2,29	2,32
	20:00	7,99	7,31	0,68	1		1		1						2,59	2,57
	21:00	7,24	6,85	0,39	1		1		1						1,86	1,85
	22:00	6,35	5,41	0,94	1		1		1						1,40	1,45
	23:00	5,55	4,54	1,01	1				1						1,29	1,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 30 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 30 Νοέμβριος 2023	00:00	4,89	4,57	0,31					1						1,38	1,38	
	01:00	4,39	4,19	0,19					1						1,10	1,10	
	02:00	4,21	3,90	0,30					1						0,95	0,96	
	03:00	4,15	3,27	0,88					1						0,89	0,89	
	04:00	4,17	3,26	0,91					1						0,91	0,91	
	05:00	4,42	3,35	1,07					1						1,15	1,16	
	06:00	5,12	4,30	0,81					1						1,73	1,74	
	07:00	5,91	5,34	0,57	1				1						1,73	1,72	
	08:00	6,13	5,68	0,46	1				1						1,79	1,78	
	09:00	5,91	5,66	0,26	1				1						1,59	1,58	
	10:00	5,72	5,36	0,36	1				1						1,39	1,39	
	11:00	5,52	5,30	0,22	1				1						1,19	1,18	
	12:00	5,59	5,55	0,04	1				1						1,21	1,25	
	13:00	5,61	5,58	0,03	1				1						1,26	1,27	
	14:00	5,36	5,33	0,03	1				1						1,05	1,04	
	15:00	5,37	5,37	0,00	1				1						1,03	1,04	
	16:00	5,95	5,91	0,04	1				1						1,50	1,51	
	17:00	7,41	7,35	0,06	1	1			1						1,97	1,98	
	18:00	7,86	7,82	0,04	1	1			1						2,12	2,12	
	19:00	7,93	7,88	0,05	1	1			1						2,15	2,14	
	20:00	7,65	7,46	0,18	1	1			1						2,07	2,06	
	21:00	7,13	6,81	0,32	1	1			1						1,74	1,74	
	22:00	6,49	5,71	0,78	1				1						1,54	1,55	
	23:00	5,74	4,58	1,16	1				1						1,42	1,41	

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 1 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η π ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 1 Δεκέμβριος 2023	00:00	4,92	3,92	1,00					1						1,00	1,02	
	01:00	4,49	3,30	1,19					1						1,20	1,23	
	02:00	4,23	3,20	1,03					1						1,04	0,97	
	03:00	4,19	3,19	1,00					1						1,01	0,93	
	04:00	4,19	3,19	1,00					1						1,01	0,93	
	05:00	4,44	3,30	1,14					1						1,18	1,19	
	06:00	5,12	3,78	1,35					1						1,59	1,38	
	07:00	5,83	4,60	1,23					1						1,61	1,57	
	08:00	6,16	5,01	1,15		1			1						1,61	1,66	
	09:00	6,42	5,11	1,31		1			1						1,61	1,73	
	10:00	6,35	4,90	1,45		1			1						1,61	1,72	
	11:00	6,38	4,88	1,50		1			1						1,61	1,72	
	12:00	6,44	4,92	1,52		1			1						1,61	1,74	
	13:00	6,12	4,55	1,57		1			1						1,57	1,65	
	14:00	5,62	4,34	1,28		1			1						1,29	1,28	
	15:00	5,55	4,35	1,20		1			1						1,20	1,21	
	16:00	6,04	4,51	1,53		1			1						1,54	1,63	
	17:00	7,38	5,40	1,98		1			1						1,97	1,99	
	18:00	7,87	5,74	2,13		1			1						2,13	2,12	
	19:00	7,75	5,66	2,09		1			1						2,09	2,09	
	20:00	7,60	5,55	2,05		1			1						2,06	2,05	
	21:00	6,96	5,08	1,88		1			1						1,88	1,88	
	22:00	6,17	4,51	1,66		1			1						1,67	1,67	
	23:00	5,55	4,23	1,32					1						1,33	1,33	

Στο διάστημα 01:10-16:50 σημειώθηκε απώλεια επικοινωνίας με τα ΑΠ Άγ. Σώζων 1 και 2.
Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 2 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 2 Δεκέμβριος 2023	00:00	4,91	3,59	1,32					1						1,33	1,33	
	01:00	4,53	3,31	1,21					1						1,22	1,21	
	02:00	4,26	3,26	1,00					1						1,00	1,01	
	03:00	4,20	3,26	0,94					1						0,94	0,95	
	04:00	4,21	3,27	0,94					1						0,94	0,94	
	05:00	4,34	3,27	1,07					1						1,07	1,07	
	06:00	4,73	3,46	1,27					1						1,27	1,27	
	07:00	5,00	3,65	1,35					1						1,35	1,35	
	08:00	5,57	4,07	1,50					1						1,50	1,50	
	09:00	5,97	4,38	1,59					1						1,59	1,59	
	10:00	5,98	4,43	1,54		1			1						1,54	1,55	
	11:00	5,97	4,44	1,53		1			1						1,54	1,53	
	12:00	6,54	4,77	1,76		1			1						1,76	1,76	
	13:00	6,51	4,75	1,76		1			1						1,76	1,76	
	14:00	6,34	4,63	1,71		1			1						1,71	1,71	
	15:00	6,37	4,65	1,72		1			1						1,72	1,72	
	16:00	6,43	4,70	1,73		1			1						1,73	1,73	
	17:00	7,37	5,38	1,99		1			1						1,99	1,99	
	18:00	7,42	5,42	2,00		1			1						2,00	2,00	
	19:00	7,42	5,42	2,00		1			1						2,00	2,01	
	20:00	7,20	5,26	1,94		1			1						1,95	1,95	
	21:00	6,89	5,02	1,86		1			1						1,86	1,86	
	22:00	6,13	4,48	1,65		1			1						1,65	1,64	
	23:00	5,48	4,07	1,41						1						1,43	1,43

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 3 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 3 Δεκέμβριος 2023	00:00	4,88	3,56	1,32					1						1,33	1,32	
	01:00	4,47	3,30	1,17					1						1,18	1,18	
	02:00	4,23	3,26	0,97					1						0,98	0,97	
	03:00	4,14	3,27	0,87					1						0,88	0,88	
	04:00	4,10	3,25	0,85					1						0,86	0,85	
	05:00	4,01	3,27	0,74					1						0,74	0,93	
	06:00	4,35	3,34	1,01					1						1,01	1,22	
	07:00	4,59	3,37	1,22					1						1,21	1,24	
	08:00	4,86	3,55	1,31					1						1,31	1,31	
	09:00	5,36	3,92	1,44					1						1,44	1,44	
	10:00	5,59	4,09	1,51					1						1,50	1,51	
	11:00	5,64	4,28	1,37					1						1,37	1,36	
	12:00	6,20	4,52	1,67		1			1						1,67	1,67	
	13:00	5,93	4,39	1,54		1			1						1,54	1,53	
	14:00	5,35	4,34	1,01		1			1						1,02	1,02	
	15:00	5,47	4,05	1,42					1						1,42	1,42	
	16:00	5,60	4,09	1,51					1						1,51	1,51	
	17:00	6,86	5,02	1,84		1			1						1,84	1,85	
	18:00	7,21	5,27	1,94		1			1						1,95	1,95	
	19:00	7,27	5,31	1,96		1			1						1,96	1,97	
	20:00	6,84	4,99	1,85		1			1						1,85	1,85	
	21:00	6,42	4,69	1,74		1			1						1,74	1,74	
	22:00	5,73	4,34	1,39		1			1						1,39	1,39	
	23:00	5,11	4,04	1,06					1						1,07	1,08	


Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 4 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 4 Δεκέμβριος 2023	00:00	4,51	3,32	1,19					1						1,20	1,19	
	01:00	4,11	3,25	0,86					1						0,86	0,86	
	02:00	3,94	3,25	0,68					1						0,69	0,68	
	03:00	3,93	3,27	0,66					1						0,66	0,66	
	04:00	4,01	3,35	0,66					1						0,77	0,76	
	05:00	4,13	3,26	0,87					1						0,87	0,88	
	06:00	4,81	3,31	1,50					1						1,49	1,50	
	07:00	5,69	3,70	1,99					1						1,98	1,99	
	08:00	6,44	4,20	2,24					1						2,24	2,25	
	09:00	6,88	4,48	2,39					1						2,40	2,40	
	10:00	7,13	4,70	2,42		1			1						2,44	2,49	
	11:00	7,29	4,87	2,43		1			1						2,44	2,55	
	12:00	7,46	5,03	2,43		1			1						2,44	2,61	
	13:00	7,52	5,09	2,43		1			1						2,44	2,64	
	14:00	7,09	4,68	2,41		1			1						2,43	2,49	
	15:00	6,69	4,39	2,29		1			1						2,31	2,31	
	16:00	6,62	4,38	2,24		1			1						2,24	2,25	
	17:00	7,83	5,40	2,42		1			1						2,44	2,71	
	18:00	8,05	5,63	2,43	1	1			1						2,44	2,64	
	19:00	8,26	5,83	2,42	1	1			1						2,44	2,84	
	20:00	8,11	5,68	2,42	1	1			1						2,44	2,69	
	21:00	7,44	5,38	2,06	1	1			1						2,07	2,07	
	22:00	6,57	4,55	2,03		1			1						2,03	2,05	
	23:00	5,70	4,32	1,38		1			1						1,41	1,39	

Ενα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.




Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 5 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 5 Δεκέμβριος 2023	00:00	4,91	3,57	1,34					1						1,33	1,35	
	01:00	4,43	3,24	1,19					1						1,19	1,18	
	02:00	4,22	3,25	0,97					1						0,97	0,96	
	03:00	4,15	3,26	0,89					1						0,89	0,89	
	04:00	4,13	3,26	0,87					1						0,87	0,86	
	05:00	4,40	3,27	1,13					1						1,12	1,13	
	06:00	5,13	3,48	1,66					1						1,73	1,75	
	07:00	6,03	4,66	1,37					1						2,10	2,10	
	08:00	6,66	5,35	1,31		1			1						2,27	2,27	
	09:00	6,91	5,88	1,03		1			1						2,41	2,42	
	10:00	6,64	5,36	1,28		1			1						2,23	2,23	
	11:00	6,15	4,88	1,27		1			1						1,83	1,82	
	12:00	6,24	5,00	1,24		1			1						1,87	1,90	
	13:00	6,57	5,40	1,17		1			1						2,23	2,23	
	14:00	6,40	5,34	1,07		1			1						2,07	2,07	
	15:00	6,47	5,75	0,73		1			1						2,14	2,15	
	16:00	6,66	6,12	0,55		1			1						1,87	1,84	
	17:00	7,81	6,60	1,22	1	1			1						2,27	2,38	
	18:00	8,20	7,37	0,82	1	1			1						2,44	2,76	
	19:00	7,99	7,30	0,69	1	1			1						2,44	2,58	
	20:00	7,82	6,82	1,00	1	1			1						2,39	2,41	
	21:00	7,47	5,67	1,80	1	1			1						2,07	2,06	
	22:00	6,68	5,25	1,43		1			1						1,44	1,48	
	23:00	5,74	4,51	1,24		1			1						1,44	1,43	

Ενα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 6 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 6 Δεκέμβριος 2023	00:00	4,91	4,01	0,89					1						1,30	1,33	
	01:00	4,41	3,46	0,95					1						1,16	1,16	
	02:00	4,27	3,29	0,98					1						1,01	1,00	
	03:00	4,16	3,26	0,90					1						0,90	0,90	
	04:00	4,26	3,34	0,91					1						0,99	1,00	
	05:00	4,52	3,30	1,22					1						1,24	1,25	
	06:00	5,23	3,89	1,35					1						1,81	1,82	
	07:00	6,22	4,64	1,58					1						2,14	2,14	
	08:00	6,76	4,91	1,85		1			1						2,28	2,18	
	09:00	7,19	5,96	1,23				1	1						1,28	1,24	
	10:00	7,70	6,63	1,07		1			1						2,01	2,26	
	11:00	8,14	7,05	1,10		1			1						2,14	2,41	
	12:00	8,33	7,23	1,10		1	1		1						2,40	2,89	
	13:00	7,95	6,78	1,17		1	1		1						2,43	2,54	
	14:00	7,56	6,27	1,29		1	1		1						2,15	2,15	
	15:00	7,27	5,49	1,78		1	1		1						1,86	1,85	
	16:00	7,24	5,43	1,81		1	1		1						1,81	1,82	
	17:00	8,27	5,88	2,38		1	1		1						2,42	2,80	
	18:00	8,61	6,19	2,42		1	1		1						2,44	3,01	
	19:00	8,44	6,02	2,42		1	1		1						2,44	2,95	
	20:00	8,30	5,91	2,38		1	1		1						2,44	2,87	
	21:00	7,55	5,44	2,11		1	1		1						2,15	2,15	
	22:00	6,66	4,92	1,74		1			1						2,09	2,12	
	23:00	5,77	4,95	0,82		1			1						1,47	1,45	

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.


Η μονάδα G4 εντάχθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 7 Δεκέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,06	4,70	0,36					1						1,22	1,26
	01:00	4,62	4,21	0,41					1						1,38	1,37
	02:00	4,42	3,96	0,47					1						1,17	1,17
	03:00	4,33	4,10	0,24					1						1,08	1,08
	04:00	4,39	4,21	0,18					1						1,13	1,13
	05:00	4,68	4,64	0,04					1						1,29	1,28
	06:00	5,43	5,42	0,01					1						1,28	1,29
	07:00	6,30	6,30	0,00		1			1						1,36	1,22
	08:00	6,94	6,94	0,00		1		1	1						0,00	0,00
	09:00	7,25	7,23	0,02		1		1							0,77	1,00
	10:00	7,36	7,33	0,03	1	1		1							1,95	1,95
	11:00	7,93	7,93	0,00	1	1		1							2,39	2,52
	12:00	8,54	8,41	0,13	1	1			1						1,83	1,73
	13:00	8,19	8,16	0,03	1	1		1							2,02	2,09
	14:00	7,83	7,72	0,11	1	1		1							2,38	2,42
	15:00	7,44	7,21	0,23	1	1		1							2,04	2,03
	16:00	7,21	6,94	0,28	1	1		1							1,79	1,80
	17:00	8,41	8,20	0,21	1	1		1							2,32	2,50
	18:00	8,79	8,55	0,24	1	1	1	1							2,29	2,29
	19:00	8,79	8,16	0,64	1	1	1	1							2,29	2,29
	20:00	8,63	7,46	1,18	1	1	1	1							2,14	2,15
	21:00	7,84	6,79	1,06	1	1		1							2,27	2,42
	22:00	6,88	5,25	1,64	1			1							1,97	1,97
	23:00	5,89	4,37	1,52	1			1							1,59	1,56

Ενα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,52	5,21	0,31		1		1							1,21	1,20	
	01:00	4,97	4,25	0,72				1							1,25	1,27	
	02:00	4,81	3,83	0,99				1							1,56	1,56	
	03:00	4,64	3,78	0,87				1							1,39	1,39	
	04:00	4,66	3,35	1,31				1							1,40	1,40	
	05:00	4,91	3,48	1,43				1							1,62	1,63	
	06:00	5,87	5,08	0,79				1							1,77	1,78	
	07:00	6,98	6,43	0,54		1		1							2,28	2,26	
	08:00	7,96	7,33	0,63		1	1	1							2,52	2,54	
	09:00	8,48	7,85	0,63		1	1	1							2,96	2,96	
	10:00	8,29	7,77	0,52				1	1						1,71	1,50	
	11:00	7,99	7,76	0,23				1	1						1,45	1,46	
	12:00	8,56	8,38	0,17				1	1						2,07	2,05	
	13:00	7,74	7,55	0,19				1	1						1,26	1,24	
	14:00	6,97	6,85	0,12				1	1						0,48	0,46	
	15:00	6,99	6,87	0,12				1	1						0,45	0,46	
	16:00	7,48	7,44	0,04				1	1						0,94	0,95	
	17:00	8,71	8,68	0,03				1	1						2,15	2,17	
	18:00	9,37	9,35	0,02				1	1						2,82	2,83	
	19:00	9,24	9,21	0,03				1	1						2,70	2,70	
	20:00	9,00	9,00	0,01				1	1						2,49	2,49	
	21:00	8,27	8,27	0,00				1	1						1,77	1,77	
	22:00	7,37	7,37	0,00				1	1						0,89	0,86	
	23:00	6,34	6,34	0,00				1	1						0,32	0,48	

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 12 Δεκέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,55	5,55	0,00		1		1							1,24	1,22
	01:00	4,98	4,98	0,00				1							1,14	1,17
	02:00	4,83	4,83	0,00				1							1,44	1,44
	03:00	4,67	4,67	0,00				1							1,34	1,35
	04:00	4,70	4,70	0,00				1							1,42	1,42
	05:00	4,99	4,96	0,03				1							1,42	1,42
	06:00	5,88	5,79	0,09		1		1							1,52	1,54
	07:00	6,98	6,98	0,00	1	1		1							1,79	1,79
	08:00	7,68	7,68	0,00	1	1		1							2,23	2,24
	09:00	8,01	8,01	0,00	1	1		1							2,58	2,57
	10:00	7,24	7,24	0,00	1	1		1							1,85	1,83
	11:00	6,71	6,71	0,00	1	1		1							1,27	1,28
	12:00	7,42	7,42	0,00	1	1		1							2,00	2,00
	13:00	6,94	6,93	0,01	1	1		1							1,53	1,53
	14:00	6,67	6,59	0,07	1	1		1							1,28	1,28
	15:00	6,47	6,37	0,10	1			1							1,99	2,04
	16:00	6,89	6,80	0,09				1	1						1,67	1,56
	17:00	8,44	8,37	0,07				1	1						1,87	1,90
	18:00	9,06	9,04	0,02				1	1						2,54	2,55
	19:00	9,10	9,10	0,00				1	1						2,60	2,59
	20:00	8,89	8,89	0,01				1	1						2,40	2,39
	21:00	8,32	8,32	0,00				1	1						1,82	1,81
	22:00	7,30	7,30	0,00				1	1						0,82	0,79
	23:00	6,33	6,33	0,00		1		1							0,52	0,65

Ενα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 13 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 13 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,45	5,45	0,00		1		1							1,13	1,12	
	01:00	5,00	5,00	0,00				1							0,99	1,03	
	02:00	4,82	4,82	0,00				1							1,45	1,45	
	03:00	4,65	4,65	0,00				1							1,37	1,36	
	04:00	4,69	4,69	0,00				1							1,29	1,28	
	05:00	4,95	4,95	0,00				1							0,98	0,97	
	06:00	5,83	5,83	0,00	1			1							1,36	1,37	
	07:00	6,98	6,97	0,00	1			1							1,75	1,75	
	08:00	7,50	7,50	0,00	1		1	1							1,98	1,98	
	09:00	7,70	7,65	0,05	1		1	1							2,20	2,19	
	10:00	7,13	6,00	1,13	1		1	1							1,71	1,72	
	11:00	7,33	5,80	1,53	1		1	1							1,88	1,87	
	12:00	7,62	5,71	1,91	1		1	1							2,05	2,05	
	13:00	7,41	5,51	1,90	1		1	1							1,93	1,93	
	14:00	7,38	5,50	1,88	1			1							1,90	1,90	
	15:00	7,56	5,56	2,00	1			1							2,04	2,04	
	16:00	7,72	5,64	2,07	1			1							2,08	2,08	
	17:00	8,82	6,47	2,35	1			1							2,37	2,37	
	18:00	9,13	6,67	2,46	1		1	1							2,47	2,46	
	19:00	9,15	6,69	2,47	1		1	1							2,47	2,47	
	20:00	8,86	6,47	2,40	1		1	1							2,40	2,40	
	21:00	8,08	5,89	2,19	1		1	1							2,19	2,19	
	22:00	7,07	5,27	1,80	1			1							1,80	1,80	
	23:00	6,11	4,48	1,63	1			1							1,63	1,62	

Ενα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 14 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η ρ α ν τ ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 14 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,25	3,82	1,42				1							1,43	1,42	
	01:00	4,80	3,50	1,30				1							1,30	1,30	
	02:00	4,68	3,42	1,27				1							1,26	1,26	
	03:00	4,56	3,33	1,23				1							1,23	1,23	
	04:00	4,56	3,33	1,23				1							1,23	1,23	
	05:00	4,72	3,45	1,27				1							1,27	1,27	
	06:00	5,47	3,99	1,47				1							1,47	1,47	
	07:00	6,33	4,62	1,71				1							1,70	1,71	
	08:00	6,83	4,99	1,84	1			1							1,84	1,84	
	09:00	7,39	5,39	1,99	1			1							1,99	1,99	
	10:00	7,67	5,60	2,07	1			1							2,07	2,07	
	11:00	7,66	5,59	2,07	1			1							2,07	2,07	
	12:00	7,75	5,66	2,09	1			1							2,09	2,10	
	13:00	7,51	5,48	2,03	1			1							2,03	2,03	
	14:00	6,99	5,09	1,89	1			1							1,89	1,89	
	15:00	6,93	5,06	1,88	1			1							1,87	1,87	
	16:00	7,07	5,16	1,91	1			1							1,90	1,91	
	17:00	8,39	6,13	2,26	1			1							2,25	2,26	
	18:00	8,83	6,44	2,38	1	1		1							2,38	2,38	
	19:00	8,68	6,33	2,35	1	1		1							2,35	2,35	
	20:00	8,52	6,22	2,30	1	1		1							2,30	2,30	
	21:00	7,80	5,69	2,11	1	1		1							2,11	2,11	
	22:00	6,92	5,04	1,88	1			1							1,88	1,88	
	23:00	5,99	4,43	1,56	1			1							1,57	1,56	

Ενα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 15 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η α ρ α τ ι κ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 15 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,23	3,82	1,40				1							1,40	1,41	
	01:00	4,79	3,50	1,29				1							1,29	1,29	
	02:00	4,58	3,34	1,24				1							1,24	1,23	
	03:00	4,43	3,27	1,16				1							1,16	1,16	
	04:00	4,47	3,27	1,19				1							1,19	1,19	
	05:00	4,62	3,38	1,25				1							1,24	1,24	
	06:00	5,39	3,94	1,45				1							1,44	1,45	
	07:00	6,42	4,95	1,47				1							1,48	1,43	
	08:00	6,86	5,07	1,79	1				1						1,78	1,85	
	09:00	7,13	5,23	1,90	1				1						1,92	1,92	
	10:00	7,27	5,32	1,95	1				1						1,96	1,97	
	11:00	7,52	5,51	2,01	1				1						2,03	2,03	
	12:00	7,63	5,62	2,01	1		1		1						2,07	2,06	
	13:00	7,35	5,45	1,90	1		1		1						1,92	1,92	
	14:00	7,24	5,46	1,78	1				1						1,94	1,94	
	15:00	7,00	6,08	0,92	1				1						1,89	1,89	
	16:00	7,20	6,68	0,52	1		1		1						1,82	1,81	
	17:00	8,37	5,55	2,82	1		1		1						2,85	2,87	
	18:00	8,61	5,62	3,00	1		1		1						3,01	3,02	
	19:00	8,50	5,54	2,96	1		1		1						2,97	2,98	
	20:00	8,28	5,44	2,83	1		1		1						2,85	2,84	
	21:00	7,63	5,41	2,21	1		1		1						2,25	2,22	
	22:00	6,83	5,07	1,76	1				1						1,76	1,81	
	23:00	6,13	4,31	1,82	1				1						1,83	1,82	

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 16 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 16 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,46	4,32	1,14	1				1						1,15	1,14	
	01:00	5,02	4,28	0,74	1				1						0,74	0,74	
	02:00	4,86	3,28	1,58					1						1,57	1,60	
	03:00	4,74	3,26	1,48					1						1,48	1,49	
	04:00	4,82	3,27	1,55					1						1,55	1,55	
	05:00	4,89	3,36	1,53					1						1,62	1,61	
	06:00	5,26	3,92	1,35					1						1,42	1,33	
	07:00	6,03	4,44	1,59			1		1						1,66	1,68	
	08:00	7,07	4,76	2,31			1		1						2,42	2,41	
	09:00	8,20	6,68	1,52	1		1		1						2,35	2,70	
	10:00	9,36	8,42	0,94	1	1	1		1						1,29	2,96	
	11:00	9,96	8,95	1,01	1	1	1		1						1,29	3,04	
	12:00	10,06	9,23	0,83	1	1	1		1						1,29	1,93	
	13:00	7,64	6,73	0,91	1	1	1		1						1,23	0,00	
	14:00	8,18	7,84	0,33	1			1	1						0,48	0,58	
	15:00	8,57	8,36	0,21	1			1	1						0,28	0,94	
	16:00	9,13	9,07	0,06	1			1	1						0,07	1,54	
	17:00	9,69	9,62	0,06	1			1	1						0,07	1,79	
	18:00	9,87	9,80	0,07	1			1	1						0,07	2,28	
	19:00	9,09	9,02	0,07	1			1	1						0,07	1,20	
	20:00	7,99	7,92	0,07	1			1	1						0,07	0,09	
	21:00	7,58	7,51	0,07	1			1	1						0,07	0,10	
	22:00	7,20	7,13	0,07	1			1	1						0,07	0,53	
	23:00	6,66	5,70	0,96	1		1		1						0,94	1,22	

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία και σημειώθηκαν σφάλματα στο δίκτυο.
Τα ΑΠ βγήκαν εκτός επικοινωνίας στο διάστημα 13:00-22:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 17 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η ρ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 17 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,95	4,75	1,20	1				1						1,20	1,19	
	01:00	5,43	4,36	1,07					1						1,07	1,07	
	02:00	5,19	3,77	1,42					1						1,40	1,39	
	03:00	4,99	3,63	1,36					1						1,35	1,35	
	04:00	4,90	3,57	1,33					1						1,33	1,35	
	05:00	5,06	3,68	1,38					1						1,37	1,37	
	06:00	5,53	4,18	1,35					1						1,35	1,37	
	07:00	6,01	4,35	1,66					1						1,66	1,65	
	08:00	6,80	4,88	1,92	1				1						1,91	1,90	
	09:00	7,71	5,54	2,17	1				1						2,16	2,20	
	10:00	8,48	6,19	2,30	1				1						2,30	2,26	
	11:00	8,91	6,36	2,55	1	1			1						2,55	2,57	
	12:00	8,91	6,30	2,61	1	1			1						2,62	2,64	
	13:00	8,89	6,26	2,62	1	1			1						2,68	2,65	
	14:00	8,03	5,61	2,42	1	1			1						2,44	2,45	
	15:00	7,83	5,51	2,32	1	1			1						2,32	2,33	
	16:00	8,09	5,68	2,41	1	1			1						2,42	2,43	
	17:00	9,10	6,82	2,28	1	1			1						2,34	2,29	
	18:00	9,57	7,24	2,33				1	1						2,37	2,49	
	19:00	9,31	6,69	2,63				1	1						2,75	2,73	
	20:00	8,94	6,59	2,35				1	1						2,45	2,43	
	21:00	8,15	6,63	1,52				1	1						1,54	1,47	
	22:00	7,47	5,86	1,61	1	1		1							1,62	1,83	
	23:00	6,58	5,29	1,29	1			1							1,30	1,32	

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,66	4,29	1,37					1						1,42	1,41	
	01:00	5,18	3,57	1,60					1						1,62	1,61	
	02:00	4,97	3,48	1,50					1						1,55	1,57	
	03:00	4,82	3,31	1,51					1						1,52	1,50	
	04:00	4,88	3,44	1,43					1						1,59	1,58	
	05:00	5,10	3,62	1,48					1						1,73	1,74	
	06:00	6,12	4,20	1,92					1						2,11	2,10	
	07:00	7,36	6,11	1,25		1	1		1						2,36	2,32	
	08:00	8,02	7,17	0,85		1	1		1						2,35	2,38	
	09:00	7,96	6,71	1,25		1	1		1						2,56	2,55	
	10:00	7,59	6,08	1,51		1	1		1						2,19	2,18	
	11:00	7,18	6,17	1,01		1	1		1						1,79	1,76	
	12:00	7,01	6,46	0,55		1	1		1						1,60	1,60	
	13:00	6,90	6,31	0,59		1	1		1						1,49	1,48	
	14:00	6,83	6,14	0,69		1	1		1						1,42	1,41	
	15:00	6,90	6,50	0,40		1	1		1						1,47	1,48	
	16:00	7,45	7,26	0,19		1	1		1						2,00	2,02	
	17:00	8,79	8,49	0,31				1	1						2,00	2,00	
	18:00	9,38	8,86	0,52				1	1						2,86	2,86	
	19:00	9,36	8,74	0,62				1	1						2,85	2,85	
	20:00	9,22	8,90	0,32				1	1						2,72	2,71	
	21:00	8,45	8,25	0,20				1	1						1,96	1,95	
	22:00	7,51	7,27	0,23				1	1						1,04	1,01	
	23:00	6,49	6,33	0,16		1		1							0,93	1,10	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 19 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 19 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,58	5,38	0,21		1		1							1,28	1,26	
	01:00	5,00	4,78	0,22				1							1,01	1,09	
	02:00	4,81	4,69	0,12				1							1,56	1,56	
	03:00	4,74	4,61	0,13				1							1,49	1,49	
	04:00	4,76	4,64	0,12				1							1,49	1,50	
	05:00	4,99	4,76	0,23				1							1,37	1,35	
	06:00	5,88	5,71	0,16		1		1							1,50	1,53	
	07:00	6,92	6,77	0,16		1		1							1,85	1,82	
	08:00	7,35	7,19	0,16		1	1	1							1,92	1,92	
	09:00	7,42	7,18	0,24		1	1	1							2,01	2,02	
	10:00	7,07	6,91	0,16		1	1	1							1,68	1,65	
	11:00	6,66	6,43	0,23		1	1	1							1,27	1,24	
	12:00	6,57	6,38	0,19		1	1	1							1,15	1,15	
	13:00	6,45	6,25	0,20		1	1	1							1,05	1,04	
	14:00	6,38	5,89	0,49		1	1	1							1,07	1,11	
	15:00	6,54	5,61	0,93		1		1							2,17	2,17	
	16:00	7,14	6,32	0,83		1		1							2,49	2,50	
	17:00	8,60	7,91	0,69				1	1						2,14	2,14	
	18:00	9,23	8,75	0,47				1	1						2,70	2,71	
	19:00	9,33	8,51	0,82				1	1						2,82	2,82	
	20:00	8,95	7,86	1,09				1	1						2,45	2,45	
	21:00	8,20	7,55	0,66				1	1						1,73	1,71	
	22:00	7,29	6,97	0,33				1	1						0,81	0,80	
	23:00	6,41	6,34	0,08		1		1							1,16	1,36	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,54	5,36	0,18		1		1							1,23	1,21	
	01:00	4,95	4,62	0,33				1							1,02	1,07	
	02:00	4,77	4,51	0,25				1							1,52	1,51	
	03:00	4,66	4,54	0,12				1							1,40	1,40	
	04:00	4,64	4,52	0,12				1							1,37	1,38	
	05:00	4,96	4,89	0,07				1							1,59	1,59	
	06:00	5,77	5,73	0,04		1		1							1,43	1,43	
	07:00	6,93	6,92	0,00		1		1							1,92	1,92	
	08:00	7,51	7,49	0,02	1	1		1							2,03	2,04	
	09:00	7,65	7,35	0,31	1	1		1							2,07	2,07	
	10:00	7,56	6,79	0,78	1	1		1							2,01	2,01	
	11:00	6,96	6,14	0,82	1	1		1							1,57	1,55	
	12:00	6,76	5,75	1,01		1		1							1,53	1,51	
	13:00	6,62	5,61	1,01		1		1							1,79	1,79	
	14:00	6,52	5,45	1,07		1		1							1,83	1,83	
	15:00	6,55	5,75	0,80		1		1							1,76	1,77	
	16:00	7,01	6,28	0,74		1	1	1							1,70	1,71	
	17:00	8,27	7,09	1,18		1	1	1							2,22	2,23	
	18:00	8,61	8,05	0,56				1	1						0,99	1,08	
	19:00	8,63	7,60	1,03				1	1						2,11	2,10	
	20:00	8,53	7,70	0,83				1	1						2,02	2,01	
	21:00	7,74	7,01	0,72				1	1						1,25	1,24	
	22:00	7,00	6,71	0,29				1	1						0,68	0,88	
	23:00	5,97	5,84	0,13		1		1							1,65	1,64	

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 21 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 21 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,23	4,29	0,93				1							1,02	1,06	
	01:00	4,78	3,35	1,42				1							1,51	1,50	
	02:00	4,63	3,62	1,01				1							1,38	1,37	
	03:00	4,51	4,19	0,32				1							1,25	1,25	
	04:00	4,50	4,47	0,03				1							1,23	1,23	
	05:00	4,75	4,74	0,01				1							1,48	1,48	
	06:00	5,48	5,45	0,03		1		1							1,28	1,30	
	07:00	6,46	6,42	0,04		1		1							1,79	1,77	
	08:00	7,02	6,93	0,09		1	1	1							1,58	1,59	
	09:00	7,61	7,47	0,14		1	1	1							2,17	2,18	
	10:00	7,91	7,82	0,10		1	1	1							2,49	2,45	
	11:00	7,96	7,96	0,00		1	1	1							2,41	2,41	
	12:00	7,91	7,91	0,00		1	1	1							2,49	2,50	
	13:00	7,93	7,92	0,02		1	1	1							2,51	2,51	
	14:00	7,62	7,60	0,02		1	1	1							2,22	2,21	
	15:00	6,98	6,98	0,00		1	1	1							1,52	1,43	
	16:00	6,88	6,88	0,00		1	1		1						1,21	1,33	
	17:00	8,20	8,20	0,00		1	1		1						1,60	1,38	
	18:00	8,86	8,86	0,00				1	1						2,22	2,32	
	19:00	8,75	8,75	0,00				1	1						2,24	2,23	
	20:00	8,40	8,36	0,05				1	1						1,90	1,90	
	21:00	7,82	7,65	0,17				1	1						1,34	1,32	
	22:00	7,02	6,87	0,15				1	1						0,51	0,55	
	23:00	6,00	5,95	0,06		1		1							1,55	1,69	

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,24	5,24	0,00		1		1							0,91	0,91	
	01:00	4,74	4,74	0,00				1							1,35	1,36	
	02:00	4,63	4,55	0,08				1							1,25	1,25	
	03:00	4,50	4,00	0,50				1							1,23	1,23	
	04:00	4,52	3,48	1,04				1							1,26	1,26	
	05:00	4,77	3,33	1,44				1							1,50	1,51	
	06:00	5,49	4,00	1,49				1							1,91	1,92	
	07:00	6,43	4,36	2,07				1							2,19	2,20	
	08:00	7,03	5,00	2,03	1			1							2,45	2,45	
	09:00	7,60	6,24	1,36	1			1							2,48	2,49	
	10:00	7,75	6,53	1,23	1	1		1							2,34	2,35	
	11:00	7,94	6,84	1,09	1	1		1							2,50	2,52	
	12:00	8,27	7,69	0,58	1	1		1							2,82	2,83	
	13:00	7,87	6,11	1,76	1	1		1							2,46	2,45	
	14:00	7,42	6,89	0,53	1	1		1							2,02	2,01	
	15:00	7,17	6,85	0,32	1	1		1							1,75	1,74	
	16:00	7,39	7,21	0,18	1	1		1							1,95	1,96	
	17:00	8,48	8,36	0,12				1	1						1,10	0,94	
	18:00	8,72	8,65	0,07				1	1						2,10	2,21	
	19:00	8,56	8,55	0,01				1	1						2,04	2,04	
	20:00	8,39	7,26	1,13				1	1						1,86	1,89	
	21:00	7,62	6,76	0,86				1	1						1,17	1,12	
	22:00	6,92	6,51	0,42				1	1						0,45	0,43	
	23:00	6,06	5,56	0,50		1		1							1,20	1,40	

Κατά τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 23 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 23 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,43	5,40	0,03		1		1							1,11	1,11	
	01:00	4,94	4,78	0,16				1							0,88	0,93	
	02:00	4,81	4,47	0,34				1							1,56	1,56	
	03:00	4,61	4,36	0,26				1							1,37	1,36	
	04:00	4,59	3,53	1,06				1							1,32	1,33	
	05:00	4,79	3,55	1,25				1							1,53	1,53	
	06:00	5,31	4,46	0,85				1							1,84	1,85	
	07:00	5,88	4,76	1,12				1							1,78	1,76	
	08:00	6,27	4,66	1,60		1		1							1,91	1,92	
	09:00	6,52	4,39	2,13		1		1							2,15	2,16	
	10:00	6,32	4,36	1,96		1		1							1,97	1,97	
	11:00	5,88	4,33	1,55		1		1							1,56	1,54	
	12:00	5,91	4,34	1,57		1		1							1,57	1,57	
	13:00	6,15	4,38	1,77		1		1							1,80	1,81	
	14:00	5,98	4,48	1,50		1		1							1,65	1,64	
	15:00	6,28	4,59	1,69		1		1							1,93	1,94	
	16:00	6,75	4,82	1,92		1		1							2,31	2,31	
	17:00	8,03	6,34	1,68		1		1							2,32	2,29	
	18:00	8,44	7,26	1,18				1	1						1,94	1,92	
	19:00	8,12	6,57	1,55				1	1						1,61	1,61	
	20:00	7,89	6,50	1,38				1	1						1,39	1,38	
	21:00	7,29	6,46	0,83				1	1						0,88	1,08	
	22:00	6,64	4,57	2,07		1		1							2,25	2,26	
	23:00	5,94	4,33	1,61		1		1							1,64	1,62	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 24 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ο ρ ε υ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 24 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,30	4,23	1,07				1							1,06	1,11	
	01:00	4,90	3,26	1,64				1							1,64	1,62	
	02:00	4,66	3,31	1,35				1							1,42	1,41	
	03:00	4,51	3,80	0,71				1							1,25	1,25	
	04:00	4,47	3,65	0,82				1							1,21	1,21	
	05:00	4,56	4,47	0,09				1							1,29	1,30	
	06:00	4,96	4,88	0,08				1							1,67	1,74	
	07:00	5,44	5,33	0,11		1		1							1,28	1,47	
	08:00	5,60	5,12	0,48		1		1							1,26	1,52	
	09:00	5,91	5,38	0,52		1		1							1,56	1,87	
	10:00	5,97	5,37	0,59		1		1							1,64	1,95	
	11:00	5,59	5,13	0,46		1		1							1,26	1,49	
	12:00	5,58	5,36	0,22		1		1							1,23	1,49	
	13:00	5,60	5,53	0,07		1		1							1,26	1,52	
	14:00	5,57	5,57	0,00		1		1							1,24	1,49	
	15:00	5,80	5,76	0,04		1		1							1,42	1,72	
	16:00	6,42	6,33	0,09		1		1							1,49	1,61	
	17:00	7,84	7,74	0,10				1	1						1,25	1,50	
	18:00	8,35	8,25	0,10				1	1						1,82	2,20	
	19:00	8,33	7,82	0,50				1	1						1,78	2,01	
	20:00	8,02	7,13	0,89				1	1						1,53	1,51	
	21:00	7,21	6,55	0,67				1	1						0,73	0,83	
	22:00	6,45	5,24	1,21		1		1							1,75	1,75	
	23:00	5,85	4,45	1,40		1		1							1,51	1,51	

Στο διάστημα 06:00-19:30 υπήρξε απώλεια επικοινωνίας με το ΑΠ Τουρλί.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 25 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η ο ρ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 25 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,31	3,96	1,35				1							1,35	1,35	
	01:00	4,82	3,51	1,30				1							1,30	1,30	
	02:00	4,62	3,43	1,19				1							1,25	1,25	
	03:00	4,53	3,39	1,14				1							1,22	1,22	
	04:00	4,47	3,38	1,09				1							1,20	1,19	
	05:00	4,61	3,58	1,03				1							1,24	1,24	
	06:00	5,06	3,86	1,20				1							1,36	1,36	
	07:00	5,45	4,40	1,05				1							1,47	1,47	
	08:00	5,94	4,98	0,96				1							1,59	1,60	
	09:00	6,56	5,52	1,04		1		1							1,76	1,77	
	10:00	6,91	5,62	1,29		1		1							1,86	1,87	
	11:00	6,74	5,08	1,66		1		1							1,81	1,82	
	12:00	6,22	4,70	1,52		1		1							1,66	1,65	
	13:00	5,18	4,25	0,92		1		1							0,95	0,96	
	14:00	4,33	3,33	0,99				1							1,07	1,06	
	15:00	4,49	3,70	0,79				1							1,18	1,18	
	16:00	5,14	4,14	1,00				1							1,38	1,38	
	17:00	6,41	5,08	1,33		1		1							1,69	1,70	
	18:00	7,06	5,68	1,38		1		1							1,90	1,90	
	19:00	6,92	5,31	1,61		1		1							1,87	1,87	
	20:00	6,74	5,01	1,72		1		1							1,81	1,81	
	21:00	6,30	4,65	1,65		1		1							1,70	1,70	
	22:00	5,85	4,41	1,44		1		1							1,51	1,50	
	23:00	5,35	4,03	1,32				1							1,34	1,34	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 26 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 26 Δεκέμβριος 2023	00:00	4,95	3,63	1,32				1							1,33	1,33	
	01:00	4,57	3,37	1,21				1							1,23	1,23	
	02:00	4,45	3,28	1,17				1							1,17	1,18	
	03:00	4,32	3,26	1,06				1							1,06	1,06	
	04:00	4,27	3,25	1,02				1							1,02	1,02	
	05:00	4,34	3,30	1,04				1							1,07	1,07	
	06:00	4,61	3,37	1,24				1							1,24	1,24	
	07:00	4,87	3,57	1,30				1							1,30	1,31	
	08:00	4,98	3,66	1,32				1							1,33	1,34	
	09:00	5,27	3,88	1,38				1							1,39	1,41	
	10:00	5,53	4,07	1,46				1							1,46	1,46	
	11:00	5,35	4,36	1,00	1			1							1,01	1,00	
	12:00	5,58	4,34	1,25	1			1							1,25	1,24	
	13:00	5,53	4,30	1,23				1							1,23	1,23	
	14:00	5,04	3,69	1,35				1							1,36	1,36	
	15:00	5,11	3,75	1,36				1							1,38	1,38	
	16:00	5,48	4,05	1,43				1							1,47	1,48	
	17:00	6,84	5,28	1,56	1			1							1,82	1,83	
	18:00	7,46	5,65	1,81	1			1							2,01	2,01	
	19:00	7,28	5,42	1,86	1			1							1,96	1,96	
	20:00	6,99	5,27	1,72	1			1							1,89	1,88	
	21:00	6,61	4,91	1,70	1			1							1,79	1,78	
	22:00	5,99	4,44	1,54	1			1							1,60	1,59	
	23:00	5,38	4,09	1,29				1							1,37	1,37	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 27 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 27 Δεκέμβριος 2023	00:00	4,80	3,63	1,17				1							1,30	1,30	
	01:00	4,46	3,41	1,05				1							1,19	1,18	
	02:00	4,32	3,34	0,98				1							1,07	1,07	
	03:00	4,27	3,29	0,99				1							1,02	1,02	
	04:00	4,21	3,28	0,93				1							0,95	0,95	
	05:00	4,45	3,42	1,03				1							1,14	1,15	
	06:00	5,01	3,97	1,04				1							1,35	1,35	
	07:00	5,47	4,79	0,68				1							1,53	1,53	
	08:00	5,88	5,56	0,32		1		1							1,52	1,53	
	09:00	6,06	5,87	0,19		1		1							1,72	1,72	
	10:00	6,20	6,11	0,09		1		1							1,84	1,85	
	11:00	6,17	6,02	0,15		1		1							1,86	1,84	
	12:00	5,89	5,68	0,21		1		1							1,58	1,57	
	13:00	5,87	5,81	0,06		1		1							1,54	1,52	
	14:00	5,86	5,66	0,21		1		1							1,53	1,52	
	15:00	5,73	5,69	0,04		1		1							1,38	1,38	
	16:00	5,85	5,75	0,10		1		1							0,66	1,57	
	17:00	7,07	7,01	0,07	1	1		1							0,85	1,98	
	18:00	7,87	7,75	0,12	1	1			1						2,02	2,00	
	19:00	7,65	7,46	0,19	1	1			1						2,24	2,24	
	20:00	7,48	7,33	0,15	1	1			1						2,08	2,07	
	21:00	6,97	6,82	0,15	1	1			1						1,58	1,57	
	22:00	6,22	6,03	0,19	1				1						1,57	1,60	
	23:00	5,50	5,31	0,20	1				1						1,22	1,20	

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος 2023	00:00	4,91	4,83	0,08					1						1,25	1,27
	01:00	4,66	4,53	0,14					1						1,41	1,40
	02:00	4,54	4,11	0,42					1						1,28	1,28
	03:00	4,33	4,00	0,32					1						1,07	1,07
	04:00	4,30	4,09	0,22					1						1,04	1,04
	05:00	4,56	4,18	0,38					1						1,29	1,29
	06:00	5,04	4,69	0,35					1						1,72	1,73
	07:00	5,62	5,13	0,50	1				1						1,53	1,51
	08:00	6,02	5,80	0,22	1				1						0,68	0,72
	09:00	6,21	5,91	0,29	1			1							1,83	1,87
	10:00	5,82	5,69	0,13	1			1							1,50	1,49
	11:00	5,65	5,57	0,08	1			1							1,31	1,31
	12:00	5,60	5,58	0,02	1			1							1,26	1,27
	13:00	5,59	5,56	0,03	1			1							1,26	1,25
	14:00	5,45	5,42	0,03	1			1							1,12	1,12
	15:00	5,48	5,38	0,10	1			1							1,13	1,13
	16:00	5,80	5,60	0,19	1			1							1,43	1,45
	17:00	7,16	7,03	0,14	1		1	1							1,97	1,98
	18:00	7,94	7,81	0,13	1		1	1							2,52	2,53
	19:00	7,90	7,79	0,12	1		1	1							2,49	2,48
	20:00	7,71	7,62	0,08	1		1	1							2,31	2,30
	21:00	7,13	7,12	0,02	1		1	1							1,73	1,72
	22:00	6,43	6,42	0,01	1			1							1,32	1,35
	23:00	5,69	5,66	0,03	1			1							1,38	1,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,06	5,06	0,00	1			1							0,80	0,79	
	01:00	4,67	4,67	0,00				1							1,01	1,06	
	02:00	4,47	4,47	0,00				1							1,21	1,20	
	03:00	4,37	4,37	0,00				1							1,11	1,11	
	04:00	4,38	4,38	0,00				1							1,11	1,12	
	05:00	4,62	4,62	0,00				1							1,31	1,31	
	06:00	5,13	5,13	0,00				1							1,10	1,09	
	07:00	5,74	5,74	0,00	1			1							1,37	1,38	
	08:00	6,32	6,32	0,00	1			1							1,71	1,71	
	09:00	6,46	6,46	0,00	1			1							1,74	1,74	
	10:00	6,50	6,48	0,02	1			1							1,78	1,79	
	11:00	6,22	6,17	0,05	1			1							1,86	1,85	
	12:00	6,26	6,20	0,07	1			1							1,69	1,69	
	13:00	6,36	6,22	0,14	1			1							1,72	1,71	
	14:00	6,31	6,02	0,29	1			1							1,72	1,72	
	15:00	6,26	5,90	0,36	1			1							1,69	1,69	
	16:00	6,45	5,96	0,49	1			1							1,74	1,74	
	17:00	7,54	7,19	0,35				1	1						0,78	0,77	
	18:00	8,23	7,64	0,59				1	1						1,69	1,71	
	19:00	8,06	7,37	0,69				1	1						1,56	1,55	
	20:00	7,67	6,99	0,68				1	1						1,19	1,17	
	21:00	7,01	6,56	0,45				1	1						0,52	0,51	
	22:00	6,32	6,07	0,25	1			1							0,81	1,03	
	23:00	5,66	5,32	0,35	1			1							1,35	1,34	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 30 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 30 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,02	4,61	0,41				1							1,03	1,06	
	01:00	4,63	4,14	0,49				1							1,25	1,25	
	02:00	4,47	4,02	0,45				1							1,20	1,20	
	03:00	4,34	3,98	0,36				1							1,09	1,09	
	04:00	4,37	3,82	0,55				1							1,10	1,12	
	05:00	4,53	3,89	0,64				1							1,22	1,22	
	06:00	4,91	4,35	0,56				1							1,32	1,32	
	07:00	5,43	5,02	0,41		1		1							1,22	1,22	
	08:00	5,63	5,29	0,34		1		1							1,28	1,29	
	09:00	5,91	5,67	0,24		1		1							1,56	1,58	
	10:00	5,68	5,46	0,23		1		1							1,36	1,35	
	11:00	5,85	5,54	0,31		1		1							1,45	1,47	
	12:00	6,11	5,86	0,25		1		1							1,70	1,70	
	13:00	6,29	6,02	0,27		1		1							1,69	1,69	
	14:00	6,32	6,09	0,23		1		1							1,71	1,71	
	15:00	6,38	6,15	0,24		1		1							1,72	1,72	
	16:00	6,59	6,45	0,14		1		1							1,07	0,99	
	17:00	7,65	7,34	0,31				1	1						1,09	1,12	
	18:00	8,06	7,86	0,19				1	1						1,54	1,54	
	19:00	7,97	7,87	0,09				1	1						1,44	1,45	
	20:00	7,63	7,62	0,01				1	1						1,13	1,12	
	21:00	7,02	7,00	0,02				1	1						0,42	0,40	
	22:00	6,35	6,25	0,09		1		1							1,45	1,65	
	23:00	5,63	5,56	0,08		1		1							1,33	1,32	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 31 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η ο ρ ε υ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 31 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,08	5,04	0,04				1							1,24	1,28	
	01:00	4,68	4,64	0,04				1							1,44	1,43	
	02:00	4,45	4,40	0,05				1							1,19	1,19	
	03:00	4,33	4,28	0,06				1							1,08	1,07	
	04:00	4,26	4,25	0,02				1							1,01	1,00	
	05:00	4,43	4,41	0,02				1							1,17	1,17	
	06:00	4,73	4,69	0,04				1							0,86	0,86	
	07:00	5,16	5,12	0,04	1			1							0,81	0,81	
	08:00	5,50	5,50	0,01	1			1							1,15	1,16	
	09:00	6,03	6,02	0,01	1			1							1,55	1,55	
	10:00	6,10	6,10	0,00	1		1	1							0,71	0,69	
	11:00	6,19	6,19	0,00	1		1	1							0,77	0,77	
	12:00	6,39	6,39	0,00	1		1	1							0,95	0,96	
	13:00	6,65	6,65	0,00	1		1	1							1,21	1,22	
	14:00	6,53	6,53	0,00	1		1	1							1,14	1,12	
	15:00	6,51	6,51	0,00	1		1	1							1,06	1,08	
	16:00	7,03	7,03	0,00	1		1	1							1,57	1,60	
	17:00	8,34	8,34	0,00	1		1	1							1,72	1,59	
	18:00	8,90	8,90	0,00				1	1						2,20	2,32	
	19:00	8,75	8,75	0,00				1	1						2,23	2,24	
	20:00	8,21	8,21	0,00				1	1						1,72	1,71	
	21:00	7,25	7,25	0,00				1	1						0,77	0,75	
	22:00	6,27	6,27	0,00	1			1							0,94	1,09	
	23:00	5,71	5,69	0,01	1			1							1,39	1,38	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης